

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4644 del 12/09/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. per impianto ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4843 del 12/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. per impianto ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di distribuzione carburanti, ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L., C.F. 03358950370, P.IVA 01539061208, con sede legale a San Lazzaro di Savena, in Via Speranza, 5, per l'impianto sito a CASTENASO (BO), in Via Villanova n. 4/U., ha presentato, nella persona di D'ODORICO DAVIDE, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 21/02/2018 al Prot.n. 3926, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26-02-2018 al Prot. n. PGB0_2018_4688, Pratica SINADOC 7933/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CASTENASO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Parere in merito alla Matrice Acustica del Comune di CASTENASO (PGBO_2018_20910 del 10-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CASTENASO (PGBO_2018_20910 del 10-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_5276 del 05-03-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 12/09/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L., ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di CASTENASO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da Servizi igienici e Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da Piazzale Distributore, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASTENASO con parere favorevole PGBO_2018_20910 del 10-09-2018 , visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO_2018_5276 del 05-03-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP del Comune di CASTENASO:
Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 6708/2014 rilasciata dal
Comune di CASTENASO.

Sinadoc n. 7933/2018

Documento redatto in data 12/09/2018



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
Via San Donato 199
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
ARPAE - SAC
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
pec: aobo@cert.aerpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale Rag. Elio Laghi Srl.
Via Villanova n. 4/u - Distributore carburanti – Riferimento SUAP 3926/2018

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u a nome Rag. Elio Laghi Srl con Capofila del Suap Terre di Pianura prot. 3926/2018 (ns. prot. 3504 del 26/02/2018);

Vista la dichiarazione che presso il distributore non vengono utilizzati macchinari rumorosi e non vi sono aumenti significativi dei flussi di traffico pertanto non si prevede il superamento del limite di impatto acustico rispetto alla zonizzazione acustica comunale a nome del legale rappresentante Sig. Enrico Laghi, pervenuta unitamente alla richiesta di A.U.A., con conseguente rispetto dei valori milite di emissione/immissione di rumore, art. 2 del DPCM 14/11/1997;

Visto il R.U.E. vigente che riconosce l'area in cui è sita l'attività come "sede stradale - Capo 3.3";

Visto il parere favorevole condizionato di HERA – Direzione Acqua prot. 21986 del 01/03/2018, pervenuto attraverso il Suap Terre di Pianura allo scrivente Servizio in data 02/03/2018 prot. 3869;

Vista la precedente Autorizzazione allo scarico n. 007/2014 rilasciata dallo scrivente Servizio al prot. 6708 del 11/04/2014, che si allega alla presente, e che rispetto alla stessa nella relazione allegata all'istanza di A.U.A. il tecnico Geom. Davide D'Odorico dichiara che è stata installata a



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
U.O. Servizi Ambientali

monte della vasca di trattamento prefabbricata una più piccola per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa;

con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività svolta dalla ditta suddetta nell'impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u con tutte le prescrizioni riportate nel parere di Hera Direzione Acqua suddetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 marzo 2018
Prot. n. 21986

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26 FEB. 2018 Prot. N. 20230
PA&S numero 29/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Rag. Elio Laghi Srl" - Impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione sito in Località Villanova di Castenaso, Via Villanova n. 4/U -
Comune di Castenaso (BO).**

Terre di Pianura - Unione dei Comuni Riferimento SUAP 3926/2018

Data 26/02/2018

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
meteoriche di dilavamento piazzale.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Laghi Enrico in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**RAG. ELIO LAGHI SRL**" p. IVA 01539061208 con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n.5 inerente il distributore carburanti per autotrazione sito in VIA VILLANOVA n. 4/U, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO); verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'impianto di distribuzione carburanti (benzina e gasolio) si trova ubicato all'interno del centro abitato della località Villanova di Castenaso;
- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici), acque meteoriche di copertura (pensilina), acque meteoriche di dilavamento piazzale (S. scolante = 390 mq);
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo di sedimentazione / disoleazione in impianto funzionante "in continuo", prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- il pozzetto di campionamento realizzato (C1 in planimetria) consente il prelievo dei reflui per caduta;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzale sottoposte a trattamento depurativo in continuo;
- le acque meteoriche di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico "C1", i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo riceettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta RAG. ELIO LAGHI S.R.L., ubicato in Via Villanova n. 4/U., Comune di CASTENASO (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista l'Autodichiarazione presentata sottoscritta da Enrico Laghi ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di CASTENASO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CASTENASO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 10-09-2018 con prot. PGB0_2018_20910, che si allega alla presente ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 7933/2018

Documento redatto in data 12/09/2018



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
Via San Donato 199
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
ARPAE - SAC
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
pec: aobo@cert.aerpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale Rag. Elio Laghi Srl.
Via Villanova n. 4/u - Distributore carburanti – Riferimento SUAP 3926/2018

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u a nome Rag. Elio Laghi Srl con Capofila del Suap Terre di Pianura prot. 3926/2018 (ns. prot. 3504 del 26/02/2018);

Vista la dichiarazione che presso il distributore non vengono utilizzati macchinari rumorosi e non vi sono aumenti significativi dei flussi di traffico pertanto non si prevede il superamento del limite di impatto acustico rispetto alla zonizzazione acustica comunale a nome del legale rappresentante Sig. Enrico Laghi, pervenuta unitamente alla richiesta di A.U.A., con conseguente rispetto dei valori limite di emissione/immissione di rumore, art. 2 del DPCM 14/11/1997;

Visto il R.U.E. vigente che riconosce l'area in cui è sita l'attività come "sede stradale - Capo 3.3";

Visto il parere favorevole condizionato di HERA – Direzione Acqua prot. 21986 del 01/03/2018, pervenuto attraverso il Suap Terre di Pianura allo scrivente Servizio in data 02/03/2018 prot. 3869;

Vista la precedente Autorizzazione allo scarico n. 007/2014 rilasciata dallo scrivente Servizio al prot. 6708 del 11/04/2014, che si allega alla presente, e che rispetto alla stessa nella relazione allegata all'istanza di A.U.A. il tecnico Geom. Davide D'Odorico dichiara che è stata installata a



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
U.O. Servizi Ambientali

monte della vasca di trattamento prefabbricata una più piccola per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa;

con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività svolta dalla ditta suddetta nell'impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u con tutte le prescrizioni riportate nel parere di Hera Direzione Acqua suddetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.