

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4895 del 26/09/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Tedeschi Rino per impianto ubicato in Via Nazionale n. 349, Comune di MALALBERGO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5136 del 26/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Tedeschi Rino per impianto ubicato in Via Nazionale n. 349, Comune di MALALBERGO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Tedeschi Rino per l'impianto, destinato ad attività di COLTIVAZIONE ALBERI DA FRUTTA, ubicato in Via Nazionale n. 349, Comune di MALALBERGO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Corpo Idrico Superficiale (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente ³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ditta Tedeschi Rino a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Tedeschi Rino, C.F. TDSRNI40C18A785G, P.IVA 01823561202, con sede legale a Bentivoglio, in Via della Vita 8, per l'impianto sito a MALALBERGO (BO), in Via Nazionale n. 349, ha presentato, nella persona di Franco Toninelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 09/08/2018 al Prot.n. 19393, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Corpo Idrico Superficiale (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09-08-2018 al Prot. n. PGBO_2018_18542, Pratica SINADOC 24997/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, e al Comune di MALALBERGO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto PIANURA (PGBO_2018_19803 del 03-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MALALBERGO (PGBO_2018_21556 del 18-09-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Corpo Idrico Superficiale (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.04 - Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. pari a euro 146.00

Bologna, data di redazione 26/09/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Tedeschi Rino, ubicato in Via Nazionale n.
349, Comune di MALALBERGO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al
capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di MALALBERGO (visto il parere del Servizio
Territoriale di ARPAE - Distretto PIANURA):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque
Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso
poderale

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MALALBERGO con parere favorevole
PGBO_2018_21556 del 18-09-2018, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto
PIANURA, PGBO_2018_19803 del 03-09-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come
parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Sinadoc n. 24997/2018

Documento redatto in data 26/09/2018



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Settore
Pianificazione e Gestione
del Territorio

Prot. 16275/18

Malalbergo, 18/09/2018

Trasmessa via PEC

Spett.le
ARPAE
Via San Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Allo S.U.A.P.
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Via San Donato n. 199
40057 Granarolo dell'Emilia BO

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 19019/2018. Richiedente ditta TEDESCHI RINO - Malalbergo BO, Via Nazionale n. 349.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 03/08/2018 prot. n. 19019 dalla Ditta individuale Tedeschi Rino con sede a Bentivoglio (BO) in via Della Vita n. 8, P. IVA 01823561202, codice fiscale TDSRNI40C18A785G, relativa allo scarico delle acque reflue domestiche e di quelle meteoriche pluviali derivanti dal fabbricato produttivo sito a Pegola di Malalbergo in via Nazionale n. 349 e individuato al catasto fabbricato al foglio 26, mappale 328, adibito ad uso deposito/ricovero carri ed attrezzi agricoli, con annesso servizio igienico per gli addetti all'attività agricola;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 28/08/2018, protocollo n. 24997/2018, da parte di A.R.P.A.E., distretto di Pianura;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.º 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Settore
Pianificazione e Gestione
del Territorio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio alla ditta individuale Tedeschi Rino, come in premessa generalizzata, dell'AUA matrice acqua relativa agli scarichi prodotti dal fabbricato produttivo sito a Pegola di Malalbergo in via Nazionale n. 349 e individuato al catasto fabbricato al foglio 26, mappale 328, adibito ad uso deposito/ricovero carri ed attrezzi agricoli, con annesso servizio igienico per gli addetti all'attività agricola, **a condizione che:**

- la calata nera del servizio igienico confluisca direttamente in fossa Imhoff e non passando attraverso il degrassatore, come riportato in Tavola 2-Variante;
- il volume utile del degrassatore sia almeno 50 l/A.E.;
- non vengano effettuati lavaggi dei mezzi e attrezzature all'interno del fabbricato o sul piazzale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sinadoc n. 24997/2018

S. Giorgio di Piano, 28/08/2018

ARPAE - Settore Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

E p.c. **SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura
Comune di Malalbergo**
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di Parere per rilascio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali. Società agricola Tedeschi Rino impresa individuale via Nazionale, 349 – località Pegola di Malalbergo (BO).

Rif.to SUAP 19019/2018 Prot. n. 19019 del 03/08/2018 e n. 19394 del 09/08/2018.

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di autorizzazione allo scarico inoltrata da Sig. Tedeschi Rino, in qualità di Titolare della “Società agricola Tedeschi Rino” impresa individuale che svolge attività agricola di coltivazione (alberi da frutta e a rotazione grano, sorgo ed erba medica), aratura, concimazione, semina, annaffiatura, raccolta coltivazioni, potatura e trattamenti, esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGB0/2018/0018542 del 09/08/2018, è emerso che la Ditta produce le seguenti tipologie di reflui:
 - a) **acque reflue domestiche** originate nel fabbricato produttivo (identificato al Foglio 26 Mappale 328) ad uso deposito/ricovero carri e attrezzi agricoli con annesso servizio igienico (con spogliatoio e doccia) per gli addetti all'attività agricola; nel medesimo fabbricato, nell'area deposito mezzi agricoli, sono presenti due caditoie a pavimento;
 - b) **acque meteoriche pluviali** raccolte dal coperto mentre l'area esterna nell'intorno del fabbricato viene riportata in planimetria della rete fognaria, Tavola 2 – Variante maggio 2018, non impermeabilizzata ma in ghiaia;
- I reflui idrici con carico organico di massimo **1 Abitanti Equivalente dichiarato** (dichiarato massimo 1 addetto all'attività aziendale), prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore (di volume utile non dichiarato, a servizio delle acque grigie originate dal servizio igienico, doccia e per i reflui di sanificazione pavimento del locale deposito raccolti dalle due caditoie a pavimento) e fossa Imhoff (di volume utile totale dichiarato pari a 750 l, che riceve direttamente la calata nera del servizio igienico ed il refluo in uscita dal degrassatore); tale refluo così chiarificato confluisce al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato al carico organico di **1 Abitante Equivalente** (volume utile di massa filtrante dichiarato pari a 1,0 m³ per altezza di massa filtrante di 1,0 m), con recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando un proprio punto di scarico;
- Le acque meteoriche del coperto del fabbricato vengono raccolte con propria linea acque bianche per essere recapitate al medesimo fosso di scolo poderale, originando un altro punto di scarico: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;
- Preso atto che la mancata realizzazione dell'attigua corte agricola 7/03 (costituita da fabbricato

residenziale in cui erano previste 5 Unità abitative e da fabbricato accessorio) ha determinato la realizzazione di un impianto di trattamento autonomo a servizio del capannone, i cui reflui dovevano originariamente confluire nel sistema di trattamento unico previsto per l'intera corte, che non viene più contemplata nella presente pratica in quanto dichiarata già oggetto di altro atto autorizzativo;

- Preso atto che nella relazione tecnica non vengono citate lavorazioni, quali trasformazioni di prodotti e relativi lavaggi;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice esaminata (scarichi idrici), **a condizione che:**

- 1. La calata nera del servizio igienico confluisca direttamente in fossa Imhoff e non passando attraverso il degrassatore, come riportato in Tavola 2-Variante;**
- 2. Il volume utile del degrassatore sia di almeno 50l/A.E.;**
- 3. Non vengano effettuati lavaggi dei mezzi e attrezzature all'interno del fabbricato o sul piazzale.**

Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La Fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

Il presente contributo tecnico è stata redatto dal tecnico Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DISTRETTO DI PIANURA
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.