

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4917 del 27/09/2018
Oggetto	AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 7, 33A, 33B e 33C appartenenti all'agglomerato AFC0144_Alfero in Comune di Verghereto.".
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5158 del 27/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 7, 33A, 33B e 33C appartenenti all'agglomerato AFC0144_Alfero in Comune di Verghereto.”*

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 7, 33A, 33B e 33C appartenenti all'agglomerato AFC0144_Alfero in Comune di Verghereto.”*; rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/07/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE”*, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

Visto che in data 09/08/2018 HERA S.p.A. ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente, con particolare riferimento all'effettivo corpo recettore dello scarico n. 7;

Atteso che tale comunicazione è stata acquisita da Arpae al PGFC/2018/13286 del 23/08/2018.

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2018/14396 del 10/09/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A;

Atteso che in data 18/09/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento *“scarichi di pubbliche fognature in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, con l'eliminazione della prescrizione n. 11 che recita: *“Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.”*;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 7, 33A, 33B e 33C appartenenti all'agglomerato AFC0144_Alfero in Comune di Verghereto.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/07/2018, come segue:

- **l'ALLEGATO A della determinazione dirigenziale sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. 7, 33A, 33B e 33C appartenenti all'agglomerato AFC0144_Alfero in Comune di Verghereto.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/07/2018, **come segue:**
 - **l'ALLEGATO A della determinazione dirigenziale sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3751 del 19/07/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR e al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con istanza AUA acquisita in data 03/05/2018 HERA SpA ha presentato istanza di autorizzazione per gli scarichi n. 7, 33a, 33b e 33c in comune di Verghereto. Tali scarichi furono dapprima autorizzati e poi, stante il mancato risanamento prescritto, diniegati con Atto n. 482 del 05/08/2008.

Il GSII con la presente istanza chiede di autorizzare gli scarichi citati *“.. nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016, la quale per agglomerati di questa consistenza prevedono livello di priorità 1A ovvero completamento dei lavori entro il 31/12/2021”*.

Gli scarichi citati sono autorizzati esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che inserisce l’agglomerato AFC0144_Alfero (il quale comprende gli scarichi in oggetto) nella Tabella 4-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE e priorità 1A: la priorità 1A della citata D.G.R. n. 201/2016 prevede l’adeguamento degli impianti entro il 31/12/2021.

Il rapporto tecnico di Arpae - ST relativo allo scarico in oggetto si intende acquisito in data 23/03/17 PGFC/2017/4450 con la nota da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell’ambito della DGR 201/2016) non trattate;

In data 09/05/2018 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1. SUCCESSIVE MODIFICHE

Con il presente atto si provvede a modificare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale con le specifiche proposte dal GSII relativamente alla collocazione dello scarico n. 7 che non si trova localizzato sul torrente Alfero, bensì in fosso di montagna.

Considerato che il corpo recettore non appartiene al Demanio Idrico, si provvede pertanto ad eliminare la prescrizione n. 11 che recita: *“Entro sessanta giorni dal rilascio dell’atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.”*

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al Suap della Unione dei Comuni Valle del Savio ed acquisita in data 03/05/2018 PGFC/2018/7070 e la successiva comunicazione del 23/08/2018 PGFC/2018/13286.

C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII

Scarico 7

Agglomerato	AFC0144_Alfero	
Ubicazione	s.c. Alfero - Mazzi	
Coordinate scarico	746229 - 4859458	
Ubicazione catastale	Foglio 7 mappale 110	
Tipo di rete fognaria afferente	mista	
Lunghezza	400 ml	
Diametro nominale	--	
Ae residenti serviti	566 AE	
Qm attualmente scaricata	113,2 mc/die	Calcolato assumendo un contributo pro capite giornaliero pari a 200 litri (250 x 0,8)
Corpo idrico recettore	Fosso di montagna	
Bacino idrico	F. Savio	

Scarico 33a

Agglomerato	AFC0144_Alfero	
Ubicazione	Via G. Mameli	
Coordinate scarico	745880 – 4859536	
Ubicazione catastale	Foglio 7 mappale 100	
Tipo di rete fognaria afferente	mista	
Lunghezza	160 ml	
Diametro nominale	--	
Ae residenti serviti	16 AE	Stimati in relazione ai fabbricati e numeri civici risultanti prospicienti la fognatura
Qm attualmente scaricata	3,2 mc/die	Calcolato assumendo un contributo pro capite giornaliero pari a 200 litri (250 x 0,8)
Corpo idrico recettore	Fosso di montagna	
Bacino idrico	F. Savio	

Scarico 33b

Agglomerato	AFC0144_Alfero	
Ubicazione	Via Aldo Moro	
Coordinate scarico	745886 - 4859536	
Ubicazione catastale	Foglio 7 mappale 248	
Tipo di rete fognaria afferente	mista	
Lunghezza	115 ml	
Diametro nominale	--	
Ae residenti serviti	4 AE	Stimati in relazione ai fabbricati e numeri civici risultanti prospicienti la fognatura
Qm attualmente scaricata	0,8 mc/die	Calcolato assumendo un contributo pro capite giornaliero pari a 200 litri (250 x 0,8)
Corpo idrico recettore	Fosso di montagna	
Bacino idrico	F. Savio	

Scarico 33c

Agglomerato	AFC0144_Alfero	
Ubicazione	Via Don Gino Saragoni	
Coordinate scarico	745423 - 4859574	
Ubicazione catastale	Foglio 6 mappale 851	
Tipo di rete fognaria afferente	nera	
	40 ml	
Diametro nominale	250 mm	PVC
Ae residenti serviti	16 AE	Stimati in relazione ai fabbricati e numeri civici risultanti prospicienti la fognatura
Qm attualmente scaricata	3,2 mc/die	Calcolato assumendo un contributo pro capite giornaliero pari a 200 litri (250 x 0,8)
Corpo idrico recettore	Fosso di montagna	
Bacino idrico	F. Savio	

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della loro attivazione nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; nel caso, il GSII dovrà provvedere alla pulizia con autospurgo del manufatto di tombinatura;
7. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità della rete;
8. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.