

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-919 del 21/02/2018 |
| Oggetto | Voltura dell'intestazione alla società AUTOLAVAGGIO SHOMUN SAS DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4844/2014, Num. 2333/2014 P.G. n. 122711 del 08/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234792 del 18/08/2014) con scadenza di validità in data 17/08/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Ercolani n. 5/B, originariamente intestato alla società SCOGNAMIGLIO ANTONIO. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-964 del 21/02/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società AUTOLAVAGGIO SHOMUN SAS DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4844/2014, Num. 2333/2014 P.G. n. 122711 del 08/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234792 del 18/08/2014) con scadenza di validità in data 17/08/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Ercolani n. 5/B, originariamente intestato alla società SCOGNAMIGLIO ANTONIO.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società AUTOLAVAGGIO SHOMUN SAS DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4844/2014, Num. 2333/2014 P.G. n. 122711 del 08/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234792 del 18/08/2014) con scadenza di validità in data 17/08/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Ercolani n. 5/B, originariamente intestato alla società SCOGNAMIGLIO ANTONIO (C.F. SCGNTN76A20F8390 e P.IVA 03073241204).
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale².
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AUTOLAVAGGIO SHOMUN SAS DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C. (C.F. e P.IVA 03498741200) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 188/2A, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Ercolani n. 5/B, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 23/01/2018 (Prot. n. 72245) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4844/2014, Num. 2333/2014 P.G. n. 122711 del 08/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234792 del 18/08/2014) con scadenza di validità in data 17/08/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Ercolani n. 5/B, originariamente intestato alla società SCOGNAMIGLIO ANTONIO (C.F. SCGNTN76A20F8390 e P.IVA 03073241204).
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 75556 del 20/02/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/02/2018 al PGBO/2018/4157 e confluito nella **Pratica SINADOC 6908/2018**, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relativa alla AUTOLAVAGGIO SHOMUN SAS DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C. e ritenute le stesse esaustive, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 4844/2014, Num. 2333/2014 P.G. n. 122711 del 08/08/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed

² Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 17/08/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 21/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.



Comune di Bologna

P.G. n. 234792
DEL 18/08/2014

Il Direttore

Vista la domanda PG N. 127199 / 2014, presentata dal Sig. Scognamiglio Antonio, titolare della ditta SCOGNAMIGLIO ANTONIO, con sede legale in Bologna - Via Colonna n. 1, volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento derivanti dall'attività sita in viale Gian Battista Ercolani n. 5/B;

Visti:

- il parere favorevole con prescrizioni prot. 93826 del 28/07/2014 rilasciato da Hera Spa;
- il parere favorevole con prescrizioni PG N. 224799 del 04/08/2014 rilasciato dal Comune di Bologna, Settore Ambiente ed Energia;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Bologna - Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale – U.O. Procedimenti Autorizzativi con Determinazione Dirigenziale IP 4844/2014 n. 2333/2014 PG N. 122711 del 08/08/2014, di cui si allega file in formato pdf.p7m quale parte integrante del presente atto;

Visti:

- il D.P.R 160/2010;
- l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

rilascia

l'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento derivanti dall'attività sita in viale Gian Battista Ercolani n. 5/B, richiesta con istanza P.G. N. 127199 / 2014.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal **18/08/2014**.

Il Direttore del Settore
Dott. Giancarlo Angeli
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale)

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SCOGNAMIGLIO ANTONIO per l'impianto sito a Bologna (BO) in Viale Ercolani, 5/B dove viene svolta l'attività di Distributore carburanti e autolavaggio

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta SCOGNAMIGLIO ANTONIO per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna in Viale Ercolani, 5/B che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, domestiche, meteoriche di dilavamento (Ex Competenza del Comune di Bologna)²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴
5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta SCOGNAMIGLIO ANTONIO, C.F. SCGNTN76A20F8390 e P.Iva 03073241204, con sede legale a Bologna (BO) in Via Colonna, 1, per l'impianto di produzione sito a Bologna (BO) in Viale Ercolani, 5/B, ha presentato in data 24/04/2014 al S.U.A.P. del Comune di Bologna, per mezzo del suo Procuratore Speciale Incaricato, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 127307 del 05/05/2014 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n° 86393 del 30/05/2014 CI 11.19/266/2014 confermando l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., ha provveduto ad inviare in via telematica agli Enti la richiesta di parere non inoltrando la documentazione pervenuta in quanto già inviata dal SUAP, restando in attesa degli stessi;

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 225318 del 04/08/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 06/08/2014 al P.G.° 121458, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Bologna-Settore Ambiente ad

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Bologna, data di redazione 07/08/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna “Scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 224799 del 04/08/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 121458 in data 06/08/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Bologna PG.n. 225318 del 04/08/2014 con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli del Comune-Settore Ambiente ed Energia e di HERA Spa



COMUNE DI BOLOGNA

**P.G. 224799
del 04/08/2014**

Spett.le
Settore Attività Produttive
U.O. Procedimenti Ambientali
Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus, 10
- SEDE -

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Procedimento PG N. 127199/ 2014 – SCOGNAMIGLIO ANTONIO -Impianto sito in V.le Gian Battista Ercolani, 5/b– Bologna.**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 28.07.14, Prot. gen. 93826/2014, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "SCOGNAMIGLIO ANTONIO", relativamente all'insediamento sito in V.le Gian Battista Ercolani, 5/b – Bologna

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 28 luglio 2014
prot. gen. 93826

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-05-2014 Num. Prot.: 0056927
PA&S numero 100/2014 Precedente 84/2012

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Scognamiglio Antonio Ditta Individuale"- Distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sito in Comune di Bologna, Via G. B. Ercolani n. 5/B.

Comune di Bologna PG N. 127307 del 05.05.2014.

Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzale impianto distribuzione carburanti, acque reflue industriali da autolavaggio e acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Scognamiglio Antonio in qualità di legale rappresentante della omonima Ditta Individuale "**SCOGNAMIGLIO ANTONIO**" con sede legale in Bologna (BO) Via Angelo Michele Colonna, 1 relativa all'impianto di distribuzione carburanti della Società *Kuwait Petroleum Italia SpA* e gestito dalla Ditta *Scognamiglio Antonio* con annesso autolavaggio sito in VIA GIAN BATTISTA ERCOLANI n.5/B - Comune di Bologna;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
verificato dalla documentazione allegata che gli scarichi esistenti derivano da un servizio igienico posto all'interno del locale gestore, dalla raccolta delle acque meteoriche delle coperture e di dilavamento piazzale distribuzione carburanti, dalle acque reflue originate dall'attività di lavaggio auto;
preso atto che la richiesta di AUA si riferisce al progetto di miglioramento dell'esistente sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzale, oggi funzionante in "continuo", consistente nella separazione delle acque in "prima e seconda pioggia", e della sostituzione del depuratore a servizio del sistema di trattamento delle acque reflue originate dall'autolavaggio;

preso atto che, a lavori ultimati, il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sarà costituito da pozzetto scolmatore acque di prima/seconda pioggia, bacino di accumulo acque di prima pioggia, bacino di disoleazione con filtro a coalescenza;

preso atto che, a lavori ultimati, il sistema di trattamento delle acque reflue industriali originate dall'attività di lavaggio auto sarà costituito da vasca tricamerale di pretrattamento e impianto di bio-ossidazione;

preso atto che, a lavori ultimati, le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico saranno inviate, previo sifone, al pozzetto di immissione, dotato di saracinesca, alla pubblica fognatura di Viale Ercolani (scarico N.2);

preso atto che le acque meteoriche ricadenti sulla copertura del fabbricato gestore e le acque meteoriche di seconda pioggia, raccolte e raccordate fra loro, saranno inviate al pozzetto dotato di saracinesca e immesse nella pubblica fognatura di Viale Ercolani (scarico N.2);

preso atto che le acque meteoriche ricadenti sulle pensiline sono raccolte in maniera separata e immesse nella pubblica fognatura di Viale Ercolani con punto di innesto dedicato (scarico N.1);

preso atto che le acque meteoriche di prima pioggia (acque reflue industriali), separate dalle acque di seconda pioggia, saranno accumulate, trattate in disoleatore con filtro a coalescenza e successivamente inviate, previo passaggio in pozzetto di ispezione e prelievo, al pozzetto finale dotato di saracinesca e immesse nella pubblica fognatura di Viale Ercolani (scarico N.2);

preso atto che le acque reflue industriali originate dall'attività di lavaggio auto saranno raccolte, trattate nella vasca tricamerale e nel successivo impianto di bio-ossidazione, e inviate, previo pozzetto di prelievo campioni, al pozzetto dotato di saracinesca per l'immissione nella pubblica fognatura di Viale Ercolani (scarico N.2);

considerato che la pubblica fognatura posta su Viale Ercolani afferisce all'impianto di depurazione IDAR della città di Bologna;

preso atto della presenza all'interno del pozzetto finale di scarico (scarico N.2), prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Viale Ercolani, di saracinesca a chiusura manuale per impedire lo scarico in pubblica fognatura in caso di criticità;

richiamato il parere espresso da Hera SpA in data 04/06/2012 prot. gen. n. 0094091;

considerato che la Ditta gestore dell'impianto carburanti con annesso autolavaggio è stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Viale G. B. Ercolani, 5/B dal Comune di Bologna con PG 152672 del 22.06.2012;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque reflue industriali), e le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio auto;**

- le acque meteoriche di prima pioggia (acque reflue industriali) e le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue classificate industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- gli scarichi delle acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificati con idonei sistemi di misurazione, come da documentazione agli atti;
- le condotte che recapitano le acque reflue di natura industriale in pubblica fognatura dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, come da documentazione agli atti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue classificate industriali dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui

sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, alla localizzazione del punto terminale di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Al termine dei lavori la Ditta “Scognamiglio Antonio” dovrà presentare ad Hera SpA la dichiarazione di conformità delle opere realizzate con allegata idonea planimetria in formato cartaceo e in scala 1:200 minima, riportante il tracciato delle reti fognarie interne dell’insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), con esatta indicazione della localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore, del punto di misurazione e campionamento delle acque reflue, del sistema di misurazione delle acque scaricate, della valvola di intercettazione dello scarico, il progetto in pianta e sezione dei pozzetti di campionamento. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e fotografica del/i misuratore/i di portata e della/e valvola/e di intercettazione installati.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell’autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale”

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.