

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1668 del 04/04/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENO ENERGIA SRL per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e Autolavaggio, sito in Comune di Molinella (BO), via Degli Alpini n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1706 del 03/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENO ENERGIA SRL per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e Autolavaggio, sito in Comune di Molinella (BO), via Degli Alpini n. SNC.

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla società RENO ENERGIA SRL (C.F. 03503431201 e P.IVA 03503431201) per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e Autolavaggio, sito in Comune di Molinella (BO), via Degli Alpini n. SNC, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Molinella}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società RENO ENERGIA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società RENO ENERGIA SRL (C.F. 03503431201 e P.IVA 03503431201) con sede legale in Comune di San Giorgio di Piano (BO), viale Panzacchi n. 2, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Degli Alpini n. SNC, ha presentato, nella persona di Livio Ellena, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 01/12/2018 (Prot. n. 23956) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 24847 del 14/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2018 al PG/2018/29376 e confluito nella **Pratica SINADOC 36672/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 31/01/2019, PG/2019/16560, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 6522 del 21/03/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2019 al PG/2019/46380, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del Comune di Molinella ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 03/04/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
 Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto RENO ENERGIA SRL**  
**Comune di Molinella (BO), via Degli Alpini n. SNC**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in fosso stradale in fregio a Via degli Alpini di acque reflue industriali costituito dall'unione di: acque reflue industriali originate dall'impianto di autolavaggio self-service preventivamente trattate mediante vasca di accumulo/quiete, impianto di sedimentazione/disoleazione e successivo impianto a Bio-Ossidazione; Acque di prima pioggia originate dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne preventivamente trattate mediante impianto di separazione adeguatamente dimensionato; acque reflue domestiche originate dai servizi igienici a servizio dell'impianto preventivamente trattate mediante impianto di degrassatore fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

Le reti di scarico si uniscono nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato **Z1** prima di immettersi nel corpo idrico ricettore.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle acque di seconda pioggia, in planimetria identificato come **Z2** non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. La rete di raccolta dei reflui di dilavamento deve essere dotata di una paratia per la chiusura dello scarico (da attivarsi in caso di sversamento accidentale di carburante sul piazzale)
2. Lo scarico **Z1** nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in

seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.

4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
5. Il Titolare dello scarico dovrà rispettare le eventuali prescrizioni costruttive e gestionali imposte dal Consorzio della Bonifica Renana a seguito della domanda allo stesso inoltrata dalla stessa Società in data 28/11/2018. Copia dell'eventuale titolo ottenuto, dovrà essere successivamente inviato al SUAP competente ed alla ARPAE-SAC di Bologna, quale completamento della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dello scarico autorizzato;
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Molinella in data 01/12/2018 al prot.n. 23956

-----

Pratica Sinadoc 36672/2018

Documento redatto in data 02/04/2019

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto RENO ENERGIA SRL**  
**Comune di Molinella (BO), via Degli Alpini n. SNC**  
**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

### **Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società RENO ENERGIA SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica nazionale e locale vigente nel Comune di Molinella.

Visto che il Comune di Molinella, visto anche il parere di ARPAE Servizio Territoriale del 31/01/2019 PG/2019/16560, ha espresso il proprio Nulla Osta con prescrizioni prot.n. 6522 del 21/03/2019 agli atti di ARPAE- AACM in data 22/03/2019 al PG/2019/46380, ad autorizzare in AUA la matrice acustica.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 12/11/2018 da Wajdy Haddad, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società RENO ENERGIA SRL relativamente all'impianto in oggetto.

### **Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla osta rilasciato dal Comune di Molinella ed allegato al presente documento che ne forma parte sostanziale ed integrante.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 36672/2018

Documento redatto in data 03/04/2019

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



Comune  
di Molinella  
Città Metropolitana di Bologna

**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**  
Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68  
Fax 051/690.03.46  
**sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it**

Molinella li 21.03.2019

Rif 23956/2018

Classifica 6.9 Fascicolo 11/2019

*Inviata a mezzo Pec*

Spett.le Struttura  
**Autorizzazioni e concessioni di Bologna (SAC)**  
Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
Sua Sede

prot. Sindadoc n. 4324/2019

***Oggetto: domanda di autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto pubblico per la distribuzione di carburante presentata ai sensi del DPR 59/2013 –Trasmissione NULLA-OSTA in riferimento alla matrice rumore.***

Con la presente si trasmette il nulla-osta relativo alla matrice rumore rilasciato in data 21.03.2019 con il protocollo n. 6522, riferito al nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico con annesso impianto di autolavaggio da realizzare in Molinella via Degli Alpini snc.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dello Sportello Unico  
delle Attività Produttive*  
Geom. Massimiliano Roversi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 2019-03-22 09:40:15.0, PG/2019/46380



Sportello Unico per le Attività Produttive

T:\Edilizia Privata\SUAP\26-AUA\Degli Alpini\21032019-suap-sac.doc  
Sportello Unico dei Serv. Territoriali tel. 051.6906865 - fax 051.6900346  
Sede Municipale: Piazza A.Martoni n.1- 40062 Molinella  
C.F. 00446980377 P.I. 00510171200  
sportellounico@comune.molinella.bo.it

Rif 23956/2018  
Classifica 6.9. Fascicolo 11/2019

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dal Comune di Molinella in data 1.12.2018 – Prot. n. 23956 dalla Soc. RENO ENERGIA srl in riferimento all'impianto pubblico per la distribuzione di carburante ed autolavaggio da realizzare in via Degli Alpini snc a Molinella.

Visto il Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008;

Vista la relazione previsionale di impatto acustico acquisita agli atti;

Visto il parere favorevole con prescrizioni redatto dall'Arpa e ed acquisito agli atti del SUE-SUAP in data 20.03.2019 al Prot n. 6383 (prot. Sindadoc n. 4324/2019);

Visto l'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

## NULLA OSTA

per quanto attiene la matrice rumore, al rilascio dell'AUA di cui in premessa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel sopraccitato parere dell'Arpa e ed in particolare:

- **siano adottati impianti aventi contributi sonori pari o inferiori a quelli indicati nella relazione previsionale di impatto acustico (pag.20-21) denominata AC.01 ;**
- **sia garantita, tramite interventi strutturali specifici, l'inibizione delle sorgenti sonore afferenti sia il servizio di rifornimento di GPL e metano (pompa, erogatore) e che di autolavaggio nel periodo di riferimento notturno (22:00-06:00);**
- **sia depositato entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della documentazione utile al rilascio del certificato di conformità edilizia, una attestazione, tramite verifica acustica sperimentale, circa il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali nonché il corretto funzionamento degli interventi di inibizione del rumore di cui al punto precedente; qualora dalla verifica strumentale emergessero delle criticità l'attestazione circa il rispetto dei valori limite dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.**

Molinella, li 21 Marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUE-SUAP  
(Geom. Massimiliano Roversi)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



Sportello Unico per le Attività Produttive

T:\Edilizia Privata\SUAP\26-AUA\Degli Alpini\21012019-suap-rumore.doc

Orari di apertura: lunedì e giovedì dalle 8,00 alle 11,00

Sportello Unico dei Serv. Territoriali tel. 051.6906865 - fax 051.6900346

Sede Municipale: Piazza A.Martoni n.1- 40062 Molinella

C.F. 00446980377 P.I. 00510171200

sportellounico@comune.molinella.bo.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**