

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1939 del 16/04/2019
Oggetto	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in località Passo Centro Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella in Comune di Albareto (PR) con opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN) in Comune di Tornolo (PR) - Adattamenti alle opere di progetto realizzati nel corso dei lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1996 del 16/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 1545 del 15/06/2012 la Provincia di Parma, dopo espletamento della procedura di Valutazione Impatto Ambientale da parte della Regione e Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30/04/2012, ha autorizzato la Ditta FRI-EL S.p.a. (poi FRI-EL Albareto S.r.l.) alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in località Passo Centro Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella in Comune di Albareto (PR) con opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN) in Comune di Tornolo (PR);
- che i lavori di realizzazione del parco eolico sono conclusi, salvo le ultime opere di ripristino ambientale che dovranno essere completate da FRI-EL Albareto entro il 22/07/2019;

CONSIDERATO:

che FRI-EL Albareto S.r.l. ha trasmesso nota prot. 7965 del 1/4/2019 acquisita al prot. ARPAE n° PG52650 del 2/4/2019 con la quale ha comunicato che nel corso dei lavori sono stati apportati alcuni adattamenti alle opere di progetto riguardanti:

- 1) il tracciato planimetrico e altimetrico della viabilità di esercizio,
- 2) il tracciato planimetrico del cavidotto interrato,
- 3) la soluzione tecnica di posa del cavidotto interrato,
- 4) la soluzione tecnica di risoluzione delle interferenze con le infrastrutture interrate già presenti in loco,
- 5) la messa in opera di terre armate/rinforzate in luogo delle gabbionate sia sui rilevati della viabilità di esercizio sia sulle scarpate delle piazzole di esercizio,
- 6) la sostituzione di tubazioni in calcestruzzo con quelle in acciaio negli attraversamenti idraulici della viabilità di esercizio,
- 7) la modifica dello smaltimento delle acque di superficie e profonde in sottostazione,
- 8) l'accorciamento dei pali del plinto di fondazione dell'aerogeneratore WTG AL03,
- 9) il mantenimento di alcuni allargamenti realizzati lungo la strada provinciale SP523R del passo Cento Croci,

che alla nota di cui sopra la Ditta allegava, oltre allo schema unifilare e a blocchi del parco eolico, alcune planimetrie di massima riportanti i punti nei quali erano stati apportati gli adattamenti e precisava inoltre che:

- gli adattamenti di cui ai punti 2) e 9) relativi al tracciato planimetrico del cavidotto interrato in attraversamento e parallelismo con la strada provinciale SP523R del passo Cento Croci ed il mantenimento di alcuni allargamenti realizzati lungo la strada

provinciale SP523R sono stati richiesti e concordati con la Provincia di Parma – Settore Viabilità;

- l'adattamento di cui al punto 8) relativo all'accorciamento dei pali del plinto di fondazione dell'aerogeneratore WTG ALO3 è stato concordato dalla Ditta FRI-EL Albareto S.r.l. con l'ufficio sismico dell'Unione dei Comuni delle Valli taro e Ceno;

RITENUTO

che gli adattamenti alle opere di progetto realizzati nel corso dei lavori così come descritti e comunicati da FRI-EL Albareto S.r.l. nella nota prot. 7965 del 1/4/2019 siano da considerarsi non sostanziali rispetto al progetto autorizzato

DETERMINA

di prendere atto di quanto comunicato da FRI-EL Albareto S.r.l. con la nota prot. 7965 del 1/4/2019 acquisita al prot. ARPAE n° PG52650 del 2/4/2019;

di ritenere che gli adattamenti alle opere di progetto realizzati nel corso dei lavori così come descritti da FRI-EL Albareto S.r.l. nella nota prot. 7965 del 1/4/2019 siano conformi al progetto autorizzato e che pertanto non costituiscano variante sostanziale allo stesso.

Il Responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.