

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1968 del 18/04/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Centro Software Srl per impianto ubicato in Via Opera Galuppi, 154, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2037 del 18/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Centro Software Srl per impianto ubicato in Via Opera Galuppi, 154, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Centro Software Srl per l'impianto, destinato ad attività di PROGETTAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI PER ELABORATORI ELETTRONICI,, ubicato in Via Opera Galuppi, 154, Comune di SAN PIETRO IN CASALE, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta Centro Software Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Centro Software Srl, C.F. 03818390373, P.IVA 03818390373, con sede legale a BOLOGNA, in Via Delle Lame n. 112, per l'impianto sito a SAN PIETRO IN CASALE (BO), in Via Opera Galuppi, 154, ha presentato, nella persona di MICHELE COCCHI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE RENO – GALLIERA in data 20/09/2018 al Prot.n. 48994, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche o acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. UNIONE RENO – GALLIERA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 25/09/2018 al Prot. n. PGB0-2018-22138, Pratica SINADOC 29365/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e al Comune di SAN PIETRO IN CASALE, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto PIANURA (PG_2019_24471 del 14-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del SUAP RENO GALLIERA (PG_2019_62605 del 18-04-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) - cod.tariffa 12.02.01.04 - Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. pari a euro 146.00

Bologna, data di redazione 18/04/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Centro Software Srl, ubicato in Via Opera Galuppi, 154, Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO).

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in corpo idrico superficiale/suolo classificato dal SUAP Reno-Galliera (visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto PIANURA):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di SCOLO BISANA .

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Reno-Galliera con parere favorevole PG_2019_62605 del 18-04-2019, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto PIANURA, PG_2019_24471 del 14-02-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Preliminarmente all'immissione delle acque reflue domestiche depurata nello scolo Bisana la ditta Centro Software dovrà richiedere dal Consorzio di Bonifica competente il rilascio della regolare concessione .

Sinadoc n. 29365/2018

Documento redatto in data 18/04/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 22545
Pratica 32235/48994/2018 SN

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Centro Software Srl con sede in Bologna (BO) Via Delle Lame n. 112 P.I. 03818390373

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/09/2018, al P.G. n. 48994 dal Sig. Battaglini Lorenzo BTTLNZ60M09C469Z, in qualità di legale rappresentante della ditta **Centro Software S.r.l.** - P.I. 03818390373 con sede in Bologna (BO) in Via delle Lame n. 112 e unità locale sita nel Comune di San Pietro in Casale in Via Opera Galuppi, 154 ove viene esercitata l'attività di: *“progettazione, realizzazione di programmi operativi per elaborati elettronici, assistenza e consulenza organizzativa, tecnica e commerciale, conduzione di corsi di addestramento tecnico e professionale”*;

Considerato che tale domanda risulta presentata per la matrice Autorizzazione allo scarico di reflui con recapito in acque superficiali;

Preso atto che i reflui civili, originati nel fabbricato, prima dello scarico subiscono trattamento di depurazione primaria costituito da degrassatore e fossa Imhoff per confluire nel sistema di trattamento secondario costituito da filtro batterico aerobico e recapito finale nello Scolo consorziale Bisana, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento primaria;

Considerato che:

- o nella documentazione presentata viene dichiarato che l'attività di nuovo insediamento non origina acque reflue produttive e non contempla una zona ristoro/mensa;
- o Le acque meteoriche del coperto del fabbricato in esame ad uso uffici/servizi vengono dichiarate smaltite direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Pietro in Casale:** “favorevole” espresso con nota prot n. 19096/2018;
 - **Arpae – Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Pianura:** “favorevole a condizione che:
1. *“L'area esterna di piazzale non sia utilizzata per effettuare attività “sporcanti” o deposito di materie*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



2. *prime e/o rifiuti (quali i RAEE eventualmente prodotti dall'attività di assistenza), che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR1860/2006.*
3. *Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'Autorizzazione.*
4. *Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui civili si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico aerobico. Le fosse Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.“ espresso con nota del prot 24471 del 14/02/2019;*

Visto il parere idraulico rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana con nota prot. n. 11734 del 29/10/2018 come di seguito riportato: *“si rilascia parere idraulico favorevole in deroga in merito alla richiesta di A.U.A. per autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche per l'attività della ditta Centro Software s.r.l., raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente. Il parere idraulico favorevole viene rilasciato in deroga in quanto lo scarico in oggetto, pur non rispettando il principio di corrispondenza tra bacino di scolo e relativo canale di bonifica deputato alla raccolta delle acque, stante le modeste portate idrauliche prodotte dai reflui depurati, (dichiarate per 16 abitanti equiv. calcolati per eccesso in via cautelativa), non produce alcun tipo di pregiudizio idraulico verso lo scolo Bisana.*

Il Consorzio scrivente prescriverà comunque, in fase di rilascio di concessione, l'obbligo di installare sul condotto di scarico un dispositivo automatico (valvola a clapet o similare) che impedisca che il deflusso delle acque di piena transitanti nello scolo Bisana possa confluire nella condotta di scarico del richiedente creandone pregiudizio.

La presente comunicazione costituisce unicamente parere idraulico e non autorizza la costruzione del manufatto di scarico nello scolo di bonifica. Per l'immissione delle acque reflue domestiche depurate nello scolo Bisana la ditta Centro Software dovrà richiedere quindi dal Consorzio scrivente il rilascio della regolare Concessione.”

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell’Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all’Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l’atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali (scolo Bisana)*, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all’attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 15/04/2019

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

Sinadoc n. 29365/2018

S. Giorgio di Piano, 12/02/2019

ARPAE - Settore Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

E p.c. SUAP Unione Reno-Galliera

Via Fariselli, 4 – 40016 San Giorgio di Piano (BO)

unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici con recapito in acque superficiali.

Centro Software S.r.l., Sede Legale via delle Lame, 112 a Bologna ed unità locale principale di nuovo insediamento in via Opera Galuppi, 154 in località Cantone di San Pietro in Casale (BO).

Rif.to SUAP Prot. n. 2018/0049614 del 25/09/2018 Pratica n. 32235/48994/2018 SN.

Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. del 08/10/2018 e sollecito del 07/02/2019.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto per l'istanza presentata dal Sig. Battaglini Lorenzo, in qualità di Legale Rappresentante della società "Centro Software S.r.l.", attività di "progettazione, realizzazione di programmi operativi per elaboratori elettronici, assistenza e consulenza organizzativa, tecnica e commerciale, conduzione di corsi di addestramento tecnico e professionale", attività di nuovo insediamento dichiarata svolta nel fabbricato (identificato catastalmente al Foglio 1 Mappale 68 sub 2, 3 e 4) in seguito a demolizione di fabbricato residenziale con annesso magazzino e ricostruzione di nuovo immobile ad uso uffici, magazzino, locale tecnico e 4 servizi igienici, esaminata la documentazione tecnica pervenuta alla scrivente Agenzia, agli atti Prot. PGB0/2018/0022138 del 25/09/2018, è emerso che i reflui idrici di natura esclusivamente civile vengono dichiarati originati, in via cautelativa, da un carico organico di **16 Abitanti Equivalenti dichiarati**, determinati dagli addetti all'attività (dichiarati massimo 47 addetti all'attività);
- i reflui civili originati nel fabbricato, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria in sistema adeguatamente dimensionato al carico organico di **16 Abitanti Equivalenti**, costituito da degrassatore (di volume utile dichiarato pari a 800 l, a servizio di due calate grigie dei servizi igienici e locale tecnico con lavatrice e lavatoio) e fossa Imhoff (di volume totale dichiarato pari a circa 4000 l, che riceve due calate nere, in una delle quali, tramite pozzetto di ispezione, confluisce anche il refluo in uscita dal degrassatore); tale refluo così chiarificato confluisce al sistema di trattamento secondario dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **35 Abitanti Equivalenti** (in previsione di un futuro raddoppio/ampliamento dello stabilimento), costituito da **filtro batterico aerobico** (volume utile di massa filtrante dichiarato pari a 23,3 m³ per altezza di massa filtrante di 1,5 m), con ulteriore sedimentazione a valle adeguatamente dimensionata per 12 A.E. (Fossa Imhoff di volume totale dichiarato pari a circa 3000 l), e recapito finale nello Scolo consorziale Bisana, punto di scarico denominato S1, previo

passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;

- Considerato che nella documentazione presentata viene dichiarato che l'attività di nuovo insediamento non origina acque reflue produttive e non contempla una zona ristoro/mensa;
- Preso atto di quanto riportato nella modulistica presentata, ovvero di possedere il nulla Osta allo scarico emesso dal Consorzio della Bonifica Renana in data 11/09/2018;
- Le acque meteoriche del coperto del fabbricato in esame ad uso uffici/servizi vengono dichiarate smaltite direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per la consistenza di carico organico in esame quale "Complesso edilizio", risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico come "ACQUE REFLUE DOMESTICHE" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i.;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice esaminata (scarichi idrici), **a condizione che:**

L'area esterna di piazzale non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" o deposito di materie prime e/o rifiuti (quali i RAEE eventualmente prodotti dall'attività di assistenza), che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.

Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'Autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui civili si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico aerobico. Le fosse Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

Il contributo tecnico della presente pratica è stato redatto dal tecnico Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DISTRETTO METROPOLITANO
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.