

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2252 del 10/05/2019
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA PEGASO CARBURANTI SRL NEL COMUNE DI COMACCHIO - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA CON NUOVA MATRICE IMPATTO ACUSTICO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2331 del 10/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 22431/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società "Pegaso Carburanti s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio, località Vaccolino, S.S. 309 Romea km. 37 n. 25/a - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di distribuzione carburanti, autorizzata con atto A.U.A. n. 1953 del 13.04.2017, adottato da ArpaE.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 14.06.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio ed assunta al P.G. di ARPAE il 17.07.2018 con il n. 8628, presentata al S.U.A.P. del Comune di Comacchio (registrata al prot. con n. 38547 del 14.06.2018 P.SUAP n. 548/2018) dalla Società "Pegaso Carburanti s.r.l.", nella persona di Stella Graziano in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio, località Vaccolino, S.S. 309 Romea km. 37 n. 25/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti, autorizzata con atto A.U.A. n. 1953 del 13.04.2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 06.03.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 37357 del 07.03.2019) la quale chiarisce che per l'intervento edilizio la ditta proponente è "Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.", mentre per il rilascio di A.U.A. è la società "Pegaso Carburanti s.r.l.", inoltre con tale nota si rettificano le precedenti note del S.U.A.P. nelle quali per la pratica **n. 548/2018** si è erroneamente indicata la ditta "Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.";
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "Pegaso Carburanti s.r.l." per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, che comporta l'inclusione della matrice Impatto Acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 1953 del 13.04.2017, adottato da ArpaE:

- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza sono le seguenti:

■ viene inserito un impianto di distribuzione gas metano liquefatto (GNL);

■ nuova immissione nel fosso tombinato delle acque dei pluviali, provenienti dalla pensilina dove verrà erogato metano;

■ verrà compresa nell'A.U.A. anche la matrice ambientale "Impatto acustico";

■ variazioni grafiche che consentono di allegare al presente atto una unica planimetria allo scarico;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Visto che lo scarico, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A - RF, derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso tombinato, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio per P.SUAP 548/18 datata 10.09.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 10668 del 11.09.2018), con la quale si comunica alla ditta "Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A." il Parere non favorevole di ArpaE relativo all'impatto acustico e si informa il richiedente che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota, può presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Vista la documentazione integrativa della ditta "Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.", riguardante la valutazione previsionale dell'impatto acustico, trasmesso con nota S.U.A.P. per P.SUAP 548/18 datata 04.10.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 12073 del 08.10.2018);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio per P.SUAP 548/18 datata 25.10.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13168 del 30.10.2018), con la quale si trasmettono le seguenti comunicazioni:
  - Parere non favorevole di ArpaE ST per la valutazione di impatto acustico (pratica ArpaE PGFE/2018/12073);
  - dichiarazione di inesistenza del servizio di fognatura, espresso dalla società C.A.D.F. S.p.A. con nota prot. n. 17202 del 24.07.2018;

- Parere favorevole del Comune di Comacchio per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione;
- Vista la ulteriore documentazione integrativa della ditta “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.”, riguardante l'impatto acustico, trasmesso con nota S.U.A.P. per P.SUAP 548/18 (assunta al P.G. di ArpaE n. 14274 del 23.11.2018);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 03.12.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 14743 del 04.12.2018), con allegata la presa d'atto del Settore VI del Comune prot. n. 76569 del 22.11.2018 relativa ai Pareri espressi da ArpaE;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 11.02.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 23343 del 13.02.2019) con allegata la documentazione integrativa per la valutazione dell'impatto acustico della Società “Pegaso Carburanti s.r.l.”, trasmessa in sostituzione di quella precedentemente intestata alla ditta “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.”;
- Visto il Parere favorevole con prescrizioni espresso da ArpaE Settore Impatto Acustico (assunto al PG di ArpaE n. 46477 del 22.03.2019) per la pratica P.SUAP 548/18 della Società “Pegaso Carburanti s.r.l.”;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 24.04.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 65773 del 24.04.2019) con allegata la presa d'atto del Settore VI del sopracitato Parere datato 22.03.2019 espresso da ArpaE relativo all'impatto acustico;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "Pegaso Carburanti s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio, località Vaccolino, S.S. 309 Romea km. 37 n. 25/a, codice fiscale 01668860388 per la modificata dell'attività di distribuzione carburanti autorizzata con atto A.U.A. n. 1953 del 13.04.2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli	<b>ArpaE</b>

	124 e 125)	
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALE - ARPAE**

1. Gli scarichi autorizzati di acque di prima pioggia nel fosso tombinato, che confluiscono nel canale di Gronda Bosco Eliceo, sono quelli, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A - RF.
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *colore, materiali grossolani, solidi speciali totali, COD, solventi organici aromatici e tensioattivi totali.*
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nei pozzetti di ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "B".

5. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. La ditta deve provvedere a mantenere un corretto deflusso dello scarico di acque reflue di prima pioggia fino al canale denominato "Canale di Gronda Bosco Eliceo" per evitare ristagni, consentendo, a miglior tutela ambientale, il regolare deflusso delle acque, effettuando anche periodiche manutenzioni del fosso.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegato "A" - RF, per gli accertamenti.
10. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

## **B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO - COMUNE**

1. Lo scarico autorizzato sul suolo tramite impianto di subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.

2. La rete fognaria deve corrispondere alla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
3. I reflui in uscita dai degrassatori devono essere convogliati in vasca Imhoff prima di essere smaltiti in subirrigazione.
4. Tra il fondo della trincea e il livello della falda acquifera, rilevata a 1,9 m dal piano campagna, deve essere mantenuta una distanza di almeno 1 m .

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
3. I mezzi durante la sosta dovranno evitare, per quanto possibile, di tenere acceso il motore.
4. Poiché nel corso dell'istruttoria per il rilascio del presente atto non è stato valutato l'impatto riguardante l'appartamento posto sopra al bar ed in uso al gestore dell'attività, nel caso vi sia un cambio di titolarità dell'attività o l'appartamento cambi conduttore, la ditta dovrà predisporre una nuova Valutazione di Impatto Acustico, comprovante il rientro nei limiti normativi.
5. Poiché nel corso dell'istruttoria per il rilascio del presente atto si è esaminata una valutazione previsionale di Impatto Acustico effettuata con dati tecnici e progettuali e considerato il contesto

ambientale particolarmente gravato dal transito veicolare sia in orario diurno che notturno, la ditta dovrà predisporre nelle prime fasi di attività del nuovo impianto il collaudo, che comprovi quanto stimato con i calcoli previsionali. Tale verifica dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale di Comacchio ed ad ArpaE ST Ferrara, e, nel caso non vi sia corrispondenza a quanto stimato nella Valutazione previsionale, dovrà essere valutato e predisposto un sistema di mitigazione, come indicato nella DGR n. 673/2004 art. 1 punto 6 lettera g).

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio, l'atto A.U.A. n. 1953 del 13.04.2017 adottata da ArpaE.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Settore VI del Comune di Comacchio.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**