

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2529 del 27/05/2019
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Baraldi Srl alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Commerciale, ubicato in Via Lombardia, n. 2/I/L, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2589 del 23/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Baraldi Srl alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Commerciale, ubicato in Via Lombardia, n. 2/I/L, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE dell'

### Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Baraldi Srl, avente sede legale in Via Lombardia, n. 2/I/L - Castel San Pietro (BO), alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Commerciale, ubicato in Via Lombardia, n. 2/I/L, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME, per una capacità complessiva pari a mc 169 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>2</sup>;
3. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;

4. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

5. **Dà atto** dell'assolvimento degli obblighi relativi di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione del Nulla Osta dall'apposita Banca Dati Nazionale Antimafia ;

6. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

7. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Baraldi Srl con sede legale in Via Lombardia, n. 2/l/L - Castel San Pietro (BO), ha presentato in data 06-09-2017 al Prot.n. PGB0\_2017\_20679, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Commerciale e Industriale, ubicato in Via Lombardia, n. 2/l/L, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (Pratica Sinadoc n. 26211 /2017).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Il deposito di cui si chiede autorizzazione alla modifica è stato autorizzato con Decreto prefettizio n.

123 del 12/12/2000;

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PGB0-2017-21628 del 18/09/2017) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (Prot n. del 16/11/2017);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PGB0-2017-23369 del 10-10-2017);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PGB0\_2017\_28878 del 14/12/2017);
- Parere Camera Commercio - Camera di Commercio di Bologna (Prot n. PGB0\_2017\_22882 del 03-10-2017);

Il proponente ha trasmesso apposita Relazione di Analisi Ambientale con descrizione degli esiti dei sondaggi effettuati e volti ad accertare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC), conclusasi con esito negativo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, si è proceduto all'approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito in oggetto, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. del 21/02/2018.<sup>3</sup>

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

In data 27-09-2018 con PG n. PGB0\_2018\_22434, la Ditta Baraldi Srl, ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Con *Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12/07/2017*, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

Con PGB0-2018-27825 del 21/11/2018, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 13/12/2018.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

In data 13/12/2018 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale PG. n. PGB0-2018-29354 del 14/12/2018.

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni indicate nel verbale stesso.

In data 17-01-2019 con pg. PG\_2019\_8232, la Ditta Baraldi Srl ha trasmesso le integrazioni documentali richieste. Con prot. n. 1010 del 14/01/2019 del Comune di Castel San Pietro è stata presentata SCIA ORDINARIA per gli interventi richiesti dal Comune come da verbale di collaudo citato.

Successivamente alle valutazioni degli Enti sono state inoltrate dalla ditta ulteriori integrazioni documentali trasmesse con prot. PG\_2019\_54833 del 05-04-2019.

Le medesime documentazioni sono state sottoposte alle valutazioni degli enti preposti, che hanno approvato in regime di silenzio-assenso le proposte per il rispetto delle prescrizioni ivi descritte.

Infine con prot. PG\_2019\_80920 del 22/05/2019 la ditta ha inoltrato le integrazioni documentali conclusive nelle quali si attestava e dimostrava, tramite documentazione fotografica, l'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo.

In base a quanto premesso, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 22/05/2019

La Dirigente Responsabile Area  
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>4</sup>

### ***Allegati:***

#### ***Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni***

***Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.***

---

4 Firma apportata ai sensi:  
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

Pratica Sinadoc n. 26211 /2017

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>5</sup>

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Baraldi Srl alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Commerciale, ubicato in Via Lombardia, n. 2/I/L, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME.**

### ALLEGATO A

#### Descrizione Deposito e Prescrizioni

9. Il deposito oggetto della presente autorizzazione è composto e descritto come segue:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
A1	Serbatoio	fuori terra metallico	mc	12	Olio NC 2710
A2	Serbatoio	interrato	mc	12	Gasolio riscaldamento
		Fusti e Imballi vari	mc	3	Oli medi altri
		Fusti e Imballi vari	mc	40	Oli NC 2710
Capacità geometrica complessiva (mc): 67					

Tra le Variazioni apportate vi è la Dismissione del Serbatoio fuori terra A1. Allo scopo Il proponente ha trasmesso apposita Relazione di Analisi Ambientale con descrizione degli esiti dei sondaggi effettuati e volti ad accertare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC), conclusasi con esito negativo. La costituzione del deposito successivamente alle variazioni sarà la seguente:

<sup>5</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

Per l'Ubicazione dei serbatoi fare riferimento alla PLANIMETRIA - REV-02 19-12-18

Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o Fusti	Unità di misura	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
Serbatoio	Metallico inox fuori terra	mc	11	Olio NC 2710
Serbatoio	Metallico inox fuori terra	mc	11	Olio NC 2710
Serbatoio	Metallico inox fuori terra	mc	5	Preparazioni Lubrificanti NC 3403
Serbatoio	Metallico interrato	mc	12	Gasolio riscaldamento
	Fusti e imballi vari	mc	85	Preparazioni Lubrificanti NC 3403
	Fusti e imballi vari	mc	42	Olio NC 2710
	Fusti e imballi vari	mc	3	Oli Medi, altri
<b>TOTALE</b>		<b>mc</b>	<b>169</b>	

La Ditta Baraldi Srl dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

#### **Prescrizioni in materia di Sicurezza sul lavoro**

1. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
2. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;

#### **Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi**

3. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 ( oli minerali) e successive modifiche e integrazioni;
4. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
5. dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite nel parere favorevole condizionato espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna in data 31/03/2017 con prot. 8366.
6. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
7. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

#### **Prescrizioni in materia ambientale**

8. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di

conservazione, in particolare dovranno essere costantemente assicurate l'impermeabilità della pavimentazione sottostante il deposito e le barriere perimetrali adibite al contenimento di eventuali perdite.

9. I serbatoi interrati esistenti, qualora non rispondenti come caratteristiche tecniche ai requisiti previsti dal **DM 29 novembre 2002** dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta, la cui periodicità sarà determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio:

<b>Età del serbatoio (dall'installazione o dal risanamento)</b>	<b>Frequenza delle Prove di Tenuta</b>
A partire dal 5° anno	TRIENNALE
Compresa tra 15 e 30 anni	BIENNALE
Superiore a 30 anni o sconosciuta	ANNUALE

10. Le verifiche di funzionalità e le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
11. Nel caso Le verifiche di funzionalità e/o le prove di tenuta attestino la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione scritta via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'indicazione delle contro misure adottare per risolvere la problematica ambientale; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.

#### **Prescrizioni in materia Fiscale e Metrologia Legale**

12. prima dell'inizio dell'attività, la Ditta dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
13. Gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere conformi alla normativa di approvazione nazionale o europea.
14. Gli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legale, cioè quelle misurazioni giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, dovranno essere conformi alla normativa, nazionale o europea, di approvazione degli strumenti di misura.
15. per la normativa nazionale occorrerà fare riferimento agli specifici Decreti Ministeriali di approvazione di modello mentre per la normativa europea si farà riferimento al



D.Lgs. 517/92, per le bilance a funzionamento non automatico, e al D.Lgs. 2/2/2007 n. 22 per le bilance a funzionamento automatico e per gli strumenti di misura di liquidi.

16. In tutti i casi gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere di modello approvato, muniti di verifica prima e se conformi alle direttive europee 2014/31/UE o 2014/32/UE dovranno essere accompagnati anche dalle corrispondenti dichiarazioni di conformità.
17. tutti i suddetti strumenti, secondo quanto previsto dal DM 93/2017, dovranno portare il contrassegno verde di superamento della verifica periodica, che dimostra la loro affidabilità metrologica, ed essere accompagnati dal libretto metrologico, se già rilasciato.
18. per le indicazioni e le registrazioni di quantitativi di prodotto è obbligatorio adottare le unità di misura secondo le modalità previste dal DPR 802/82;
19. le valutazioni circa il pieno rispetto degli adempimenti, previsti dal citato DM 93/2017 , per i titolari degli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legali possono essere presentate solo successivamente ad un controllo presso il luogo di utilizzo degli strumenti stessi ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del citato DM 93/2017, a tale scopo dovranno essere trasmesse con congruo anticipo rispetto alla data prevista del collaudo, le schede tecniche relative agli strumenti stessi;

#### **Prescrizioni Generali**

20. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
21. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**