

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2577 del 29/05/2019
Oggetto	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Piano Resilienza 2 Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento PTP CA' MENGARINO n. 22546 e PTP PIANI DI SOTTO n. 22013, in Comune di Castel d'Aiano (Rif. 3572/1934) rilasciata a E-distribuzione s.p.a. - Legge Regionale 22.2.1993 n. 10 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2654 del 29/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>  
Unità Autorizzazioni Ambientali**

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto:**

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: **Piano Resilienza** – Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento PTP CA' MENGARINO n. 22546 e PTP PIANI DI SOTTO n. 22013, in Comune di Castel d'Aiano (Rif. 3572/1934) rilasciata a E-distribuzione s.p.a. - Legge Regionale 22.2.1993 n. 10 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE  
P.O. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**Decisione**

- Autorizza<sup>2</sup> E-distribuzione s.p.a.<sup>3</sup> - con sede in Bologna Via Carlo Darwin, 4 (CF e PI 05779711000) - a costruire e ad esercire la seguente opera elettrica: **Piano Resilienza** – Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento PTP CA' MENGARINO n. 22546 e PTP PIANI DI SOTTO n. 22013, in Comune di Castel d'Aiano (Rif. 3572/1934), come descritta in motivazione;
- Dichiaro che il presente provvedimento di autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici<sup>4</sup> del Comune di Castel d'Aiano, per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione)<sup>5</sup>, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità dell'opera<sup>6</sup>;
- Stabilisce le seguenti prescrizioni:
  - l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità previste nel piano tecnico di E-distribuzione s.p.a. Rif. 3572/1934 e tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto è trasferita a ARPAAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna, che dal 1/1/2019 diventa ARPAAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 "Norma in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i..

<sup>3</sup> Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i. e dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i..

<sup>5</sup> Ai sensi della L.R. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i. e della L.R. 24/2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 4 bis L.R. 10/93 e s.m.i. e dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

- l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in conferenza di servizi e contenute nei nullaosta<sup>7</sup> e consensi acquisiti ed elencati in motivazione e riportati nella **Relazione Tecnica allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale**, per cui E-distribuzione s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
  - E-distribuzione s.p.a. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
  - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere trasmessa a questa Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana entro 3 mesi da quando questa è avvenuta;
  - la realizzazione di modifiche all'opera autorizzata, non preventivamente concordate, qualora vengano qualificate come varianti sostanziali da questa Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, comporteranno l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, di cui all'art. 8 della L.R. 10/93 e del conseguente procedimento di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 12 della stessa legge;
  - l'impianto dovrà essere collaudato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/93 e s.m.i. e il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana per la conferma;
  - in caso di esito negativo, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana procederà all'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, di cui all'art. 8 della L.R. 10/93 e del conseguente procedimento di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 12 della stessa legge;
- Precisa che:
    - Tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico di E-distribuzione s.p.a. a norma della Legge Regionale 22.2.1993 n. 10 e successive modificazioni;

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

- Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

### **Motivazione**

E-distribuzione s.p.a. in data 11/02/2019 ha presentato alla Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE) – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - istanza<sup>8</sup>, corredata di relazione tecnica e di disegni, per il rilascio dell'autorizzazione<sup>9</sup> alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: **Piano Resilienza** – Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento PTP CA' MENGARINO n. 22546 e PTP PIANI DI SOTTO n. 22013, in Comune di Castel d'Aiano (Rif. 3572/1934).

L'opera elettrica avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

- tensione di esercizio: 15 kV;
- frequenza: 50 Hz;
- materiale dei conduttori: Al;
- sezione dei cavi: (3x1x185mmq);
- numero dei cavi: 1;
- corrente max: 290A;
- lunghezza totale: Km 2,145.

E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità delle opere<sup>10</sup> specificando le motivazioni per la richiesta di inamovibilità, ed ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate dall'intervento e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali<sup>11</sup>.

La linea elettrica, oggetto dell'istanza, non è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Castel d'Aiano, pertanto l'autorizzazione comporterà variante urbanistica<sup>12</sup> per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (distanza di prima approssimazione)<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Acquisita in atti con PG n. 21751/2019 del 11/02/2019 - pratica Sinadoc n. 5396/2019.

<sup>9</sup> Ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i..

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 10/93 e s.m.i. e dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

<sup>11</sup> Risultano interessati, per brevissimi tratti, esclusivamente mappali di proprietà comunale: foglio 19 mappale 338 e foglio 27 mappale 191.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i. e dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/01 e s.m.i..

<sup>13</sup> Come previsto dalla L.R. 30/2000 e s.m.i. e dalla L.R. 24/2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

E-distribuzione s.p.a. ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione dell'integrazione del Programma annuale degli interventi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna, in quanto l'impianto oggetto della presente istanza non era stato previsto.

E-distribuzione ha inoltre inviato la seguente documentazione:

- Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice delle comunicazioni Elettroniche;
- Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Responsabile del Procedimento in data 13/02/2019 ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo a E-distribuzione s.p.a.<sup>14</sup> e per conoscenza al Comune di Castel d'Aiano.

In data 15/02/2019<sup>15</sup> ARPAE ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona<sup>16</sup> al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nullaosta necessari al rilascio dell'autorizzazione<sup>17</sup>.

L'avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che il provvedimento di autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Castel d'Aiano, nonché dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, e dà atto dell'indizione della Conferenza di Servizi e dei termini perentori per l'espressione delle determinazioni - è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna n. 66 del 06/03/2019 e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data ed è stato inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castel d'Aiano dal 06/03/2019 per 40 giorni consecutivi.

Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è il 02/09/2019, ovvero centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel BURERT<sup>18</sup>.

In data 07/03/2019<sup>19</sup> è stata inviata al Comune di Castel d'Aiano la richiesta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'espressione delle valutazioni sulla proposta di variante urbanistica.

Il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli aventi diritto è scaduto il 15/04/2019 e non sono pervenute osservazioni<sup>20</sup>.

---

<sup>14</sup> Con PG n. 23846/2019 del 13/02/2019.

<sup>15</sup> Con PG n. 25306/2019 del 15/02/2019.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i..

<sup>17</sup> Come previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/93 e dall'art. 52-quater comma 1 del DPR n. 327/2001.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 10/93.

<sup>19</sup> Con PG n. 37338/2019 del 07/03/2019.

<sup>20</sup> Come da comunicazione inviata a E-Distribuzione s.p.a. e al Comune di Castel d'Aiano con PG n. 61377/2019 del 16/04/2019.

Entro i termini stabiliti per la conclusione della Conferenza di Servizi si sono espressi tutti gli Enti coinvolti, come segue, con le prescrizioni dettagliate nella Relazione Tecnica allegata alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale:

- ARPAE, nulla osta minerario in atti con PG n. 27601/2019 del 20/02/2019;
- ARPAE Servizio Sistemi Ambientali, relazione tecnica favorevole, **con prescrizioni**, in atti con PG n. 50890/2019 del 29/03/2019 - acquisito il parere sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna in atti con PG n. 43925/2019 del 19/03/2019;
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", nulla osta in atti con PG n. 43811/2019 del 19/03/2019;
- Aeronautica Militare, nulla osta in atti con PG n. 59817/2019 del 12/04/2019;
- Città metropolitana di Bologna – Area Pianificazione Territoriale, parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in atti con PG n. 49717/2019 del 28/03/2019;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nulla osta archeologico (con prescrizioni) in atti con PG n. 36303/2019 del 06/03/2019;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano, nulla osta idraulico (con prescrizioni) in atti con PG n. 78240/2019 del 17/05/2019;
- Comune di Castel d'Aiano, parere favorevole (con prescrizioni), in atti con PG n. 53406/2019 del 03/04/2019.

Il Comune di Castel d'Aiano ha trasmesso<sup>21</sup> la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/04/2019**, immediatamente eseguibile, con la quale ha espresso<sup>22</sup> parere favorevole alla proposta di variante urbanistica, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica in oggetto.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG n. 80422/2019 del 21/05/2019, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate<sup>23</sup>, ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

E-distribuzione, con nota in atti con PG n. 82284/2019 del 24/05/2019, ha dichiarato di accettare le modalità di esecuzione incluse nei nulla-osta e consensi, dettate dagli Enti per la realizzazione dell'impianto in oggetto, e ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del

---

<sup>21</sup> Acquisita in atti con PG n. 58294/2019 del 11/04/2019.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 10/93 e s.m.i

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.<sup>24</sup>, mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 23/05/2019 e identificato con il seguente numero seriale: 01180983521531.

L'Unità Energia ed emissioni atmosferiche dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha predisposto la Relazione Tecnica che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento, e che valuta accoglibili le motivazioni per la dichiarazione di inamovibilità.

## Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28/12/1995 “Attribuzione all'ENEL s.p.a., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale.”<sup>25</sup>;
- la Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante “norme in materia di opere relative alle linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.”;

<sup>24</sup> Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

<sup>25</sup> ENEL Distribuzione s.p.a., in qualità di gestore delle reti di distribuzione, ha cambiato la denominazione in E-Distribuzione s.p.a. a seguito del Decreto Legislativo 93/2011 e della delibera 296/2015/R/COM con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva le “Disposizioni in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas (TIUF)”.

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 112/2018 di proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30/06/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

## **Allegati**

Allegato n. 1: Relazione tecnica.

Bologna, 29/05/2019

P.O. Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Pratica Sinadoc n. 5396/2019

## RELAZIONE TECNICA

**Proponente:** E-distribuzione s.p.a..

**Oggetto:** Piano Resilienza - Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento PTP CA' MENGARINO n. 22546 e PTP PIANI DI SOTTO n. 22013, in Comune di Castel d'Aiano - Rif. 3572/1934.

**Istanza:** E-DIS-08/02/2019-0076434, in atti con PG n. 21751/2019 del 11/02/2019.

### Descrizione intervento:

Il progetto prevede la posa, in Comune di Castel d'Aiano, di una nuova linea elettrica di media tensione, in cavo sotterraneo cordato ad elica, per consentire il collegamento tra il PTP (Posto di Trasformazione su Palo) "CA' MENGARINO" n. 22546 e il PTP "PIANI DI SOTTO" n. 22013. La posa del cavo avverrà prevalentemente lungo la viabilità pubblica, mediante scavo a cielo aperto e, per un breve tratto, mediante TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), mentre il collegamento alla rete elettrica in essere verrà effettuato collegandosi al palo esistente nel punto A e sostituendo il sostegno esistente con uno nuovo palo nel punto E.

Non è prevista la costruzione di nuove cabine elettriche né la posa di nuovi trasformatori.

L'intervento si rende necessario per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica in caso di disservizi e guasti, migliorando al contempo la stabilità e la sicurezza del servizio elettrico ("Piano Resilienza").

Il nuovo elettrodotto, della lunghezza complessiva di circa Km 2,145 e una capacità di trasporto pari a 290A, risulta così articolato:

- 1) Tratto A-B: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa, mediante scavo a cielo aperto, di n. 1 cavo (Al 3x1x185 mm<sup>2</sup>) e due tubazioni - Lunghezza km 0,010 circa;
- 2) Tratto B-C: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa, mediante TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), di n. 1 cavo (Al 3x1x185 mm<sup>2</sup>) e due tubazioni - Lunghezza km 0,135 circa;
- 3) Tratto C-E: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa, mediante scavo a cielo aperto, di n. 1 cavo (Al 3x1x185 mm<sup>2</sup>) e due tubazioni - Lunghezza km 2,000 circa;
- 4) Punto E: sostituzione sostegno esistente su linea in conduttori nudi.

Il gestore dichiara che l'elettrodotto in progetto, da realizzare in cavo cordato ad elica sotterraneo, ai sensi del D.M. 29/05/2008, è escluso dal calcolo della Dpa per i campi elettromagnetici, in quanto le emissioni sono molto ridotte, mentre l'estensione della Dpa in corrispondenza del sostegno E è pari a 4,00 metri.

Per le opere in oggetto, E-Distribuzione s.p.a. ha chiesto la **dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità**, ai sensi dell'art. 4bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i., esplicitando le motivazioni della richiesta di inamovibilità.

L'infrastruttura oggetto dell'istanza non è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Castel d'Aiano, pertanto l'intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa.

## Interferenze:

- Viabilità pubblica;
- attraversamento inferiore Rio dei Piani.

Non risultano ulteriori interferenze con elementi naturali, opere o altre infrastrutture di pubblico interesse, in quanto la nuova linea verrà interrata lungo la viabilità comunale.

## Nulla osta - Pareri e prescrizioni:

Nell'ambito della Conferenza di Servizi<sup>1</sup>, indetta per l'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari per il rilascio dell'autorizzazione, sono pervenuti i pareri e nulla osta richiesti, di seguito elencati:

- Comando Militare Esercito E.R., nulla osta n. 75-19 del 14/03/2019, Prot. 3843 del 19/03/2019, in atti con PG n. 43811/2019 del 19/03/2019;
- Aeronautica Militare, nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali, Prot. 6948 del 12/04/2019, in atti con PG n. 59817/2019 del 12/04/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere archeologico favorevole (**con prescrizioni**) Prot n. 25334 del 19/11/2018, confermato con Prot. n. 4774 del 05/03/2019 e conservato in atti con PG n. 36303/2019 del 06/03/2019 :“ (...) considerato che i lavori in progetto ricadono in area per la quale non sono note evidenze archeologiche e si svolgeranno interamente su strada esistente, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, all'esecuzione dei lavori in progetto, richiedendo che venga comunicata con congruo anticipo a questo Ufficio la data di inizio lavori per poter organizzare eventuali sopralluoghi in corso d'opera.  
Si rammenta, nel contempo, il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.”;
- Città metropolitana di Bologna - Servizio Pianificazione del territorio, parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Prot. 19640/2019 del 28/03/2019, in atti con PG n. 49717/2019 del 28/03/2019, in cui si riporta che:“ (...) non si riscontrano elementi di incompatibilità, anche in considerazione del carattere di pubblica utilità dell'opera e del minimo impatto dovuto al fatto che la nuova linea sarà quasi tutta interrata ad eccezione del punto E dove si procederà alla sostituzione di un palo già esistente.  
Alla luce delle suddette valutazioni si ritiene che il progetto sia compatibile con il PTCP.”;
- Comune di Castel d'Aiano parere favorevole (**con prescrizioni**<sup>2</sup>), Prot. 1138/2373 del 03/04/2019 in atti con PG n. 53406/2019 del 03/04/2019, : “(...) - Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto riguarda l'interferenza con viabilità comunale a condizione che dell'esecuzione dei lavori venga data comunicazione ufficiale almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi al Comando di Polizia Municipale al fine di garantire al meglio la sicurezza stradale e la corretta viabilità di via dei Piani (...);  
- Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto riguarda gli aspetti urbanistici a condizione che vengano inoltrate specifiche indicazioni in merito alle fasce di rispetto della nuova linea elettrica e che, entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, vengano inviati allo scrivente gli shape file della variante al R.U.E.”;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano, nulla osta idraulico (**con prescrizioni**), espresso con Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 16/05/2019, in atti con PG n. 78240/2019 del 17/05/2019: (...)  
“1. L'inizio dei lavori e la loro ultimazione dovranno essere comunicati formalmente, con congruo anticipo, al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;  
2. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati con particolare riferimento alla quota di posa della condotta;  
3. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, nella realizzazione dei lavori o nella conduzione della linea, saranno a totale carico del concessionario;

<sup>1</sup> Indetta con PG n. 25306/2019 del 15/02/2019, con esito positivo PG n. 80422/2019 del 21/05/2019.

<sup>2</sup> In merito alla richiesta di indicazione delle fasce di rispetto, si rimanda a quanto contenuto nel parere di ARPAE Servizio Sistemi Ambientali riportato più sotto.

4. *Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente;*
  5. *Eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della fornitura elettrica, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica in prossimità della linea nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, saranno a totale carico del richiedente:*
    1. *L'inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà la richiesta di decadenza della concessione, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato;*
    2. *L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione ed il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
    3. *Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato;*
    4. *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al cantiere durante l'esecuzione dei lavori al fine di poter eseguire le verifiche ritenute necessarie;*
    5. *Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
    6. *Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente delle opere autorizzate; (...)*
- ARPAE - Attività Minerarie, nulla osta minerario PG n. 27601/2019 del 20/02/2019;
  - ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali, relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali, in atti con PG n. 50890/2019 del 29/03/2019 - acquisito dall'Azienda USL di Bologna competente per territorio il parere sanitario favorevole Prot. 34971 del 19/03/2019 (in atti con PG n. 43925/2019 del 19/03/2019) - che ha valutato l'impianto in oggetto conforme con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici per il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla, **a condizione che:** “ (...) all'interno dell'estensione della **DPA** dichiarata, per il sostegno da installarsi nel punto “E”, in **4 metri** non vi siano aree e/o luoghi destinati ad una permanenza prolungata di persone, né aree giochi per l'infanzia.”

### **Variante urbanistica:**

Il Comune di Castel d'Aiano ha trasmesso<sup>3</sup> la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/04/2019, immediatamente eseguibile, che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 10/93, esprime parere favorevole in merito alla variante urbanistica.

### **Inamovibilità:**

Ai fini della dichiarazione di inamovibilità si ritengono accoglibili le motivazioni riportate da E-distribuzione nell'elaborato denominato “Disegno n° 3572/1934 PD” allegato all'istanza.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del ‘Codice dell'Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>3</sup> Acquisita in atti con PG 58294/2019 del 11/04/2019.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**