

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3089 del 26/06/2019
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via_MASSARENTI n. 9, Comune di BOLOGNA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3163 del 26/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via\_MASSARENTI n. 9, Comune di BOLOGNA.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE<sup>2</sup> dell'

### Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi, avente sede legale in BOLOGNA via\_ALBERTONI n. 15, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via\_MASSARENTI n. 9, Comune di BOLOGNA, per una capacità complessiva pari a mc 184,20 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>3</sup>;

3. **Precisa** che la Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi sarà autorizzata in via definitiva alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, solo successivamente al positivo esito del collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ;

7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi con sede legale in BOLOGNA

---

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

via\_ALBERTONI n. 15, ha presentato in data 28-02-2019 al Prot.n. PG\_2019\_33232, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via\_MASSARENTI n. 9, Comune di BOLOGNA (Pratica Sinadoc n. 8324 /2019).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Il deposito di cui si chiede autorizzazione alla modifica è stato autorizzato con Decreto Prefettizio 9731 del 22/11/2000 ;

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PG-2019-42873 del 18-03-2019) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di BOLOGNA (Prot n. PG\_2019\_60826 del 16-04-2019);
- Parere Ambientale - ARPA Servizio Territoriale (Prot n. PG\_2019\_91890 del 12-06-2019);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PG\_2019\_70078 del 03-05-2019);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PG\_2019\_91341 del 10-06-2019);

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG-2019-96700 del 19-06-2019, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate<sup>4</sup>.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi deve essere inoltrata all' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa;

Bologna, data di redazione 26/06/2019

La Dirigente Responsabile Area  
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>5</sup>

### ***Allegati:***

#### ***Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni***

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

<sup>5</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 8324 /2019

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via\_MASSARENTI n. 9, Comune di BOLOGNA.**

### ALLEGATO A

#### Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione attualmente presenta una capacità complessiva di mc 380,09. Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza. Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta la consistenza iniziale descritta come segue:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
2SO	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	4,5	GASOLIO
3SO	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	4	GASOLIO
4SO	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	170	OLIO COMBUSTIBILE
5SO	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	170	OLIO COMBUSTIBILE
6SO	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	12	GASOLIO
⑧	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	3	GASOLIO
⑨	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	15	GASOLIO
10SO	FUSTI E IMBALLI VARI			1	OLI GRASSI LUBRIFICANTI
	FUSTI E IMBALLI VARI			0,02	BENZINA
	FUSTI E IMBALLI VARI			0,5	VASELINA
	BOMBOLA	Bombola / esterna	mc	0,07	GPL

Capacità geometrica complessiva (mc): \_\_\_\_\_ 380,09 \_\_\_\_\_

i numeri cerchiati sono relativi ai serbatoi ancora in uso  
*Si veda l'elaborato grafico allegato "Tavola 01 Planimetria generale deposito olio minerale in configurazione approvata"*

**- Descrizione delle variazioni effettuate.**

Rispetto alla configurazione autorizzata sono stati dismessi i seguenti serbatoi:

- 2SO, 3SO, 4SO, 5SO e 6SO e bombole di GPL

Rispetto alla configurazione autorizzata sono stati installati i seguenti serbatoi:

- serbatoio 4 a servizio del nuovo gruppo elettrogeno del Pad.4 Ostetricia
- serbatoio 5 a servizio dei 2 gruppi elettrogeni del Pad.5 Nuove Patologie
- serbatoio 6 a servizio del nuovo gruppo elettrogeno del Pad.6 Infettivi
- serbatoio 7 a servizio del nuovo gruppo elettrogeno del Pad.3 Pediatria
- serbatoio 10 a servizio del nuovo gruppo elettrogeno del Pad.23 PCTV
- serbatoio 11 a servizio delle motopompe antincendio
- serbatoi 12, 13, 14, 15 come stoccaggio di gasolio di emergenza per alimentare i bruciatori bicomustibili della centrale termica del S.Orsola.
- 16 - n 2 bombole di metano da 50 litri, 200 bar, a servizio del laboratorio posto al piano 1 del Pad 19
- serbatoi 18 contenente olio fresco per i cogeneratori, di capacita pari a 2000 lt.

**- Consistenza Finale Variata.** La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari, pertanto a **mc. 184,20** , composto e descritto come segue:

**184,20** , composto e descritto come segue:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
④	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	15	GASOLIO
⑤	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	15	GASOLIO
⑥	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	2	GASOLIO
⑦	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	15	GASOLIO
⑧	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	3	GASOLIO
⑨	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	15	GASOLIO
⑩	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	15	GASOLIO
⑪	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	0,2	GASOLIO
⑫	SERBATOIO	METALLICO / in vasca in cls riempita di sabbia	mc	19,6	GASOLIO
⑬	SERBATOIO	METALLICO / in vasca in cls riempita di sabbia	mc	19,6	GASOLIO
⑭	SERBATOIO	METALLICO / in vasca in cls riempita di sabbia	mc	19,6	GASOLIO
⑮	SERBATOIO	METALLICO / in vasca in cls riempita di sabbia	mc	19,6	GASOLIO
⑯	2 bombole da 50 lt a 200bar	Bombola /esterno	mc	10+10	METANO

17	FUSTI E IMBALLI VARI	Contenitori in plastica	mc	0,005	OLI LUBRIFICANTE
	FUSTI E IMBALLI VARI	Contenitori in plastica	mc	0,005	OLIO PER MISCELA
	FUSTI E IMBALLI VARI	METALLICO da 20 lt	mc	0,020	BENZINA
	FUSTI E IMBALLI VARI	METALLICO da 20 lt	mc	0,120	GASOLIO
	FUSTI E IMBALLI VARI	METALLICO da 20 lt	mc	0,020	MISCELA
18	SERBATOIO	METALLICO	mc	2	OLIO FRESCO
	SERBATOI INCORPORATI GRUPPI ELETTROGENI	METALLICI /FUORI TERRA	mc	1,15	GASOLIO
	SERBATOI INCORPORATI MOTO POMPE ANTINCENDIO	METALLICI /FUORI TERRA	mc	0,28	GASOLIO
Capacità geometrica complessiva (mc): _____ 184,2 _____					
<i>Si veda l'elaborato grafico allegato "Tavola 02 "Planimetria generale deposito olio minerale in configurazione attuale"</i>					

La Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi dovrà ottemperare alle **seguenti**  
**prescrizioni:**

**Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro**

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
4. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
5. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
6. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

**Prescrizioni in materia Fiscale**

7. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
8. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

**Prescrizioni in materia Ambientale**

9. I serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni indicate nel **DM 29 novembre 2002 ("Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti**



di distribuzione”), dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta, la cui periodicità sarà determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio:

<b>Età del serbatoio (dall’installazione o dal risanamento)</b>	<b>Frequenza delle Prove di Tenuta</b>
A partire dal 5° anno	TRIENNALE
Compresa tra 15 e 30 anni	BIENNALE
Superiore a 30 anni o sconosciuta	ANNUALE

10. Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
11. i risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell’impianto e messi a disposizione delle autorità di controllo.
12. Nell’eventualità che la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione i scritte via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l’eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.

#### **Prescrizioni Generali**

13. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
14. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
15. la Ditta Azienda Ospedaliera Sant’Orsola - Malpighi non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
16. la richiesta di collaudo deve essere inoltrata all’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell’autorizzazione; Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell’autorizzazione stessa.
17. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**