

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3319 del 10/07/2019
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via PIZZARDI n. 1, Comune di BOLOGNA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3413 del 10/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via PIZZARDI n. 1, Comune di BOLOGNA.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE<sup>2</sup> dell'

### Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

### Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi, avente sede legale in BOLOGNA via ALBERTONI n. 15, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via PIZZARDI n. 1, Comune di BOLOGNA, per una capacità complessiva pari a mc 33,34 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>3</sup>;

3. **Precisa** che la Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi sarà autorizzata in via definitiva alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, solo successivamente al positivo esito del collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ;

7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi con sede legale in BOLOGNA via

---

3 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

ALBERTONI n. 15, ha presentato in data 28-02-2019 al Prot.n. PG\_2019\_33231, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via PIZZARDI n. 1, Comune di BOLOGNA (Pratica Sinadoc n. 8230 / 2019).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PG-2019-42856 del 18-03-2019 ) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona.

In data 18/04/2019 con nota prot. n. PG/2019/62796 è stata richiesta documentazione integrativa con interruzione dei termini procedurali.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni in data 29/05/2019 (Prot.n. PG/2019/84659).

In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di BOLOGNA (Prot n. PG\_2019\_60824 del 16-04-2019);
- Parere Ambientale - ARPA Servizio Territoriale (Prot n. PG\_2019\_100360 del 26-06-2019);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PG\_2019\_69284 del 02-05-2019 );

- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PG\_2019\_91341 del 10-06-2019);

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG PG\_2019\_106498 del 8/7/19, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate<sup>4</sup>.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi deve essere inoltrata all' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa;

Bologna, data di redazione 10/07/2019

La Dirigente Responsabile Area  
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>5</sup>

### ***Allegati:***

#### ***Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni***

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

<sup>5</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 8230 /2019

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via PIZZARDI n. 1, Comune di BOLOGNA.**

### ALLEGATO A

#### Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione attualmente presenta una capacità complessiva di mc 218,1. Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza. Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta la consistenza iniziale descritta come segue:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1M	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	50	OLIO COMBUSTIBILE
2M	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	50	OLIO COMBUSTIBILE
5M	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	50	OLIO COMBUSTIBILE
6M	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	50	OLIO COMBUSTIBILE
②	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	12	GASOLIO
4M	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	5	GASOLIO
7M	SERBATOIO	METALLICO / ESTERNO	mc	0.4	GASOLIO
	bombola	Bombola / esterna	mc	0.7	GPL
Capacità geometrica complessiva (mc): _____ 218.1 _____					
i numeri cerchiati sono relativi ai serbatoi ancora in uso					
<i>Si veda l'elaborato grafico allegato "Tavola 01 Planimetria generale deposito olio minerale in configurazione approvata"</i>					

- **Descrizione delle variazioni effettuate.**

Rispetto alla configurazione iniziale sono stati dismessi i seguenti serbatoi:

1M – 2M – 4M – 5M – 6M – 7M – Bombola esterna GPL

Rispetto alla configurazione iniziale sono stati installati i seguenti serbatoi:

- serbatoio ① a servizio del nuovo gruppo elettrogeno del Pad.1;
- serbatoio ③ come emergenza per le caldaie bicomustibile della Centrale Termica del Malpighi;

- **Consistenza Finale Variata.** La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari, pertanto a **mc. 33,34** , composto e descritto come segue:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
①	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	15	GASOLIO
②	SERBATOIO	METALLICO / INTERRATO	mc	12	GASOLIO
③	SERBATOIO	METALLICO / FUORI TERRA	mc	6,1	GASOLIO
	SERBATOI INCORPORATI GRUPPI ELETTROGENI	METALLICI /FUORI TERRA	mc	0,24	GASOLIO
Capacità geometrica complessiva (mc): <u>33,34</u>					
<i>Si veda l'elaborato grafico allegato "Tavola 02 "Planimetria generale deposito olio minerale configurazione attuale"</i>					

1. La Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

**Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro**

10. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
11. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
12. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
13. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
14. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
15. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

### Prescrizioni in materia Fiscale

16. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
17. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

### Prescrizioni in materia Ambientale

18. **Relativamente ai serbatoi 1M e 2M**, la Ditta dovrà provvedere alla esecuzione di un piano di indagine ambientale nelle rispettive aree di sedime (predisposto da tecnico con specifiche competenze in campo ambientale) che deve descrivere anche le caratteristiche dei serbatoi, lo stato manutentivo degli stessi, il grado di pericolosità della sostanza stoccata, le caratteristiche geologiche del sito e l'eventuale presenza di recettori ambientali sensibili. Le indagini, oggetto di tale piano, sullo stato di qualità delle matrici ambientali dell'area in cui sono ubicati i serbatoi e le relative tubazioni devono essere volte a valutare attraverso verifiche analitiche il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle Tabelle dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e dovranno essere condotte nel rispetto dei criteri stabiliti dagli allegati 2 e 4 al Titolo V del citato decreto legislativo ed in contraddittorio con ARPAE.
19. Le indagini dovranno interessare anche la verifica delle acque sotterranee, qualora queste siano rilevabili entro i primi 10 metri di profondità dal piano di posa dei serbatoi interrati e in generale nei casi in cui se ne supponga la contaminazione.
20. la data di esecuzione delle indagini dovrà essere preventivamente concordata con Arpae (S.T. *Distretto Urbano*);
21. dovrà essere trasmessa **entro 120 giorni dalla data del presente atto (salvo richiesta motivata di proroga)**, ad Arpae S.T. Distretto Urbano e Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana la relazione conclusiva di tali indagini, contenente gli esiti delle verifiche analitiche (allegando i relativi rapporti di prova) effettuate sulle matrici ambientali indagate ed attestante l'assenza di inquinamento e, nel caso in cui venga accertato il superamento delle suddette CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), ad attivare presso le autorità competenti le procedure di bonifica dei siti contaminati definite nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
22. **I serbatoi interrati esistenti**, non realizzati secondo le prescrizioni indicate nel **DM 29 novembre 2002 ("Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione")**, dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta, la cui periodicità sarà determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio:

<b>Età del serbatoio (dall'installazione o dal risanamento)</b>	<b>Frequenza delle Prove di Tenuta</b>
A partire dal 5° anno	TRIENNALE
Compresa tra 15 e 30 anni	BIENNALE
Superiore a 30 anni o sconosciuta	ANNUALE



23. Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
24. i risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto e messi a disposizione delle autorità di controllo.
25. Nell'eventualità che la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione i scritte via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.

#### **Prescrizioni Generali**

26. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
27. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
28. la Ditta Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
29. **la richiesta di collaudo** deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE **entro 180 giorni** a far data dal rilascio dell'autorizzazione e dovrà **attestare il rispetto delle prescrizioni** di cui ai p.ti precedenti, in particolare dei **p.ti 18, 19, 20, 21**; Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione stessa.
30. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**