

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3356 del 11/07/2019 |
| Oggetto | D. Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Terza: INTEGRAZIONE della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019_3333 del 11/07/2019 a favore di IRETI SpA per lo scarico delle acque reflue urbane di BEDUZZO di Corniglio (APR1061). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-3454 del 11/07/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno undici LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

VISTA:

- la Determinazione dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2019-3333 del 11/07/2019 con cui si autorizza lo scarico della rete fognaria di Beduzzo rilasciato, ai sensi del D. Lgs. 152/06 s.m.i., al Direttore Generale pro-tempore della Società IRETI S.p.A.;

CONSIDERATO

che nella domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di "Beduzzo" avanzata dal Direttore Operativo di IREN Emilia SpA in data 14/02/2012 prot. 01614 (prot. Provinciale n. 11601 del 23/02/2012) sono allegate anche due moduli relativi a scaricatori di piena SC-CR-TI e SC-CR-01;

PRESO ATTO:

di quanto sopra riportato e della necessità di apporre l'opportuna integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3333 del 11/07/2019;

DETERMINA

DI INTEGRARE

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3333 del 11/07/2019 con cui si autorizza lo scarico della rete fognaria di Beduzzo rilasciata al Direttore Generale pro-tempore della Società IRETI S.p.A. nel seguente modo:

di autorizzare i seguenti scaricatori, così identificati come da documentazione presentata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato:

- Denominazione fognatura: Scaricatore di piena di testa impianto rete fognaria comunale di Beduzzo;
- Codice: SC-CR-TI;
- Ubicazione: Via Mulino Nuovo di Beduzzo;
- Corpo idrico ricettore: Torrente Parma;
- Bacino: Parma;
- Condizioni di funzionamento: in tempo secco non attivo, in tempo di pioggia regolari;
- Fondo fogna – soglia di sfioro: cm 30;
- Livello reflui – soglia di sfioro: cm 20;

- Denominazione fognatura: Scaricatore di piena di alleggerimento rete fognaria comunale di Beduzzo;
- Codice: SC-CR-01;
- Ubicazione: Via Mulino Nuovo di Beduzzo;
- Corpo idrico ricettore: Torrente Parma;
- Bacino: Parma;
- Condizioni di funzionamento: in tempo secco non attivo, in tempo di pioggia regolari;

- Fondo fogna – soglia di sfioro: cm 40;
- Livello reflui – soglia di sfioro: cm 40;

DI AGGIORNARE inoltre la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3333 del 11/07/2019 esclusivamente in merito alla prescrizione n. 3) nel seguente modo:

3) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza, conformemente alla documentazione tecnica presentata nell'istanza in oggetto da parte di IRETI SpA, e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma - Variante approvata con Del. di C.P. n. 118 del 22.12.2008 e di quanto disposto dalla D.G.R. 286/2005.

DI STABILIRE CHE:

- la mancata ottemperanza della prescrizione del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

SI STABILISCE INOLTRE CHE:

- Di considerare il presente provvedimento come parte integrante del provvedimento rilasciato da Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2019-3333 del del 11/07/2019 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nel provvedimento sopra citato.

- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico si rimanda a quanto indicato nella Determinazione dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2019-3333 del del 11/07/2019.

- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;

- Arpae – SAC di Parma si riserva di richiedere integrazioni sulla base di direttive e di disposizioni emanate successivamente dalla Giunta Regionale;

- si dà atto che la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica;

- il presente atto è trasmesso a IRETI SpA e per opportuna conoscenza al Comune di Corniglio.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- la Società potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- la Società ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

- l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 4021/2019

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.