

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4075 del 04/09/2019
Oggetto	Autorizzazione allo Scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza al COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO per gli scarichi delle acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO53041 BORGATA CITTA'-LA VILLA a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0644 BORGATA CITTA'-LA VILLA (San Giovanni in Persiceto) in attesa di adeguamento e cessione in gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4195 del 04/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

Oggetto: Autorizzazione allo Scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza al **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** per gli scarichi delle acque reflue urbane originati dal **Sistema Fognario BO53041 BORGATA CITTA'-LA VILLA** a servizio dell'**Agglomerato Urbano ABO0644 BORGATA CITTA'-LA VILLA (San Giovanni in Persiceto)** in attesa di adeguamento e cessione in gestione ad Hera Spa nell'ambito del Servizio Idrico Integrato

**Il Funzionario P.O.**

**Decisione**

1. Autorizza il **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**.<sup>2</sup> Titolare degli scarichi delle acque reflue urbane in attesa della cessione della gestione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, nella persona del Sindaco pro-tempore e/o del dirigente comunale espressamente delegato, a scaricare in acque superficiali le acque reflue urbane provenienti dallo scarico del sistema fognario così definito ed individuato con la documentazione in atti di ARPAE-AACM:

**SISTEMA FOGNARIO BO53041 BORGATA CITTA'-LA VILLA (SAN GIOVANNI IN PERSICETO)**

a servizio

**AGGLOMERATO URBANO : ABO0644 BORGATA CITTA'-LA VILLA in Comune di San Giovanni in Persiceto**

**consistenza complessiva dell'Agglomerato in A.E. da D.G.R. 569/2019  
195 A.E. totalmente serviti**

dal quale ha origine il seguente scarico terminale:

**scarico Rete 037053042 nodo 1**

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative, già della Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e della Città metropolitana di Bologna dal 01/01/2015, sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna, dal 01/01/2018 rinominata ARPAE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

<sup>2</sup> Proprietario e gestore dell'infrastruttura fognario depurativa in attesa di adeguamento impiantistico e passaggio in gestione ad HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato

**BORGATA CITTA' - LA VILLA**

**attualmente dotato di sistema di trattamento nel punto terminale non appropriato ed oggetto di progetto di adeguamento programmato da ATERSIR con livello priorità 3**

...e gli altri punti di immissione originati da i seguenti **scolmatori di piena:**

**Rete 037053042 nodo 3**

**Rete 037053042 nodo 4**

2. Classifica gli scarichi e le acque reflue scaricate come segue:

SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE ORIGINATI DAL SISTEMA FOGNARIO **BO53041** A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO URBANO **ABO0644 BORGATA CITTA'-LA VILLA (SAN GIOVANNI IN PERSICETO)** CON SCARICO TERMINALE DEPURATO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DIMENSIONATO PER **100 A.E. NON ADEGUATO RISPETTO AL BACINO D'UTENZA SERVITO. AGGLOMERATO DI CONSISTENZA INFERIORE A 200 A.E. (BACINO D'UTENZA DICHIARATO NEL 2012 DI 170 A.E. - CONSISTENZA AGGLOMERATO DA DGR 569/2019 PARI A 195 AE)**

**Scarico Rete 037053042 nodo 1**

SCARICO NEL FOSSO A LATO STRADA COMUNALE VIA ARGINE (GESTIONE IDRAULICA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – AREA LLPP E MANUTENZIONE), CON POSSIBILE IMMISSIONE INDIRETTA NELLA SCOLO MASCELLARO (CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA) DI ACQUE REFLUE DEPURATE DA IMPIANTO COSTITUITO DA UNA FOSSA IMHOFF AFFINATA CON BACINI DI FITODEPURAZIONE NON ADEGUATAMENTE DIMENSIONATO ED ATTUALMENTE A SERVIZIO DI UN BACINO D'UTENZA RESIDENZIALE ATTUALMENTE INFERIORE A **200 A.E.**;

SONO PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA FOGNARIO MANUFATTI ED IMPIANTI NECESSARI ALLA SICUREZZA IDRAULICA DEL SISTEMA STESSO E DELLE UTENZE INDIVIDUATI IN DUE SCOLMATORI DI PIENA.

DAL SISTEMA FOGNARIO HANNO QUINDI ORIGINE ANCHE IMMISSIONI IN ACQUE SUPERFICIALI COSTITUITE DA VOLUMI SFIORATI DALLA RETE FOGNARIA DURANTE EVENTI METEORICI IN ATTO PER ECCESSO DI ACQUE METEORICHE IN RETE.

AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RISULTANO NUMERICAMENTE PRESENTI I SEGUENTI PUNTI INTERMEDI DI IMMISSIONI IN ACQUE SUPERFICIALI ORIGINATE DAL SISTEMA FOGNARIO:

- N. 2 IMMISSIONI DA SCOLMATORI DI PIENA

3. Dispone le seguenti prescrizioni:

**scarico depuratore Rete 037053042 nodo 1**

- a) Verificato che per l'adeguamento dello scarico alle disposizioni di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016 ATERSIR ha provveduto ad aggiornare la programmazione degli interventi individuando per l'Agglomerato Borgata Città-La Villa un progetto di collettamento dei reflui al depuratore di secondo livello esistente a servizio dell'Agglomerato Le Budrie (San Giovanni in Persiceto) attribuendo in base alla citata DGR il gradi di "Priorità 3" che prevede **predisposizione del progetto entro il 31/12/2014 e realizzazione entro il 31/12/2030**, lo scarico finale nella sua attuale configurazione non è soggetto al rispetto di particolari limiti di

accettabilità ma, in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria **diversi dagli scarichi domestici**, il Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Autorità competente per le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, deve prescrivere i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06 (rif. punto 7 della DGR 201/2016);

- b) Considerato che lo scarico finale è comunque, sebbene non adeguato e non correttamente alimentato, dotato di un trattamento riconducibile almeno alla presenza di una fossa Imhoff devono essere garantite le azioni gestionali e manutentive necessarie al buon funzionamento del sistema di trattamento esistente quali verifiche periodiche e, quando necessario, pulizia e manutenzione della fossa Imhoff e delle eventuali apparecchiature elettromeccaniche installate (imp.sollevamento), gestione della vegetazione presente nei bacini di fitodepurazione, ecc..;
- c) L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento acque superficiali o suolo, la propagazione di cattivi odori e/o aerosol;

#### **scarichi da scolmatori di piena esistenti del Sistema Fognario BO53041**

- a) Lo scarico si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media con un minimo di 1 a 3;

#### **Altre prescrizioni generali**

- a) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui;
- b) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, titolare degli scarichi, deve:
- **Entro la scadenza di validità del presente provvedimento e comunque alla presentazione della richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale** fornire per ogni manufatto scolmatore e relativo punto d'immissione autorizzato le monografie aggiornate in grado di attestarne la localizzazione e le singole caratteristiche, il dimensionamento e la verifica del grado di diluizione;
  - Alla presentazione di richiesta di rilascio di Nuova Autorizzazione Unica Ambientale, presentare anche documentazione aggiornata di impatto acustico se prevista installazione di apparecchiatore e/o impianto elettro-meccanici;
  - Nel caso di cessione delle opere al Gestore del Servizio Idrico Integrato, il GII dovrà provvedere all'aggiornamento del GIS Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative condiviso con Regione Emilia Romagna ed Atersir, attribuendo ed aggiornando le codifiche di ogni singolo manufatto di scarico con quelle individuate ed autorizzate da Arpae AACM con il presente atto;
- c) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

qualità degli scarichi il Titolare e Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM ed ARPAE APAM Distretto territoriale competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

- d) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di passaggio della gestione delle infrastrutture fognarie al Gestore del Servizio Idrico Integrato, che dovrà contestualmente richiedere la Voltura intestazione della presente Autorizzazione allo scarico;**
- e) **La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei diversi corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare presso tali soggetti gestori dei corpi idrici ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di pareri idraulici e/o concessioni demaniali/consortili il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-AACM U.O.Autorizzazioni Ambientali a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare:**
- Per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale:
    - Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
    - Concessione per occupazione aree demaniali: Arpae-Sac di Bologna U.O.Demanio Idrico);
  - Per scarichi diretti ed indiretti in corpi idrici di Bonifica, ai sensi dell'art.4 della L.R.4/2007: il Consorzio di Bonifica competente per singolo corpo idrico consorziale;
  - Per fossi stradali: l'Ente gestore della viabilità a cui è connesso il fosso ricettore
  - Per fossi o aree private: il nulla osta/assenso del proprietario
- f) Con riferimento al precedente punto e) il Titolare della presente autorizzazione dovrà fornire

- entro la scadenza di validità del presente provvedimento e comunque alla presentazione della richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale** una tabella riassuntiva che riporti per ogni punto di scarico o immissione autorizzato soggetto Gestore del corpo idrico ricettore ed il riferimento del parere/concessione/nulla osta ottenuto o in corso di ottenimento ovvero la dicitura “non necessario”;
5. Stabilisce che la presente autorizzazione è esclusivamente valida per i punti di scarico indicati nella documentazione tecnica di riferimento di seguito elencata:
- Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione del sistema fognario, del relativo scarico finale e degli scarichi intermedi (Allegato al presente atto);
  - Elaborato 1 datato ottobre 2000 “Corografia”;
  - Elaborato A datato ottobre 2000 “Relazione generale”
  - Elaborato B datato ottobre 2000 “Relazione idraulica”
  - Progetto Esecutivo datato Dicembre 2001 “Relazione”
  - Progetto Esecutivo datato Dicembre 2001 “Tav.3 Planimetria generale”
  - Progetto Esecutivo datato Dicembre 2001 “Tav.4 Profilo idraulico e Sezioni caratteristiche”
  - Progetto Esecutivo datato Dicembre 2001 “Tav.5 Pianta e Sezioni vasca Imhoff e pozzetto ripartitore”
  - Progetto Esecutivo datato Dicembre 2001 “Tav.6 Pianta e Sezioni sistema SFS-h”
  - Progetto Esecutivo datato Dicembre 2001 “Tav.7 Particolari costruttivi sistema SFS-h”
  - Comunicazione Prot.55483/2014 del 23/12/2014 del Comune di San Giovanni che segnala la variazioni del progetto adeguamento dello scarico finale con rinuncia ad adeguamento del sistema di trattamento esistente e proposta di collettamento dei reflui al depuratore dell’Agglomerato Le Budrie da proporre nel piano investimenti 2014-2017”
  - Comunicazione Atersir Prot,4351 del 06/07/2018 che riconosce l’Agglomerato Borgata Città-La Villa (San Giovanni in Persiceto) quale aggiornamento dell’elenco regionale Agglomerati Urbani e la revisione e modifica della programmazione degli interventi ai sensi della DGR 201/2016 con “Priorità 3” attribuita al progetto di Collettamento dello scarico acque reflue urbane dell’Agglomerato Borgata Città-La Villa al depuratore Le Budrie” con tempistiche da programarsi ai sensi della citata DGR;
6. Dispone che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in oggetto ha validità quattro anni<sup>3</sup> dalla data del presente atto;
7. Obbliga il TITOLARE DELLO SCARICO a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza<sup>4</sup>, la richiesta telematica ad ARPAE AACM per rilascio di **nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs.59/2013 e della DGR 569/2019** per la matrice rinnovo scarico di acque reflue urbane e per ogni eventuale altra matrice ambientale originata dallo stesso sistema

---

<sup>3</sup> ai sensi dell’art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>4</sup> ai sensi dell’art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

- fognario e dagli impianti tecnologici ad esso connessi;
8. Definisce che la presente autorizzazione sia notificata, a cura della competente U.O. di ARPAE-AACM, al Titolare dello scarico (Comune di San Giovanni in Persiceto), ad Atersir, ad Hera Spa e segnalata alle altre strutture ARPAE interessate (APAM), al Consorzio della Bonifica Burana;
  9. Trattandosi di completamento di procedimento amministrativo avviato presso la Provincia di Bologna e per il quale sono stati a suo tempo anticipate a tale Ente le spese d'istruttoria, non sono dovuti altri oneri istruttori ad ARPAE AACM;
  10. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
  11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- Il Comune di San Giovanni in Persiceto, proprietario Gestore del sistema fognario e Titolare degli scarichi delle acque reflue urbane, con sede Legale a San Giovanni in Persiceto (BO) in Corso Italia n.70 C.A.P. 40017 (C.F. 00874410376 e Partita I.V.A. 00525661203), per gli scarichi originati dal Sistema Fognario in oggetto, ha presentato, nella persona di Renato Mazzucca, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Giovanni in Persiceto, con nota pervenuta in data 31/08/2012 al P.G.n°133207/2012 CL 11.4.5/150/2012 agli atti della Provincia di Bologna, domanda di rilascio di Autorizzazione allo Scarico<sup>5</sup> per le acque reflue urbane originate dal Sistema fognario Borgata Città-La Villa (Comune di San Giovanni in Persiceto);
- La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n°134787 del 05/09/2012 Cl 11.4.5/150/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e richiesto il parere tecnico-ambientale ad ARPA Distretto di Pianura e la relazione tecnica istruttoria di supporto ad Arpa Sezione Provinciale di Bologna;
- Arpa Sezione Provinciale di Bologna con propria nota P.GBO/2012/55053 del 19/10/2012 ha trasmesso alla Provincia di Bologna il parere ambientale contrario di Arpa Distretto di Pianura P.GBO/2012/54053 del 19/10/2012 e la propria relazione tecnica istruttoria che propone, a fronte del parere tecnico contrario in merito al sistema di trattamento adottato, di richiedere al Titolare e Gestore dello scarico una nuova e diversa proposta progettuale di adeguamento;
- La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n°163276/2012 del 05/11/2012 ha comunicato al Titolare e Gestore dello scarico ed agli altri soggetti interessati la sospensione del procedimento richiedendo anche parere in merito ad Atersir e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera Spa);

---

<sup>5</sup> ai sensi dell'art.124 e 125 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

- Il Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot.55483 del 23/12/2014 pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 24/12/2014 al P.G.n°182752/2014 ha comunicato che in accordo con Atersir è stato abbandonato il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento in essere per proporre il collettamento dei reflui al depuratore di secondo livello a servizio dell'Agglomerato Le Budrie;
- Arpae Sac di Bologna ha attivato la **Pratica SINADOC 16116/2018** per completare il procedimento amministrativo a suo tempo avviato dalla Provincia di Bologna e con nota PGB0/2018/12007 del 24/05/2018 ha richiesto contributi aggiornati alla Regione Emilia Romagna ad Atersir in merito al riconoscimento di Borgata Città-Villa come Agglomerato Urbano ai sensi della DGR 201/2016 ed in merito alla programmazione di eventuale specifico progetto di adeguamento, al Consorzio della Bonifica Burana il parere di compatibilità idraulica per scarico indiretto in Canale di Bonifica ai sensi dell'art.4 della L.R.4/2007 ed al Comune di San Giovanni in Persiceto eventuali segnalazioni ostantive per gli aspetti urbanistico edilizi dell'area in questione;
- Atersir, con propria nota Prot.4351 del 06/07/2018 pervenuta agli atti di Arpae in data 06/07/2018 al PGB0/2018/15813, ha comunicato il riconoscimento di Borgata Città-La Villa (San Giovanni in Persiceto) come Agglomerato Urbano e la revisione e modifica della programmazione degli interventi ai sensi della DGR 201/2016 con "Priorità 3" attribuita al progetto di "Collettamento dello scarico acque reflue urbane dell'Agglomerato Borgata Città-La Villa al depuratore Le Budrie" con tempistiche da programarsi ai sensi della citata DGR;
- L'istruttore tecnico responsabile del procedimento in materia di scarichi di acque reflue urbane di ARPAE-AACM, vista la documentazione già agli atti della Provincia di Bologna, i contributi ed i documenti pervenuti da parte di Atersir e Comune di San Giovanni, preso atto del silenzio assenso del Consorzio della Bonifica Burana, valutata e ritenuta la documentazione acquisita esaustiva, ha proposto il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 a completamento del procedimento amministrativo a suo tempo avviato presso la Provincia di Bologna.

Bologna, data di redazione 04/09/2019

Il Funzionario P.O.

Unità Autorizzazioni Ambientali

di ARPAE-AACM

Stefano Stagni<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 30/06/2018.



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**