

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4175 del 11/09/2019
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 17965 del 09/06/2016 ) con scadenza di validità in data 08/06/2031, per l'impianto destinato ad attività di Centrale di Cogenerazione e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cilea n. SNC Loc. San Biagio, intestato alla società HERA SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4290 del 11/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 17965 del 09/06/2016 ) con scadenza di validità in data 08/06/2031, per l'impianto destinato ad attività di Centrale di Cogenerazione e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cilea n. SNC Loc. San Biagio, intestato alla società HERA SPA.

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativo alla società HERA SPA (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di Centrale di Cogenerazione e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cilea n. SNC Loc. San Biagio, adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 17965 del 09/06/2016 ) con scadenza di validità in data 08/06/2031, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui all'Allegato B.
2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, che deve intendersi sostitutivo

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

dell'Allegato B alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società HERA SPA (C.F. e P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2-4, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cilea n. SNC Loc. San Biagio, ha presentato, nella persona di Paolo Amadori, in qualità di referente AUA designato dalla Società, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 05/03/2019 (Prot. n. 7180) comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di Deroga al limite tabellare del parametro Cloruri in occasione delle attività di rigenerazione delle resine.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota Prot. n. 8189 del 13/03/2019 (pratica SUAP n. 08/03/32-2015), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/03/2019 al PG/2019/42444 e confluito nella **Pratica SINADOC 10100/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio della modifica dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - AACM, con nota del 28/03/2019, PG/2019/49682, ha provveduto a richiedere ad Hera Spa e Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di enti competenti alla gestione del sistema fognario e di depurazione un parere in merito all'effettiva non sostanzialità della modifica richiesta.
- HERA SPA – Servizio Fognatura e Depurazione Emilia con propria nota Prot.n. 39429 del 16/04/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 16/04/2019 al PG/2019/61223, ha trasmesso

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

parere favorevole alla concessione della deroga richiesta per il parametro Cloruri scaricati in Pubblica Fognatura

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale dell'Allegato B del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 08/06/2031**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 10/09/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>5</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**HERA Spa - comune di Casalecchio di Reno - San Biagio - via Cilea snc**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione**

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei pareri del comune di Casalecchio di Reno e di Hera Spa - Ente gestore del Servizio Idrico integrato - che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 16 aprile 2019  
Prot. n. 39429

**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
**Area Servizi al Territorio**  
**Servizio Parchi, Raccolta Differenziata,**  
**Prevenzione Ambientale**  
Via dei Mille, 9  
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

[comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la**  
**prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia*  
*Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA    Data prot.: 18/03/2019    Num. prot.: 0028599  
PA&S numero 42/2019

**Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "HERA SPA" – Centrale di cogenerazione .**  
**sita in Via Cilea - Comune di Casalecchio di Reno (BO).**

Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio;

*Prot. n°8189 Tit.08 clas. 03 fasc. 32/2015*

*Richiesta di deroga al valore limite di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura del parametro cloruri.*

In merito all'istanza in oggetto matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fausto Ferraresi in qualità di rappresentante legale della Ditta "HERA SPA" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in viale B. Pichat 2/4 Bologna (BO) inerente la "Centrale di Cogenerazione San Biagio" esercente l'attività di produzione di calore ed energia elettrica sita in VIA CILEA - Comune di Casalecchio di Reno, Località San Biagio

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ trattasi di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A., adottata da ARPAE SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1614 del 27/05/2016;
- ✓ preso atto delle necessità, evidenziate nella comunicazione del 01 marzo 2019 e della conseguente richiesta di deroga per il limite allo scarico del:
  - parametro Cloruri:
    - Limite richiesto 15·000 mg/l
    - Limite attuale 1·200 mg/l

da parte dell'impianto di rispettare i valori limite previsti per lo scarico in occasione delle attività di rigenerazione delle resine;

- ✓ considerato che le acque reflue scaricate dalla centrale di cogenerazione sono immesse nella pubblica fognatura di Via Cilea afferente al depuratore IDAR - Bologna, impianto attualmente dotato della necessaria capacità depurativa residua.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 08 settembre 2015 prot. gen. Hera 102360 - PA&S numero 136/2015 che è parte integrante del vigente atto.

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare :**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)



**AREA SERVIZI AL TERRITORIO**  
**Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità**

Prot. N°27271/2015

SUAP

**Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA - HERA BOLOGNA S.R.L. CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY - DI VIA CILEA.**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “HERA BOLOGNA s.r.l. – CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY” sita in Casalecchio di Reno, via Cilea, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.

Visto il PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso da Hera S.p.a., il 08/09/2015 ricevuto con PEC 25460 del 08/09/2015, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla “HERA BOLOGNA s.r.l. – CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY” sita in Casalecchio di Reno via Cilea, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC 25460 del 08/09/2015), che si allega e si rende parte integrante del presente atto.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 22/09/2015

**PASSERINI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

**Servizi al Territorio**

**Servizio Attività Economiche**

Via dei Mille, 9  
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

[comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 8 settembre 2015  
Prot. gen. 102360

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-05-2015 Num. prot.: 0059941

Data Prot.: 26-05-2015 Num. prot.: 0061834

PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centrale di Cogenerazione San Biagio sita in Via Cilea - Comune di Casalecchio di Reno (BO).**

*Comune di Casalecchio di Reno - SUAP Prot. n°14573 del 20.05.2015 fasc. 32/2015  
Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di  
acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Ferraresi Fausto in qualità di legale rappresentante della Ditta "**HERA SPA**" con sede legale in Bologna (BO) Viale C. Berti Pichat n.2/4 inerente la "**Centrale di Cogenerazione San Biagio**" esercente l'attività di produzione di calore ed energia elettrica sita in VIA CILEA - Comune di Casalecchio di Reno, Località San Biagio;  
vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);  
considerato che il Comune di Casalecchio di Reno ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via Cilea con Prot. Gen. n. 15078 / 2012/ap/VEB del 18.06.2012;  
considerato che trattasi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti in centrale non presidiata; acque reflue industriali originate dal processo produttivo trattate in pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura; acque di origine meteorica raccolte dalle coperture e ricadenti sui piazzali;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- sono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali e le acque meteoriche provenienti dalla Centrale di cogenerazione di Via Cilea;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno, ecc. ;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dal sistema di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Cilea dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**