

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4272 del 17/09/2019  |
| Oggetto                     | Autorizzazione alla Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in loc. Brasimone, Comune di CAMUGNANO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-4389 del 17/09/2019   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI  |

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in loc. Brasimone, Comune di CAMUGNANO.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE<sup>2</sup> dell'

#### Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. **Autorizza** la Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, avente sede legale in Lung. Thaon de Revel n. 86, Roma, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in loc. Brasimone, Comune di CAMUGNANO, per una capacità complessiva pari a mc 116 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>3</sup>;

3. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;

4. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

5. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

6. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

7. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile con sede legale in Lung. Thaon de Revel n. 86, Roma, ha presentato in data 18-08-2017 al Prot.n. PGB0\_2017\_19411, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in loc. Brasimone, Comune di CAMUGNANO (Pratica Sinadoc n. 18883 /2017).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

o di deposito di oli minerali”;

- Legge 23/08/2004, n. 239 sul “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

Il deposito di cui si chiede autorizzazione alla modifica è stato autorizzato con Decreto prefettizio n. 238 del 20/05/2000;

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell’Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PGB0/2017/19786 del 24/08/2017) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di CAMUGNANO (Prot n. PGB0-2017-27828 del 30/11/2017);
- Parere Ambientale - ARPA Servizio Sistemi Ambientali (Prot n. PGB0-2017-23974 del 16-10-2017);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PGB0-2018-9 del 02/01/2018);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane : parere favorevole acquisito in regime di silenzio assenso;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo e si è proceduto all'approvazione del progetto ed al conseguente rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del deposito in oggetto, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-771 del 13/02/2018.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

In data 04-03-2019 con PG n. PG\_2019\_34502 , la Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Il Proponente ha successivamente completato la Documentazione necessaria per la richiesta

di collaudo (Prot.n. PG\_2019\_76336 del 15-05-2019).

Con *Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12/07/2017*, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

Con PG-2019-84947 del 29/05/19, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 18/06/2019.

In data 18/06/2019 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale PG. n. PG-2019-99623 del 21/06/2019.

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni indicate nel verbale stesso.

In data 05-08-2019 con pg. PG-2019-122849 la Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha trasmesso le integrazioni documentali richieste nelle quali si attestava l'ottemperamento delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo, a firma dell'Ing. Mirko Farini, anche per il tramite di documentazione fotografica.

Le medesime documentazioni sono state sottoposte alle valutazioni degli enti preposti, che hanno approvato in regime di silenzio-assenso l'avvenuto rispetto delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

Ritenute condivisibile le conclusioni del collaudo, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 17/09/2019

La Dirigente Responsabile Area  
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>4</sup>

### ***Allegati:***

#### ***Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni***

---

<sup>4</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 18883 /2017

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in loc. Brasimone, Comune di CAMUGNANO.**

### ALLEGATO A

#### Descrizione Deposito e Prescrizioni

- Il deposito oggetto della presente autorizzazione è composto e descritto come segue:
- **Consistenza Autorizzata.** Il deposito oggetto della presente autorizzazione era precedentemente autorizzato per una capacità complessiva di **mc 186,30**. Il deposito era composto e descritto come segue, prendendo a riferimento, per l'individuazione dei serbatoi, gli elaborati grafici allegati all'istanza:

| Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria | Tipo di serbatoio/ deposito | Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti | Unità di misura (mc/kg) | Quantità autorizzata (mc) | Contenuto      |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|
| <i>Esempio</i>   | <i>Serbatoio</i>            | <i>Metallico/Interrato</i>                | <i>mc</i>               | <i>50</i>                 | <i>gasolio</i> |
| 1, 2, 3  | serbatoi                    | metallici interrati                       | 15+15+15                | 45                        | gasolio        |
| 4, 5, 6  | serbatoi                    | metallici interrati                       | 15+15+15                | 45                        | gasolio        |
| 7  | serbatoio                   | metallico interrato                       | 15                      | 15                        | gasolio        |
| 8, 9, 10   | serbatoi                    | metallici interrati                       | 10+10+10                | 30                        | gasolio        |
| 11   | serbatoio                   | metallico interrato                       | 10                      | 10                        | gasolio        |
| 12   | serbatoio                   | metallico interrato                       | 10                      | 10                        | gasolio        |
| 13   | serbatoio                   | metallico interrato                       | 5                       | 5                         | gasolio        |
| 14   | serbatoio                   | metallico interrato                       | 5                       | 5                         | gasolio        |
| 15   | deposito fusti              | metallici fuori terra                     | 1,2                     | 1,2                       | gasolio        |
| 16   | deposito fusti              | metallici fuori terra                     | 0,1                     | 0,1                       | benzina        |
| A  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL            |
| B  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL            |
| C  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL            |
| D  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL            |
| Capacità geometrica complessiva (mc):                        |                             |   | 186,3                   |                           |                |

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- **Descrizione delle variazioni effettuate.**

- dismissione di n. 6 serbatoi da mc. 15 di gasolio per cambio alimentazione Centrale Termica;
- dismissione di deposito fusti di 1,2 mc di gasolio e 0,1 mc di benzina per cessazione attività di P.I.;
- installazione di 4 serbatoi da 5 mc di GPL asserviti a C.T.;
- riattivazione di 3 G.E. di emergenza con relativi serbatoi di gasolio a bordo macchina di capacità 0,4 – 0,4 e 0,2 mc.

**Per un totale complessivo soggetto a dismissione pari a mc 91,30 e un totale di nuovi depositi pari a 21,00 mc.**

- **Consistenza Finale Variata.** La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari, pertanto a **mc 116**, composto e descritto come segue:

| Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria | Tipo di serbatoio/ deposito | Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti | Unità di misura (mc/kg) | Quantità autorizzata (mc) | Contenuto |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 1, 2, 3  | serbatoi                    | metallici interrati                       | 10+10+10                | 30                        | gasolio   |
| 4  | serbatoio                   | metallico interrato                       | 10                      | 10                        | gasolio   |
| 5  | serbatoio                   | metallico interrato                       | 15                      | 15                        | gasolio   |
| 6  | serbatoio                   | metallico interrato                       | 5                       | 5                         | gasolio   |
| 7  | serbatoio                   | metallico interrato                       | 10                      | 10                        | gasolio   |
| 8  | serbatoio                   | metallico interrato                       | 5                       | 5                         | gasolio   |
| A  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL       |
| B  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL       |
| C  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL       |
| D  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL       |
| E  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL       |
| F,G  | serbatoi                    | metallici fuori terra                     | 5 + 5                   | 10                        | GPL       |
| H  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 5                       | 5                         | GPL       |
| g.e.PEC  | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 0,4                     | 0,4                       | gasolio   |
| g.e.pal.ing.   | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 0,2                     | 0,2                       | gasolio   |
| g.e.ISA1   | serbatoio                   | metallico fuori terra                     | 0,4                     | 0,4                       | gasolio   |

Totale deposito 116 mc

- La Ditta ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:
  1. La ditta dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nel Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità;
  2. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
  3. la segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 deve essere sempre facilmente visibile;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

4. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 ( oli minerali) e successive modifiche e integrazioni;
5. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
6. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;
7. prima dell'inizio dell'attività, la Ditta dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
8. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
9. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
10. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**