

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4431 del 26/09/2019
Oggetto	DITTA " TAMOIL ITALIA SPA", CON SEDE LEGALE A MILANO (MI), VIA ANDREA COSTA N° 17. SITO CONTAMINATO UBICATO PRESSO PUNTO VENDITA CARBURANTI "TAMOIL N° 1316", UBICATO A MODENA (MO), VIA VIGNOLESE N° 611. APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA MATRICE FALDA. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4555 del 26/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

SAC Modena
U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
tel. 059/433914 fax 059/357418
Pratica Sinadoc n° 28118

DITTA “TAMOIL ITALIA SPA”, CON SEDE LEGALE A MILANO (MI), VIA ANDREA COSTA N° 17.
SITO CONTAMINATO UBICATO PRESSO PUNTO VENDITA CARBURANTI “TAMOIL N° 1316”,
UBICATO A MODENA (MO), VIA VIGNOLESE N° 611.

APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA MATRICE FALDA.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

Richiamata la L.R. N° 13 del 30.07.2015 avente per oggetto “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”(A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014” che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Richiamata la Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1535 del 23.09.2019 relativa al rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 15 comma 9 della L.R. n° 13/2015 e ss.mm.ii. per l’esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province;

Richiamata la Determinazione n° 45 del 24.05.2019 della Provincia di Modena, con cui si rinnova la convenzione tra Provincia di Modena – ARPAE – Regione Emilia Romagna per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n° 13/2015;

Richiamato il D.Lgs. n° 152/06 ed in particolare l’art. 242 “ procedure operative ed amministrative “ in materia di bonifica di siti contaminati;

Richiamato il D.M. n° 31 del 12.02.2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ai sensi dell’articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, valido per i punti vendita carburanti di limitate estensioni (inferiori a 5.000 mq);

Preso atto che la Ditta “TAMOIL ITALIA SPA”, con sede legale a Milano (MI), Via Andrea Costa n° 17, ha presentato in data 18.09.2018, comunicazione di sito potenzialmente contaminato ai sensi del D.M. n° 31/2015

relativamente all'area del Punto Vendita Carburanti TAMOIL n° 1316, ubicato a Modena (MO), Via Vignolese n° 611, a seguito del rilevamento di composti di origine idrocarburica in un "pozzo" di una cantina di un condominio residenziale adiacente al suddetto Punto Vendita, correlabili a perdite di combustibile rilevate in alcuni punti delle rete distribuzione (come si evince dal certificato delle prove di tenuta eseguite in data 17.09.2018);

Preso atto che il P.V. Carburanti TAMOIL n° 1316 (*Rif. Cat. Foglio 181 – Particella 69 del Comune di Modena*), attualmente in esercizio, ha una superficie complessiva di **1.480 mq.** e comprende n° 3 colonnine multiple di erogazione poste sotto pensilina ed un parco serbatoi a doppia camera costituito da:

- 4 serbatoi per benzina SSP da 10 mc;
- 3 serbatoi per gasolio da 10 mc;
- 1 per olio mix da 3 mc;
- 1 serbatoio da 3 mc in passato usato per gasolio da riscaldamento (poi bonificato).

Preso atto che la Ditta "TAMOIL ITALIA SPA" nel periodo settembre – dicembre 2018, ha provveduto ad eseguire le indagini ambientali di caratterizzazione delle matrici suolo e falda mediante:

- n° 12 sondaggi spinti fino a – 10 mt (poi attrezzati a piezometri), con esecuzione di 38 campioni medi compositi di terreno campionati a diverse profondità (tra 0 e – 3,50 mt da p.c.) i cui esiti analitici non hanno evidenziato superamenti delle CSC di Tab. 1B del D.Lgs. N° 152/06 (aree ad uso commerciale/industriale) e del D.M. n° 31/2015, per i parametri specifici correlati alla attività di distribuzione di prodotti petroliferi;
- n° 12 piezometri (con tratto fessurato da – 3 a – 10 mt da p.c.), su cui a partire da settembre 2018 è stato avviato un monitoraggio a cadenza mensile delle acque di falda. Durante le attività di perforazione, la falda acquifera è stata intercettata tra – 3,20 mt e – 4,50 mt da p.c., inoltre le misure freaticometriche hanno evidenziato la presenza di una falda in pressione con alti valori di soggiacenza (tra -1/-1,8 mt da p.c.) e con direzione di deflusso da Sud a Nord/Nord Est. Il monitoraggio ha posto in evidenza in alcuni piezometri di valle (PZ6 e PZ7), superamenti a carico di MtBE ed EtBE e sporadici superamenti per Idrocarburi Totali (PZ1, PZ3 e PZ6), non riconfermati nei monitoraggi successivi;
- attivazione a partire da ottobre 2018, di misure di prevenzione mediante la realizzazione di una barriera reattiva passiva a lento rilascio di ossigeno (filter-socks nei piezometri di valle PZ1, PZ2, PZ6 e PZ7), intervento risultato non risolutivo per la eliminazione completa della contaminazione;

Preso atto che le indagini ambientali complessivamente svolte sul sito, sono state descritte nei seguenti elaborati trasmessi, in nome e per conto di "TAMOIL ITALIA SPA", dalla Società "B&A Consultancy Srl" con sede a Milano (MI), Via Enrico Noe n° 22:

- "Relazione di restituzione dati", trasmessa in data 22.11.2018;
- "Relazione di restituzione dati", trasmessa in data 07.02.2019;

Preso atto che in data 28.05.2019, a seguito degli esiti di caratterizzazione, è stato trasmesso da "B&A Consultancy Srl", in nome e per conto di "TAMOIL ITALIA SPA", l'elaborato "*Progetto Unico di Bonifica*" per la matrice falda, che è stato valutato in Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N° 152/06;

Preso atto che in data 19.09.2019, si è svolta presso gli uffici della scrivente Agenzia, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N° 152/06, nella quale sono stati valutati gli elaborati presentati ed in particolare l'elaborato relativo al Progetto Unico di Bonifica presentato ai sensi del D.M. n° 31/2015 in data 28.05.2019;

Preso atto che al termine dei lavori della Conferenza dei Servizi è stato adottato il verbale **BS/20/2019 del 19.09.2019**, con cui è stato espresso parere favorevole:

- alla caratterizzazione eseguita sulle matrici suolo e falda, come rappresentato dagli elaborati soprarichiamati, nel rispetto di alcune prescrizioni meglio specificate nella parte dispositiva;
- al progetto unico di bonifica per la matrice falda, trasmesso in data 28.05.2019, nel rispetto di alcune prescrizioni meglio specificate nella parte dispositiva;

Visto il contributo tecnico istruttorio trasmesso da ARPAE – Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Sede di Modena in data 19.09.2019 (*Rif. prot. n° 144858 del 19.09.2019*) con cui è stato espresso parere favorevole con prescrizioni, all’ approvazione del Progetto Unico di Bonifica dell’ex P.V. Carburanti TAMOIL n° 1316, trasmesso in data 28.05.2019;

Visto il parere tecnico di competenza trasmesso in data 17.09.2019 da “HERA SPA – Direzione Acqua” (*Rif. a prot. n° 88654 del 17.09.2019*), quale Ente Gestore, con cui è stato espresso parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui derivanti dal sistema di trattamento P&T relativo al Progetto Unico di Bonifica dell’ex P.V. Carburanti TAMOIL n° 1316, trasmesso in data 28.05.2019;

Visto il parere tecnico di competenza trasmesso in data 26.09.2019 dal Comune di Modena – Settore Ambiente (*Rif. prot. n° 282284 del 26.09.2019*) con cui si autorizza con prescrizioni (meglio specificate nella parte dispositiva), a scaricare nella pubblica fognatura, le acque reflue derivanti dal sistema di trattamento *Pump&Treat* proveniente dal P.V. Carburanti TAMOIL n° 1316, sito a Modena (MO), Via Vignolese n° 611, come da Progetto Unico di Bonifica trasmesso in data 28.05.2019;

Ritenuto, in base a quanto precede di poter approvare, con prescrizioni, l’intervento di bonifica sulla matrice falda previsto presso il Punto Vendita Carburanti TAMOIL n° 1316, ubicato a Modena (MO), Via Vignolese n° 611, come descritto dall’elaborato “*Progetto Unico di Bonifica*”, trasmesso in data 28.05.2019 da “B&A Consultancy Srl” di Milano (MI), in nome e per conto di “TAMOIL ITALIA SPA”, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 e autorizzare contestualmente lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal sistema di trattamento *Pump&Treat*, come previsto ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D.Lgs. N° 152/06;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 472;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 e visibile sul sito web dell’ Agenzia www.arpae.it;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D.Lgs. N° 152/06 la caratterizzazione eseguita sulle matrici suolo e falda, come rappresentate dai seguenti elaborati trasmessi dalla Società "B&A Consultancy Srl" con sede a Milano (MI), Via Enrico Noe n° 22, in nome e per conto di "TAMOIL ITALIA SPA":

- (a) "Relazione di restituzione dati", trasmessa in data 22.11.2018;
- (b) "Relazione di restituzione dati", trasmessa in data 07.02.2019;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1. matrice suolo:

- nel corso delle attività edilizie già programmate (2020) relative al rifacimento completo dell'impianto meccanico mediante la sostituzione di tutte le linee di adduzione carburante del Punto Vendita, dovrà essere attuata una attività di indagine sul suolo nelle aree oggetto di intervento con esecuzione di campioni di terreno da sottoporre ad analisi, al fine di escludere la presenza di eventuali hot spot non intercettati in fase di caratterizzazione. A tale scopo si prescrive quanto segue:
 - dovrà essere trasmessa, con congruo anticipo (minimo 45 giorni), una **relazione tecnica illustrativa** delle indagini da eseguire, che potrà eventualmente essere modificata/integrata in base a valutazioni tecniche da parte della competente ARPAE - Distretto Territoriale di Modena;
 - le date di esecuzione delle indagini, dovranno essere comunicate agli Enti in Indirizzo con un preavviso minimo di **sette (7) giorni lavorativi** al fine di consentire la presenza in campo dei Tecnici ARPAE e l'effettuazione della propria attività di campionamento e di convalida;
 - gli **esiti delle indagini integrative**, dovranno essere trasmessi **entro 45 giorni** dalle date di campionamento, eventuali interventi di M.i.S.E. che si rendessero necessari, dovranno essere preventivamente comunicati agli Enti rispettando il consueto preavviso minimo previsto (7 giorni lavorativi). Gli eventuali interventi di M.i.S.E. dovranno essere oggetto di collaudo in contraddittorio con ARPAE;
 - l'attività di indagine integrativa prescritta potrà coincidere con l'intervento edilizio previsto se questo verrà attuato entro il primo trimestre 2020 come dichiarato, in caso contrario l'indagine integrativa dovrà comunque essere eseguita entro il 31.03.2020;

1.2. matrice falda:

- proseguire il monitoraggio a cadenza mensile delle acque di falda dai piezometri presenti in situ (vedi *cap. 10 "Monitoraggio bonifica"*), ricercando il set di parametri già individuato, che verrà mantenuto fino ad avvenuto collaudo della bonifica (vedi successivo punto 2.7.);
- trasmettere entro trenta (30) giorni un *Report* di aggiornamento completo dei monitoraggi mensili della falda eseguiti successivamente al Febbraio 2019, a completamento dei dati già forniti in forma tabellare, in sede di Conferenza dei Servizi. A tale proposito, considerato che nei monitoraggi più recenti (giugno-agosto 2019), risultano sporadici superamenti a carico degli Idrocarburi Totali in alcuni piezometri di monte al momento non oggetto di intervento di bonifica (PZ3, PZ9 e PZ10), in caso di conferma di tali superamenti da valutare a sei (6) mesi dal trattamento iniettivo, dovrà essere valutata l'implementazione dei piezometri da sottoporre a trattamento.

1.3. prove di tenuta dell'impianto:

- entro **45 giorni**, dalla data di ultimazione delle attività di rifacimento completo dell'impianto meccanico mediante la sostituzione di tutte le linee di adduzione carburante del P.V., (la cui attuazione è prevista indicativamente entro il primo trimestre 2020), dovrà essere trasmesso **un nuovo certificato** attestante l'esecuzione delle prove di tenuta di tutti i serbatoi, delle linee di adduzione, dei pozzetti e delle pompe a servizio del punto vendita. Qualora invece le attività edilizie di ristrutturazione venissero eseguite in data successiva al primo trimestre 2020, il suddetto certificato dovrà essere trasmesso entro **45 giorni** dalle date di campionamento del suolo (di cui al precedente punto **1.1.**), unitamente alla relazione tecnica riportante gli esiti delle indagini integrative;

2. di APPROVARE ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n° 152/06 e art. 4 comma 5 del D.M. 31/2015, il **"Progetto Unico di Bonifica"**, trasmesso in data 28.05.2019 da "B&A Consultancy Srl" di Milano (MI), in nome e per conto di "TAMOIL ITALIA SPA", con sede legale a Milano (MI), Via Andrea Costa n° 17, relativamente al sito contaminato ubicato presso il Punto Vendita Carburanti TAMOIL n° 1316, ubicato in Comune di Modena (MO), Via Vignolese n° 611, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1. si stabilisce in **24 mesi** (decorrenti dalla data di formale accettazione della garanzia finanziaria), la durata degli interventi di bonifica di cui:

- 12 mesi previsti per il trattamento di bonifica post iniezione;
- 12 mesi previsti per il trattamento mediante Pump&Treat (secondo lo schema di Tav.11).

Entro tale termine dovranno essere raggiunti gli obiettivi di bonifica per la matrice falda coincidenti con i limiti di C.S.C. di cui alla Tab. 2 – Allegato 5 – Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. N° 152/06, integrati dai limiti di cui al D.M. n° 31/2015, per tutti i piezometri presenti nel sito (da PZ1 a PZ12), relativamente ai seguenti parametri: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Totali, MtBE, EtBE e Piombo Tetraetile;

2.2. entro il **31.10.2019**, il proponente deve aver presentato, al Comune di Modena – Settore Ambiente, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. N° 152/07, una garanzia finanziaria pari a **Euro 38.500** (corrispondente al 50% dei costi di bonifica stimati in Euro 77.000), utilizzando lo schema – tipo di garanzia allegato alla *"Linea Guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati"* della Regione Emilia Romagna (D.G. RER n° 2218 del 21.12.2015).

Il Comune di Modena è tenuto a verificare la correttezza della garanzia finanziaria presentata e a comunicare la formale accettazione della garanzia stessa (comunicazione che dovrà essere inviata in copia anche alla scrivente Agenzia);

2.3. entro trenta (**30**) giorni dalla data di accettazione formale della garanzia da parte del Comune di Modena, dovrà essere avviata la fase di bonifica della falda;

2.4. con un preavviso minimo di **sette (7) giorni lavorativi**, dovranno essere comunicate agli Enti in Indirizzo, le date relative a tutti gli interventi previsti nel progetto di bonifica, come indicati nel cronoprogramma presentato in data 03.09.2019 (trattamento iniettivo, monitoraggi falda, attivazione P&T, monitoraggi in/out dal P&T ecc.), nonché la data di disattivazione del P&T e dei monitoraggi previsti per la fase di collaudo;

2.5. è fatto obbligo, durante le operazioni di preparazione in campo della miscela iniettiva, di adottare tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare la volatilizzazione del prodotto, in particolare durante lo svolgimento delle normali attività svolte nel P.V. (erogazione carburante ed attività di autolavaggio), al fine di eliminare o ridurre al minimo impatti negativi sui frequentatori dell'area;

2.6. tutti i rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica falda e/o di indagine integrativa suolo (carboni esausti, terre di scavo ecc.), dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. N° 152/06 in particolare per quanto riguarda: *deposito temporaneo; formulari di identificazione; registro di carico/scarico;*

2.7. per tutta la durata della bonifica dovrà essere mantenuto il monitoraggio a cadenza mensile della falda (vedi cap.10), per l'esecuzione delle seguenti verifiche:

- controllo analitico da tutti i piezometri presenti in situ, per la determinazione dei seguenti parametri: *HC Totali, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Stirene, MtBE, EtBE, Piombo Tetraetile;*
- controllo dei parametri chimico-fisici (solo per i piezometri oggetto di trattamento): *O₂ disciolto, potenziale redox, Ph e condubilità;*

e a partire dalla data di attivazione del sistema P&T e con frequenza mensile:

- verifica della funzionalità dell'impianto;
- controllo analitico della qualità delle acque in entrata e uscita dal sistema;
- controllo quantitativo delle delle acque in entrata e uscita dal sistema.

Le date di esecuzione dei suddetti monitoraggi dovranno essere comunicate agli Enti in Indirizzo con un preavviso minimo di sette (7) giorni lavorativi al fine di consentire la presenza in campo dei Tecnici ARPAE e l'effettuazione della propria attività di campionamento e di convalida.

2.8. dovranno essere inviati *Report* a cadenza quadrimestrale sullo stato di avanzamento delle attività di bonifica comprendenti tutte le attività di indagine eseguite e i risultati analitici dei monitoraggi effettuati;

2.9. l'inizio della fase di collaudo della bonifica (vedi cap.12), da attivare non prima dei 12 mesi dall'inizio delle attività di bonifica, e/o dopo 24 mesi in caso di attivazione dell'impianto di P&T, potrà essere avviata, in contraddittorio con ARPAE S.T., successivamente alla esecuzione dei seguenti monitoraggi a P&T disattivato:

- a fronte di due controlli mensili con esito positivo da tutti i piezometri, dovranno essere eseguiti n° 4 monitoraggi trimestrali; in caso di piena conformità dei primi 3 monitoraggi, il 4° monitoraggio potrà avere valenza di collaudo.

La procedura di collaudo potrà essere rivalutata nel caso si manifestassero evidenze di contaminazione ad oggi non conosciute e/o non rilevate anche a seguito della indagine integrativa prescritta sul suolo o degli effetti indotti dal trattamento di bonifica;

2.10. successivamente all'espletamento, con esito positivo, del collaudo della bonifica, eseguito in contraddittorio, la scrivente Agenzia provvederà al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica della matrice falda, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. N° 152/06, che costituisce titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n° 152/06;

3. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. N° 152/06, e fino alla conclusione dell'intervento di bonifica, lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento Pump&Treat (come rappresentato in Tav. 11), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1. prima dell'attivazione dello scarico dovrà essere comunicata agli Enti Competenti la data di attivazione del sistema di Pump & Treat;

3.2. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. n° 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

3.3. le caratteristiche qualitative delle acque reflue di processo in uscita dal filtro a carboni attivi dovranno risultare costantemente tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla **Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006** relativamente allo scarico nelle pubbliche fognature;

3.4. i valori limite di emissione di cui al punto 3.3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;

3.5. dovrà essere rispettato il limite di scarico di acque reflue pari a **800 mc/anno**;

3.6. dovrà essere realizzato un pozzetto di prelievo campioni a monte del punto di immissione nella rete fognaria interna dell'area di servizio; tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;

3.7. dovrà essere installato e mantenuto in efficienza un contatore volumetrico, o strumentazione analoga, sullo scarico delle acque depurate;

3.8. a cura del titolare della presente autorizzazione dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque reflue e dovranno essere eseguiti i monitoraggi indicati nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico prot. 257799/2019;

3.9. a partire dalla data di attivazione dello scarico, con cadenza quadrimestrale, dovranno essere inviati agli Enti Competenti gli esiti dei monitoraggi di cui al punto 8 e delle attività di indagine svolte nel sito;

3.10. entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- a) dovrà essere sottoscritto col Gestore della pubblica fognatura (HERA SPA) un contratto di servizio per la disciplina delle condizioni di fornitura del servizio fra gestore ed utente come previsto dalla Direttiva della Regione Emilia Romagna n° 1480/2010;
- b) dovrà essere presentata al Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio del Comune di Modena e a HERA SPA una **planimetria** in scala 1:500 o 1:200 rappresentativa delle reti fognarie dello stabilimento, della collocazione del depuratore a filtri a carboni attivi, del pozzetto di campionamento e del punto di allacciamento alla pubblica fognatura;

4. di informare che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE

Sezione S.A.C., con sede a Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L), tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;

5. di rendere noto che la mancata osservanza a quanto disposto con il presente provvedimento, configura ipotesi di reato sanzionata dall'art. 257 del D.Lgs. N° 152/06;

6. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;

7. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta "Tamoil Italia SpA", al Comune di Modena (MO), all'ARPAE Sezione di Modena – Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Sede di Modena, all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica e alla Ditta "B&A Consultancy Srl".

Allegato: bozza garanzia finanziaria

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
ARPAE DI MODENA
Dr. ssa Barbara Villani

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa. La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.