

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4607 del 08/10/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA ¿ VIA BERTI PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI SITO IN COMUNE DI RICCIONE ¿ VIA LOMBARDIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4744 del 08/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA – VIA BERTI PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L’IMPIANTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI SITO IN COMUNE DI RICCIONE – VIA LOMBARDIA.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 20/06/2019, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, , con n. 97275 del 20/06/2019 (pratica ARPAE n. 19095/2019), dalla Ditta **HERA SPA** (C.F./P.IVA 04245520376), avente sede legale in Comune di Bologna e sede dell’impianto in Comune di Riccione, Via Lombardia intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed assimilabili;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 152443 del 04/10/2019, il titolo abilitativo del Comune di Riccione del 03/10/2019, che condivide e fa proprio il parere favorevole espresso da Hera SpA, prot. n. 73919 del 29/07/2019, con prescrizioni, in merito allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, vista la documentazione inerente l'Impatto Acustico, derivanti dall'attività oggetto di autorizzazione, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo si esprime favorevolmente in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta HERA SPA, avente sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pchat 2/4 (C.F. 04245520376) per **l'impianto del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed assimilabili**, sito in Comune di Riccione, Via Lombardia;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
  - nulla osta ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in pubblica fognatura** (*titolo abilitativo del Comune di Riccione del 03/10/2019 e parere Hera – Direzione acqua prot. n. 73919 del 29/07/2019*);
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A – Direzione Acque) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso l'impianto la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Riccione 03/10/2019

Spett.le  
ARPAE S.A.C. Rimini  
Via D. Campana, 64  
47922 Rimini (RN)  
[Pec:aooorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aooorn@cert.arpa.emr.it)

E p.c. SUAP Riccione  
Pec: [suap.rn@cert.camcom.it](mailto:suap.rn@cert.camcom.it)  
SEDE

**OGGETTO:** Istanza per il RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. N. 59/2013 (scarico di acque di prima pioggia in fognatura – comunicazione impatto acustico), avanzata dalla Ditta HERA SPA con sede legale in Bologna, via C.B. Pichat 2/4 – CF/P.IVA 04245520376 relativa all'impianto sito in Riccione viale Lombardia sn-Riferimento SUAP 03245520376-29052019-1755 – Prot. 20910 del 20/06/2019. Pratica Arpae n. 19095/2019.

#### Rilascio di titolo abilitativo

Vista l'istanza per il RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. N. 59/2013, inoltrata dal Sig.Dondi Antonio, residente in Modena (Mo), Via Umberto Tirelli 75, in qualità di Direttore Generale della Ditta HERA SPA (c.f./P. IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, via C.B. Pichat 2/4, relativa all'impianto del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed assimilabili ubicato in via lombardia sn – Riccione, ricomprendente i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95).

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi), questo ufficio deve emettere il **Titolo abilitativo** relativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e la **comunicazione/nullaosta** in materia di impatto acustico.

Considerato che Hera S.p.A. – Direzione acqua di Modena, con nota prot. n.73919 del 29/07/2019 (*allegato al presente titolo abilitativo*), registrata al protocollo del Comune di Riccione con numero d'ordine 59078/2019 del 19/09/2019, ha espresso **parere favorevole** con prescrizioni al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione allegata alla istanza di autorizzazione AUA riguardante la sezione Impatto acustico – scheda E, integrata e corretta in data 23/09/2019 con prot. n. 60556/2019.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l'applicazione del D. Lgs 152/99 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;



Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura;  
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";  
Vista la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001.

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile P O dei Servizi Ambientali del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici del Comune di Riccione, con la presente:

## DISPONE

- 1) il **TITOLO ABILITATIVO** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, per lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, prodotte dalla Ditta HERA SPA con sede legale in Bologna, via C.B. Pichat 2/4 – CF/P.IVA 04245520376, relativa all'impianto del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed assimilabili ubicato in via Lombardia sn – Riccione, con le prescrizioni contenute nel parere citato in premessa, rilasciato da Hera S.p.A. in data 29/07/2019, che diventa parte integrante del presente titolo.
- 2) il **PARERE FAVOREVOLE** relativamente all'impatto acustico prodotto dalla ditta richiedente.

Tecnico Servizio Ambiente  
Ing. Raffaella Boga

Il Responsabile P O - Servizi Ambientali  
Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente -  
Servizi Tecnici  
**Dott. Mario Sala**  
*(documento firmato digitalmente)*

Allegato: parere Hera S.p.A (prot. n.73919 del 29/07/2019).

HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
ARPAE (S.A.C.) Rimini  
via Dario Campana, 64  
47900 RIMINI RN  
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di RICCIONE  
Sportello unico attività produttive  
Comune di Riccione  
Piazzale Ceccarini, 11  
47838 RICCIONE (RN)  
comune.riccione@legalmail.it

Modena, **29/07/2019**  
Prot. n. **73919**

Fognatura e Depurazione Romagna  
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**  
▪ Rif. pratica Hera n° 18/2019 Richiesta di parere Prot. 65838 del 04/07/2019;

▪ Responsabile dello scarico	HERA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE LOMBARDIA, - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Stazione Ecologica Attrezzata
▪ Potenzialità dell'insediamento	1160 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Visti gli elaborati allegati alla domanda in oggetto Rif. Vs. Pratica ARPAE n.19095/2019

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed **entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; **pozzetto deviatore**; **vasca prima pioggia**; **disoleatore**; **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico**; **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente. Qualora non siano già presenti, la ditta dovrà provvedere all'installazione del sistema di quantificazione della portata e di registrazione

videografica **entro 6 mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato **36 ore** dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria "**Tav.05\_Fognature**".

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Il Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Romagna**

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**