

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5600 del 05/12/2019
Oggetto	DPR 59/2013: RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB2019/4955 DEL 28/10/2019 PER L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA e OSPEDALE DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5745 del 03/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.33874/2019

RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019/4955 DEL 28/10/2019 - Ditta "AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – OSPEDALE DI SCANDIANO" – Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-4955 del 28/10/2019 per la Ditta **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – OSPEDALE DI SCANDIANO"** per l'attività ospedaliera, degenza, laboratorio di anatomia patologica presso l'Ospedale "C. Magati" ubicato in Comune di **Scandiano** – **Via Martiri della Libertà n.6** - Provincia di Reggio Emilia.

Avendo rilevato che, per mero errore materiale, è stato riportato nell'Allegato 1 a pag.6-7 dell'Autorizzazione suddetta un quadro riassuntivo delle caratteristiche delle emissioni parziale e incompleto.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica del suddetto atto riportando il quadro riassuntivo con le caratteristiche delle emissioni corretto.

determina

di rettificare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- il quadro riassuntivo delle emissioni riportato a pagina 6 e 7 dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è sostituita dal seguente il quadro riassuntivo delle emissioni:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1a	IMPIANTO TERMICO A METANO (1320 KW)	2100	14	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E1b	IMPIANTO TERMICO A METANO (1051 KW)	1550	14	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
	IMPIANTO TERMICO A GASOLIO (1051 KW)	1550	14	emergenza	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(2)(3)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1c	IMPIANTO TERMICO A METANO (599 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2a	GRUPPO ELETTROGENO N.1 A GASOLIO (400 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E2b	GRUPPO ELETTROGENO N.2 A GASOLIO (120 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E3	CAPPA 1 CHIMICA ANATOMIA PATOLOGICA E ARMADIO REAGENTI	1350	12	4	----	----	
EC1÷EC4	CAPPA CUCINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
EC5	CAPPA FORNO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
EC6	CAPPA LAVAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
EC7	SFIATO EMERGENZA CISTERNA GASOLIO DA 4,8 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1% in massa.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento limitato all'emergenza, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-4955 del 28/10/2019.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4955 del 28/10/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.