

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-870 del 22/02/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI SANTA GIUSTINA IN COMUNE DI RIMINI VIA FIUMICINO N.6 ¿ AGGIORNAMENTO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-916 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini,
il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE
DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI SANTA GIUSTINA IN COMUNE DI RIMINI VIA FIUMICINO N.6 – AGGIORNAMENTO.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa con prot.54471 del 7/05/2015, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n.16044 del 12/05/2015, dalla Ditta HERA spa (C.F./P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna via C.B.Pichat n.2/4 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Rimini Val Marecchia, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui all'art.8 commi 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

RICHIAMATO il Provvedimento n.1869 del 16/06/2016 di adozione dell'AUA per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Santa Giustina Rimini a servizio dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia;

RICHIAMATO il Provvedimento n.3224 del 22/06/2017 di integrazione dell'AUA n.1869 del 16/06/2016 riportante gli scarichi posti lungo la rete dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia;

RICHIAMATO il Provvedimento n.1197 del 09/03/2018 di integrazione dell'AUA n.1869 del 16/06/2016 riportante gli scarichi posti lungo la rete dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di raccolta e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia;

ACQUISITA istanza di Hera S.p.A., con PGRN n° 10682 del 12/11/2018 di variazione dello scolmatore n. 67 AV Rimini da SFEN a SFEM per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale

ACQUISITA l'istanza di Hera S.p.A., con PGRN n° 10682 del 12/11/2018 di variazione dello scolmatore n. 68 AV Rimini da SFEN a SFEM per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP, con PGRN n° 10685 del 12/11/18 che trasmette l'istanza di Hera S.p.A. di nuova autorizzazione dello scolmatore 231 SFAM di Rimini per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

ACQUISITA la nota del SUAP, con PGRN n° 10684 del 12/11/18 che trasmette l'istanza di Hera S.p.A. di nuova autorizzazione dello scolmatore n. 232 SFAM di Rimini per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale

ACQUISITA la nota del SUAP, con PGRN n° 10782 del 14/11/18 che trasmette l'istanza di Hera S.p.A. di nuova autorizzazione dello scolmatore n. 72BV SFAM di Rimini per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale

DATO ATTO che le istanze riguardano i seguenti scarichi di cui si riportano le principali caratteristiche nella tabella sottostante;

n° scarico	Tipologia scarico	N	E	Comune	Ricettore	Ricettore	data acquisizione della domanda
67AV	SFEM	4875573	2326630	Rimini	fosso campestre	Fiume Marecchia	12/11/2018
68AV	SFEM	4874696	2325722	Rimini	Canale Zonara Masere	Fiume Marecchia	12/11/2018
72BV	SFAM	4874769	2322847	Rimini	Ausa	Fiume Marecchia	14/11/2018
231	SFAM	4875279	2325370	Rimini	Ausa	Fiume Marecchia	14/11/2018
232	SFAM	4879134	786187	Rimini	Canale Zonara Masere	Fiume Marecchia	14/11/2018

DATO ATTO che le schede degli scarichi sono a gli atti della scrivente struttura.

ACQUISITO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna ai sensi della L.R. 4/2007 per gli scarichi recapitanti in fossi consorziali:

n° scarico	Tipologia scarico	Comune	Ricettore	Ricettore	parere
68AV	SFEM	Rimini	Canale Zonara Masere	Fiume Marecchia	Prot. 3762 del 08/02/2019
231	SFAM	Rimini	Canale Zonara Masere	Fiume Marecchia	Prot. 3759 del 08/02/2019
232	SFAM	Rimini	Canale Zonara Masere	Fiume Marecchia	Prot. 3760 del 08/02/2019

RITENUTO opportuno ricomprendere anche i suddetti scarichi nell'atto autorizzativo dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia (prov.v.n.1869 del 16/06/2016); aggiornando il provvedimento n. 1197 del 09/03/2018;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Comune di Rimini non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con determinazione n.1869 del 16/06/2016 ricomprendendo gli scarichi degli scolmatori posti lungo la rete fognaria dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia, richiamati in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Le condizioni e prescrizioni relative agli scolmatori sono riportate nell'allegato C che sostituisce integralmente quello del provvedimento n° 1197 del 09/03/2018 che viene revocato;
3. L'incarico di Responsabile impianti fognari e depurativi a cui è intestato il provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) n.1869 del 16/06/2016 viene ricoperto dall'Ing. Pierpaolo Martinini nato a Rimini il 26/09/65) a partire dal 01/01/2018;
4. Il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. Per ARPAE, la Sezione Provinciale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP di Rimini per il rilascio ad Hera spa dell'aggiornamento del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Arpae Rimini, Azienda Usl della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna,

Comune di Rimini, Comune di Bellaria-Igea Marina, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Verucchio, Comune di Coriano, Comune di Poggio Torriana, Comune di San Leo) copia del Provvedimento conclusivo; in particolare la trasmissione ai Comuni della costa, Rimini e Bellaria-Igea Marina è finalizzata agli adempimenti di propria competenza relativi all'informazione al pubblico delle fonti di pressione e gestione dell'attività di balneazione nei tratti antistanti gli scarichi, compresi i divieti di balneazione in conformità a quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL;

9. Il Gestore dovrà conservare presso la sede operativa il presente atto unitamente al Provvedimento n.1869 del 16/06/2016 ed a copia dell'istanza e relativi allegati, a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Gli atti autorizzativi già rilasciati dalla Provincia di Rimini o da Arpae SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;

11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

13. Revocare il provvedimento n.1197 del 09/03/2018;

14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato C

Condizioni:

La rete fognaria dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia è in parte separata (rete per acque meteoriche e rete per acque nere, in particolare nel Comune di Bellaria-Igea Marina e in alcune zone del Comune di Rimini), ed in parte di tipo unitario (un'unica rete sia per le acque meteoriche che per le acque nere).

Lungo la rete unitaria sono presenti scolmatori di pioggia (SFAM) atti a scaricare la rete a valle in caso di eventi meteorici di portata superiore alla capacità di invaso della rete. Sono inoltre presenti impianti di sollevamento che possono scaricare in caso di pioggia (SFEM) quando la portata supera la capacità di sollevamento delle pompe o la capacità di invaso della rete, dopo l'esaurimento del volume di stoccaggio della vasca di alloggiamento delle pompe. L'attivazione degli scolmatori serve ad evitare l'allagamento a monte causa esaurimento del volume di invaso della rete.

Lungo la rete nera sono presenti impianti di sollevamento (SFEN). Questi ultimi essendo su rete nera non devono attivarsi in caso di pioggia.

Tutti gli impianti di sollevamento possono causare fuoriuscite in caso di avaria degli impianti. Tali sversamenti sono da considerare accidentali e non prevedibili. La maggior parte di essi è dotata di telecontrollo per la segnalazione dell'avaria.

Le caratteristiche degli scolmatori posizionati lungo la rete fognaria sono riportate in apposite schede consegnate da Hera spa unitamente alla domanda di AUA o con successive integrazioni; nelle relazioni Hera spa dichiara un rapporto di sfioro (inteso come rapporto fra la portata ad inizio sfioro e la portata nera media) > 3; la tabella seguente riporta l'elenco e l'ubicazione degli scarichi.

Alcuni fra gli scolmatori più significativi sono dotati di vasche di prima pioggia atte a trattenere le prime acque più inquinate che saranno poi inviate all'impianto di depurazione:

Rimini SFEM 45 Kennedy - vasca da 5000 m³ in aggiunta ad un trattamento costituito da 2 separatori idrodinamici.

Rimini SFEM 46 Colonnella - vasca da 3500 m³

Rimini SFEM 47 Colonnella II - vasca da 4600 m³

Rimini SFEM 48 Rodella - vasca da 4500 m³

Rimini AP 204 – vasca con disoleatore da 35,96 m³;

Rimini AP 220 - vasca di prima pioggia di 468 m³e vasca di laminazione di volume utile pari a 9300 m³

Sono inoltre presente lungo la rete 2 vasche di laminazione che oltre a alla valenza idraulica costituiscono volumi di invaso atti a ritardare le aperture degli scolmatori: Vasca Ospedale a Rimini e vasca CAAR a Viserba di Rimini.

In seguito alla dismissione del depuratore di Bellaria-Igea Marina e contestuale collettamento dell'agglomerato di Bellaria al depuratore di Santa Giustina, tramite la condotta dorsale nord, il gestore si è impegnato al rispetto di un piano di emergenza concordato con il Consorzio di Bonifica che prevede che verrà mantenuta una vasca di 1.000 m³ presso l'impianto di Bellaria a servizio di eventuali emergenze.

Sono in corso lavori di separazione della rete di Rimini Nord che hanno portato alla separazione dei bacini del Sacramora e del Turchetta i cui scarichi sono stati dichiarati di sole acque meteoriche;

SFAM

N°identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
05V	4872405	2325432	Coriano	Montescudo	fosso campestre	Marano
07V	4872769	2325301	Coriano	Pastore	Marano	Marano
30	4873323	2321032	Coriano	Rovereta	Ausella	Marecchia
37	4872622	2325060	Coriano	Borgata	Rio Roncone	Marano
01V	4873338	2310468	Poggio Torriana	Roma	Fosso Toso	Marecchia
04	4876861	2312337	Poggio Torriana	Santarcangiolese	Fosso	Marecchia
05	4877800	2313750	Poggio Torriana	Guado Marecchia	Canale sinistra marecchia	Marecchia
05VT	4875060	2310901	Poggio Torriana	Gemmiano	Fosso Gemmiano	Uso
06VT	4872047	2308625	Poggio Torriana	Sabbioni	Fosso Montebello	Uso
08VT	4873105	2311620	Poggio Torriana	Franzolini	Fosso Morgona	Marecchia
11T	4875493	2311863	Poggio Torriana	Strada Prov.le 14	Canale sinistra marecchia	Marecchia
16T	4872808	2310397	Poggio Torriana	Franzolini	Fosso Morgana	Marecchia
2v	4873681	2326688	Rimini	San Salvatore	Marano	Marano
04	4876738	2325178	Rimini	Via Montescudo	Fosso campestre	Ausa
03A	4875633	2327599	Rimini	Coriano	Fossa Rodella	Fossa Rodella
09	4880499	2321628	Rimini	Pradese	Mavone piccolo	Ausa

12	4882666	2320466	Rimini	San Martino Riparotta	Fossa Sortie	Fossa Sortie
26	4881767	2323266	Rimini	Bagli	Marecchia	Marecchia
27	4881898	2323506	Rimini	Tonale	Marecchia	Marecchia
57V	4879278	2320940	Rimini	Mirandola/Case Pradese	Mavone Piccolo	Marecchia
59V	4884573	2320793	Rimini	Delle Cascine/Viserba	Fosso campestre	Viserbella
72BV	4874769	2322847	Rimini	Via Consolare San Marino	Ausa	Marecchia
77AV	4880411	2319918	Rimini	Ex Nazionale RSM/VCerbaola	Fosso Budriale	Ausa
93	4881789	2325366	Rimini	Bastioni Settentrionali	Porto Canale	Marecchia
231	4875279	2325370	Rimini	Via Montescudo	Canale Zonara Masere	Rio Marano
232	4879134	786167	Rimini	Via Montescudo	Canale Zonara Masere	Torrente Ausa
11	4870524	2309894	San Leo	Pista ciclabile Lungo Marecchia	Fosso Campestre	Marecchia
12	4870524	2309894	San Leo	Ex Dep Pietracuta	Fosso Campestre	Marecchia
15	4869737	2308430	San Leo	Imperiale	fosso campestre	Marecchia
16	4869737	2308429	San Leo	Imperiale	fosso campestre	Marecchia
03V	4880156	2314171	Santarcangelo	Celletta dell'olio	Fosso Gavine	Marecchia
04	4881115	2315591	Santarcangelo	Scalone	Fosso Budriolo	Marecchia
05	4881579	2316468	Santarcangelo	Patrignani	Fosso Budriolo	Marecchia
07	4882769	2315396	Santarcangelo	Montale	Uso	Uso
11	4884001	2316822	Santarcangelo	Antica Emilia	Fossa Brancona	Marecchia
17	4879701	2318462	Santarcangelo	Valdazze	fosso stradale	Uso
24	4883429	2317030	Santarcangelo	Bargellona	Fossa Brancona	Fossa Brancona
25V	4882461	2314800	Santarcangelo	A.Costa	Uso	Uso
46	4883373	2315896	Santarcangelo	S. vito	Uso	Uso
54	4879440	2318844	Santarcangelo	Marecchiese/Case Gnoli	fosso interpoderale	Marecchia
56	4882098	2316373	Santarcangelo di R	Emilia	Marecchia	Marecchia
1/2 V	4873279	2313090	Verucchio	Mura Fossato	Fosso degli Orti	Marecchia
04V	4873596	2313427	Verucchio	Brocchi	Fosso della Pieve	Marecchia
05V	4873422	2313549	Verucchio	Prov Nord	fosso interpoderale	Marecchia
16V	4875158	2315113	Verucchio	Farneto	fosso campestre	Marecchia
19V	4876398	2314946	Verucchio	Barbatorta	Fossa Gorgona	Marecchia
20V	4876797	2314311	Verucchio	Tenuta	Fosso Gorgona	Marecchia
21V	4876177	2313758	Verucchio	di mezzo/del Piano	Fosso Gorgona	Marecchia
45	4873059	2311972	Verucchio	Ponte	Marecchia	Marecchia
47	4874256	2312756	Verucchio	Ponte	Marecchia	Marecchia
48	4874745	2312701	Verucchio	Casetti	fosso campestre	Marecchia
49	4875367	2312908	Verucchio	Del tesoro	fosso campestre	Marecchia

SFEN

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	Telecontrollo
01SF	4888833	2319070	Bellaria_Igea Marina	Dei Mille	Fosso ferroviario	Rio Pircio	5	si
02SF	4889427	2318268	Bellaria_Igea Marina	Ennio	Fossa Bordonchio	Uso	4	si
28	4889757	2317286	Bellaria_Igea Marina	Ravenna	Fossa Vene	Uso	Bellaria	si
214	4874022	2327701	Rimini	Coriano	Torrente Marano	Torrente Marano	San Salvatore	no
223	4884172	2321542	Rimini	Orsoleto	Fossa Sortie	Fossa Sortie	Orsoleto	si
224	4885361	2320285	Rimini	Popilia	Fossa Brancona	Fossa Brancona	San Giovenale	si
10	4869900	2308244	San Leo	Marecchia	Fiume Marecchia	Fiume Marecchia	Libiano	no
58	4884533	2316059	Santarcangelo	Covignano	Uso	Uso	Via Covignano	si

SFEM

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome Sollevamento	Teleco ntrollo
09	4873946	2322043	Coriano	Cerasolo Ausa	Ausa	Marecchia	Cerasolo	si
23	4872963	2322518	Coriano	del Sole	Fosso Pirolo	Marano	8 Coriano	no
24	4872455	2321947	Coriano	Ausella	La Fossaccia	Ausa	9 Coriano	no
25	4874361	2322679	Coriano	S.S. Rimini S.Marino	Fosso stradale	Ausa	10 Coriano	no
26	4873290	2325090	Coriano	Moreta	Rio Zanzano	Marano	13 Coriano	no
03V	4881392	2312597	Poggio Torriana	Case Nuove	Rio Campetti	Uso	Case Nuove	si
06	4878469	2313253	Poggio Torriana	Molino Moroni	Fosso campestre	Marecchia	Via Collina	no
08	4879854	2313373	Poggio Torriana	Guado Fornace	Uso	Uso	SG	si
09	4879219	2312339	Poggio Torriana	Dozza	Fosso campestre	Uso	Dozza	si
12T	4874288	2310910	Poggio Torriana	Polverella	Fosso Pedra	Marecchia	Polverella	no
14T	4872978	2310492	Poggio Torriana	Costa	Fosso Morgona	Marecchia	A.Costa	no
15T	4873514	2310675	Poggio Torriana	Migliarina	Fosso Pedra	Marecchia	Migliarina	si
SA	4881722	2323028	Rimini	Danimarca	Marecchia	Marecchia	ISA	si
SB	4881458	2320006	Rimini	Dei Mulini	Marecchia	Marecchia	ISB	si
16A	4884470	2316309	Rimini	Antica Emilia	Uso	Uso	San Vito	si
18	4881631	2323218	Rimini	Rossa	Marecchia	Marecchia	San Vito	Si
19SF	4881822	2323690	Rimini	Largo Bordoni	Deviatore Marecchia	Marecchia	Ina Casa	si
21SF	4883134	2324779	Rimini	Toscanelli	Foce Marecchia	Marecchia	Rivabella	si
29SF	4887609	2320076	Rimini	San Salvador	Fossa Pedrera grande	Fossa Pedrera grande	Torre Pedrera	Si
30SF	4886248	2321492	Rimini	San Salvador	Proveniente da Fossa Brancona	Mare Adriatico	Brancona	Si
31SF	4885703	2321986	Rimini	Porto Palos	Proveniente da Fossa Viserbella	Mare Adriatico	Viserbella	Si
32SF	4884994	2322604	Rimini	Coletti	Proveniente da Fossa Sortie	Portocanale Sortie	Sortie	si
39SF*	4881644	2324552	Rimini	Ceccarelli	Vecchio Alveo del Fiume Marecchia	Marecchia		
42SF	4882044	2325183	Rimini	Matteotti	Porto Canale	Marecchia	Matteotti	si
43SF	4882630	2325605	Rimini	Destra del porto	Porto Canale	Marecchia	Marinaio	si
45SF	4882268	2326430	Rimini	P.le Kennedy	Proveniente da Torrente Ausa	Mare Adriatico	Kennedy	Si
46SF	4881062	2327423	Rimini	Lungomare Murri	Proveniente da Fossa Colonnella	Mare Adriatico	4B	si
47SF	4880313	2327863	Rimini	Lungomare di Vittorio	Proveniente da Fossa Colonnella II	Mare Adriatico	Colonnella II	Si
48SF	4878671	2329161	Rimini	Principe di Piemonte	Fossa Rodella	Mare Adriatico	Rodella	Si
49SF	4877831	2329861	Rimini	Principe di Piemonte	Fossa Roncasso	Mare Adriatico	Roncasso	si
67AV	4875573	2326630	Rimini	San Lorenzo in Coreggiano	fosso campestre	Fiume Marecchia	San Lorenzo in Coreggiano	si
68 V	4874696	2325722	Rimini	Lagone	Zonara Masere	Ausa	Lagone	si
123 V	4877399	2327470	Rimini	Casalecchio	Fossa Rodella	Fossa Rodella	Casalecchio	si
206	4884471	2316306	Rimini	Santa Aquilina	fosso campestre	Marecchia	Cerbaiola	si
210	4874613	2322346	Rimini	Zingarina	fosso campestre Ausa	Marecchia	Zingarina	no
211	4883693	2317163	Rimini	Emilia Vecchia	Fossa Brancona	Fossa Brancona	Vecchia Emilia	no
221	4881953	2323946	Rimini	Predil	Deviatore Marecchia	Marecchia	Rimini Isola	si
06	4882620	2314768	Santarcangelo	del Cimitero	Uso	Uso	Cimitero	si
10	4884264	2316228	Santarcangelo	Bottone	Uso	Uso	Bottone	si
15	4878897	2317556	Santarcangelo	Tre Punte	Fosso Oriale Sarzano	Marecchia	Tre Punte	si
16	4878843	2318590	Santarcangelo	Casale S. Ermete	Mavone grande	Marecchia	Via delle Margherite	si
50	4875646	2313255	Verucchio	Della Greppa	Fosso Campestre	Marecchia	Soll. 4 Verucchio	si

54	4873081	2312025	Verucchio	Ponte	Marecchia	Marecchia	Soll. 2 Verucchio	si
----	---------	---------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------------	----

* Lo scarico 39 SF si trova a monte dello scarico 221 (Impianto di sollevamento Rimini Isola) e non è associato ad un proprio impianto di sollevamento. Si può attivare solamente nel caso in cui l'impianto Rimini Isola, causa guasto, non riesca a scaricare attraverso il 221 o in caso di eventi meteorici estremi.

AP

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
1B	4889168	2318810	Bellaria Igea Marina	Teano	Rio Pircio	Rio Pircio
3B	4889303	2318949	Bellaria Igea Marina	Tibullo	Rio Pircio	Rio Pircio
4B	4889341	2319002	Bellaria Igea Marina	Pinzon	Rio Pircio	Rio Pircio
5B	4889769	2317517	Bellaria Igea Marina	Ravenna	Fosso Cons. Vene	Uso
6B	4889966	2318286	Bellaria Igea Marina	S. Italico	Fossa Bordonchio	Uso
7B	4890417	2317883	Bellaria Igea Marina	Pisani	Fossa Bordonchio	Uso
8B	4890449	2317872	Bellaria Igea Marina	Orazio	Fossa Bordonchio	Uso
9B	4890643	2317790	Bellaria Igea Marina	Properzio	Fossa Bordonchio	Uso
10B	4890858	2317704	Bellaria Igea Marina	Pinzon	Fossa Bordonchio	Uso
11B	4890777	2317732	Bellaria Igea Marina	Leopardi	Fossa Bordonchio	Uso
29	4891020	2316678	Bellaria Igea Marina	Ravenna	Uso	Uso
31	4870929	2327315	Coriano	Ca' Ciavatti	fosso campestre	Rio Melo
8B	4879382	2324367	Rimini	Via del Capriolo	Deviatore Ausa	Marecchia
200	4880129	2319863	Rimini	Vergiano Borgo dei Ciliegi	Mavone grande	Marecchia
201	4880425	2323558	Rimini	Tosca	Mavone Piccolo	Marecchia
202	4877013	2329878	Rimini	Novara	Rio dell'Asse	Rio dell'Asse
204	4883068	2325710	Rimini	Lucio Lando	Porto Canale	Marecchia
205	4878170	2324930	Rimini	Via del Deviatore	Deviatore Ausa	Marecchia
220	4884848	2323307	Rimini	viale Sante Polazzi	Mare Adriatico	Mare Adriatico
28SF_V	4886982	2320811	Rimini	Lucio Landi	Porto Canale	Marecchia
33V	4884256	2323393	Rimini	Monteverdi	Mare Adriatico	Mare Adriatico
35V	4883826	2323918	Rimini	Toscanelli	Mare Adriatico	Mare Adriatico
35V_bis	4883966	2323965	Rimini	Toscanelli	Mare Adriatico	Mare Adriatico
55V	4879770	2322432	Rimini	S Cristina	fosso Padulli	Marecchia
56V	4880017	2320795	Rimini	Montalbano	Fosso Campestre	Marecchia
5B	4877170	2324852	Rimini	Montescudo	Scolo consorziale Masere	Marecchia
60A	4884377	2320002	Rimini	Orsoletto	Sortie	Marecchia
84	4882503	2324374	Rimini	Labriola	Deviatore Marecchia	Marecchia
85	4881239	2321770	Rimini	Torricella Feltria	Fosso interpoderale	Marecchia
88B	4882937	2323930	Rimini	Sacramora	fosso interpoderale	Marecchia
21 V	4880218	2315291	Santarcangelo	Fosse Incrociate	Canale dei Mulini di Viserba	Marecchia
50 V	4882439	2317094	Santarcangelo	Bertozzi	Fosso stradale	Marecchia
51 V	4882474	2317258	Santarcangelo	del progresso	Fosso stradale	Marecchia
52 V	4882505	2317613	Santarcangelo	Montalaccio	Fosso stradale	Marecchia
55 V	4882498	2317323	Santarcangelo	dell'Artigianato	Fosso stradale	Marecchia
59	4881765	2317463	Santarcangelo	Bornaccino	Fosso Budriolo	Marecchia
9V	4883541	2315320	Santarcangelo	Venezia Giola	Uso	Uso
13V	4874274	2313768	Verucchio	Brocchi	Fosso del Brardi	Marecchia
17V	4875701	2315433	Verucchio	S. Rocco	Fossa Mavone	Marecchia
22	4876527	2313272	Verucchio	Di Mezzo	Fosso campestre	Marecchia
23	4876349	2313026	Verucchio	Casetti	Marecchia	Marecchia

AP + SFEN

La tipologia AP + SFEN identifica uno scarico di SFEN che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEN.

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	Telecontrollo
15Bbis	4890634	2317793	Bellaria_Igea Marina	Uso	Uso	Uso	2	si
02 V	4879572	2312575	Poggio Torriana	Del Fiume	Uso	Uso	Soll. S1	si
07	4880066	2313033	Poggio Torriana	Case Nuove	Rio Roveto	Uso	Soll. S3	si
15C	4883696	2318437	Rimini	Via Variano	Fosso interpodereale	Brancona	Soll. Variano	no
215V	4875607	2324746	Rimini	Masere	Fosso Zonara Masere	Marecchia	Ghetto Masere	si
218	4876593	2327172	Rimini	Cavallino	Fossa Rodella	Fossa Rodella	S.p. 31	si

AP + SFEM

La tipologia AP + SFEM identifica uno scarico di SFEM che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEM.

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome Sollevamento	Telecontrollo
08AV	4879393	2324362	Rimini	Della Lontra	Deviatore Ausa	Marecchia	Soll. Grotta Rossa	si
18V	4876557	2315071	Verucchio	Gorgona	Fossa Gorgona	Marecchia	Soll. 5 Verucchio	si

- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP si potranno attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque e autorizzato esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
- gli scarichi, contraddistinti dalla sigla SFAM si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle, e per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEM, si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEM, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (mista) in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEN si potranno attivare solo in caso di avaria dell'impianto di sollevamento e per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEN, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (nera) solamente in caso di avaria degli impianti di sollevamento;
- In caso di avaria degli impianti di sollevamento (SFEM e SFEN) il gestore dovrà attivare la procedura di emergenza proposta in modo da evitare la fuoriuscita di liquami, che prevede il pronto intervento di squadre operative e la tempestiva comunicazione agli enti di controllo; nel caso non sia possibile evitare la fuoriuscita di liquami, il gestore dovrà prontamente provvedere al contenimento degli stessi e successiva bonifica; al termine delle operazioni dovrà inviare ad Arpa, Comune di riferimento e Consorzio di Bonifica nel caso di recapito in canale di bonifica, verbale di intervento; nel caso la fuoriuscita interessi acque di balneazione la comunicazione dovrà essere immediatamente inviata anche ad azienda USL per la valutazione delle misure di gestione delle acque di balneazione;
- Il gestore dovrà rispettare il Piano di gestione delle emergenze degli scarichi connessi ai sollevamenti della condotta adduttrice per liquami fognari "dorsale nord" in gestione ad Hera spa approvato dal comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna con delibera n.0171/2016/CA del 30/06/2016;
- il gestore, in caso di apertura degli scolmatori (SFEM) dovuta a pioggia, recapitanti direttamente a

mare o che possano influire sulla balneazione a giudizio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL, durante la stagione balneare, dovrà darne immediata comunicazione all'ARPAE di Rimini, ad Azienda USL dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune di riferimento, affinché vengano predisposti i conseguenti divieti di balneazione dagli enti preposti;

- j) Il gestore dovrà adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le aperture degli scolmatori, compreso lo sfruttamento del volume di invaso della rete;
- k) Il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare il recapito a mare di materiali grossolani provenienti dalla rete fognaria;
- l) il gestore della fognatura deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento. L'attuazione di tale programma deve risultare da specifiche annotazioni da riportarsi su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;
- m) eventuali interventi straordinari di manutenzione degli impianti di sollevamento, dovranno essere programmati con particolare attenzione alle problematiche connesse alla qualità delle acque di balneazione;
- n) attraverso la corretta e periodica manutenzione dei sistemi complessivi di scarico si dovranno prevenire occlusioni con conseguenti attivazioni accidentali dello sfioro dovuto all'accumulo del materiale grossolano;
- o) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte delle Autorità di controllo;
- p) il gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla fognatura;
- q) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- r) il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpa di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, e al comune di riferimento di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- s) il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica significativa, che si intende realizzare sulla rete fognaria in particolare per l'introduzione di nuovi scolmatori lungo la rete fognaria; i nuovi scolmatori dovranno essere progettati con rapporto di sfioro maggiore o uguale a 5;
- t) il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'ingresso di acque meteoriche non inquinate nella rete fognaria di tipo misto in modo da non sovraccaricare il sistema e ridurre le aperture degli scolmatori;
- u) Il gestore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente in particolare l'Autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica per gli scarichi in canale di bonifica;
- v) Il gestore dovrà procedere con i lavori di separazione della rete al fine di ridurre l'apertura degli scolmatori e con la realizzazione di vasche di prima pioggia come previsto dalla programmazione e secondo le tempistiche del Piano d'ambito ATERSIR;
- w) Il gestore dovrà adottare il telecontrollo su tutti gli impianti di sollevamento a partire da quelli più vicini alla costa;
- x) Adottare il telecontrollo su SFAM n. 39 "Ceccarelli";
- y) Le fognature degli scarichi 50v, 51v, 52v e 55v di Santarcangelo devono essere dotate di valvole a clapet che impediscano lo scarico nel fosso stradale ANAS in condizioni idrauliche non compatibili con la portata del fosso;
- z) Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fosso stradale di via Val-dazze in comune di Santarcangelo di Romagna, interessato dallo scarico n.17 in caso di sversamenti, come prescritto dal Comune;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.