

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1286 del 18/03/2020
Oggetto	D.Lgs. 115/08 e s.m.i. - Aggiornamento Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-646 del 12/02/2019 - Ditta FERRERO MANGIMI S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1319 del 17/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto MARZO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e s.m.i. sancisce all'art.11 comma 7 che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/44/CE”;
- la Legge Regionale N.26 del 23/12/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia” che aveva attribuito alla Provincia di Parma (art.3 comma 1 lettera b)) la competenza del rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;

### VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-646 del 12/02/2019 rilasciata da Arpae – SAC di Parma la Ditta FERRERMO MANGIMI S.p.A. è stata autorizzata, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano da ubicarsi in Comune di Sorbolo Mezzani (PR), località Bogolese di Sorbolo, Via Nazionale della Cisa n. 1, C.A.P. 43058;

**VISTA:**

l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione unica Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-646 del 12/02/2019, acquisita al protocollo provinciale prot.n.PG/2019/31893 del 31/10/2019 richiesta dalla Ditta FERRERO MANGIMI S.p.A. per *“VARIANTE NON SOSTANZIALE INERENTE IL RIPOSIZIONAMENTO DELLE PLATEEE LIQUIDI – L’ESISTENTE IMPIANTO DI COGENERAZIONE (3.434 kWt di potenza termica introdotta ) ...*

*LA MODIFICA DELL’A.U. D.LGS. 115/2018 RICOMPRENDE:*

- ***RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA (SCIA ORDINARIA) IN VARIANTE AL PDC 19/2018 – SUAL DEL COMUNE DI SORBOLO***
- ***COMUNICAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – ARPAE SAC DI PARMA..”***

la documentazione a completamento dell'istanza sopra riportata acquisita al prot.n.PG/2019/191489 del 13/12/2019 in cui, in particolare, si rileva che viene dichiarato che *“...la signora Ada Benedetto non è più Legale Rappresentante della ditta e di conseguenza la richiesta di aggiornamento è stata presentata dell'Ing. Bighignoli Amministratore Delegato della Società e quindi Legale Rappresentante della stessa...”;*

**VISTO CHE :**

il procedimento amministrativo è stato avviato da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC di Parma) con nota prot.n. PG/2019/186249 del 04/12/2019;

**VISTI:**

la richiesta di pareri di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/187004 del 05/12/2019 e la richiesta di relazione tecnica di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/18700 del 05/12/2020;

la documentazione acquisita al prot.n.PG/2020/18511 del 05/02/2020 e prot.n.PG/2020/8894 del 21/01/2020 fornita dalla Ditta a riscontro di quanto richiesto con note prot.n.PG/2020/2040 del 08/01/2020 e prot.n.PG/2020/13021 del 28/01/2020 al fine di poter svolgere la verifica antimafia;

la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma prot.n.18026 del 09/12/2019, acquisita al prot.n.PG/2019/189100 del 10/12/2019;

la conseguente nota della Ditta acquisita al prot.n.PG/2019/191918 del 13/12/2019;

la relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/196713 del 23/12/2019 allegata al presente atto quale parte integrante, in cui, in particolare, viene riportato che “...*emerge che la richiesta si riferisce al riposizionamento sia della platea in cui verrà installato il serbatoio di accumulo antincendio sia di quella in cui realizzare I due silos di stoccaggio della materie prime liquide*”;

la nota di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2020/5573 del 15/01/2020;

la nota di sollecito richiesta di pareri di Arpae – Sac di Parma prot.n.PG/2020/11253 del 24/01/2020;

il provvedimento per quanto di competenza prot.n.1237 del 03/02/2020 del Comune di Sorbolo Mezzani, acquisito al prot.n.PG/2020/16956 del 03/02/2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante;

il parere prot.n.1889 del 11/02/2020 espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, acquisito al prot.n.PG/2020/22249 del 12/02/2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante;

#### **EVIDENZIATO INFINE:**

che risulta acquisita la Comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta alla data del 06/02/2020 che a carico della suindicata DITTA FERRERO MANGIMI S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

che la Ditta FERRERO MANGIMI S.p.A. nella documentazione integrativa acquisita al prot.n.PG/2020/41662 del 16/03/2020 ha dichiarato, tra l’altro, “...*di aver provveduto, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., all’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo ... mediante apposizione ed annullamento ... della marca da bollo/contrassegno così identificata:*

- *numero di serie: 0119079566593*

- *data di emissione: 17/12/2019*

...*che la predetta marca da bollo/contrassegno è destinata esclusivamente al rilascio del Provvedimento di cui all’istanza di autorizzazione presentata in data 31/10/2019 avente per oggetto: Domanda di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali D.Lgs. 115/2008 Ferrero Mangimi S.p.A....*”;

## **DETERMINA**

**DI AGGIORNARE**, preso atto di quanto sopra riportato, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-646 del 12/02/2019, limitatamente alla presa d'atto:

- del riposizionamento sia della platea in cui verrà installato il serbatoio di accumulo antincendio sia di quella in cui realizzare i due silos di stoccaggio delle materie prime liquide;
- l'Ing. Bighignoli Amministratore Delegato della Società è il Legale Rappresentante della Ditta FERRERO MANGIMI S.p.A.;

## **DI MANTENERE**

invariata ogni altra parte della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-646 del 12/02/2019 non contemplata dalle presenti modifiche, indicazioni e precisazioni;

## **DI INFORMARE CHE:**

- > La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro tale provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- > La Ditta ha diritto di accesso ed informazione come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N. 241 e s.m.i..
- > L'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- > L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1 - 43121 Parma.
- > il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 31893/2019*

**IL RESPONSABILE**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

Rif.prot.Arpae PG/2019/168731 del 31/10/2019  
Sinadoc n.31893/2019

**Trasmessa con posta interna**

Arpae SAC  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08 e s.m.i. – Domanda di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali – Ditta FERRERO MANGIMI S.p.A. con stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Bogolese di Sorbolo, Via Nazionale della Cisa N. 1 - Relazione tecnica.**

Dalla valutazione della documentazione trasmessa dalla Ditta Ferrero Mangimi S.p.a. acquisita il 31/10/2019 con Prot.PG/2019/168731 relativa alla domanda di modifica non sostanziale emerge che la richiesta si riferisce al

riposizionamento sia della platea in cui verrà installato il serbatoio di accumulo antincendio, sia di quella in cui realizzare i due silos di stoccaggio delle materie prime liquide (melasso e proteine), poiché durante l'esecuzione degli scavi preventivi alla realizzazione dei due manufatti, sono emersi impianti esistenti (elettrici, fognature, pozzetti tubazioni) nel sottosuolo nelle zone di posizionamento delle piastre di progetto.

In merito alla matrice emissioni in atmosfera, per quanto di competenza si conferma quanto già espresso nella relazione tecnica del 14/10/2019 Rif.Prot.Arpae PG/2019/157767.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato  
Alessandra Braccaioli

Il responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)*



# COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



*Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico*

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. n.

Sorbolo Mezzani, – 3 FEB. 2020

Spett.le

A.R.P.A.E – Sez. Prov.le di Parma  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)  
P.le della Pace, 1  
43121 Parma

*C.a. Dott.ssa Beatrice Anelli*

Via PEC : [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/2004 mod. da L.R. 9/2015 – Domanda di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali – Ditta Ferrero Mangimi S.p.A. di via Nazionale della Cisa, 1 a Bogolese di Sorbolo.**

## Parere

In relazione alla documentazione pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/12/2019 al prot. n. 14640 riguardante la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali in oggetto, si comunica quanto segue in relazione al parere di competenza di questo ente.

### A) IN MERITO AGLI ASPETTI URBANISTICI:

L'area interessata dall'intervento ricade nelle seguenti zone urbanistiche individuate dal vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sorbolo:

- "Ambito per attività produttive esistenti (APC2)", e, in minima parte, nelle "Fasce di ambientazione di rispetto all'abitato" e nella "viabilità comunale di progetto"; inoltre l'area è attraversata da una fascia di rispetto ferroviario e per una esigua porzione è compresa in fascia di rispetto stradale, oltre che tangente ad elementi testimoniali della centuriazione nonché in parte in fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.

In particolare:

- gli "Ambiti per attività produttive esistenti (APC2)" sono disciplinati dagli artt. 54 (1.4) del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 63, comma 1, del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.);
- le "Fasce di ambientazione di rispetto all'abitato" sono disciplinate dall'art. 23 c. 7 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 54 c. 2 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.);
- la viabilità comunale di progetto è disciplinata dall'art. 83 del RUE vigente.
- gli interventi in fascia di rispetto ferroviario sono disciplinati dall'art. 83 del RUE vigente.
- gli interventi in fascia di rispetto stradale sono disciplinati dall'art. 83 del RUE vigente.
- gli interventi in zone che presentano elementi testimoniali della centuriazione sono disciplinati dall'art. 10 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 16 del PTCP vigente.
- gli interventi in fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici sono disciplinati dall'art. 18 comma 6-5 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 12 del PTCP vigente.

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertá, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669

Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: [info@comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it) • PEC: [protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it) • Internet: [www.comune.sorbolomezzani.pr.it](http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341





# COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



*Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico*

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

In conclusione, per quanto riguarda gli interventi di modifica non sostanziale dell'AIA, si esprime parere favorevole, in quanto gli stessi sono compatibili dal punto di vista urbanistico.

B) IN MERITO AGLI ASPETTI EDILIZI:

Vista la documentazione pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/12/2019 al prot. n. 14640 compresa la SCIA in Variante in corso d'opera inerente la traslazione planimetrica dei basamenti dei due silos, in merito agli aspetti edilizi, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto generativo funzionale all'impianto 00 dello Stabilimento Ferrero Mangimi.

C) IN MERITO AGLI ASPETTI AMBIENTALI:

Vista la documentazione pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/12/2019 al prot. n. 14640, in merito agli aspetti ambientali nulla viene modificato rispetto a quanto già espresso e pertanto si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



ACC. COMUNE DI SORBOLO MEZZANI  
Protocollo Partenza N. 1237/2020 del 03-02-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1  
Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669  
Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: [info@comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it) • PEC: [protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it) • Internet: [www.comune.sorbolomezzani.pr.it](http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341



# COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



*Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico*

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. n.

Sorbolo Mezzani, – 3 FEB. 2020

Spett.le

A.R.P.A.E – Sez. Prov.le di Parma  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)  
P.le della Pace, 1  
43121 Parma

*C.a. Dott.ssa Beatrice Anelli*

Via PEC : [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 115/08- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/2004 mod. da L.R. 9/2015 – Domanda di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali – Ditta Ferrero Mangimi S.p.A. di via Nazionale della Cisa, 1 a Bogolese di Sorbolo.**

## Parere

In relazione alla documentazione pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/12/2019 al prot. n. 14640 riguardante la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali in oggetto, si comunica quanto segue in relazione al parere di competenza di questo ente.

### A) IN MERITO AGLI ASPETTI URBANISTICI:

L'area interessata dall'intervento ricade nelle seguenti zone urbanistiche individuate dal vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sorbolo:

- "Ambito per attività produttive esistenti (APC2)", e, in minima parte, nelle "Fasce di ambientazione di rispetto all'abitato" e nella "viabilità comunale di progetto"; inoltre l'area è attraversata da una fascia di rispetto ferroviario e per una esigua porzione è compresa in fascia di rispetto stradale, oltre che tangente ad elementi testimoniali della centuriazione nonché in parte in fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.

In particolare:

- gli "Ambiti per attività produttive esistenti (APC2)" sono disciplinati dagli artt. 54 (1.4) del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 63, comma 1, del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.);
- le "Fasce di ambientazione di rispetto all'abitato" sono disciplinate dall'art. 23 c. 7 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 54 c. 2 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.);
- la viabilità comunale di progetto è disciplinata dall'art. 83 del RUE vigente.
- gli interventi in fascia di rispetto ferroviario sono disciplinati dall'art. 83 del RUE vigente.
- gli interventi in fascia di rispetto stradale sono disciplinati dall'art. 83 del RUE vigente.
- gli interventi in zone che presentano elementi testimoniali della centuriazione sono disciplinati dall'art. 10 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 16 del PTCP vigente.
- gli interventi in fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici sono disciplinati dall'art. 18 comma 6-5 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 12 del PTCP vigente.

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669  
Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: [info@comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it) • PEC: [protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it) • Internet: [www.comune.sorbolomezzani.pr.it](http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341



# COMUNE DI SORBOLLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



*Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico*

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

In conclusione, per quanto riguarda gli interventi di modifica non sostanziale dell'AIA, si esprime parere favorevole, in quanto gli stessi sono compatibili dal punto di vista urbanistico.

B) IN MERITO AGLI ASPETTI EDILIZI:

Vista la documentazione pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/12/2019 al prot. n. 14640 compresa la SCIA in Variante in corso d'opera inerente la traslazione planimetrica dei basamenti dei due silos, in merito agli aspetti edilizi, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo funzionale all'impianto 00 dello Stabilimento Ferrero Mangimi.

C) IN MERITO AGLI ASPETTI AMBIENTALI:

Vista la documentazione pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/12/2019 al prot. n. 14640, in merito agli aspetti ambientali nulla viene modificato rispetto a quanto già espresso e pertanto si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669689

Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: [info@comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it) • PEC: [protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it) • Internet: [www.comune.sorbolomezzani.pr.it](http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

## 1\_segnetura

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<!DOCTYPE Segnetura SYSTEM "Segnetura.dtd">
<Segnetura xml:lang='it' versione='2001-05-07'>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m411</CodiceAmministrazione>
<CodiceA00>c_m411</CodiceA00>
<CodiceRegistro>c_m411</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0001237</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-02-03</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">12:01:29</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>Comune di Sorbolo Mezzani</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m411</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale><Denominazione>Via del Donatore,
2</Denominazione></IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<A00>
<Denominazione>A00 Comune di Sorbolo Mezzani</Denominazione>
<CodiceA00>c_m411</CodiceA00>
</A00>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione />
<CodiceAmministrazione />
<UnitaOrganizzativa>
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale>
<Denominazione />
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<A00>
<Denominazione />
```



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della  
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
PARMA

Via Chiavari,11/b ☎ 0521 953211 📠 0521953263

Posta Certificata: [com.parma.prev@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.parma.prev@cert.vigilfuoco.it)

**Ufficio Prevenzione ☎ 0521 291111**

Pratica SINADOC: 31893/2019

Rif. Prot. Arpae n. PG/2019/168731

Spett. **ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni  
di Parma**  
**Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI – RICHIESTA PARERE**

**Pratica VV.F. n° 9844**

**Ditta FERRERO MANGIMI SPA**

**ATTIVITA': 49.3.C ALLEGATO I DPR 151/2011**

**Ubicata in VIA NAZIONALE DELLA CISA 1**

**43058 SORBOLO D.Lgs. 115/08 e s.m.i.**

**Domanda di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali**

Con riferimento alla Vs. nota del 15/01/2020, relativa alla richiesta di parere inviata in data 05/12/2019 ns. prot.17876 e preso atto anche della comunicazione della Ditta con P.E.C. del 12/12/2019, si comunica che le modifiche apportate non rientrano in quelle previste dall'Allegato IV del D.M.07/08/2012 e pertanto è da ritenersi valido il parere già espresso da questo Comando con nota prot. n.13771 del 25/09/2018.

Il Funzionario Istruttore  
Direttore Coordinatore Speciale  
Dott.Arch. Fabrizio Finuoli  
*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
**DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO**  
*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**