

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1733 del 16/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016 intestata a RICCI GIORGIO S.R.L. per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1793 del 16/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016 intestata a RICCI GIORGIO S.R.L. per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462.", rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 22/04/2016, con Atto Prot. Com.le 5255;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata comprende:

- all'Allegato A e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'Allegato B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpa in data 29/10/2019 acquisita al PG/2019/166365, da RICCI GIORGIO S.R.L., nella persona di Marco Pasolini, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano Via Emilia n. 2462, inerente la diminuzione delle superfici soggette al trattamento delle acque di prima pioggia;

Vista la Nota di Arpa PG/2019/180507 del 22/11/2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 10/12/2019, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpa al PG/2019/189171;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 4609 del 03/04/2020, acquisito da Arpa al PG/2020/50611, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano, ha rilasciato Nulla Osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura nel rispetto delle condizioni contenute nel parere Hera prot n 29225 del 25/03/2020, come integrato in data 06/04/2020 con mail acquisita al PG/2020/31240;

Visto pertanto il parere di Hera SpA ove è evidenziato quanto segue:

- " (...) Considerato che la modifica riguarda la riduzione delle superfici soggette a raccolta acque di prima pioggia a causa dell'allargamento della strada privata posta in parallelo alla Via Emilia, pari a mq 595 e all'eliminazione della platea di mq 600 lungo il confine sud.
Vista la documentazione tecnica integrativa pervenuta in data 03.03.2020 e preso atto di quanto comunicato dalla ditta in merito all'attuale malfunzionamento del misuratore di portata allo scarico. Vista la soluzione tecnica adottata al fine di ridurre opportunamente il volume utile della vasca di prima pioggia esistente, portandolo da 35 mc a 23 mc.
Si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica comunicata, come di seguito precisato.
1) Nella rete fognaria nera di Via Olmadella sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia aree di transito e deposito mezzi industriali mq 4554, platea coperta smontaggio parti meccaniche**

2) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera. A tal proposito dovrà essere garantito un volume utile di circa 23 mc da ottenere tramite impostazione della sonda di livello minimo ad una altezza di 1,35 mt dal livello di riempimento massimo.

2) Dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta manutenzione/sostituzione dello strumento di misura, allegando specifica documentazione tecnica comprovante l'intervento eseguito.

3) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. Amb n.2016-865 del 01.04.2016.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016, ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano 22/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5255, come segue:

l'ALLEGATO A e Tavola Unica dell'Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:

- Vengono inserite/aggiornate le seguenti prescrizioni:

1) Nella rete fognaria nera di Via Olmadella sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia aree di transito e deposito mezzi industriali mq 4554, platea coperta smontaggio parti meccaniche.

2) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera. A tal proposito dovrà essere garantito un volume utile di circa 23 mc da ottenere tramite impostazione della sonda di livello minimo ad una altezza di 1,35 mt dal livello di riempimento massimo.

2) Dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta manutenzione/sostituzione dello strumento di misura, allegando specifica documentazione tecnica comprovante l'intervento eseguito.

3) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. Amb n.2016-865 del 01.04.2016.”;

- Il punto “Potenzialità dell'insediamento: 500 mc/anno”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico riportata nell'ALLEGATO A e Tavola Unica vigente, viene sostituito con il punto “Potenzialità dell'insediamento: 920 mc/anno”;
- La Tavola Unica dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B vigenti, viene sostituita dalla Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e

gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016**, ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano 22/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5255, **come segue**:

l'ALLEGATO A e Tavola Unica dell'Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:

- **Vengono inserite/aggiornate le seguenti prescrizioni:**

1) **Nella rete fognaria nera di Via Olmadella sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia aree di transito e deposito mezzi industriali mq 4554, platea coperta smontaggio parti meccaniche.**

2) **Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera. A tal proposito dovrà essere garantito un volume utile di circa 23 mc da ottenere tramite impostazione della sonda di livello minimo ad una altezza di 1,35 mt dal livello di riempimento massimo.**

2) **Dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta manutenzione/sostituzione dello strumento di misura, allegando specifica documentazione tecnica comprovante l'intervento eseguito.**

3) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

- **Il punto “Potenzialità dell'insediamento: 500 mc/anno”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, riportata nell'ALLEGATO A e Tavola Unica vigente, viene sostituito con il punto “Potenzialità dell'insediamento: 920 mc/anno;**
- **La Tavola Unica dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B vigenti, viene sostituita dalla Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto.**

2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016.

3. **Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, an-

che potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.