

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1897 del 27/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015, intestata a HERA S.p.A. per la Stazione Ecologica Attrezzata sita in Cesena, Via Altiero Spinelli n. 230.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1959 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015, intestata a HERA S.p.A. per la Stazione Ecologica Attrezzata sita in Cesena, Via Altiero Spinelli n. 230.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015 ad oggetto: " *D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in Cesena, Via Altiero Spinelli n. 230.*" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/10/2015;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

**Considerato** che in data 19/09/2019 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, è pervenuta comunicazione di modifica non sostanziale della Determinazione sopra richiamata relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, acquisita al Prot. Unione 38974 e da Arpae al PG/2019/147638 del 25/09/2019;

**Vista** la nota di Arpae PG/2019/161894 del 21/10/2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta con contestuale richiesta di integrazioni, anche in merito alla valutazione dell'impatto acustico;

**Atteso** che in data 14/01/2020, la ditta ha presentato le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 1683 e da Arpae al PG/2020/6513 del 16/01/2020;

**Atteso** che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 50008 del 23/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/27965, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue " (...) *vista l'allegata Relazione Acustica, datata 29 Novembre 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Alberto Casalboni di Rimini, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le misure gestionali (es. attrezzature utilizzate ed orari di apertura dell'attività (entro il periodo diurno) dell'attività indicate nella suddetta relazione acustica*";

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 50008 del 23/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/27965, con il quale il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha preso atto delle modifiche apportate alla rete di scarico, indicate nella planimetria trasmessa dal SUAP in data 25/09/2019 e descritte nella relativa relazione e successive integrazioni pervenute il 14/01/2020 in cui si specifica che la modifica consiste nell'installazione di un nuovo cassone scarrabile con invio a impianto di prima pioggia della platea zona sud e viabilità e nella riduzione della vasca di accumulo, al fine di renderla conforme all'area impermeabile scoperta soggetta a raccolta di acque di prima pioggia;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015 ad oggetto: " *D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in Cesena, Via Altiero Spinelli n. 230.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/10/2015, come segue:

- Introduzione dell'ALLEGATO A BIS e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le misure gestionali (es. attrezzature utilizzate ed orari di apertura dell'attività (entro il periodo diurno) dell'attività indicate nella relazione acustica datata 29 Novembre 2019;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015** ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in Cesena, Via Altiero Spinelli n. 230.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/10/2015, come segue:
  - **Introduzione dell'ALLEGATO A BIS e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **Introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le misure gestionali (es. attrezzature utilizzate ed orari di apertura dell'attività (entro il periodo diurno) dell'attività indicate nella relazione acustica datata 29 Novembre 2019.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, Hera S.p.A ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

## **SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

Vista la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Hera S.p.A. per l'insediamento adibito a centro di raccolta differenziata sito in Comune di Cesena, via Altiero Spinelli, 230 rilasciata dal SUAP dell'Unione Valle del Savio con AUA in data 05/10/2015;

richiamato il Benestare PG N 80716/338 del 22/09/2015 in cui si richiama il parere di Hera prot. 104853 del 14/09/2015, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 78537 del 16/09/2015;

vista la richiesta di modifica non sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/09/2019;

vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per richiesta di modifica non sostanziale relativa allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, acquisita al Prot. Com.le 122337/466 del 22/10/2019 da parte del SUAP e quella acquisita al Prot. Com.le 122018/466 del 21/10/2019 da parte di Arpae-Sac di Forlì-Cesena;

visto infine il parere di Hera Prot. 19813 del 26/02/2020, acquisita al Prot. Com.le 28876/338 del 28/02/2020;

### **MODIFICHE ALL'ALLEGATO A**

**1) Le caratteristiche dell'impianto indicate nell'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665, sono così sostituite:**

#### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico	Hera S.p.A
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Altiero Spinelli, 230 Cesena
Destinazione d'uso dell'insediamento	Centro di raccolta differenziata
Potenzialità dell'insediamento	850 mc/anno
Tipologia dello scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro Cesena

**2) Vengono inserite le seguenti prescrizioni:**

#### **PRESCRIZIONI PER LA MODIFICA DELLA RETE INTERNA**

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda di modifica non sostanziale e successive integrazioni, secondo lo schema fognario trasmesso dal SUAP in data 25/09/2019 e successive integrazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 19813 sottoriportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e

Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente Allegato. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto;
4. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne qualora modificato rispetto a quanto presentato in fase di progetto;

### **PRESCRIZIONI AI FINI DELLA GESTIONE DELLO SCARICO**

Lo scarico di acque reflue di prima pioggia nella Fognatura nera di "tipo A" e per l'immissione delle acque meteoriche in condotta interrata, sono autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. Il Titolare dello scarico deve:
  - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
  - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 19813 del 26/02/2020 sottoriportate;
  - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
  - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
  - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
  - il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

**3) Le PRESCRIZIONI 1 e 3 impartite da Hera S.p.A riportate nell'ALLEGATO A vigente sono sostituite dalle seguenti:**

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: caditoie area coperta e acque di prima pioggia area mq 2820.
2. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

**vasca prima pioggia mc 18,87** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

**disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

**misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto si conferma quanto riportato nell'ALLEGATO A alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2672 del 30/09/2015, Prot. Prov.le 84665.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**