

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-201 del 16/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla IMOLA METANO S.R.L. per impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-185 del 15/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla IMOLA METANO S.R.L. per impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla IMOLA METANO S.R.L. per l'impianto sito a Imola, in via Lasie n. 9/D, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di distribuzione carburanti. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola;
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

- 5) Obbliga la IMOLA METANO S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La IMOLA METANO S.R.L., C.F. 00536540370, P.IVA 00513911206, con sede legale a Imola, in via Lasie n. 9/D, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale di IMOLA METANO S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 25/10/2019 al prot. n. 39909 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 7/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 7/11/2019 al prot. n. 171529, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 32148/2019, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae - Servizio Territoriale con propria nota del 2/12/2019, agli atti di Arpae al prot. n. 185085, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole in merito all'impatto acustico.
- Il Comune di Imola con propria nota del 11/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 11/12/2019 al prot. n. 190435, ha trasmesso l'atto n. 2522 riportante il nulla osta comunale ad autorizzare in AUA la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Imola con propria nota del 11/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 11/12/2019 al prot. n. 190462, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, visto l'allegato parere di Hera S.p.A prot. 115110 del 6/12/2019.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 15/1/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della IMOLA METANO S.R.L. ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.):

- S1: acque reflue industriali (dilavamento piazzali) e acque reflue domestiche
- S2: acque meteoriche di dilavamento non contaminate

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 115110 del 6/12/2019, con l'atto n. 2521 del 11/12/2019. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Planimetria dell'area impianto e delle reti di raccolta delle acque reflue, datata 22/10/2019 (tavola U)

Sinadoc n. 32148/2019

Documento redatto in data 15/1/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2521 del 11/12/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE - IMOLA METANO S.R.L. - VIA LASIE 9/D.

IL DIRIGENTE

- viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 39909 del 25.10.2019 e successive integrazioni, presentate dal Sig. Massimo Monti, in qualità di legale rappresentante della ditta IMOLA METANO S.r.l. (C.F. 00536540370), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti con annesso locale gestore, sita in Imola via Lasie 9/D;
- visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 115110 del 06.12.2019 pervenuta al Prot. Gen. 44986 del 06.12.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime nulla osta condizionato con prescrizioni;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
- richiamato l'atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), senza soluzione di continuità, fino alla nomina del Commissario Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in via Lasie 9/D, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44986 del 06.12.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 11/12/2019

IL DIRIGENTE

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 06 dicembre 2019
Prot. n. 115110

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.105251 del 07/11/2019
Pa&S n.39/2019

Oggetto: Istanza di AUA Ditta **IMOLA METANO SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Lasie nc.9/D** – demolizione attuale Impianto e costruzione nuovo Impianto Distribuzione Carburanti.
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura.

- Responsabile dello scarico: **IMOLA METANO SRL – nella figura di Monti Massimo in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via Lasie nc.9/D P.Iva: 00513911206**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Lasie nc.9/D.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Impianto distribuzione carburanti di benzina, gasolio, gpl, metano gassoso e liquido e colonnine per ricarica elettrica autoveicoli, con annesso locale gestore**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: acque reflue dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche di tetto e di piazzali non contaminate**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo dilavamento piazzali: impianto di trattamento in continuo costituito da vasca monoblocco separatore fanghi e oli a coalescenza**
 - **Trattamento reflui civili: pozzetto degrassatore, vasca imhoff**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera e bianca) di Via Lasie**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Gambellara – Via Gambellara**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Nadia Giovannini – iscritta all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna n.2934, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tavola "U" del 22/10/2019 – planimetria generale;
- Relazione tecnica;
- Schede tecniche manufatti e impianto di trattamento;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;

6) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

7) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzale;**

8) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC;**

9) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- **S1 scarico finale acque reflue di dilavamento piazzali, reflui civili;**
- **S2 acque meteoriche;**

10) il punto di scarico S2 costituito unicamente da acque meteoriche non contaminate dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

11) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in separata sede.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della IMOLA METANO S.R.L. ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola n. 2522 del 22/12/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 185085 del 2/12/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del distretto Imolese di Arpae.

Pratica Sinadoc n. 32148/2019

Documento redatto in data 15/1/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2522 del 11/12/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - IMOLA METANO S.R.L. - VIA LASIE 9/D

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 39909 del 25.10.2019 e successive integrazioni, presentate dal Sig. Massimo Monti, in qualità di legale rappresentante della ditta IMOLA METANO S.r.l. (C.F. 00536540370), per l'attività di distribuzione carburanti sita in Imola via Lasie 9/D;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 185085/2019 del 02.12.2019, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 44500 del 03.12.2019;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), senza soluzione di continuità, fino alla nomina del Commissario Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa e presentata dalla ditta IMOLA METANO S.r.l. per l'attività sita ad Imola in via Lasie

9/D, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44500 del 03.12.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 11/12/2019

IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 33431/2019
32148/2019

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei

e p.c. Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
U.O. Autorizzazioni Ambientali
c.a. Pier-Luigi Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta IMOLA METANO srl, via Lasie n.9/D – Comune di Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica Suap n.137/2019

In merito all'istanza di rilascio AUA dell'attività IMOLA METANO srl sita a Imola, in Via Lasie n.9/D, presentata dal sig. Monti Massimo in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2019/171539 del 07/11/2019.

La ditta IMOLA METANO srl gestisce l'attività di impianto distribuzione metano per autotrazione ad uso pubblico. La presente istanza di rilascio di AUA è stata presentata poiché la ditta ha intenzione di realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti (benzina, gasolio, GPL, metano gassoso e metano liquido) e installare colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, previa demolizione dell'impianto attuale.

Lo studio previsionale di impatto acustico redatto il 6 agosto 2019 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, ha l'obiettivo di valutare l'intensità del rumore prodotto in merito alla ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Lasie 9/D a Imola.

Nella configurazione di progetto, l'impianto sarà aperto sulle 24 ore, pertanto la valutazione ha preso in considerazione sia il periodo di riferimento diurno che quello notturno. In particolare

- dalle 6 alle 23 saranno erogati tutti i carburanti, con metano e GPL disponibili in modalità assistita
- dalle 23 alle 6 saranno erogati i soli carburanti tradizionali, in modalità self service.

L'area in cui è collocata l'attività ha vocazione prevalentemente industriale, ed è situata in prossimità dell'incrocio tra via Lasie e via Selice, caratterizzata da traffico molto elevato.

L'impianto Imola Metano srl e l'intera area circostante, compresi i recettori sensibili, sono inseriti in classe V ai sensi del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Imola, approvata con Delibera CC n°233 del 22/12/2015 ed in vigore dal 13/01/2016.

I recettori sensibili sono stati individuati tra quelli più vicini e più esposti alla potenziale rumorosità dell'impianto.

La procedura per la valutazione previsionale ha previsto:

- descrizione dello stato di fatto dell'impianto e analisi delle principali sorgenti sonore legate all'attività in essere (locali compressori e sistemi di raffreddamento);
- descrizione dello stato di progetto e individuazione delle relative sorgenti di rumore;
- caratterizzazione del clima acustico attuale
- previsione d'impatto acustico nello stato di progetto
- valutazione previsionale di impatto acustico e confronto con limiti normativi relativi all'area di zonizzazione acustica comunale.

Il progetto prevede una ristrutturazione e un ampliamento delle attività attuali del distributore, che sarà in grado di erogare tutte le tipologie di carburanti attualmente utilizzate per l'autotrazione. In particolare i sistemi previsti comprenderanno: erogazione metano gas, erogazione metano liquido, erogazione GPL, erogazione benzina e gasolio. Le sorgenti sonore considerate ai fini previsionali sono distinte in:

- sorgenti puntiformi: ventole dei sistemi di raffreddamento, compressori, erogazione prodotti, pompe impianti
- sorgenti lineari: transiti di auto e camion
- sorgenti areali: porta magazzino che contiene compressori, griglie cabine ENEL, griglie locale compressori.

Per quest'ultima tipologia di sorgenti, il tecnico competente ha applicato il software CadnaA per la valutazione della potenza sonora equivalente.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale nell'intorno dell'area interessata dall'attività del distributore di carburante Imola Metano, è stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici, utili anche per la taratura del modello di simulazione.

Per elaborare la previsione di impatto acustico è stato utilizzato un modello di calcolo numerico, implementando il modello 3D dell'area di studio e delle sorgenti sonore di progetto. Il software ha elaborato i risultati in termini di livelli di residuo e livelli di emissione medi diurno e notturno, livelli residui massimo e minimo, livelli di emissione massimi sia diurni che notturni. In tal modo è stata verificata la conformità delle opere di progetto in diversi scenari di simulazione.

Gli esiti delle valutazioni modellistiche effettuate evidenziano il rispetto in sede previsionale del valore limite assoluto di immissione sonora per la specifica classe acustica presso tutti i recettori sia in orario diurno che notturno.

Per quanto riguarda il criterio differenziale, in questa fase previsionale la verifica è stata effettuata cautelativamente in ambiente esterno, in prossimità dell'affaccio del ricettore. Nei casi in cui il criterio è applicabile, esso risulta soddisfatto in tutti i recettori sia in orario diurno che in orario notturno.

Al fine di consentire il rispetto dei limiti di legge in tutte le condizioni di funzionamento, il progettista ha previsto l'introduzione di interventi di mitigazione su elementi specifici: portoni ad alto isolamento acustico nel locale compressori, griglie di aerazione silenziate, muri in cemento armato con finitura ruvida su entrambi i lati, schermi fonoisolanti e fonoassorbenti a servizio dell'impianto GPL.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione del nuovo stabilimento, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti con la realizzazione degli specifici interventi di mitigazione previsti nel progetto; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitano - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.