

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2417 del 25/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENA - Autorizzazione Unica Ambientale per n. 6 scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2492 del 25/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENA - Autorizzazione Unica Ambientale per n. 6 scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo"*

scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti” pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, il Comune di Cesena in data 24/02/2020 ha presentato ad Arpae istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita da Arpae al PG/2020/30093, per n. 6 scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno, comprendente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2020/31160 del 26/02/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale - Rapporto istruttorio acquisito in data 22/05/2020;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI CESENA**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI CESENA** (C.F. 00143280402) nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10, **per n. 6 scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Cesena - Settore Infrastrutture e Mobilità e Settore Tutela Ambiente e Territorio -, ad Arpae Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ambito di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 168

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Cesena chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 168 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 170 ml e recapita nel Rio Terzerotte afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato per tale scarico il nulla osta per i soli fini idraulici con nota acquisita agli atti di Arpae in data 14/02/2020 al Prot. n. PG/2020/24007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 24/02/2020 e acquisita al PG/2020/30093;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 24/02/2020 al prot. n. PG/2020/30093 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 168

- **località:** Via Cimitero di Borello – località Borello - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Terzerotte
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** come da planimetria
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 170,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0067_Mercato Saraceno
- **Coordinate punto di scarico (google maps)** Nord = 44° 3' 19.39" Est 12°10'52.68"

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 170

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Cesena chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 170 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 270 ml e recapita nel Rio Terzerotte afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato per tale scarico il nulla osta per i soli fini idraulici con nota acquisita agli atti di Arpae in data 14/02/2020 al Prot. n. PG/2020/24007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 24/02/2020 e acquisita al PG/2020/30093;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 24/02/2020 al prot. n. PG/2020/30093 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 170

- **località:** Via Gallo Via Avola – località Borello - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Terzerotte
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** come da planimetria
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 270,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0067_Mercato Saraceno
- **Coordinate punto di scarico (google maps)** Nord = 44° 3' 21.08" Est 12° 10' 48.03"

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 173/A e 173/B

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Cesena chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Gli scarichi in oggetto ricevono solo ed esclusivamente acque meteoriche e sono conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Gli scarichi, ai quali sono stati attribuiti i n. 173A e 173/B del catasto degli scarichi, provengono da un bacino di tipo residenziale, presentano uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1090 ml e recapitano nel Torrente Borello afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato per tale scarichi il nulla osta per i soli fini idraulici con nota acquisita agli atti di Arpae in data 17/03/2020 al Prot. n. PG/2020/42100;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 24/02/2020 e acquisita al PG/2020/30093;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 24/02/2020 al prot. n. PG/2020/30093 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 173/A e 173/B

- **località:** Via Tarantelli Via Calatafimi Via Terranova Via La Torre Via Linaro Via Mulino – Borello - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Borello
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN800 (sc 173/A) – DN1000 (sc 173/B)
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** come da planimetria
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 1090,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0067_Mercato Saraceno
- **Coordinate punto di scarico 173/A (google maps)** Nord = 44° 2' 57.86" Est 12° 10' 32.28"
- **Coordinate punto di scarico 173/B (google maps)** Nord = 44° 2' 54,73" Est 12° 10' 31,23"

PRESCRIZIONI:

1. Gli scarichi in oggetto dovranno ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 176

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Cesena chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 176 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 150 ml e recapita nel Torrente Borello afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato per tale scarico il nulla osta per i soli fini idraulici con nota acquisita agli atti di Arpae in data 17/03/2020 al Prot. n. PG/2020/42100;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 24/02/2020 e acquisita al PG/2020/30093;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 24/02/2020 al prot. n. PG/2020/30093 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 176

- **località:** Via Il° Gatti – località Borello - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Borello
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** come da planimetria
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0067_Mercato Saraceno
- **Coordinate punto di scarico (google maps)** Nord = 44° 3' 5.18" Est 12° 10' 38.18"

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 189

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Cesena chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 189 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 65 ml e recapita nel Torrente Borello afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato per tale scarico il nulla osta per i soli fini idraulici con nota acquisita agli atti di Arpae in data 17/03/2020 al Prot. n. PG/2020/42100;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 24/02/2020 e acquisita al PG/2020/30093;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 24/02/2020 al prot. n. PG/2020/30093 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 189

- **località:** Via Noto – località Borello - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Borello
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** come da planimetria
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 65,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0067_Mercato Saraceno
- **Coordinate punto di scarico (google maps)** Nord = 44° 3' 9.33" Est 12° 10' 42.48"

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.