

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2591 del 08/06/2020
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CONSILIA di De Luca Matteo per distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Calderara di Reno
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2646 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CONSILIA di De Luca Matteo (C.F. DLCMTT83T22F158K e P.IVA 03181150834) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Calderara di Reno, via Persicetana Vecchia, 2/4

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla ditta CONSILIA di De Luca Matteo (C.F. DLCMTT83T22F158K e P.IVA 03181150834) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Calderara di Reno, via Persicetana Vecchia, 2/4 a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB 2017/62 del 09/01/2017, con scadenza di validità in data 02/02/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento prot. n. 3871 del 03/02/2017, originariamente intestato alla ditta Traldi Gianfranco (C.F. TRLGFR56S30A944K P.I. 02947871204), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio, di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Nulla osta in materia di acustica**⁴ {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-SAC CON Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017/62 del 09/01/2017, con scadenza di validità in data 02/02/2032, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 6. Obbliga la ditta **CONSILIA di de Luca Matteo** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- CONSILIA di De Luca Matteo (C.F. DLCCMTT83T22F158K e P.IVA 03181150834) con sede legale ed

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Calderara di Reno, via Persicetana Vecchia, 2/4, ha presentato, nella persona di Moschini Micaela, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 12/12/2019 (Prot. n. 31813) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di installazione nuovo autolavaggio.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 312 del 07/01/2020 (pratica SUAP n. 31813/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2020 al PG/2020/6572 e confluito nella **Pratica SINADOC 3946/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/41441 del 16/03/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6920 del 25/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/03/2020 al PG/2020/47079, ha trasmesso nulla osta ambientale e di impatto acustico del Comune di Calderara di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 01/06/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONSILIA di De Luca Matteo
Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana Vecchia, 2/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello/degli scarico/scarichi

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di distributore carburanti e autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 24398 del 10/03/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/03/2020 al PG/2020/38295. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 3871 del 03/02/2017 rilasciata dal Comune di Calderara di Reno.
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 28/11/2019 (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6572).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 04/11/2019 (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6572).

Pratica Sinadoc 3946/2020

Documento redatto in data 04/06/2020



Comune di
Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio Pianificazione, SUE, SUAP, Ambiente

Prot. n.	2020/0006920		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2019/40/0
Rif. Prot.	n.	2019/31813	
S.U.A.P.	31813/2019		

Calderara di Reno, 25/03/2020

Spett.le
A.R.P.A.E – AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 31813/2019_Richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici scarichi reflui industriali (nuova), domestici e di prima pioggia (senza modifiche), per la Matrice impatto acustico (nuova), e per cambio titolarità di AUA già avviato dalla Ditta "TRALDI GIANFRANCO", per installazione di nuovo impianto di autolavaggio presso impianto di distribuzione carburanti, sito in via Persicetana Vecchia 2/A a Calderara di Reno (BO)

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici scarichi reflui industriali (nuova), domestici e di prima pioggia (senza modifiche), per la Matrice impatto acustico (nuova), per installazione di nuovo impianto di autolavaggio presso impianto di distribuzione carburanti, sito in via Persicetana Vecchia 2/A a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 12/12/2019 con P.G. n. 31813 dalla ditta CONSILIA DI DE LUCA MATTEO" C.F. DLCMTT83T22F158K, legalmente rappresentata da De Luca Matteo C.F. DLCMTT83T22F158K;

Visto il parere di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (pervenuto in data 18/03/2020 prot. Gen. 6402), relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione di impatto presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 10/03/2020 con Prot. Gen. con n. 5840), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) , industriali e meteoriche di dilavamento;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

C:\Users\sandra.campagna\AppData\Local\Temp\9\tmpBC6E.tmp\2019123013285734ec519580ce474baab103000f4a6d20002.odt
Pagina 1 di 3



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: a seguito della relazione tecnica sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V - Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia, nonché quanto indicato nella valutazione di ARPAE (Prot. Gen. 6420 in data 18/03/2020) si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore dello stabilimento con sede in Via Persicetana Vecchia n. 2/A;

MATRICE SCARICHI: per lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 5840 in data 10/03/2020), si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice scarichi reflui dello stabilimento con sede in Via Persicetana Vecchia n. 2/A. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- L'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in



caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificazione - S.U.E. – S.U.A.P. – Ambiente

Geom. Sandra Campagna

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:

Arch. Elisabetta Mutidieri

051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Modena, 10 marzo 2020
Prot. n. 24398

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **20/01/2020** Num. prot.: **05004**
PA&S 009/2020

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale e Voltura/Reintestazione di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "CONSILIA DI DE LUCA MATTEO"- sita in via Persicetana Vecchia 2 - Comune di Calderara di Reno (BO).

Comune di Calderara di Reno - SUAP, Prot. n. 2020/312 del 07 gennaio 2020.

Domanda di modifica sostanziale con cambio di titolarità AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

In merito alla richiesta di modifica sostanziale e di voltura con cambio di titolarità presentata al comune di Calderara di Reno - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, dal Signor De Luca Matteo, codice fiscale DLCSMTT83T22F158K, in qualità di titolare della Ditta "**CONSILIA DI MATTEO DE LUCA**" codice fiscale/p. IVA 03181150834 con sede e attività produttiva in Via Persicetana Vecchia 2 - Comune di Calderara di Reno (BO), subentrato alla ditta "Traldi Gianfranco" e inerente l'insediamento esercente attività di distribuzione carburante con annesso nuovo autolavaggio.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- preso atto della dichiarazione che lo scarico preesistente è stato oggetto di variazioni infrastrutturali e di titolarità rispetto alla situazione autorizzata dal Comune di Calderara di Reno con prot. Suap. n. 27741/2016 del 21/12/2016, intestata alla ditta "TRALDI GIANFRANCO";
- verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento di cui sopra origina:
 - acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi (già esistente);
 - acque reflue meteoriche di dilavamento del piazzale di distribuzione dei carburanti (già esistente);
 - acque reflue industriali originate dal lavaggio degli autoveicoli (nuovo)
- che non vengono utilizzate sostanze:
 - di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n°258/2000;

- sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della Delibera della Regione Emilia-Romagna n°1053 del 9/06/2003;
- considerato che le acque reflue industriali sono costituite dalle acque reflue meteoriche di prima pioggia dal dilavamento del piazzale e sottoposte a trattamento depurativo con sistema composto da:
 - pozzetto di separazione delle acque di prima pioggia e sfioro delle seconde;
 - vasca di disoleazione (volume 5,15 mc);
 - vasche di prima pioggia (volume 10 mc);
 e con misuratore di portata finale, si miscelano successivamente alle acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio dei mezzi, sottoposte anch'esse a trattamento depurativo con sistema composto da:
 - vasca di separazione dei fanghi;
 - vasca di separazione degli oli;
 - trattamento delle acque con bio-ossidazione;
 - vasca di accumulo per uso e parziale riciclo;
- verificato che gli scarichi come sopra definiti si immettono previa miscelazione nella pubblica fognatura di via Commenda (scarico S1) per afferire al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue meteoriche di prima pioggia (industriali);**
 - **le acque reflue industriali originate dal lavaggio degli automezzi;**
- **le acque reflue di prima pioggia e le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**

- il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONSILIA di De Luca Matteo
Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana Vecchia, 2

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta Consilia di De Luca Matteo ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di (Delibera del Consiglio n. 34 del 16/04/2009).
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Metropolitano PG/2020/41441 del 16/03/2020.
- Visto il parere/nulla osta con prescrizioni del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 6920 del 25/03/2020 (agli atti di ARPAE in data 27/03/2020 al PG/2020/47079).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 6920 del 25/03/2020, (riportato in calce all'Allegato A del presente provvedimento AUA), visto anche il parere di ARPAE-APAM Servizio Territoriale Distretto Urbano/Metropolitano PG/2020/41441 del 16/03/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/08/2019 dal sig. Enrico Manzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla ditta Consilia di De Luca Matteo relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6572).

Pratica Sinadoc 3946/2020

Documento redatto in data 04/06/2020

SINADOC n. 3946/2020
acustica n 9044/2020

Spettabili

Comune di Calderara di Reno
SUE-SUAP-Ambiente
Calderara di Reno BO

p.c. Arpae
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Dott. Vigarani Alfredo
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'ampliamento di impiantistica industriale ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **Consilia** di Deluca Matteo

Indirizzo sede legale e impianto: **Via Persicetana Vecchia n 2/A Calderara di Reno**

Tipologia di attività: **installazione di ponte autolavaggio per veicoli.**

L'attività della **Consilia s.r.l.** prevede l'installazione di un portale autolavaggio per veicoli nell'area di pertinenza della stazione di erogazione carburante.

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal dott. Enrico Manzi come tecnico competente in acustica ambientale datata 23/08/2019.

La ditta **Consilia** . si trova in zona a destinazione prevalentemente artigianale/industriale ubicata e est della via Persicetana Vecchia, di fronte si trova un'area a destinazione agricola.

Secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A), in zona, a circa 9 metri dal confine, si trova un edificio destinato a casa di cura, a circa 4 metri dal confine si trova un edificio adibito ad uffici.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale e la valutazione dell'impatto acustico è stata utilizzata la norma UNI-ISO 9613-2, idonea per la propagazione del suono all'aperto.

Le sorgenti individuate sono il portale mobile, la lancia idropulitrice, l'elettrosoffiante dell'impianto di depurazione, gli aspiratori degli abitacoli e il compressore installato in vano tecnico con rivestimento fonoassorbente ad altezza di 150 cm e 200x150 cm a lato.

E' stata eseguita una misura di 24 ore ante operam al fine di determinare l'andamento dei livelli sonori e definire il rumore residuo presso i ricettori sensibili, l'impianto di autolavaggio sarà operativo solo in periodo diurno.

Dall'analisi dei risultati emerge che i livelli sonori diurni assoluti si mantengono al di sotto dei valori limite assoluti (64 dB(A) < 70dB(A)) presso E1, per quanto riguarda il criterio differenziale è stato riscontrato un livello di 4 dB(A) < 5 dB(A) rumore ambientale inferiore al limite di applicabilità di 50 dB(A).

Si concorda con le conclusioni del tecnico competente.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può concludere che l'impianto di autolavaggio



Consilia non comporta un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta, alla seguente condizione:

- come indicato nella DOIMA, l'impianto dovrà funzionare solo nel periodo diurno dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | .arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.