

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-274 del 20/01/2020
Oggetto	D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105. LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2003, N. 26, E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ KEROPETROL S.P.A. AVENTE STABILIMENTO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, STRADA PROVINCIALE N. 588 KM 12+870 (VIA DANTE). STABILIMENTO DI SOGLIA INFERIORE. ISPEZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 17/12/2003, N. 26, COME MODIFICATA DA L.R. N. 4 DEL 06/03/2007 E DA L.R. N. 9 DEL 30/05/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-255 del 20/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105. LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2003, N. 26, E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ KEROPETROL S.P.A. AVENTE STABILIMENTO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, STRADA PROVINCIALE N. 588 KM 12+870 (VIA DANTE). STABILIMENTO DI SOGLIA INFERIORE. ISPEZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 17/12/2003, N. 26, COME MODIFICATA DA L.R. N. 4 DEL 06/03/2007 E DA L.R. N. 9 DEL 30/05/2016.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ricordato che, con nota prot. n. PGDG/12740 del 13/09/2018, la Direzione Tecnica dell'Arpae aveva comunicato alla Società Keropetrol S.p.a. (avente sede legale a Cremona in Via Boschetto, n. 12, e partita Iva 01187790199) l'avvio dell'ispezione presso il Deposito di GPL, ubicato sulla S.P. N. 588 al Km 12+870 in Comune di Villanova sull'Arda (PC);

Considerato che dall'istruttoria svolta emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e s.m.i., "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III*";
 - La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
 - La Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26, recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", come modificata dalla Legge Regionale 06 marzo 2007, n. 4, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali". Si evidenzia che, gli artt. 3 e 15 della Legge Regionale 30 maggio 2016, n. 9, e il Titolo II, Capo I, con cui è definito che le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante, prevede che le medesime sono esercitate dalla Regione tramite Arpae;
 - la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 01 agosto 2016, n. 1239, relativa alla nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26, e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 27, comma 13, del D.Lgs. n. 105/2015, la Regione Emilia Romagna ha predisposto il Piano Regionale delle ispezioni (2016-2020) e relativo aggiornamento 2018 ed ARPAE, d'intesa con la Regione Emilia Romagna stessa, ha predisposto il programma annuale (2018), per gli "stabilimenti di soglia inferiore";
- con nota prot. n. 13054 del 20/09/2018, il rappresentante della Commissione Ispettiva di Arpae, in qualità di referente, ha comunicato alla Società Keropetrol l'inizio dell'ispezione, presso il proprio De-

posito di GPL di Villanova, per il giorno 3 ottobre 2018;

- L'ispezione condotta dalla Commissione presso il Deposito GPL Keropetrol di Villanova sull'Arda si è articolata in tre fasi, per un totale di 3 giornate, come da verbali in allegato, nelle seguenti date: 8 ottobre 2018, 5 novembre 2018 e 12 dicembre 2018;
- con note prot. 196736 del 23/12/2019 e prot. n. 197663 del 24/12/2019 l'Arpae – Presidio Tematico Regionale Impianti a rischio di incidente rilevante (PTR-RIR) ha trasmesso a questo Servizio il Rapporto Finale di Ispezione (di seguito Rapporto Conclusivo della Commissione Ispettiva), previsto dall'art. 4, comma 5, della DGR n. 1239 del 01/08/2016 relativo all'ispezione presso il Deposito di GPL Keropetrol di Villanova sull'Arda (PC);
- in tale Rapporto, la Commissione ha evidenziato la necessità, al fine di migliorare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) adottato, di proporre ad ARPAE (Sac dell'Arpae di Piacenza), quale soggetto designato dalla Regione ad esercitare le funzioni Amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti (art. 3 LR 26/03 s.m.i.), la formulazione delle raccomandazioni contenute nel paragrafo 11.1.1 (Raccomandazioni della Commissione) del Rapporto Conclusivo d'Ispezione;
- la citata Commissione ha rilevato non conformità "maggiori" nell'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), per cui ha ritenuto di formulare le proposte di prescrizione riportate nel paragrafo 11.1.2 (Proposte di prescrizione) del medesimo Rapporto Conclusivo d'Ispezione;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Precisato che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Visto altresì;

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DISPONE

- 1) alla **Società Kerpetrol S.p.a.**, avente sede legale in Comune di Cremona - via Boschetto n. 12 e partita Iva 01187790199, relativamente al Deposito di GPL soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, e s.m.i., ubicato in Comune di Villanova sull'Arda S.P. n. 588 al Km 12+870, valutato il **Rapporto Conclusivo d'Ispezione (Allegato n. 1 al presente provvedimento)** redatto dalla Commissione Ispettiva, prevista dall'art. 15 comma 1 – lettera d); della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003 e s.m.i., trasmesso da Arpae – PTR-RIR, per la stessa Commissione Ispettiva, con note del 23/12/2019 e del 24/12/2019 (acquisite dal SAC di Piacenza con prot. 196736 e prot. n.

197663), **di provvedere agli adempimenti** previsti **al paragrafo 11.1.1 (Raccomandazioni della commissione)** e **di provvedere alle prescrizioni** previste **al paragrafo 11.1.2 (Proposte di prescrizione)**, del suddetto Rapporto Conclusivo d'Ispezione, al fine di migliorare il SGS-PIR adottato;

- 2) il gestore del predetto Deposito di GPL **dovrà provvedere** agli adempimenti di cui al precedente punto 1) **entro e non oltre 6 mesi** dalla trasmissione del presente provvedimento;
- 3) il gestore del Deposito di GPL predetto **è tenuto a dare comunicazione scritta, ad Arpae-SAC di Piacenza e ad Arpae PTR-RIR di Bologna**, degli interventi e delle azioni intraprese in attuazione delle raccomandazioni e prescrizioni impartite con il presente provvedimento;
- 4) per l'attività esercitata nel Deposito GPL è comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzioni incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta interessata, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, al Comune di pertinenza del Deposito di GPL, alla Regione Emilia Romagna, al Comitato di cui all'art. 10 del D.Lgs. 105/2015, alla Direzione Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'INAIL e all'ASL territorialmente competente;

firmata digitalmente dalla Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.