

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2876 del 22/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016 intestata all'Impresa Individuale RUSCELLI LORENZO, per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio, sito in Comune di Sarsina Località Rullato Cornio n. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2973 del 22/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventidue GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016 intestata all'Impresa Individuale RUSCELLI LORENZO, per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio, sito in Comune di Sarsina Località Rullato Cornio n. 34**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RUSCELLI LORENZO con sede legale in Comune di Sarsina, Loc. Rullato Castello n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa piscina sito in Comune di Sarsina, Località Rullato Cornio”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46059 in data 21/11/2016;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;

**Vista** la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2020, acquisita al Prot. Unione 12522 e da Arpa in data 26/03/2020 al PG/2020/46467, dall'**Impresa Individuale RUSCELLI LORENZO** nella persona di Versari Stefano, in qualità di delegato dal titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;

**Atteso** che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/03/2020 ed ha assunto il Prot. Unione 10886 inerente la ristrutturazione con ampliamento di un proservizio agricolo esistente, da adibire a dependance, nonché sistemazione dei locali posti al p.s. dell'edificio principale in Località Rullato Cornio – Sarsina;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 16/04/2020 Prot. Unione 16644, acquisita da Arpa in data 17/04/2020 al PG/2020/56458, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Visto** che in data 08/05/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 18784 e da Arpa in data 28/05/2020 al PG/2020/77343;

**Atteso** che in data 17/06/2020, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa in merito all'impatto acustico, acquisita al PG/2020/88579;

**Dato atto** che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 4855 del 19/06/2020, acquisita da Arpa al PG/2020/88579 in data 19/06/2020, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 26/03/2020 e alla successiva integrazioni con dichiarazione in merito all'impatto acustico del Geom. Versari Stefano del 15/06/2020 pervenuta in data 17/06/2020 prot. 4782, si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/06/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RUSCELLI LORENZO con sede legale in Comune di Sarsina, Loc. Rullato Castello n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa piscina sito in Comune di Sarsina, Località Rullato Cornio”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46059 in data 21/11/2016, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RUSCELLI LORENZO con sede legale in Comune di Sarsina, Loc. Rullato Castello n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa piscina sito in Comune di Sarsina, Località Rullato Cornio”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46059 in data 21/11/2016, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**

### **PREMESSE GENERALI**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio, richiede modifica sostanziale della Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Val di Savio in data 21/11/2016 Prot. Unione n. 46059, relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- Nello specifico la Ditta intende:
  - modificare lo scarico esistente relativo all'edificio principale (S1) "Agriturismo" a seguito di lavori di ristrutturazione dello stesso, dai quali verranno ricavati locali da adibirsi a cucina e sala di ristorazione con conseguente rideterminazione della potenzialità dello scarico e ridimensionamento dei relativi sistemi di trattamento. A tale scarico confluiscono inoltre i reflui derivanti dal controlavaggio dei filtri dell'annessa piscina;
  - attivare un nuovo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale relativo alla dependance (S2).

### **SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**

- Gli scarichi in capo alla Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio, autorizzati con il presente atto, allo scarico in corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce di quanto descritto in premessa relativamente alle modifiche che la Ditta intende apportare, sono quelli qui di seguito riportati:
- Scarico S1 - Scarico Edificio Principale "Agriturismo", ove si svolge attività agrituristica con ristorazione e camere con annessa piscina;
- Scarico S2 – Scarico Dependance "Agriturismo", ove si svolge attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa sauna/idromassaggio;

#### **1) Scarico S1 - Scarico Edificio Principale "Agriturismo"**

Scarico già autorizzato con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/11/2016 Prot. Unione n. 46059, rispetto al quale la Ditta intende apportare modifiche.

### **PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-4589 del 18/11/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/11/2016 Prot. Unione n. 46059, relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- Nello specifico la Ditta intende:
  - modificare lo scarico esistente relativo all'edificio principale (S1) "Agriturismo" a seguito di lavori di ristrutturazione dello stesso, dai quali verranno ricavati locali da adibirsi a cucina e sala di ristorazione con conseguente rideterminazione della potenzialità dello scarico e ridimensionamento dei relativi sistemi di trattamento. A tale scarico confluiscono inoltre i reflui derivanti dal controlavaggio dei filtri dell'annessa piscina;
- La potenzialità dello scarico passa da 8 a.e. a 21 a.e. (di cui 20 da attività agrituristica con ristorazione e pernottamento e 1 a.e. da operazioni di controlavaggio dei filtri dell'annessa piscina);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente

trattate in due pozzetti degrassatori, rispettivamente da 250 lt e 1775 lt, fossa Imhoff da 21 a.e., filtro batterico aerobico/percolatore da 15,18 mc (h=1,82 mt) e successiva fossa Imhoff da 8 a.e.;

- Le acque reflue derivanti dalle operazioni di controlavaggio dei filtri della piscina, caratterizzate da una portata massima giornaliera di 200 lt/giorno, recapitano direttamente alla fossa Imhoff
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita nel fosso in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 10/06/2020 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/83325;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti Arpae in data 26/03/2020 al Prot. n. PG/2020/46467, così come successivamente integrata in data 08/05/2020 al Prot. Unione n. 18784 ed acquisita da Arpae in data 28/05/2019 Prot. Arpae n. PG/2020/77343;
- Tavola recante ad oggetto "Schema Fognature", in scala 1:200, datata Aprile 2020, a firma del tecnico Geom. Versari Stefano, acquisita agli atti in data 28/05/2019 Prot. Arpae n. PG/2020/77343 (**allegata**).

#### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo insediamento</b>	Località Rullato Cornio - Sarsina
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio
<b>Provenienza dello scarico</b>	Edificio Principale "Agriturismo" adibito a ristorazione e pernottamento con annessa piscina
<b>Classificazione degli scarichi</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	21 a.e. (di cui 20 da attività agrituristica con ristorazione e pernottamento e 1 a.e. da operazioni di controlavaggio dei filtri dell'annessa piscina)
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Due pozzetti degrassatori, rispettivamente da 250 lt e 1775 lt, fossa Imhoff da 21 a.e., filtro batterico aerobico da 15,18 mc (h=1,82 mt) e fossa Imhoff da 8 a.e.
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

#### PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente

accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi per i pozzetti degrassatori.
- 5) Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Lo svuotamento della vasca della piscina dovrà avvenire almeno la settimana successiva alla sospensione delle clorazioni. Detto scarico dovrà essere immesso nella rete di scarico a valle dell'ultimo pozzetto di campionamento.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì- Cesena di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

## **2) Scarico S2 - Scarico Dependance "Agriturismo"**

Nuovo Scarico

### **PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, adibita ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 3 a.e., derivante dalla Dependance "Agriturismo" (camere con annessa sauna/idromassaggio);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 250 lt, fossa Imhoff da 5 a.e. e filtro anaerobico/percolatore da 3,30 mc (h=1,82 mt).;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta

Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;

- Lo scarico finale recapita nel fosso in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 10/06/2020 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/83325;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti Arpae in data 26/03/2020 al Prot. n. PG/2020/46467, così come successivamente integrata in data 08/05/2020 al Prot. Unione n. 18784 ed acquisita da Arpae in data 28/05/2019 Prot. Arpae n. PG/2020/77343;
- Tavola recante ad oggetto "Schema Fognature", in scala 1:200, datata Aprile 2020, a firma del tecnico Geom. Versari Stefano, acquisita agli atti in data 28/05/2019 Prot. Arpae n. PG/2020/77343 (*allegata*).

#### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo insediamento</b>	Località Rullato Cornio - Sarsina
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica con ristorazione e pernottamento con annessa piscina e dependance adibita a pernottamento e sauna/idromassaggio
<b>Provenienza dello scarico</b>	Dependance "Agriturismo" adibita ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa sauna/idromassaggio
<b>Classificazione degli scarichi</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	3 a.e.
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Pozzetto degrassatore da 250 lt, fossa Imhoff da 5 a.e. e filtro anaerobico da 3,30 mc (h=1,82 mt)
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

#### PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi per il pozzetto degrassatore.

- 5) La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì- Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**