

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3171 del 08/07/2020
Oggetto	D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002, L.R. 26/2004, D.LGS. 330/2004 E S.M.I. - METANODOTTO DENOMINATO "RAVENNA-BOLOGNA DN 400 (16") - VARIANTE DN 500 (20") PER RIFACIMENTO LINEA FS FERRARA-RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI", IN COMUNE DI RAVENNA (RA), SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7: - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. 327/2001 E S.M.I., - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA, - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E CONTESTUALE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3268 del 08/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno otto LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

SINADOC n. 16259/2019

OGGETTO: D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002, L.R. 26/2004, D.LGS. 330/2004 E S.M.I. - METANODOTTO DENOMINATO **"RAVENNA-BOLOGNA DN 400 (16") - VARIANTE DN 500 (20") PER RIFACIMENTO LINEA FS FERRARA-RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI"**, IN COMUNE DI RAVENNA (RA), SOCIETA' **SNAM RETE GAS S.P.A.**, SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7:
- AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. 327/2001 E S.M.I.,
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO,
- ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA,
- APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E CONTESTUALE
- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

LA DIRIGENTE

Richiamati:

- Il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144"*, ed in particolare l'art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione di gas naturale;

- Il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i. *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)"*, come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, ed in particolare i seguenti artt. del Capo II *"Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche"* :

- l'art. 52-bis c. 1: *"..... si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi"*;
- l'art. 52-quater c. 1: *"Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità,, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ..."*;
- l'art. 52-quater c. 3: *"Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento ... sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo ... e determina l'inizio del procedimento di esproprio ..."*;
- l'art. 52-sexies c. 1, ai sensi del quale *".... il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali"*;

- La L.R. n. 37 del 19.12.2002 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"* e s.m.i.;

- La L.R. n. 26 del 23.12.2004 e s.m.i. *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;

- Il D.Lgs. n. 330 del 27.12.2004 e s.m.i. *"Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche"*;

- Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;

- Il D.M. 16.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - *“Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Il D.M. 17.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - *“Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

Richiamati inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- In particolare l'art. 17, lett. c) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- La Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- La Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 *“Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE”*;
- La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto *“Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”*;
- Le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

Vista l'istanza presentata in data 21.05.2019, Prot. n. DICEOR/PER Prot. 0609 del 08.05.2019, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito S.A.C.), dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A., Via Marco E. Lepido n. 203/15, Bologna, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, C.F. e P.IVA 10238291008, per l'avvio delle procedure di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 52 sexies del D.Lgs n. 327/2001 e ss.mm.ii. per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato:

“METANODOTTO RAVENNA-BOLOGNA DN 400 (16”) - VARIANTE DN 500 (20”) PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO LINEA FS FERRARA-RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, IN COMUNE di RAVENNA (RA)”,

acquisita al protocollo di ARPAE con i seguenti PG nn. 2019/81076-81077 del 22.05.2019, n. 2019/84071 del 28.05.2019 e n. 89050 del 05.06.2019 (Pratica Sinadoc n. 16259/2019), **con allegata la documentazione tecnica elencata nella Relazione Tecnica (Vedi All. 1);**

Atteso che il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione del *“Metanodotto Ravenna - Bologna DN 400 (16”) - Variante DN 500 (20”) per rifacimento attraversamento linea FS Ferrara - Rimini al km 63+749, MOP 24 bar e relative dismissioni, in località Camerlona, nel Comune di Ravenna (RA)”*, riguardante i Metanodotti Ravenna - Bologna d. 16” (UNI) e Fusignano - Castenaso DN 400 (16”), ha lo scopo di rifare integralmente l'attraversamento della linea ferroviaria Ferrara - Rimini (alla progressiva km 63+749,85), unitamente alla SS 16 “Adriatica”, in sostituzione delle attuali tubazioni in intersezione da dismettere e recuperare. Esso consiste nella realizzazione di una variante unica DN 500 (20”), con conseguente adattamento dei doppi impianti monte/valle esistenti ed ai contestuali ricollegamenti alle rispettive condotte in esercizio. Il suddetto intervento prelude alla futura realizzazione del nuovo gasdotto Ravenna - Bologna DN 500 (20”) in fase di progettazione, che andrà a sostituire gli attuali impianti paralleli in esercizio.

La variante unica DN 500 (20") in progetto, della lunghezza complessiva pari a 370 m circa, è ubicata in Comune di Ravenna (RA), in località Camerlona, 300 m a sud-est dell'incrocio fra la SS 16 e la SP 30, nei pressi del Ristorante "Acqua e Vino" sito in fregio alla statale stessa. Più dettagliatamente, il punto d'inserimento di monte ferrovia (in senso flusso gas), è previsto in area agricola coltivata, tra lo Scolo Consorziale Sinistro e la Statale Adriatica, 90 m a valle del doppio impianto esistente n° 25/33 e 45800/3, ubicato nei pressi del manufatto di sottopasso stradale dello scolo stesso. Nello stesso ambito, verrà inoltre effettuato il collegamento del gasdotto Fusignano - Castenaso DN 400 al tratto in variante DN 500 sul Ravenna - Bologna.

Contestualmente, il suddetto impianto multiplo, comprendente altresì al suo interno lo stacco per l'Allacciamento Cofar e Pineta DN 100 n° 4101380, verrà ampliato al fine di permetterne l'adeguamento piping (con inserimento di opportuni G.I. interrati di monte) con posa, a lato della stradina d'accesso allo stesso, di un dispersore verticale profondo. Proseguendo in area agricola per circa 250 m in direzione sud-est, parallelamente ai gasdotti esistenti, la nuova condotta attraversa in sequenza ravvicinata la SS 16 "Adriatica" (alla progressiva km 143+140,50) e successivamente, dopo aver lambito il giardino del limitrofo Ristorante Acqua e Vino, la ferrovia Ferrara - Rimini (alla progressiva km 63+749,85). Nel tratto finale, dopo aver percorso ulteriori 200 m piegando in direzione nord ed in area agricola, la variante raggiunge il doppio impianto esistente n° 25/35 e 45800/1, comprensivo di stacco fondellato relativo all'Allacciamento Zuccherificio Eridania DN 150 n° 60256 (da dismettere e recuperare), ove, oltre all'adeguamento interno dell'impianto stesso (con dimensioni planimetriche attuali da mantenere), è previsto tramite pezzo a "T" (sempre all'esterno recinzione) il collegamento del gasdotto Fusignano - Castenaso al tratto in variante DN 500 sul Ravenna - Bologna, con inserimento di rispettivi G.I. interrati. A monte dell'attraversamento ferroviario sopra citato, è prevista la posa di un secondo dispersore verticale profondo, da ubicarsi in area incolta a lato di una capezzagna, nei pressi del piazzale retrostante il Ristorante Acqua e Vino.

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m, del diametro nominale di 500 mm (20") e lunghezza di 370,00 m, con tubi in acciaio saldati in testa.

Negli attraversamenti della S.S. 16 "Adriatica" e della Ferrovia Ferrara-Rimini la condotta verrà posata in tubi di protezione DN 650 (26"), aventi entrambi lunghezza pari a 32,00 m, mediante l'impiego di trivella spingi tubo;

Considerato che la società SNAM RETE GAS S.p.A.:

- Ha richiesto per le opere in progetto la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ha inoltre comunicato che le opere in progetto non risultano essere previste negli strumenti urbanistici comunali e pertanto l'autorizzazione dovrà avere efficacia di variante urbanistica;
- Ha dichiarato, ai sensi dell'articolo n. 31 del D.Lgs n. 164/2000, che i progetti per i quali si è richiesta l'approvazione del "METANODOTTO RAVENNA-BOLOGNA DN 400 (16") - VARIANTE DN 500 (20") PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO LINEA FS FERRARA-RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, IN COMUNE di RAVENNA (RA)", come evidenziato nella relazione allegata alla propria istanza n. 0609 del 08.05.2019, si rendono necessari ai fini della sicurezza del sistema gas;

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- Contestualmente alla presentazione dell'istanza la società Snam Rete Gas S.p.A. ha dichiarato che l'intervento in oggetto è inserito nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale" trasmesso al S.A.C. di Ravenna ai sensi dell'art. 1, della L. R. n. 26/2004;
- Il S.A.C. di Ravenna, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, ha avviato il procedimento amministrativo con nota trasmessa a Snam Rete Gas S.p.A. il 12.06.2019 (PG n. 2019/92453), attribuendo all'istanza il n. di pratica Sinadoc 16259/2019;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. con nota di integrazione documentale volontaria inviata al S.A.C. il 13.06.2019 (PG n. 2019/93512), ha trasmesso la "Relazione Tecnica";
- Il S.A.C. di Ravenna, con nota del 14.06.2019 (PG n. 2019/94407) ha comunicato a tutti gli enti interessati dal procedimento amministrativo, l'indizione della Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata, modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e ss.m.m.ii., con l'indicazione del ricevimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, delle eventuali richieste di integrazioni documentali o di richieste di chiarimenti e con l'indicazione che l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, pertanto l'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura.

Nell'indizione della CdS è stato comunicato che in merito al progetto dovevano essere acquisiti i pareri, nulla osta e assensi dei seguenti Enti:

- Comune di Ravenna (parere urbanistico edilizio, eventuali: parere sismico, parere interferenza alberatura, autorizzazione paesaggistica, parere compatibilità con il PGRA-2016);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (nulla osta archeologico);

- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna";
- Aeronautica Militare;
- Comando Marittimo Nord;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F.;
- A.N.A.S. (concessione/autorizzazione per attraversamento nuova condotta e dismissione due condotte esistenti);
- Rete Ferroviaria Italiana (concessione/autorizzazione per attraversamento nuova condotta e dismissione due condotte esistenti);
- Comando Provinciale dei VVF;
- Provincia di Ravenna (parere di compatibilità con il PTCP);
- Consorzio di Bonifica della Romagna (parere idraulico di competenza ed eventuale nulla osta per prossimità Impianti 25/33 e 45800/3 e fascia di occupazione area di cantiere);
- AUSL di Ravenna - Dipartimento salute pubblica;
- e-distribuzione S.p.A. (interferenza linee elettrica b.t.);
- Inrete distribuzione energia S.p.A. (interferenza linea gas);
- Hera S.p.A. (interferenza linee acquedotto e fognatura).

Inoltre è stata comunicata la necessità dell'acquisizione nell'ambito del procedimento di autorizzazione:

- della Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna e dell'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna, per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica;
- del nulla osta minerario da parte di ARPAE-S.A.C. (Servizio Autorizzazioni e Concessioni) di Ravenna;
- delle valutazioni in merito alle matrici ambientali da parte di ARPAE-S.T. (Servizio Territoriale) di Ravenna.

Nell'indizione di CdS sono stati individuati i seguenti principali attraversamenti-parallelismi che interessano, lungo il suo sviluppo, il metanodotto di nuova realizzazione e il metanodotto in dismissione:

Interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture				
Progressiva (Km)	Comune	Opera pubblica e/o infrastruttura	Tipo interferenza/Modalità di attraversamento	Ente competente
143+140,50	Ravenna	Strada Statale n. 16 "Adriatica"	Attraversamento della nuova condotta e attraversamento delle due condotte da dismettere	A.N.A.S. S.p.A. - Area Compartimentale Emilia Romagna
63+749,85	Ravenna	Linea Ferroviaria F.S. Ferrara-Rimini	Attraversamento della nuova condotta e attraversamento delle due condotte da dismettere	Rete Ferroviaria Italiana - Direzione territoriale Produzione
/	Ravenna	Linea elettrica aerea bassa tensione	Incrocio con la nuova condotta e con le due condotte da dismettere	e-distribuzione S.p.A.
/	Ravenna	Linea di acquedotto DN 200 Fibrocemento	Incrocio con la nuova condotta e con le due condotte da dismettere	HERA S.p.A.
/	Ravenna	Linea di fognatura DN 150 Ghisa	Incrocio con la nuova condotta e con le due condotte da dismettere	HERA S.p.A.
/	Ravenna	Linea di gas DN 100 Acc. 4 [^] Sp.	Incrocio con la nuova condotta e con le due condotte da dismettere	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
/	Ravenna	Filare alberi	Incrocio con la nuova condotta e con le due condotte da dismettere	Comune di Ravenna
/	Ravenna	Scolo Bardello	Prossimità Impianti 25/33 e 45800/3 e prossimità fascia di occupazione area di cantiere	Consorzio di Bonifica della Romagna
/	Ravenna	Scolo Sinistro Tronco Superiore (Rivalone)	Prossimità Impianti 25/33 e 45800/3 e prossimità fascia di occupazione area di cantiere	Consorzio di Bonifica della Romagna

- La pubblicazione di avviso di deposito (PG n. 2019/91956) dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità - effettuata da ARPAE-S.A.C. di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 166 del giorno 26.06.2019, anno 50, n. 203;

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal 26.06.2019 al 25.08.2019, richiesta dal S.A.C. con nota del 14.06.2019 (PG n. 2019/94411), registrato con progressivo n. 440/2018 del Registro di Albo Pretorio, comunicato dal Comune di Ravenna con nota del 26.08.2019 (PG n. 2019/131685);

- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 26.06.2019 al 25.08.2019, richiesta dal S.A.C. con nota del 14.06.2019 (PG n. 2019/94414), registrato con progressivo n. 1014/2019 del Registro delle Pubblicazioni, comunicato dalla Provincia di Ravenna con nota del 18.11.2019 (PG n. 2019/179025 del 20.11.2019);
- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino-Ravenna" effettuata da Snam Rete Gas S.p.A., trasmessa da Snam con nota del 09.07.2019 (PG n. 2019/108172);
- La planimetria con individuate le ditte catastali interessate dal metanodotto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da Snam Rete Gas S.p.A. con l'istanza sopra citata;
- Le comunicazioni personali effettuate a tutti i proprietari interessati dal metanodotto in oggetto da autorizzare, mediante pec (PG nn. 2019/94389 del 14.06.2019) e mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PG nn. 2019/94077, 94079, 94082 del 14.06.2019), in base all'elenco fornito da Snam Rete Gas S.p.A., pervenute ai proprietari tra il 14.06.2019 ed il 05.07.2019;
- La comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Prot. n. 8097 del 25.06.2019 (PG n. 2019/100103 del 25.06.2019) con cui è stata rilevata una criticità relativa all'acquisizione della documentazione progettuale, indispensabile per poter procedere alla verifica di completezza e all'istruttoria della pratica. Nonchè la consegna a mano del S.A.C. presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, della documentazione dell'istanza (PG n. 2019/109714 dell' 11.07.2020);
- Le seguenti richieste di integrazioni pervenute entro i 15 giorni dalla comunicazione di indizione di CdS asincrona (PG n. 2019/94407 del 14.06.2019):
 - ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna, Distretto di Faenza-Bassa Romagna (PG n. 2019/109599 del 11.07.2019);
 - Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Prot. n. 8097 del 11.07.2019 (PG n. 2019/109710 del 11.07.2019);
- Il parere di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna, Prot. n. 19236/RA-8612/AV/oma del 12.07.2019 (PG n. 2019/110210 del 12.07.2019), dove, tra le altre indicazioni, viene richiesto il seguente adeguamento progettuale:

“.....
Relativamente al posizionamento di recinzioni amovibili (rete metallica anche con plinto di piccole dimensioni) o muretti di recinzione con h fuori terra fino a cm 50 il requisito di distanza da rispettare è di m 5,00. In caso di recinzione con muretto di h fuori terra maggiore di cm 50 la distanza minima da rispettare dal ciglio canale è di m 6,00.

Al fine di garantire il transito dei mezzi atti alla manutenzione e sorveglianza dei canali consorziali Bardello e Circondario, si prescrive il mantenimento di fasce di transito ubicate in sx e dx idraulica, aventi larghezza pari a m 5,00 ognuna, misurate dal ciglio canale. Dette fasce dovranno essere mantenute libere da vincoli ed ingombri. In loro corrispondenza dovrà essere garantita sia la percorribilità, sia un'adeguata continuità di transito.

I parallelismi con reti interrato dovranno essere posizionati a distanza non inferiore a m 5,00 dal ciglio canale/limite di proprietà dei canali interessati. Detta distanza andrà riferita al limite esterno della condotta, ovvero del tubo camicia/cavidotto o dai pozzetti di linea qualora presenti.

Alla luce di tali prescrizioni occorrerà pertanto rivedere il posizionamento delle recinzioni provvisorie di cui al precedente p.to C). Le opere di progetto di cui ai p.to A), B) risultano invece in linea con le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente.

“.....”;

- La nota del 18.07.2019 (PG n. 2019/113386) che il S.A.C. di Ravenna ha inviato a Snam Rete Gas S.p.A., e p.c. ai componenti della CdS, con la quale viene invitato il proponente a integrare la documentazione richiesta entro 30 giorni e con la quale si sospendono i termini del procedimento;
- La documentazione integrativa presentata dal proponente a seguito della richiesta inviata da questo S.A.C. di cui sopra, costituita dalla documentazione di seguito elencata:

A) con nota del 12.08.2019, Prot. DI-CEOR/PER Prot. 0939 (PG n. 2019/132977 del 28.08.2019):

1. Asseverazione acustica;
2. Relazione Caratterizzazione Terre e Rocce da Scavo;
3. Relazione Tecnica Integrata;
4. Rilievo Piano Altimetrico;
5. Rilievo Piano Altimetrico e Sezione 1;
6. Rilievo Piano Altimetrico e Sezione CD;
7. Planimetria Autorizzazione con Piano Particolare;

tale documentazione fa riferimento a quanto richiesto dal S.A.C. (n. 1, 2 e 3) con lettera del 18.07.2019 (PG n. 2019/113386) e dal parere del Consorzio di Bonifica della Romagna (n. 4, 5, 6 e 7), Prot. n. 19236/RA 8612 del 12.07.2019, (PG n. 2019/110210). I documenti nn. 3, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono integralmente quelli presentati con l'istanza.

B) documentazione cartacea consegnata a mano il 12.09.2019 (PG n. 2019/142438 del 16.09.2019), relativa agli elaborati trasmessi digitalmente il 28.08.2019 (PG n. 2019/132977):

1. Rilievo Piano Altimetrico;

2. Rilievo Piano Altimetrico e Sezione 1;
 3. Rilievo Piano Altimetrico e Sezione CD;
 4. Planimetria Autorizzazione con Piano Particolare;
- (vedi cartella 7-B di Google Drive)

C) integrazioni volontarie trasmesse con nota del 16.09.2019, Prot. DI-CEOR/PER Prot. 0980 (PG n. 2019/142197 del 19.09.2019):

1. Dettaglio delle modifiche sugli elaborati grafici trasmessi il 12.08.2019 (PG n. 2019/132977);
2. Atto di notorietà in materia acustica.

Il documento n. 2 sostituisce l'Asseverazione acustica presentata il 12.08.2019 (PG n. 2019/132977).

- La nota del 17.09.2019 (PG n. 2019/143859 del 18.09.2019) con cui l'ufficio S.A.C. ha trasmesso ai componenti della CdS la documentazione integrativa, con contestuale comunicazione di ripresa di decorrenza dei termini del procedimento;
- La nota di Snam Rete Gas S.p.A., DI-CEOR/PER Prot. 1101 del 04.11.2019 (PG n. 2019/171287 del 06.11.2019), inviata ad Anas S.p.A., Area Compartimentale Emilia Romagna, e p.c. ad ARPAE - S.A.C. di Ravenna, con cui la soc. Snam richiede "l'emissione del parere di massima, da trasmettere per conoscenza anche al titolare del procedimento unico";

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla Conferenza di servizio simultanea, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

- La nota del 18.11.2019 (PG n. 2019/178019 del 19.11.2019) con cui l'ufficio S.A.C. ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea, modalità sincrona, per il giorno 3 dicembre 2019 (art. 14-ter, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i.), indizione motivata dall'imminenza della scadenza dei termini della CdS asincrona e la mancanza del recepimento dei seguenti pareri/nulla osta/assensi necessari per il rilascio dell'autorizzazione:

- *Comune di Ravenna (valutazione su Asseverazione sismica, eventuali: parere interferenza alberatura, parere compatibilità con il PGRA-2016);*
- *Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG;*
- *Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale (pervenuta richiesta integrazioni);*
- *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F.;*
- *A.N.A.S. (concessione/autorizzazione per attraversamento nuova condotta e dismissione due condotte esistenti);*
- *Rete Ferroviaria Italiana (pervenuto parere di massima, in attesa di N.O. definitivo);*
- *AUSL di Ravenna - Dipartimento salute pubblica;*
- *e-distribuzione S.p.A. (interferenza linee elettrica b.t.);*
- *INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. (interferenza linea gas);*

- La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna con nota Prot. n. 180261 del 20.11.2019 (PG n. 2019/179209 del 20.11.2019) con la quale:

"....

comunica che, allo stato attuale, non ritiene necessario presenziare alla Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea, modalità sincrona, per il giorno 3 dicembre 2019, di cui all'art. 14 bis della Legge 241/90 e che comunque, qualora gli siano consegnati gli atti richiesti, rimane disponibile ad eseguire la pratica di rilascio del previsto N.O. di cui all'art. 95 del D.Lsg. 259/2003 e ss. che, in assenza della documentazione necessaria, non potrà essere rilasciato.

...",

- La nota del 22.11.2019, Prot. n. 0088249 del 25.11.2019 (PG n. 2019/180889 del 25.11.2019) con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna ha nominato, ai sensi dell'Art. 14-Ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., per il procedimento amministrativo, come Rappresentante Unico il Comando Provinciale di Ravenna dei Vigili del Fuoco;
- La nota Prot. n. 110340 del 22.11.2019 (PG n. 2019/181252 del 25.11.2019), con cui il Procuratore Speciale delle società HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. nominativo a cui affidare la delega, valida per tutta la durata del procedimento, a rappresentare gli Enti in sede di CdS;
- La nota del 03.12.2019 (PG n. 2019/187169) con cui l'ufficio S.A.C. ha trasmesso il verbale della prima seduta della C.d.S. sincrona, tenutasi il giorno 03.12.2019, di cui si riportano le conclusioni con cui la C.d.S. richiede quanto segue:

"1) il Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, trasmetta entro 30 g. dalla data odierna, a Snam Rete Gas e al S.A.C. di Ravenna, il Nulla Osta previsto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.;

2) RFI, Rete Ferroviaria Italiana, trasmetta a Snam Rete Gas e al S.A.C. di Ravenna, entro 30 g. dalla data odierna, nulla osta definitivo;

3) A.N.A.S., trasmetta a Snam Rete Gas e al S.A.C. di Ravenna, entro 40 g. dalla data odierna, l'autorizzazione definitiva;

4) SNAM S.p.A. presenti ad HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. richiesta di sopralluogo ed eventuale preventivo per la sostituzione della tubazione nel tratto interferente con l'acquedotto;

5) SNAM S.p.A. presenti ad HERA S.p.A. -INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. alternative progettuali che preservino l'integrità dell'acquedotto.

6) SNAM S.p.A. comunichi gli esiti delle verifiche in merito alla necessità o meno di presentare asseverazione urbanistico-edilizia.

La ditta proponente dia riscontro a questo S.A.C. degli adempimenti dei punti precedenti, e, all'ottenimento della nulla osta/concessioni/autorizzazioni definitive rilasciate dagli Enti, li trasmetta tempestivamente al S.A.C.;

Il S.A.C. di Ravenna, al fine del rilascio della determina di autorizzazione, rimane in attesa di ricevere:

- Comune di Ravenna - Servizio Infrastrutture Civili - Ufficio Sismica: parere sulla asseverazione sismica;

- Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna: Nulla Osta previsto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.;

- RFI, Rete Ferroviaria Italiana, nulla osta definitivo;

- A.N.A.S., autorizzazioni definitive;

I termini del procedimento autorizzativo e della Conferenza di Servizi decisoria sincrona sono da considerarsi sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.”;

(Vedi All. 5)

Dato atto del seguente del seguente iter istruttorio successivo alla data di svolgimento della 1^a C.d.S. sincrona del 03.12.2019:

- La nota del 06.12.2019, DI-CEOR/PER Prot. 1189 (PG n. 2019/190274 dell' 11.12.2019) con cui Snam Rete Gas ha trasmesso a HERA S.p.A. e p.c. all'ufficio S.A.C. “Risposta al parere di HERA S.p.A. n. 89528 del 19.09.19 e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 30288 del 18.09.19”:

“....

Il tratto di variante al gasdotto interferente con l'acquedotto in fibrocemento di Hera S.p.A. verrà realizzato, come indicato nella tavola BO-7023/1, mediante metodo no-dig, consistente nell'utilizzo di una trivella spingitubo, la quale permetterà di posare il gasdotto senza realizzare sbancamenti, movimentazione di terra e ulteriori vibrazioni significative rispetto a quelle prodotte dal normale traffico veicolare presente sulla vicina S.S. 16. Ad ogni buon conto, sarà nostra cura, in fase realizzativa, allontanare dall'acquedotto in argomento la buca che dovrà ospitare il macchinario utilizzato per la trivellazione, a 3,00 m. dallo stesso.

Contestualmente alla presente, Vi confermiamo che abbiamo provveduto ad inoltrare la richiesta di sopralluogo al fine di identificare esattamente posizione e profondità delle Vs. infrastrutture interferenti con il tracciato del ns. progetto. Precisiamo, infine, che, come da elaborato BO-7023/1, i ns. gasdotti che dismetteremo a seguito della realizzazione della variante in oggetto, nel tratto in corrispondenza delle Vs. condotte, verranno posti fuori esercizio e intasati con malta cementizia, senza pertanto la necessità di realizzare scavi nei pressi delle Vs. linee.”;

- La nota DI-CEOR/PER Prot. 0244 del 23.04.2020 (PG n. 2020/62010 del 28.04.2020) con cui Snam Rete Gas ha trasmesso a Ferservizi S.p.A., e p.c. a R.F.I. S.p.A. e ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna, i seguenti documenti:

- Convenzione tra R.F.I. S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. per interferenza Linea “Ferrara-Rimini” con Attraversamento al Km 63,749 di metanodotto;
- Allegato A – Regole tecniche;
- Tavola grafica “Rilievo Piano-Altimetrico e Sezione”, BO-7023/2fs;

- La nota del 28.04.2020 (PG n. 2020/62294) con cui Snam Rete Gas ha trasmesso al S.A.C., come integrazione volontaria, l'elaborato grafico “Particolari Costruttivi - Recinzioni in grigliato, BO-776”;

- La nota DI-CEOR/PER Prot. 0197 del 13.05.2020 (PG n. 2020/70562 del 14.05.2020) con cui Snam Rete Gas ha trasmesso ad ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Emilia Romagna, e p.c. ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna, i seguenti documenti:

- Disciplinare di convenzione firmato;
- Articolo tecnico firmato;
- Assolvimento in formato digitale dell'imposta di bollo;

- La nota del 01.07.2020 (PG n. 2020/94848) con cui l'ufficio S.A.C. ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. l'assolvimento del bollo virtuale;

- La comunicazione del 03.07.2020 (PG n. 2020/95918) con Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna la documentazione attestante l'assolvimento del bollo virtuale;

Visti i pareri/dichiarazioni espressi in sede di Conferenza di servizi, 1^a C.d.S. sincrona del 03.12.2019: HERA S.p.A.

Il rappresentante di HERA comunica che gli adempimenti indicati (se il parere di competenza è da rilasciarsi solo in fase esecutiva o se gli approfondimenti richiesti siano finalizzati al rilascio di una autorizzazione definitiva) possono essere effettuati in fase esecutiva e che non è necessario il rilascio di un'autorizzazione nell'ambito del procedimento in oggetto;

Comune di Ravenna

Il rappresentante del Comune di Ravenna chiede specificazioni sui lavori in prossimità delle alberature. SNAM conferma, come da progetto Tav. BO 7023/1 presentato, che la profondità degli interventi è di 1,95 m e che verrà inserita una controtubazione di 65 cm. A tale profondità gli apparati radicali delle alberature non vengono compromessi;

Il rappresentante del Comune di Ravenna comunica gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio Sismica: non si rilevano motivi ostativi. Il Comune provvederà a trasmetterlo con nota ufficiale;

ANAS S.p.A.

Il rappresentante di ANAS comunica che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, esprimendo parere favorevole condizionato al ricevimento delle autorizzazioni necessarie. Gli uffici competenti provvederanno quindi al rilascio di tali autorizzazioni entro circa 40 giorni;

Snam Rete Gas S.p.A.

Il rappresentante di SNAM comunica che ha provveduto a trasmettere al MISE la planimetria di TIM indicante l'ubicazione delle reti di telecomunicazione, al fine di valutarne le interferenze;

Viste le prescrizioni espresse in sede di Conferenza di servizi, 1^ C.d.S. sincrona del 03.12.2019:

HERA S.p.A.

Il rappresentante di HERA sottolinea, come indicato nel parere espresso, che a seguito dell'effettuazione del sopralluogo, qualora dovesse accertarsi un'interferenza fra le opere di progetto e le reti esistenti, si dovrà provvedere alla risoluzione della stessa; così come meglio specificato nel parere rilasciato (eventuale spostamento reti in capo ad Hera - INRETE DISTRIBUZIONE tramite richiesta di preventivo).

In riferimento all'interferenza con la tubazione della rete acquedotto, si ricorda che è necessario richiedere un preventivo per la sostituzione della tubazione, al fine di preservare la tubazione stessa da eventuali danni dovuti alle lavorazioni.

Prescrizione superata dal parere Prot. n. 18811 del 25.02.2020 (PG n. 2020/32212 del 27.02.2020);

Preso atto dei seguenti assensi/atti/nulla osta favorevoli alla realizzazione delle opere in progetto:

- **Comune di Ravenna** - Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sportello Unico per l'Edilizia:
 - Prot. n. 115753 del 17.06.2019 (PG n. 2019/97280 del 20.06.2019),
 - (PG n. 2019/176950 del 18.11.2019),
 - (PG n. 2019/186747 del 04.12.2019);
- **Aeronautica Militare** - Comando 1^ Regione Aerea, Nulla Osta Prot. n. M_D AMI001 REG2019 0013203 del 22-07-2019 (PG n. 2019/115275 del 22.07.2019);
- **Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"**
 - Nulla Osta n. 268-19 del 30.07.2019, Prot. n. M_D E24466 REG2019 0011173 del 30.07.2019 (PG n. 2019/121154 del 01.08.2019),
 - Conferma con nota Prot. n. M_D E24466 REG2019 0015231 del 28.10.2019 (PG n. 2019/166823 del 29.10.2019);
- **ARPAE - S.A.C. di Ravenna**, Nulla Osta Minerario (PG n. 2019/173082 del 11.11.2019);

Preso atto dei seguenti assensi/atti/nulla osta favorevoli con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto:

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione Generale per le attività Territoriali - Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – Settore III° - Reti e Servizi di comunicazioni Elettroniche:
 - Richiesta integrazione Prot. n. U.101404 del 21.06.2019 (PG n. 2019/98517 del 21.06.2019),
 - Richiesta integrazione e precisazioni per CdS, Prot. n. U.1180261 del 20.11.2019 (PG n. 2019/179209 del 20.11.2019),
 - Nulla Osta Prot. n. U.8281 del 20.01.2020 (PG n. 2020/8463 del 20.01.2020);
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Prot. n. 8079 del 18.06.2019:
 - Comunicazione di criticità per l'acquisizione della documentazione progettuale (PG n. 100103 del 25.06.2019),
 - Parere di competenza (PG n. 2019/109710 del 11.07.2019);
- **Consorzio di Bonifica della Romagna**
 - Parere di competenza con richiesta modifiche, prot. n. 19236/RA 8612/AV/oma (PG n. 2019/110210 del 12.07.2019),
 - Autorizzazioni di competenza, trasmesse con nota Prot. n. 30978/RA 13027/AV/oma del 04.11.2019 (PG n. 2019/171152 del 06.11.2019):
- *Autorizzazione n. 10271 del 17-10-2019,*
(Vedi All. 6-A)
- *Autorizzazione Provvisoria per opere provvisionali di accantieramento Prot. n. 30809/RA/12939 del 31-10-19;*
(Vedi All. 6-B)

- **Comando Marittimo Nord** - Ufficio Demanio Infrastrutture, Parere Prot. n. M_D MARNORD0024489 del 16.07.2019 (PG n. 2019/112827 del 17.07.2019);
- **Rete Ferroviaria Italiana** - Direzione Territoriale Produzione Bologna - S.O. Ingegneria
 - Parere di massima Prot. n. UA 24/10/2019 RFI-DPR-DTP_BO.ING\A0011\P\2019\5499 (PG n. 2019/164268 del 24.10.2019),
 - Autorizzazione, UA 30/6/2020 RFI-DPR-DTP_BO.ING\A0011\P\2020\2974 (PG n. 2020/96844 del 06.07.2020), "Linea Ferrara – Rimini. Attraversamento interrato con gasdotto al Km 63+749 da parte di Snam Rete Gas S.p.A. di Bologna":
(Vedi All. 8-A e 8-B)
- **ARPAE** - Servizio Territoriale del Distretto di Faenza - Parere ambientale (PG n. 2019/146520 del 23.09.2019);
- **HERA S.p.A. / INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**
 - HERA S.p.A. Prot. n. 103241 del 31.10.2019 e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. Prot. n. 36091 del 31.10.2019 (PG n. 2019/171019 del 06.11.2019), Parere di competenza;
 - HERA S.p.A. Prot. n. 18811 del 25.02.2020 e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. Prot. n. 5893 del 25.02.2020 (PG n. 2020/32212 del 27.02.2020), Integrazione parere di competenza;
- **Ministero dell'Interno** - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Ravenna, Parere di competenza Prot. n. U.14014 del 12.11.2019 (PG n. 2019/174203 del 12.11.2019);
- **Comune di Ravenna** – SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO, Parere di competenza filare alberi, matrice rumore, aspetti sismici (PG n. 2019/189357 del 10.12.2019);
- **ANAS S.p.A** - Struttura Territoriale Emilia Romagna Bologna, Autorizzazione Prot. RCDG-0312421-P del 23.06.2020 (PG n. 2020/92307 del 26.06.2020).
(Vedi All. 7)

Dato atto che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc... alla realizzazione delle opere in progetto:

- sono in parte riportati nell' Allegato 1 "Relazione Tecnica", in parte allegati alla presente determina, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- trasmessi dagli enti successivamente allo svolgimento della CdS decisoria, sincrona, modalità simultanea, sono acquisiti d'ufficio e se ne ritengono validi i contenuti al fine del rilascio della presente determina di autorizzazione;

Viste le seguenti attestazioni/dichiarazioni/asseverazioni:

- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nel documento "**Relazione Tecnica, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., 9111573**" (PG n. 2019/93512 del 13.06.2019), a firma del Geometra Alberto Gatti, iscritto all'Albo dei Geometri di Pavia, al n. 2235, dichiara che

"la condotta è stata progettata e sarà costruita in conformità al DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 2008 ed al relativo "Allegato A - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" denominato "Regola tecnica" e che la pressione di progetto (DP) adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è di 24 bar, con il grado di utilizzazione adottato $f = 0,30$ ";

- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nel documento "**Relazione Tecnica - Attraversamento Ferrovia: Ferrara - Rimini alla prog. Km 63+749,85, 9111573**" del 05.10.2018 (PG n. 2019/89050 del 05.06.2019), a firma del Geometra Alberto Gatti, iscritto all'Albo dei Geometri di Pavia, al n. 2235, dichiara che

".....

Il calcolo di verifica del tubo di protezione è stato rieseguito in accordo al Decreto Ministeriale del 4 Aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" di seguito citato brevemente come D.M. 04.04.2014.

La metodologia realizzativa dell'attraversamento prevede l'inserimento, mediante macchina spingitubo, di un tubo di protezione posto in opera per consentire l'attraversamento in sotterraneo della ferrovia da parte della condotta; il tubo di protezione è stato dimensionato per sostenere le sollecitazioni dovute ai carichi statici, peso del tubo di linea e peso del terreno, ed ai carichi mobili, treno.

....";

- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nel documento "**Asseverazione sismica**" del 04.06.2019 (PG n. 2019/89050 del 05.06.2019), a firma del Geometra Alberto Gatti, iscritto all'Albo dei Geometri di Pavia, al n. 2235,

"assevera, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che

A - per tutte le opere: che NON hanno rilevanza strutturale che i lavori edilizi sotto riportati rientrano tra quelli per cui non è necessaria l'autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in quanto trattasi di:

A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto (2) A.4.1 dell'Allegato 1 alla DGR n. 687/2011, e si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:

- trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1;*
- elaborato grafico”;*

- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nella “**Verifica di compatibilità idraulica-9111573**” del 14.05.2019 (PG n. 2019/81076 del 22.05.2019), a firma del Geometra Alberto Gatti, iscritto all'Albo dei Geometri di Pavia, al n. 2235,

“dichiara che la variante al metanodotto in progetto non genera aggravio alle condizioni di instabilità presenti nell'area interessata e non risente degli effetti di una eventuale esondazione.”;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla variante urbanistica:

- Vista la nota del S.A.C. di Ravenna del 10.09.2019 (PG n. 2019/139670) inviata al Comune di Ravenna, Servizio progettazione Urbanistica, con cui è stato chiesto che il Consiglio del Comune di Ravenna, con propria deliberazione, esprima le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica, dando atto che relativamente alla pubblicazione sul BURET e sugli Albi Pretori di Provincia e Comune di Ravenna, nonché alle comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento, sono scaduti i termini previsti per la presentazione delle osservazioni e che presso l'ufficio S.A.C. non sono pervenute osservazioni;

- Vista la nota del Comune di Ravenna del 25.09.2019 (PG n. 2019/147843), avente come oggetto:

“VALUTAZIONE IN MERITO ALLA VARIANTE ALL'ELABORATO POC. 13 RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI E DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ DEL POC AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 10 DEL 1993 FINALIZZATA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL METANODOTTO RAVENNA - BOLOGNA DN 400 (16”) VARIANTE DN 500 (20”) PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO LINEA FS FERRARA - RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, NEL COMUNE DI RAVENNA.”

con cui è stata trasmessa la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 146 del 17.09.2019, con cui si è deliberato:

“ ...

1) Per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimersi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e smi., relativa alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto Ravenna-Bologna DN 400 (16”) – Variante DN 500 (20”) per rifacimento attraversamento linea FS Ferrara – Rimini al Km 63+749, MOP 24 BAR e relative dismissioni, con contestuale approvazione della Variante all'elaborato POC 13 del POC nelle risultanze di quanto riportato nel seguente elaborato, denominato Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

-Allegato A- scheda POC 13: ambito Metanodotto Ravenna-Bologna DN 400 (16”) – Variante DN 500 (20”)

2) ...

3) Di dare atto che:

- l'autorizzazione che verrà rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna, di cui al punto 1), avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modifica del PRG 2003 nel seguente elaborato: POC 13 “Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità”;

- ARPAE SAC provvederà alla pubblicazione prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione del proprio sito;

...”;

(Vedi All. 9-A e 9-B)

- Vista la nota della Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale, Prot. n. 24780 del 16.10.2019 (PG n. 2019/160668 del 18.10.2019) con cui è stato trasmesso l'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 137 del 09.10.2019, avente come oggetto

“COMUNE DI RAVENNA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.52 QUATER DEL DPR 327/2001 E SMI DELLA SOCIETA' SNAM RETE E GAS SPA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI OPERE: METANODOTTO RAVENNA - BOLOGNA DN 400 (16”) - VARIANTE DN 500 (20”) PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO LINEA FS FERRARA - RIMINI AL KM 63+749 MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI IN COMUNE DI RAVENNA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SMI”

e che dispone:

“ ...

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante alla strumentazione urbanistica che comporterà modifiche all'elaborato POC13 “Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del POC ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1993 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto Ravenna – Bologna DN 400 (16”) – Variante DN 500 (20”) per rifacimento attraversamento linea FS Ferrara – Rimini al km 63+749, MOP 24 BAR e relative dismissioni in Comune di Ravenna”;

...”;

(Vedi All. 10)

Ritenuto di avere quindi acquisito i pareri necessari e vincolanti e, come disposto dall'art. 14-ter comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. *".... si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e pertanto dichiara comunque conclusa la Conferenza di servizi decisoria*, in forma semplificata e modalità sincrona, **potendo così procedere al rilascio della determina di autorizzazione;**

Visto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.: *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

Considerato che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità sincrona, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti gli atti richiesti;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla documentazione antimafia:

- Preso atto del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura di Milano (PR_MIUTG_Ingresso_0097671_20190514) per la Società SNAM Rete Gas S.p.A., accertata l'impossibilità da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;
- Viste le autocertificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) presentate dalla società SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'autorità competente può procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011;
- Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG n. 2020/95918 del 03.07.2020, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Procuratore pro Tempore di SNAM Rete Gas S.p.A., con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01191652067111 con data di emissione 22.05.2020;

Dato atto che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., deve essere rilasciata entro sei mesi, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, corredata dai relativi allegati (05.06.2019), considerato che in seguito al ricevimento delle osservazioni si è resa necessaria l'indizione di CdS in forma simultanea, modalità sincrona, considerate le sospensioni dei termini (1^a di 67 giorni e la 2^a di 216 giorni) per le richieste di integrazioni e la ricezione degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione, la stessa deve essere conclusa entro il 10.09.2020;

Ritenuto, visto quanto sopra descritto, che sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società Snam Rete Gas S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato "METANODOTTO RAVENNA-BOLOGNA DN 400 (16") - VARIANTE DN 500 (20") PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO LINEA FS FERRARA-RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, IN COMUNE di RAVENNA (RA)", che comporta:

- variante urbanistica ai fini dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera e le relative fasce di servitù non risultano attualmente previste negli strumenti urbanistici;
 - dichiarazione di pubblica utilità;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopra citati;

Si informa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

DETERMINA

1. La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - Allegato n. 1. Relazione Tecnica;
 - Allegato n. 2. SNAM, Planimetria di Progetto 1:2.000, BO-7023;
 - Allegato n. 3-A. SNAM, Rilievo Piano Altimetrico e Sezione, BO-7023-2fs;
 - Allegato n. 3-B. SNAM, Rilievo Piano Altimetrico e Sezione-1, BO-7023-1;
 - Allegato n. 3-C. SNAM, Rilievo Piano Altimetrico e Sezione, BO-7023-2;
 - Allegato n. 4. SNAM, Piano Particellare, BO-7023P;
 - Allegato n. 5. Verbale 1^ C.d.S. sincrona del 03.12.2019;
 - Allegato n. 6-A. Consorzio di Bonifica Romagna, Autorizzazione n. 10271 del 17.10.2019;
 - Allegato n. 6-B. Consorzio di Bonifica Romagna, Autorizzazione Provvisoria per opere provvisoriale di accantieramento Prot. n. 30809/RA/12939 del 31.10.2019;
 - Allegato n. 7. ANAS S.p.A., Autorizzazione Contr. n. 7000000241637 del 27.05.2020;
 - Allegato n. 8-A. RFI S.p.A., Autorizzazione Prot. n. RFI-DPR-DTP_BO.ING\A0011\P\2020\2974 del 30.6.2020;
 - Allegato n. 8-B. RFI S.p.A., Articolo Tecnico;
 - Allegato n. 9-A. Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna n. 146 del 17.09.2019;
 - Allegato n. 9-B. Allegato A, Scheda POC 13;
 - Allegato n. 10. Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 137 del 09.10.2019.
3. DI AUTORIZZARE la Società SNAM RETE GAS S.p.A., Via M.E. Lepido n. 203/15, Bologna, CAP 40132, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, CAP 20097, C.F. e P.IVA 10238291008, alla realizzazione ed all'esercizio del metanodotto denominato:
"METANODOTTO RAVENNA-BOLOGNA DN 400 (16") - VARIANTE DN 500 (20") PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO LINEA FS FERRARA - RIMINI AL KM 63+749, MOP 24 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, IN COMUNE di RAVENNA (RA)",
secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti agli atti ed elencati nell'Allegato n. 1. Relazione Tecnica e nel rispetto degli atti/pareri/nulla osta, ecc... espressi dagli enti e richiamati nella parte narrativa e nell'Allegato 1 "Relazione Tecnica", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. DI APPROVARE il progetto definitivo in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., in conformità agli elaborati costituenti il progetto dell'opera, elencati nell'Allegato n. 1. Relazione Tecnica, e dando atto che la presente determina esplica gli effetti di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che il rilascio della presente determina, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ravenna, come indicato negli Allegati nn. 9-A, 9-B e 10, allegati alla presente determina e che ne formano parte integrante e sostanziale, comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea) della durata di cinque anni dalla data di efficacia della presente determina, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato negli elaborati nn. 2, 3-A, 3-B, 3-C, 4, allegati alla presente determina;
6. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D.Lgs. n. 330/04, anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo;
7. DI STABILIRE che l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli enti interessati, espresse nell'ambito delle Conferenze di servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati nella parte narrativa della presente determina e riportati negli allegati nn. 1, 5, al presente atto, quali sue parti

integranti e sostanziali, per cui Snam Rete Gas S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni molestia da chi si ritenesse danneggiato;

8. DI DEMANDARE ai competenti uffici del Comune di Ravenna, tutti gli eventuali adempimenti, successivi all'emanazione della presente determina, in materia urbanistico-edilizia;
9. DI DARE ATTO che copia conforme della presente Autorizzazione Unica verrà trasmessa al Comune di Ravenna - Ufficio Espropri;
10. DI DEMANDARE al competente Ufficio Espropri del Comune di Ravenna la comunicazione della conclusione del procedimento ai proprietari delle aree interessate dai vincoli espropriativi secondo le risultanze catastali, l'adozione dei conseguenti atti e l'espletamento delle necessarie procedure in materia di espropri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 bis della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., nonché dagli artt. 52 quater, comma 7 e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
11. CHE per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
12. DI STABILIRE che l'autorizzazione è inoltre vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
 - a) Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel piano tecnico di Snam Rete Gas S.p.A. conservato nella pratica di ARPAE-S.A.C. di Ravenna, Sinadoc n. 16259/2019, con osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
 - b) **L'inizio dei lavori** dovrà avvenire entro **6 mesi** dalla data in cui la determina di Autorizzazione Unica sarà divenuta inoppugnabile, a norma dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 26/2004, e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE - S.A.C. di Ravenna ed al Comune competente. Il titolare dell'Autorizzazione Unica, SNAM Rete Gas S.p.A., per non incorrere nella sanzione della decadenza della determina di autorizzazione, avrà l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'Autorità Competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 - c) **La fine lavori** dovrà avvenire entro **3 anni** dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE - S.A.C. di Ravenna ed al Comune competente;
 - d) Le eventuali modifiche dell'impianto progettate e proposte in corso d'opera da SNAM Rete Gas S.p.A. dovranno essere presentate ad ARPAE - S.A.C. di Ravenna tempestivamente per la prescritta preventiva approvazione, e devono essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 ("*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8*"), con particolare riguardo al discriminare tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali", e comunicare all'Autorità Competente che procederà con le modalità definite dalla vigente normativa;
 - e) L'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti, con particolare riferimento al D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8*", nonché nel rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori nei cantieri edili, della normativa edilizia, ambientale e di settore applicabile al caso di specie;
 - f) Devono essere soddisfatte prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali. Il presente Atto Autorizzativo, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere esibito in cantiere ai tecnici comunali, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - g) Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere rimosso integralmente e si dovrà ripristinare lo stato originario dei fossati, dei manufatti stradali e della pavimentazione di proprietà di terzi, eventualmente interessati e/o danneggiati in sede di esecuzione dei lavori;
 - h) Dovranno essere comunicati tempestivamente ad ARPAE - S.A.C. di Ravenna e al Comune, nel rispetto di quanto sopra dettagliato:
 - l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - l'inizio dei lavori;
 - la conclusione dei lavori;
 - l'esito del collaudo;

- la messa in esercizio dell'impianto.
 - i) Ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc...) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;
13. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
14. DI DARE ATTO che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
15. DI trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, e ai componenti della Conferenza di servizi;
16. DI pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
17. DI DARE ATTO che contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

Dichiara che:

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE - S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

Firmato digitalmente*

** Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
_____ dipendente ARPAE – S.A.C. Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che **la presente copia è conforme all'originale firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo**, dalla Dott.ssa Daniela Ballardini, in qualità di Dirigente ARPAE – S.A.C. Ravenna, registrato con nr. di registro provvedimenti nr. _____ del _____, conservato presso ARPAE ai sensi di legge, e consta di n. _____ facciate e di nr. _____ allegati.

Ravenna, _____, Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.