ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4845 del 13/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, intestata a BALCHEM ITALIA S.R.L., per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4994 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, intestata a BALSCHM ITALIA S.R.L., per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017.

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 2020-2335 del 21/05/2020, rilasciata dal Suap del Comune di Bertinoro in data 05/06/2020, la stessa è stata aggiornata e volturata in favore di BALSCHM ITALIA S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 20/07/2020, acquisita al Prot. Com.le 11910 e da Arpae al PG/2020/108244 del 27/07/2020, da BALSCHM ITALIA S.R.L., inerente l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed in particolare la sostituzione del sistema di abbattimento ad umido attualmente installato sulla emissione E9 *“MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI”*, con il filtro a cartucce antistatiche dotato di pressostato differenziale, attualmente installato sulla emissione in disuso E6 *“BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI”*, al fine di migliorare l'abbattimento delle polveri presenti nell'emissione E9;

Dato atto che Nota di Arpae PG/2020/112629 del 04/08/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90e s.m.i., finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Atteso che in data 13/08/2020, con Nota Arpae PG/2020/117580 sono state richieste le integrazioni;

Dato atto che in data 10/09/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/129994;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/10/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017**, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017, così come aggiornata e volturata in favore di BALSCHM ITALIA S.R.L, **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente Allegato A con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017**, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017, così come aggiornata e volturata in favore di BAL-CHEM ITALIA S.R.L, **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente Allegato A con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/17 P.G.N. 6408 a BIOSCREEN TECHNOLOGIES srl, successivamente aggiornata e volturata a BALCHEM ITALIA srl con determinazione DET-AMB-2020-2335 del 21/05/2020 adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/06/2020 P.G.N. 9263.

Con PEC del 27/07/2020, acquisita al protocollo PG/2020/108244, il SUAP del Comune di Bertinoro ha inoltrato la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in data 20/07/20 prot. 11910, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è inerente la sostituzione del sistema di abbattimento ad umido della emissione E9 "MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", con il filtro a cartucce antistatiche e pressostato differenziale, attualmente presente nella emissione in disuso E6 "BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", al fine di ottimizzare l'abbattimento del materiale particellare.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati.

Risulta comunque necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al precedente Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come di seguito indicato:

- eliminazione dall'autorizzazione della emissione E6 "BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI" dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto le precedenti valutazioni tecniche che aveva portato all'autorizzazione di questa emissione presupponevano la presenza dell'impianto di un abbattimento a cartucce antistatiche che verrà ora spostato alla emissione E9, e pertanto la stessa non può essere mantenuta in autorizzazione senza la presenza di un adeguato impianto di abbattimento delle polveri. Risulta pertanto necessario inserire la seguente prescrizione:

"In occasione del trasferimento dell'impianto di abbattimento della emissione dismessa E6 alla emissione E9, la Ditta deve provvedere alla disinstallazione del punto di emissione E6 "BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", autorizzato nella precedente autorizzazione e dismesso con il presente aggiornamento di AUA, o alla disconnessione funzionale (fisica o elettrica) di tale punto di emissione dagli impianti ad esso collegati";

- sostituzione al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" in corrispondenza della emissione E9 "MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", del riferimento dell'impianto di "abbattimento ad umido" con "filtro a cartucce antistatiche con pressostato differenziale";
- inserimento al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" della prescrizione di seguito riportata a seguito della modifica dell'impianto di abbattimento della emissione E9:

"Entro 60 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione E9, al fine di verificare il rispetto dei valori limite anche a seguito della

modifica dell'impianto di abbattimento. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate;

- modifica della prescrizione n. 3. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
 3. "La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14 e IT11 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni".

con quanto di seguito riportato, in quanto occorre indicare la data del rilascio dell'autorizzazione avvenuto il 05/06/2020:

3. "La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14 e IT11 entro tre anni** dalla data di rilascio del precedente aggiornamento di autorizzazione avvenuto in data 05/06/2020; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni;
- eliminazione dalla prescrizione n. 7 del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento alla emissione N. E9 "MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI, in quanto, venendo ora installato un idoneo impianto di abbattimento (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta sarà esentata dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale, che sarà sostituito dalla annotazione su apposito registro delle ispezioni periodiche effettuate al filtro (manutenzioni con frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro a cartucce con sistema di pulizia automatico ad aria compressa);
 - inserimento alle prescrizioni n. 8. e n. 11. terzo punto del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento alla emissione N. E9 "MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", in quanto, come specificato al precedente punto, la Ditta sarà esentata dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale, che sarà sostituito dalla annotazione su apposito registro delle ispezioni periodiche effettuate al filtro (manutenzioni con frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro a cartucce con sistema di pulizia automatico ad aria compressa);
 - eliminazione dalle prescrizioni n. 8. e n. 11. terzo punto del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento alla emissione N. E6 "BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", in quanto eliminata;
 - inserimento al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" della nuova prescrizione, di seguito riportata, al fine di precisare le procedure per la eventuale riattivazione dell'emissione E5 attualmente sospesa e soggetta all'obbligo di monitoraggi periodici annuali:
 - *Nel caso di riattivazione della **emissione E5 "Miscelazione ed estrusione – Linea prodotti estrusi"**, attualmente sospesa, dovrà esserne data preventiva comunicazione tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro i 30 giorni** successivi alla riattivazione di tale impianto, dovrà essere effettuato un monitoraggio dell'emissione. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;*
 - rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito delle modifiche di cui sopra.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/17 P.G.N. 6408 a BIOSCREEN TECHNOLOGIES srl, successivamente aggiornata e volturata a BALCHEM ITALIA srl in data 05/06/2020 P.G.N. 9263, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 20/07/2020 acquisita al prot. 11910, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E8 – LABORATORIO

proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – IMPIANTO TERMICO (85,5 kW, a metano)

EMISSIONE IT3 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT4 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT5 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT6 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT7 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT8 – CALDAIA (24 kW, a metano)

EMISSIONE IT9 – CALDAIA (24 kW, a metano)

EMISSIONE IT10 – CALDAIA (24 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E1 – SFIATO FERMENTATORE – LINEA PRODOTTI FERMENTATI

EMISSIONE E2 – SFIATO FERMENTATORE – LINEA PRODOTTI FERMENTATI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento e di produzione di integratori per l'alimentazione umana, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 – ESSICCATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3bis – ESSICCATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – MISCELAZIONE E INSACCAMENTO – LINEA PRODOTTI MANGIMI

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – MISCELAZIONE ED ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: ciclone e abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – MISCELAZIONE E SPRAYZZAZIONE - LINEA PRODOTTI MICROINCAPSULATI

Impianto di abbattimento: ciclone, filtro a cartucce con pressostato differenziale e abbattitore ad umido

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E10 – BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m

Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E11 – BASSINA IMPIANTO PILOTA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E12 – SALA PESATE E VANO TECNICO REPARTO FOOD ENCAPS

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E13 – REPARTO FOOD ENCAPS - INCAPSULATORI: R251-R252-R253-R254-R255-R256 - ARIA AMBIENTE REPARTO F30

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E14 – SFIATO DA SISTEMA DI TRASPORTO PNEUMATICO - REPARTO FOOD ENCAPS

Impianto di abbattimento: filtri metallici sulle tramogge e filtro in poliestere a monte della pompa da vuoto

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE IT2 – IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESSICCAMENTO (1,4 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE IT11 – IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO REPARTO FOOD ENCAPS (800 kW, a metano)

Portata massima	1.250	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. In occasione del trasferimento dell'impianto di abbattimento della emissione dismessa E6 alla emissione E9, la Ditta deve provvedere alla disinstallazione del punto di emissione E6 "BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI", autorizzato nella precedente autorizzazione e dismesso con il presente aggiornamento di AUA, o alla disconnessione funzionale (fisica o elettrica) di tale punto di emissione dagli impianti ad esso collegati.
4. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E9**, al fine di verificare il rispetto del valore limite anche a seguito della modifica dell'impianto di abbattimento. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14 e IT11 entro tre anni** dalla data di rilascio del precedente aggiornamento di autorizzazione avvenuto in data 05/06/2020; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14 e IT11** con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13 e E14**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di

Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E5** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Il monitoraggio analitico periodico annuale alle **emissioni E3, E3bis, E4, E7, E9, E10, E11, E12 e E13** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale per E3, E3bis, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico e una frequenza almeno mensile per E4, E7, E9, E10, E11, E12 e E13, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 14. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Il monitoraggio analitico periodico annuale alla **emissione E14** è sostituito dall'effettuazione di ispezioni ai filtri delle tramogge e al filtro a monte della pompa da vuoto del sistema di trasporto pneumatico. I dati relativi alle ispezioni effettuate a tali filtri che dovranno avere una frequenza almeno mensile, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 14. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Per l'impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano di cui alla **emissione IT2**, che si configura come **medio impianto di combustione esistente**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
13. Nel caso di riattivazione della **emissione E5 "Miscelazione ed estrusione – Linea prodotti estrusi"**, attualmente sospesa, dovrà esserne data preventiva comunicazione tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it). Entro i 30 giorni successivi alla riattivazione di tale impianto, dovrà essere effettuato un monitoraggio dell'emissione. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
14. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E3, E3bis**, così come richiesto al precedente punto 10;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4, E7, E9, E10, E11, E12 e E13**, così come richiesto al precedente punto 10;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate ai filtri delle tramogge ed al filtro a monte della pompa da vuoto del sistema di trasporto pneumatico, di cui alla **emissione E14**, così come richiesto al precedente punto 11.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.