

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla COOP CAPRI SCARL per distributore carburanti uso pubblico con bar-ristorante, sito in Medicina, via S.Vitale Ovest, 1420.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-510 del 03/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COOP CAPRI SCARL** per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti uso pubblico con bar/ristorante, sito in Comune di Medicina (BO), via S.Vitale Ovest, 1420.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **COOP CAPRI SCARL** (C.F. 00286850375 e P.IVA 00498251206) per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti uso pubblico con bar/ristorante, sito in Comune di Medicina, via S.Vitale Ovest, 1420, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 1147/2015, Num. 647/2015 P.G. n. 37377 del 20/03/2015, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento PG 5195 del 26/03/2015, con scadenza di validità in data 25/03/2030, poi modificata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-4271 del 08/08/2017 originariamente intestato alla società Amedeo Bonfiglioli SRL (C.F. 00325000370 e P.IVA 00325000370), poi volturato alla Soc. Coop Capri SCARL (C.F. 00286850375 e P.IVA 00498251206) che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue di dilavamento e di acque**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

reflue domestiche {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵ {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna⁶ con Determina dirigenziale IP 1147/2015, Num. 647/2015 P.G. n. 37377 del 20/03/2015, con scadenza di validità in data 25/03/2030, poi modificata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-4271 del 08/08/2017 originariamente intestato alla società Amedeo Bonfiglioli SRL (C.F. 00325000370 e P.IVA 00325000370), poi volturato alla Soc. Coop Capri SCARL(C.F. 00286850375 e P.IVA 00498251206) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **COOP CAPRI SCARL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **COOP CAPRI SCARL** (C.F. 00286850375 e P.IVA 00498251206) con sede legale in Comune di Imola, viale Marconi, 89 per l'impianto sito in Comune di Medicina, via S.Vitale Ovest, 1420, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 21/02/2019 (Prot. n. 3196) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di modifica sostanziale di AUA in seguito a cessione di ramo d'azienda (autolavaggio).
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 11503 del 14/06/2019 (pratica SUAP n. 70/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/06/2019 al PG/2019/94767 oggetto di integrazione volontaria del 30/07/2019 con nota Prot. 14257 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/07/2019 al PG 2019/120130 e confluito nella **Pratica SINADOC 20751**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2019/125590 del 08/08/2019, ha trasmesso richiesta di integrazioni al fine di acquisire elementi utili, per procedere all'autorizzazione, nell'ambito dell'AUA, dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14918 del 08/08/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/08/2019 al PG/2019/125590, ha disposto la sospensione del procedimento e trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 23093 del 05/12/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/12/2019, ha trasmesso le integrazioni pervenute.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/4984 del 10/01/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1373 del 21/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2020 al PG 2020/9138 ha espresso nulla osta ambientale e di impatto acustico del Comune di Medicina ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il

Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 03/02/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOP CAPRI SCARL
Comune di Medicina (BO), via S.Vitale Ovest, 1420

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via S.Vitale) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di distributore carburanti con annesso bar/ristorante.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 (S6) che recapita le acque nel fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. San Vitale.
- una immissione in acque superficiali (S5) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/01/2020 al PGBO/2020/9138. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 5195 del 26/03/2015 rilasciata dal Comune di Medicina.
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Medicina in data 21/02/2019 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 20751/2019

Documento redatto in data 03/02/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Coop Capri SCARL
Comune di Medicina (BO), via S.Vitale, 1420

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società COOP CAPRI SCARL ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Considerato che il Comune di Medicina, con propria nota 1373 del 21/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2020 al PG 2020/9138, ha espresso parere favorevole con prescrizioni

Prescrizioni

1. Il titolare dovrà rispettare quanto disposto dal Comune di Medicina del parere di cui sopra che fa parte integrante e sostanziale del presente allegato.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 20751/2019

Documento redatto in data 03/02/2020

Rif. Prot. N. 10426/2019
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **70/2019**
Trasmissione via PEC a ARPAE-AACM

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA per scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale e impatto acustico – via S.an Vitale Ovest n. 1420 – Impianto Soc. Coop Capri scarl.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 10426/2019 del 31/05/2019 – presentata dal Sig. Gilberto Gherardi, nato a Imola (BO) il 20/06/1961 – C.F.: GHRGBR61H19E289Q, in qualità di rappresentante legale della ditta Soc. Coop Capri scarl, con sede legale a Imola (BO) in viale Guglielmo Marconi n. 89, P. IVA: 00498251206 – volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e impatto acustico, per l’impianto carburanti sito a Medicina (BO) in via San Vitale Ovest n. 1420.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – ST Imola (SINADOC 20751/2019) ns. prot. n. 1072/2020 del 16/01/2020 relativa alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Gilberto Gherardi, nato a Imola (BO) il 20/06/1961 – C.F.: GHRGBR61H19E289Q, in qualità di rappresentante legale della ditta Soc. Coop Capri scarl, con sede legale a Imola (BO) in viale Guglielmo Marconi n. 89, P. IVA: 00498251206, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche e alle emissioni acustiche provenienti dall’impianto carburanti sito a Medicina (BO) in via San Vitale n. 1420, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE SCARICO “S3” ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ BAR/RISTORO E DA LOCALE A SEVIZIO DELL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all’atto di autorizzazione unica.

- **Tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03 - tab. A.**
- **A tale scopo, stante le contraddizioni evidenziate nella documentazione presentata, che non sono state chiarite nelle relazioni integrative presentate, dovrà essere installato entro 30gg dal rilascio dell'AUA un nuovo Filtro Batterico Anaerobico che sia costituito e dimensionato secondo i dettami della Delibera sopra citata; qualora permanga la massa filtrante in ghiaia, si scelga una pezzatura di adeguate granulometrie come indicato nella Delibera.**
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti.

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

- **Entro 30 gg dal rilascio dell'AUA dovrà essere presentata ad Arpa e al Comune di Medicina una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in acustica, ai sensi della L.447/95 relativa all'impianto nella sua globalità.**

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

SinaDoc 20751/19

ARPAE di BOLOGNA
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
U.O. AUA
c.a. S. Albertini, A. Vigarani

epc Suap di Medicina

Trasmesso a mezzo PEC

Oggetto: DPR 59/13. Contributo istruttorio su domanda presentata dalla Soc. Coop Capri scarl, per l'impianto sito a Medicina in Via San Vitale Ovest 1420, per la MODIFICA SOSTANZIALE di AUA adottata dalla Città Metropolitana con Determina Dirigenziale IP/ANNO 1147/2015 e rilasciata dal Suap di Medicina con Provvedimento prot. PG 5195 del 26/3/2015 alla Società Amedeo Bonfiglioli srl.

Con Atto monocratico n. 167 del 28/9/2017 il Suap ha volturato la stessa, alla Società COOP CAPRI SCARL, con Sede in Imola (BO) viale Marconi 89 e impianto sito a Medicina in Via San Vitale Ovest 1420.

Richiedente: GILBERTO GHERARDI, in qualità di Legale Rappresentante ditta.

Attività: DISTRIBUTORE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO con annesso Bar/Ristorante

Dati Catastali: foglio 176, Mapp/part. 2-sub.8 (unità 1) e sub.10 (unità 2)

Codice ATECO: Impianto di distribuzione_ 47.30.00 e per il Bar 56.10.20(gestito dalla ditta Tarquinio Luciano)

Rif: Pratica SUAP n. 70/2019

Facendo seguito alla Nostra precedente Nota di richiesta integrazioni, di cui al protocollo PG/2019/0123507 del 6/8/2019, vista la documentazione integrativa pervenuta, già inserita nelle unità documentarie della pratica Sinadoc in epigrafe in data 6/12/2019 e **in data 9/01/2020**, si rileva che:

La domanda di modifica è stata presentata dalla Ditta Capri scarl per la matrice scarichi idrici (*acque piazzali e civili*) e *rumore*.

MATRICE SCARICHI IDRICI

Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale provenienti dall'attività di Bar/Ristoro e da un locale in disuso (oggetto di demolizione e ricostruzione):

- **S3, previo passaggio in pozzetto di campionamento e sistema di trattamento**
- **AE dichiarati 8**

- 1 **IMHOFF A** 1140 LT (4 AE) posta a servizio del locale oggetto di demolizione (vedi planimetria Ditta Capri); 1 **IMHOFF B** 3600 LT (14 AE) posta a servizio del locale preparazione/bar (vedi planimetria Ditta Capri). ***Si evidenzia che, ai sensi della DGR 1053/03 il dimensionamento dei due comparti (digestione e sedimentazione) della fossa Imhoff deve rispettare i criteri previsti dalla Delibera del 4/2/77***
- DEGRASSATORE 600 LT (10 AE) posto a servizio del locale preparazione/bar (vedi planimetria Ditta Capri).
- FBA posto a servizio del locale preparazione/bar (vedi planimetria Ditta Capri) costituito da una massa filtrante in ghiaia, le cui dimensioni dichiarate sono state calcolate in : N. AE 8_h 1mt_S 8 m2_V 8m3 di massa filtrante ; **le dimensioni rilevate dallo studio Tecnico incaricato dalla Ditta, sono di una massa filtrante pari a 11,34 mc , per un' altezza del filtro pari 2,10 mt. Si evidenzia che, ai sensi della DGR 1053/03 l'altezza del filtro non deve essere inferiore a 90 cm e non deve superare 1,50mt al fine i garantire una buona efficienza del manufatto.**
- **E' stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà da parte della ditta CAPRI SCARL, con sede a Imola in Viale Marconi 89, a firma del L.R. G. Gherardi per cui la ditta prende in carico il punto di scarico S3-acque reflue domestiche generate dall'attività di Bar/Ristoro, gestita dalla Ditta Tarquinio Luciano**

Scarico di acque meteoriche dei coperti:

- **S5 in corpo idrico superficiale, mediante rete fognaria separata non soggetto a vincoli o prescrizioni di cui alla DGR 286/05**
- **S6 che recapita le acque nel in fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. n. 253 S. VITALE**

Scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali (S complessiva dichiarata da trattare 130 m2):

- **S4 in fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. n. 253 S. VITALE previo trattamento e passaggio in pozzetto di campionamento; dotato di sistema di intercettazione (saracinesca manuale) che potrà essere azionato in caso di anomalie.**
- **Lo scarico S4 è provvisto di sistema di trattamento esistente, già autorizzato (vedi AUA pari oggetto IP/ANNO 1147/2015) costituito da un manufatto dotato di disoleatore statico incorporato per olio non emulsionato, vano dissabbiatura e disoleatura e da un dispositivo di filtraggio finale di tipo "refill" a coalescenza. La volumetria della vasca di sedimentazione è pari a 0,26 m3 , mentre il volume di separazione dichiarato è di 2,59 m3, per un totale di 3,87 m3.**

MATRICE RUMORE

- **E' stata allegata la nuova Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico**, ai sensi del DPR 227/11 secondo la quale l' attività rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR ALL.B al n.3, ma utilizza sorgenti di diffusione sonore per manifestazione di musica nel locale BAR; **poiché contestualmente è stato altresì dichiarato che non rientra tra quelle elencate all' ALL. B del DPR 227/11**, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, **sarà necessario dirimere la questione presentando una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica, ai sensi della L.447/95 relativa all'impianto nella sua globalità, entro 30 gg dal rilascio dell'AUA. Si fa presente di aver più volte contattato lo studio Tecnico incaricato richiedendo di specificare a quale delle due categorie l'impianto facesse capo, senza esito positivo.**

Sulla base del contributo istruttorio richiesto da codesta AACM di Arpae, per quanto sopra esposto e di competenza, lo Scrivente Presidio, vista la documentazione presentata dalla ditta, sia in sede di domanda sia di integrazioni, fatta salva la mancanza di pubblica fognatura nella zona ed il parere di Enti terzi ,

valutati, come richiesto, gli aspetti ambientali connessi all'attività riportati nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati, visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., vista la DGR 1053/2003, il DPR 59/2013 e la DGR 286/05 e 1860/06, **esprime una VALUTAZIONE FAVOREVOLE alla Modifica richiesta**, con seguenti considerazioni e la proposta delle prescrizioni sotto indicate :

Considerata la natura e le caratteristiche degli scarichi sopra descritti, **lo scarico S3- acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sarà soggetto a prescrizioni impiantistiche/gestionali, ma non a limiti di accettabilità in linea con la vigente normativa.**

Il titolare dello scarico dovrà garantire che :

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica;
- **tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03- tab. A.**
- **A tale scopo, stante le contraddizioni evidenziate nella documentazione presentata, che non sono state chiarite nelle relazioni integrative presentate, dovrà essere installato entro 30gg dal rilascio dell'AUA un nuovo Filtro Batterico Anaerobico che sia costituito e dimensionato secondo i dettami della Delibera sopra citata; qualora permanga la massa filtrante in ghiaia, si scelga una pezzatura di adeguate granulometrie come indicato nella Delibera .**
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea

documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti;

Lo scarico S4-acque meteoriche di dilavamento piazzali in acque superficiali, posto a valle del sistema di trattamento, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab.3 All.5 parte terza Dlgs 152/06 e smi (acque superficiali) per i parametri COD, SST, IDROCARBURI TOT.

- Il titolare dello scarico dovrà garantire almeno **due autocontrolli annuali** al fine di valutare le caratteristiche del refluo in uscita dall'impianto, tenendo a disposizione gli esiti a tutti gli Enti preposti al controllo.
- **I pozzetti di campionamento** dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al manuale UNICHIM del febbraio 1975 **tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta**; tali pozzetti dovranno sempre essere campionabili, riconoscibili, identificabili ed accessibili a tutti gli organi di controllo.
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte dell'Azienda, dovrà essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- Almeno una volta all'anno, comunque con adeguata periodicità, si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- **Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.**
- **I sistemi di sicurezza/intercettazione posti a tutela del corpo idrico ricettore dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza.**
- Il Titolare degli scarichi è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- E' altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le

procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata .

- **Entro 30 gg dal rilascio dell'AUA dovrà essere presentata ad Arpae ed al Comune di Medicina una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in acustica, ai sensi della L.447/95 relativa all'impianto nella sua globalità.**

La presente istruttoria è stata eseguita dal Tecnico Dottssa I.Toffoli, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.