

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-525 del 05/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti, sito in Comune di Camugnano (BO), via Marconi n. 6
Proposta	n. PDET-AMB-2020-516 del 04/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti, sito in Comune di Camugnano (BO), via Marconi n. 6.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO (C.F. FNTMSM62E01L762L e P.IVA 03662821200) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti, sito in Comune di Camugnano (BO), via Marconi n. 6, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Camugnano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO (C.F. FNTMSM62E01L762L e P.IVA 03662821200) con sede legale in Comune di Camugnano (BO), via Marconi n. 6, per l'impianto sito in Comune di Camugnano (BO), via Marconi n. 6, ha presentato, nella persona di Davide Pomi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 23/01/2019 (Prot. n. 1209) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1236 del 23/01/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/01/2019 al PG/2019/11505 e confluito nella **Pratica SINADOC 4199/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6320 del 24/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2019 al PG/2019/65814, ha trasmesso il parere favorevole del Comune di Camugnano per gli aspetti urbanistico-edilizi necessario al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 17636 del 21/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/11/2019 al PG/2019/180002, ha trasmesso documentazione integrativa alla domanda di AUA necessaria

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- HERA SPA, con propria nota Prot.n. 117834 del 16/12/2019 agli atti di ARPAE AACM al PG/2019/192881 del 16/12/2019, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Camugnano con propria nota Prot. n. 9037 del 23/12/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/12/2019 al PG/2019/196517, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Camugnano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 03/02/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Ditta FONTANA SISTO
Comune di Camugnano (BO), via Marconi n. 6

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di acque miste afferente all'impianto di Camugnano-Roda classificato dal Comune di Camugnano (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, "scarico di acque reflue industriali" provenienti dall'attività di distribuzione carburanti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Camugnano, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 117834 del 16/12/2019, con parere favorevole prot.n. 9037 del 23/12/2019, con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/12/2019 al PG/2019/196517. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione tecnica integrativa" datato 22/05/2019 (agli atti di ARPAE in data 21/11/2019 al PG/2019/180002).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato gennaio/2019 (agli atti di ARPAE in data 21/11/2019 al PG/2019/180002).
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 23/01/2019 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 4199/2019

Documento redatto in data 03/02/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI CAMUGNANO

Provincia di Bologna

2° Settore: Servizi Tecnici

Piazza Kennedy n.1, CAP 40032
Posta Elettronica : ut@comune.camugnano.bo.it

Centralino 0534-41711 Fax 0534-46037
Posta Elettronica Certificata : ut.camugnano@cert.provincia.bo.it

Prot. n 9037

Camugnano 23 Dicembre 2019

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive
SUAP
Piazza della Pace,4-Via Berlinguer,301
40038 VERGATO (BO)
PEC : suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

ARPAE-(Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Autorizzazioni Ambientali
Rif.Stagni Stefano
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto : Nulla-Osta per scarico acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica dell'area cortiliva a distributore di carburanti sito nel Comune di Camugnano-Via Marconi n.8-Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale-AUA-Richiedente : "FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO"-con sede e distributore in Via Marconi n.6, Comune di Camugnano (BO)
SUAP Unione di comuni dell'Appennino Bolognese
Prot. 1236 del 23.01.2019

PARERE Comune di Camugnano - Rif.Prot. ARPAE del 25.11.2019 Pratica SINADOC N.4199/2019

Visto la comunicazione di ARPAE pratica SINADOC N.4199/2019 DEL 25.11.2019 , in merito all'istanza di AUA di cui all'oggetto, in cui, al fine di poter procedere con l'adozione del provvedimento di AUA , si richiedeva di inviare ad ARPAE AACM di Bologna :

"parere Comune di Camugnano (BO)-Ufficio Ambiente- ad autorizzare in AUA lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura tenuto conto del parere espresso da HERA in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato "

Dato atto che in data 16.12.2019-Port. N 117834 HERA ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni di seguito trascritte :

➤ vengano ammesse in pubblica fognatura :

- le acque reflue meteoriche , classificate di tipo industriale ed in precedenza identificate che dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione allegata e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006-colonna scarichi in pubblica fognatura

➤ i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:

- il posizionamento del campionatore automatico
- il prelievo delle acque per caduta

- dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico per quanto concerne:
- tubazioni di collegamento al terminale di recapito
 - innesto di tali tubazioni
 - sifone tipo firenze
 - valvole di non ritorno/intercettazione
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta;
- I rifiuti in assenza di essere smaltiti se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- L'Ente gestore , a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- L'Ente gestore ha facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario-depurativo;
- La Ditta è obbligata a stipulare con HERA apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali come previsto dalla Delibera della regione Emilia Romagna n.1480 del 11.10.2010.Hera Spa provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire , da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta , entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- Il titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere , Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- E' prescritta la trasmissione a mezzo pec della documentazione fotografica comprovante la realizzazione delle opere previste :
- griglie di raccolta acque meteoriche di dilavamento piazzale posta in fregio alla viabilità principaleimpianto trattamento acque meteoriche
 - impianto di trattamento acque meteoriche

entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31.05.2020 al seguente indirizzo :

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, allo scarico della acque reflue di dilavamento derivanti dal piazzale del distributore di carburante sito in Camugnano, Via Marconi n.8- "FONTANA SISTO DI FONTANA MASSIMO"- **in pubblica fognatura , nel rispetto delle PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**-riportate nel parere HERA-DIREZIONE ACQUA del 16.12.2019-Prot. n 117834 sopra trascritte.

(Geom.Maurizio Collalto)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.