

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1090 del 05/03/2021
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Regione Emilia Romagna all'Installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1117 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Regione Emilia Romagna all'Installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell'

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Regione Emilia Romagna, avente sede legale in Via dei Mille, 21 - Bologna, all'Installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA, per una capacità complessiva pari a mc 210,00 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ³;
3. **Precisa** che la Ditta Regione Emilia Romagna sarà autorizzata in via definitiva

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

all'installazione di un nuovo deposito di oli minerali solo successivamente al positivo esito del collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ;

7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Regione Emilia Romagna con sede legale in Via dei Mille, 21 - Bologna, ha presentato in data 01-12-2020 al Prot.n. PG-2020-173979, domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA (Pratica Sinadoc n. 30900 /2020).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oliminerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 ;

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PG-2020-179811 del 11-12-2020) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Ambientale - ARPA Servizio Territoriale (Prot n. PG_2021_10822 del 25-01-2021);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PG_2021_27948 del 22-02-2021);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PG_2020_188177 del 28-12-2020);
- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di BOLOGNA : parere favorevole acquisito in regime di silenzio assenso;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG/2021/28073 del 22/02/2021 , che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato

di competenza delle Amministrazioni interessate⁴.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Ditta Regione Emilia Romagna deve essere inoltrata all' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa;

Bologna, data di redazione 01/03/2021

La Dirigente Responsabile Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁵

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

⁴ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 30900 /2020

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Regione Emilia Romagna all'installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA.

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza del deposito** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta una capacità complessiva di **mc 210,00**, ed è composto e descritto come segue (Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza) :

Costituzione del deposito:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
<i>Matr. 12863</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12864</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12865</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12866</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12867</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12868</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12869</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12870</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12871</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12872</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1001</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1002</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1003</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1004</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1005</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
Capacità geometrica complessiva (mc):			210		

- Il titolare del deposito dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
4. gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37.
5. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
6. dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, prot. 7231/18 del 15/03/2018 (**che si riporta come sub-allegato al presente**)
7. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
8. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

Prescrizioni in materia Fiscale

9. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
10. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

Prescrizioni in materia Ambientale

11. Dovrà essere garantita l'efficienza del sistema di monitoraggio in continuo delle intercapedini della doppia parete dei serbatoi interrati. A tal fine **il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.**

12. I serbatoi interrati dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta. La **Prima Verifica** dovrà essere **effettuata entro il 15° anno dall'installazione**. Le successive dovranno eseguirsi con una **periodicità Quinquennale**.
13. le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
14. I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto e messi a disposizione delle autorità di controllo.
15. in caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione i scritte via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.
16. dovrà essere periodicamente verificato lo stato dei bacini di contenimento e, in caso di perdita di integrità degli stessi ne dovranno essere ripristinate le caratteristiche di impermeabilità, adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;
17. in caso di accertata dispersione nel sottosuolo, dovrà essere data comunicazione i scritte viaPec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.

Prescrizioni Generali

18. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
19. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
20. Il titolare del deposito non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
21. la richiesta di collaudo deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell'autorizzazione; Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione stessa.
22. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

FIRMATO
DIGITALMENTE



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

PROTOCOLLO N°: 7231/18

BOLOGNA,

15 MAR 2018

UFFICIO PREVENZIONE
PRATICA N: 75327
RIF. PROT. RICHIESTA N°: 2778

RIF. PROT. SUAP: online suap 15026/40528/2018

romagna.it

Al
S.U.A.P. DI BOLOGNA
P.ZZA LIBER PARADISUS,10
40129 BOLOGNA
P.E.C. tecnopolobo@postacert.regione.emilia-

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
BOLOGNA VIA DELLA MANIFATTURA, 3
Ragione Sociale: FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.(REGIONE E.
ROMAGNA)
Attività del DPR 151/11 n. 49.3.C 49.3.C 49.3.C 12.2.B 64.2.C 72.1.C 49.3.C 49.3.C

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottorportate prescrizioni e condizioni:

1. per quanto riguarda i gruppi elettrogeni, il D.M. 13.07.11 costituisce norma cogente in quanto, a parere di questo Comando, la potenza nominale va valutata con riferimento al singolo locale, pertanto deve essere integralmente attuato il predetto D.M., in particolare quanto prescritto al Titolo II, Capo IV punto 1.d);
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, D.M. 10/03/98;
3. per gli impianti di protezione attiva si richiama quanto prescritto dal D.M. 20.12.12;

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(DOTT. ING. MARIO PRINCE)



Il Comandante Provinciale
(DOTT. ING. CARLO DALL'OPPIO)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.

Comando Provinciale VV.F. Bologna
Via Ferrarese, 166/2 - 40128 Bologna

Tel. 051/6385111- Ufficio Prevenzione fax 051/6385334

E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.