

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1204 del 11/03/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) COMUNE di SISSA TRECASALI per la fognatura pubblica di TIPO BIANCA dell'agglomerato di RONCO CAMPO CANNETO (APR0430). Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1249 del 11/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna*

**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

#### **CONSIDERATO:**

➤ la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 25268 del 28/11/2018 e presentata dal Comune di Sissa Trecasali con gestore e Legale Rappresentante/Sindaco pro-tempore il Sig. Nicola Bernardi e sede legale in Comune di Sissa Trecasali, Via Provinciale n. 38 di Sissa per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Ronco Campo Canneto, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- che con nota prot. Arpae n. PGPR 26397 del 13/12/2018 è stato comunicato al Comune di Sissa Trecasali l'avvio del procedimento;

- che in data 16/01/2019 prot. n. PG 7262 e in data 21/01/2019 prot n. PG 9788 è pervenuta da parte del Comune di Sissa Trecasali la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 13/12/2018 prot. n. PGPR 26397;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATI**

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PG 11614, PG 11623, PG 11630 e PG 11572 del 23/01/2019;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 25/01/2019 prot. n. 5460, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 13366 del 25/01/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 18/06/2019 prot.n. 4066, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 96279 del 18/06/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 27/06/2019 prot. n. PG101256 e del 09/08/2019 prot PG 126373;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte del Comune di Sissa Trecasali in data 30/07/2019 prot. Arpae n. PG 120044, in data 25/02/2020 prot. Arpae n. PG 30210 e in data 09/04/2020 prot. Arpae n. PG 52825;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PG 75563, PG 75564, PG 75631 e PG 75626 del 25/05/2020;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota del 24/06/2020 prot. n. PG 90479, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 09/02/2021 prot. n. PG 20316, prot. n. PG 20321 e prot. n. PG 20325;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 09/02/2021 prot. n. 8424, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 20555 del 09/02/2021, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la nota del Consorzio Bonifica P.se del 15/02/2021, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 24240 del 16/02/2021 con cui si dichiara che *"...le integrazioni ricevute in data 25/05/2020 non modificano sostanzialmente il parere già emesso dal Consorzio dal prot. 4066 del 18/06/2019 di cui si rimanda il documento..."*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA in data 23/02/2021 prot.n. 1577, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 28359 del 23/02/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:**

- che l'agglomerato di riferimento "Ronco Campo Canneto" (Cod. APR0430) è compreso nella D.G.R. 569/2019, con cui si è aggiornato l'Allegato della Deliberazione 22 febbraio 2016 n. 201 nella parte relativa all'"Elenco degli agglomerati esistenti";
- la Tav. 15 della Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma;
- che gli scarichi ricadono in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che il Comune di Sissa Trecasali è il proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

## RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Sissa Trecasali con gestore e Legale Rappresentante/Sindaco pro-tempore il Sig. Nicola Bernardi e sede legale in Comune di Sissa Trecasali, Via Provinciale n. 38 di Sissa per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Ronco Campo Canneto (APR0430), comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

### SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per gli scarichi idrici**, di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, di acque reflue urbane così come indicate nella documentazione di istanza e specificate nella tabella sottostante:

Scarico N°	Ubicazione	Corpo idrico recettore	Bacino	Tipo Fognatura	Tipo di refluo	Sviluppo collettori	Impianto trattamento	Bacino Scolante	Portata max allo scarico
SC -1	Strada Torta di San Quirico	Fosso Strada Torta	Sissa Milanin o	bianca	acque meteori che	1450 m	NO (ma presente bacino di laminazioni e)	Artigianale/ industriale	2.00 mc/ s

SC- 2	Incrocio Strada Provinciale 10 e viale dei Caduti di Ronco Campo Canneto	Dugara Ronchi e diramazione Sud	Sissa Milanino	bianca	acque meteoriche	635 m	NO	residenziale	0.45 mc/s
SC- 3	Strada Provinciale 10 di Viarolo	Fosso laterale a strada Provinciale	Medio Parma Taro	bianca	acque meteoriche	1740 m	NO	misto	1.00 mc/s
SC- 4	Via Lugagnano di Viarolo	Cavo laterale a strada Comunale	Medio Parma Taro	bianca	acque meteoriche	450 m	NO	residenziale	0.27 mc/s

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 24/06/2020 prot. n. PG 90479, nei pareri di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 25/01/2019 prot. n. 5460 e del 09/02/2021 prot. n. 8424 e nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 18/06/2019 prot.n. 4066 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 23/02/2021 prot. n. 1577 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione.
- 2) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti, fatto salvo condizioni eccezionali.
- 3) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente.
- 4) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito.
- 5) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse.

- 6) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche; è fatto divieto di consentire l'allaccio di acque reflue industriali e/o domestiche alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento.
- 7) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 8) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 9) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.
- 10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 11) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, così come non dovrà essere causa di esondazione del corpo recettore.
- 12) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

**SI STABILISCE CHE:**

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti; sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;


- il presente atto è trasmesso al Comune di Sissa Trecasali, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, Consorzio Bonifica P.se e EmiliAmbiente SpA per quanto di competenza.

**SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 35165/2018*

IL RESPONSABILE  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot PG 13366  
del 25/01/19

prot 5660  
del 25/01/19

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma - Staff Amministrazione E  
Comunicazione  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: (Prot. num. 11630/2019 del 23/01/2019 alle ore 13:51) Istanza A.U.A. x acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo BIANCA agglomerato Ronco Campo Canneto da Comune Sissa Trecasali - RICHIESTA PARERE/RELAZIONE TECNICA

Si comunica in riferimento alla nota inviata da ARPAE Sac prot. 11630/2019 del 23.01.2019 relativa alle domande di Autorizzazione Unica Ambientale presentate dal Comune di Sissa Trecasali per gli scarichi di acque bianche provenienti dalla località di Ronco Campo Canneto.

Si prende in particolare atto che gli scarichi individuato sono quattro:


- lo scarico SC1, in località San Quirico, strada Torta, è in tubo di calcestruzzo, si sviluppa per una lunghezza totale di 2080 metri, il recettore dello scarico risulta essere il fosso strada Torta, il bacino idrico è il Bacino Sissa Milanino;
- lo scarico SC2, in località Ronco Campo Canneto, strada Provinciale 10, è in tubo di calcestruzzo, si sviluppa per una lunghezza totale di 690 metri, il recettore dello scarico risulta essere il Dugara Ronchi e diramazione sud, il bacino idrico è il Bacino Sissa Milanino;
- lo scarico SC3, in località Viarolo, strada Provinciale 10, è in tubo di calcestruzzo, si sviluppa per una lunghezza totale di 1740 metri, il recettore dello scarico risulta essere il Cavo Canaletto di Viarolo, il bacino idrico è il Bacino medio Parma Taro;
- lo scarico SC4, in località Viarolo, via Lugagnano, è in tubo di calcestruzzo, si sviluppa per una lunghezza totale di 800 metri, come recettore dello scarico risulta essere indicato il Cavo Canaletto di Viarolo, il bacino idrico è il Bacino Medio Parma Taro.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili alla tipologia di scarico, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot. 6066  
del 18/06/19



Spett.le  
ARPAE SAC  
Alla c.a. della Dott.ssa Beatrice Anelli  
PEC - [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le  
COMUNE DI SISSA TRECASALI  
Alla c.a. dell'Ufficio Tecnico  
PEC -  
[protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it)

**OGGETTO: D. lgs. 152/2006 Parte Terza – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca. Comune di Sissa Trecasali agglomerato di Ronco Campo Canneto (APR0430). Vs Riferimenti Sinadoc 2018/35165. Parere di competenza.**

In merito allo scarico di acque classificate come “reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca”, di cui alla Vs. richiesta pervenuta con prot. 432 del 24-01-2019, con la presente si esprime quanto segue.

### SCARICHI INDIRETTI

In riferimento agli scarichi cosiddetti “indiretti” (scarico SC3 - a nord dell'incrocio all'incrocio tra S.P. 10 con Via Rossini, il cui recapito finale è il Fosso Canaletta di Viarolo; Scarico SC4 – Via Lugagnano civico 38, il cui recapito finale è il Fosso Canaletta di Viarolo) vale a dire che non insistono fisicamente in modo diretto sul reticolo idrografico di Bonifica gestito dal Consorzio, in base a quanto precedentemente previsto dalla L.R. 4/2007, unica norma vigente al momento della presentazione dell'istanza, per tali scarichi non era necessario rilasciare parere formale da parte dello scrivente, alla luce tuttavia della recente uscita del dispositivo regionale DGR 569/2019, si richiede di inserire nella procedura in oggetto le seguenti prescrizioni:

- nell'arco di 5 anni dalla data di rilascio del provvedimento AUA, dovrà essere prodotta una relazione idrologica e idraulica dell'intero bacino sotteso, della rete fognaria (compresi anche i volumi degli eventuali scolmatori della rete mista afferenti al bacino stesso) sino al punto di scarico nel canale di bonifica, al fine di valutare, sulla base dei parametri idraulici attualmente utilizzati dal Consorzio, sia gli impatti dello scarico medesimo sul reticolo di bonifica e sul territorio, sia gli interventi eventualmente necessari per la riduzione del rischio idraulico. Nello stesso arco di riferimento temporale dovranno essere inviati al Consorzio eventuali pareri di invarianza idraulica o altre valutazioni di tale rilevanza in possesso al Comune, i quali dovranno anch'essi essere oggetto della valutazione idrologica e idraulica di cui sopra;
- nel caso di interventi quali modifiche agli indici di impermeabilizzazione o nuovi ampliamenti, che comportino un aumento anche minimo delle portate verso il reticolo di Bonifica, sarà necessario

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) [info@bonifica.pr.it](mailto:info@bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)



produrre uno studio idrologico e idraulico complessivo dell'intero agglomerato sotteso allo stesso scarico finalizzato a garantire il rispetto delle portate in uscita che verranno indicate dal Consorzio sulla base dei regolamenti vigenti, secondo le tempistiche che saranno stabilite dallo scrivente;

- nel caso in cui, negli anni di durata dell'AUA, il Consorzio rilevi impatti significativi, idraulicamente non compatibili con il reticolo di Bonifica del bacino sotteso e riconducibili allo scarico autorizzato, si riserva la facoltà di chiedere, dietro formale comunicazione ad ARPAE, la rivalutazione del procedimento autorizzativo, secondo le tempistiche che saranno a giudizio insindacabile stabilite dallo scrivente.

### **SCARICHI DIRETTI**

Dalla documentazione presentata, gli scarichi diretti verso la rete Consortile risultano essere:

SC1 - sul canale Fosso Strada Torta

SC2 – sul canale Diramazione Dugara dei Ronchi (interferenza con Fosso Ovest Strada Bertolotta)

Lo scrivente esprime **parere favorevole** condizionato al rispetto delle prescrizioni seguenti:

- nell'arco di 5 anni dalla data di rilascio del provvedimento AUA, dovrà essere prodotta una relazione idrologica e idraulica dell'intero bacino sotteso, della rete fognaria (compresi anche i volumi degli eventuali scolmatori della rete mista afferenti al bacino stesso) sino al punto di scarico nel canale di bonifica, al fine di valutare, sulla base dei parametri idraulici attualmente utilizzati dal Consorzio, sia gli impatti dello scarico medesimo sul reticolo di bonifica e sul territorio, sia gli interventi eventualmente necessari per la riduzione del rischio idraulico. Nello stesso arco di riferimento temporale dovranno essere inviati al Consorzio eventuali pareri di invarianza idraulica o altre valutazioni di tale rilevanza in possesso al Comune, i quali dovranno anch'essi essere oggetto della valutazione idrologica e idraulica di cui sopra;
- ogni suddetto scarico è posizionato al termine di tratti fognari indicati nelle mappe e corrispondenti in parte ai medesimi canali di Bonifica sopraelencati. Tali tratti **non devono essere considerati fognature bianche** ma canali tombinati con funzioni di bonifica. In merito, si segnala che all'interno della documentazione ricevuta mancano gli eventuali relativi atti autorizzativi al tombamento e allo scarico. I manufatti di tombamento, comprensivi di tutti gli allacci fognari, andranno regolarizzati attraverso un atto di concessione tra lo scrivente e il gestore della rete fognaria, tale atto risulta necessario al fine di regolamentare la gestione e la conservazione futura dei presidi medesimi; a tal fine si prescrive, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento AUA, che siano presentate allo scrivente le relative istanze di concessione.

**SCARICHI DIRETTI E INDIRETTI - QUALITA DELLE ACQUE:**

- richiamate, la D.G.R. 9 Giugno 2003, n. 1053 “direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 152/99 come modificato dal D.Lgs 258/00 recante disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento”, la D.G.R. 14 Febbraio 2005, n. 286 “direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”, la D.G.R. 18 Settembre 2006, n. 1860 “linee guida d’indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, la D.G.R. 15/04/2019, n. 569, laddove non siano presenti, andranno valutati caso per caso da parte dell’Amministrazione comunale, sentito il Consorzio della Bonifica, i sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia (dissabbiatore-disoleatore). Tali valutazioni saranno oggetto di approfondimento anche in funzione di eventuali nuove disposizioni di legge della Regione Emilia-Romagna o altri enti sovraordinati.

Distinti saluti.

Il Direttore  
(Ing. Fabrizio Userti)



CD/ET/LA



prot PG 90679  
del 26/06/20

Rif. Prot. 75626 del 25/05/2020  
Pratica sinadoc: 35165/18

Posta interna

Spett.le Arpae Sac Parma  
Servizio Autorizzazione e Concessioni

**OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010, Legge Regionale n. 4/2010 e DPR del 13/03/2013 n° 59. Committente Comune di Sissa Trecasali, per l'impianto di pubblica fognatura di tipo bianca, per l'agglomerato denominato Ronco Campo Canneto. Relazione tecnica matrice acqua.**

Vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico del sistema di raccolta ed allontanamento, delle acque bianche per l'agglomerato denominato Ronco Campo Canneto.

Vista la documentazione integrativa registrata con *ns prot.* PG/4193-2020 e PG/2433-2020.

Le aree in cui sono situati gli scarichi terminali del tronco fognario di acque bianche, non interferiscono con le aree SIC Natura 2000.

L'agglomerato denominato Ronco Campo Canneto ha un carico nominale di 1480 AE, ed è suddiviso in tre località:

- San Quirico, con un carico nominale di 200AE ed il carico servito dalla rete fognaria è di 920 AE;
- Ronco Campo Canneto, con un carico nominale di 660AE ed il carico servito dalla rete fognaria è di 230 AE;
- Viarolo, con un carico nominale di 620AE ed il carico servito dalla rete fognaria è di 550 AE;

L'agglomerato è composto da quattro sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, di seguito elencati:

- Scarico SC1- Ronco; sito in strada Ritorta, raccoglie le acque provenienti dal quartiere artigianale di San Quirico, all'interno del quale è presente un bacino di laminazione delle acque meteoriche, corpo recettore fosso strada Torta, indi al bacino idrico Sissa Milanino;
- Scarico SC2- Ronco; sito in via Provinciale 10, corpo recettore canale Dugara Ronchi, indi al bacino idrico Sissa Milanino;
- Scarico SC3- Ronco; sito in via Provinciale 10, raccoglie le acque provenienti dalla zona di Viarolo, corpo recettore fosso laterale lungo la strada, indi al bacino idrico medio Parma Taro;

- Scarico SC4- Ronco; sito in via Lugagnano, raccoglie le acque provenienti dalla zona di Viarolo, corpo recettore fosso laterale lungo la strada, indi al bacino idrico medio Parma Taro.

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'autorizzazione dei manufatti descritti per alleggerimento idraulico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica manutenzione dei manufatti per evitare e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.


Si coglie l'occasione per sottolineare che questo Servizio non è competente in materia di compatibilità del manufatto sotto il profilo idraulico.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore  
Brunella Miano

Il Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot. 8426  
del 09/02/21

prot PG 20555  
del 09/02/21

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna (Bologna)  
dirgen@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: (Prot. num. 20321/2021 del 09/02/2021 alle ore 10:50) Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale DPR59/2013 e s.m.i. - COMUNE DICOMUNE DI SISSA TRECASALI località Ronco Campo Canneto

Come da vostra richiesta si rinvia in allegato copia del parere espresso in data 26.05.2020, nostro prot. 32026.

Distinti saluti.


Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0032026  
DATA: 26/05/2020  
OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 75563/2020 del 25/05/2020 alle ore 13:20) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. del COMUNE DISSISA TRECASALI per scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura ditipo Bianca e agglomerato di Ronco Campo Canneto (APR 0430) in Comune di SissaTrecasaliRichiesta di pareri definitivi

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0032026_2020_Lettera_firmata.pdf	Amadei Vittorio	F1E0CD8AD982C97ADE854135CD41E5D 4814B2887403693FAC3670BD01DC60FF9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna (Bologna)  
dirgen@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: (Prot. num. 75563/2020 del 25/05/2020 alle ore 13:20) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. del COMUNE DI SISSA TRECASALI per scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo Bianca, agglomerato di Ronco Campo Canneto (APR 0430) in Comune di Sissa Trecasali Richiesta di pareri definitivi

Si comunica in riferimento alla nota inviata da ARPAE Sac prot. 75563/2020 del 25/05/2020 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Comune di Sissa Trecasali per gli scarichi di acque bianche provenienti dall'agglomerato APR 0430 denominato Ronco Campo Canneto, comprendente le località di S. Quirico, Ronco Campo Canneto, Viarolo.

Si prende in particolare atto che gli scarichi individuati sono 4:

- scarico SC1 – località San Quirico – il collettore fognario in tubo di calcestruzzo, si sviluppa per una lunghezza totale di 2080 metri raccoglie le acque della lottizzazione artigianale di San Quirico di Trecasali denominata Le Grazie;
- scarico SC2 – località Ronco Campo Canneto il collettore fognario in tubo di calcestruzzo, si sviluppa per una lunghezza di 635 metri, raccoglie le acque del settore di Ronco Campo Canneto posto ad ovest della Strada Provinciale n° 10;
- sono indicati due scarichi denominati SC3 ed SC4 in località Viarolo, di cui però non risultano allegate le schede tecniche.

Premesso che agli atti dello scrivente Servizio non risultano segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili alla tipologia di scarico, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.


Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Sacconi

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



emiliAmbiente

prot PG 28359  
del 23/02/21

Prot.n. 1577

Fidenza, 23.02.2011

Area	Tecnica	MV
Resp. Pratica	Ufficio Tecnico	ACa
Redattore	Ufficio Tecnico	NL

Spett.le  
ARPAE

Invio a mezzo pec:  
[AOOPR@cert.arpa.emr.it](mailto:AOOPR@cert.arpa.emr.it)

Alla c.a  
Dott. ssa Franca Angius  
[fangius@arpae.it](mailto:fangius@arpae.it)

Dott. Francesco Piccio  
[fpiccio@arpae.it](mailto:fpiccio@arpae.it)

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. del COMUNE DI Sissa Trecasali per scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca – agglomerato di Ronco Campo Canneto (APR 0430) in Comune di Sissa Trecasali.**

**Parere**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

- **Vista** la documentazione da Voi inviataci con lettera prot.1175 del 09/02/2021 inerente il sollecito al rilascio del parere definitivo di AUA come in oggetto;

per quanto di competenza esprime **parere favorevole** alla soluzione presentata.

I corpi riceventi non ricadono nell'area di rispetto dei pozzi come da Tavola dei vincoli di PUG.

Si precisa altresì che:

- Allo stato attuale gli scarichi acque bianche non sono in carico alla scrivente ma bensì al Comune di Sissa Trecasali.

Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena  
(Firmato digitalmente)

**emiliAmbiente spa**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**