

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1265 del 15/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per il depuratore di acque reflue urbane ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all'Agglomerato AFC0400_Pian dei Lupini in Comune di Sarsina, con AMPLIAMENTO Agglomerato e revoca determinazione n. DET-AMB-2016-5023 del 14/12/2016 (agglomerato AFC0115_Casetta di Campagna).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1312 del 15/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per il depuratore di acque reflue urbane ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini in Comune di Sarsina, con AMPLIAMENTO Agglomerato e revoca determinazione n. DET-AMB-2016-5023 del 14/12/2016 (agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna).**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- il *"Piano di Tutela delle Acque"* approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *“Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*;
- la L. 26 ottobre 1995 n.447;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianto per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

**Vista** la domanda presentata ad Arpae da **HERA S.p.A.** nella persona di Pier Paolo Martinini, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna, in data 16/12/2020 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al PG/2020/182439, per il depuratore di acque reflue urbane di Sarsina ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all’Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali;
- impatto acustico.

**Atteso** che con l’istanza in oggetto Hera S.p.A. chiede di autorizzare:

- nuovo scarico proveniente dal depuratore di acque reflue urbane appartenente all’agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini sc. n° 26\_ID105108 e rete fognaria afferente;
- collettamento all’impianto di depurazione di Pian dei Lupini del sistema fognario dell’agglomerato AFC0115\_Casette di Campagna comprensivo dello scolmatore di rete sc. n° 22\_ID6039;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d’ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che con nota di Arpae PG/2020/183649 del 17/12/2020 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che relativamente all’impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1598 del 23/02/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/28687, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 18/12/2020 prot. n. 10267 con allegata dichiarazione in merito all’impatto acustico del tecnico competente in acustica Ing. Sapigni Luca del 26/11/2018, si prende atto della dichiarazione in merito all’impatto acustico.”*;

**Dato atto** che in data 04/03/2021 il Responsabile dell’endoprocedimento *“autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, ove in particolare ha evidenziato quanto segue:

*“(…) **Rilevato** che con l’istanza citata Hera S.p.A. richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali per il nuovo depuratore a biodischi Scarico n. 26\_ID105108 a servizio dell’agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini in Comune di Sarsina e la rete fognaria ad esso afferente;*

**Rilevato** inoltre che con la predetta istanza la Ditta chiede di autorizzare il collettamento al depuratore del sistema fognario di Casetta di Campagna, unificando il trattamento dei due distinti agglomerati AFC0400\_Pian dei Lupini e AFC0115\_Casetta di Campagna entrambi insistenti nel Comune di Sarsina; successivamente al rilascio dell’ AUA il GSII chiederà alla RER l’accorpamento dei predetti agglomerati;

**Dato atto** che l'avvenuta realizzazione delle opere di progetto ovvero l'accorpamento dei due agglomerati comporterà la revoca dell' AUA n. DET-AMB-2016-5023 del 14/12/2016 avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 8\_ID5101 e n. 22\_ID6039 appartenenti all'agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna in Comune di Sarsina", rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/12/2016;

(...) **Dato atto** che dal punto di vista amministrativo tale istanza comporta:

- l'autorizzazione all'ampliamento dell'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini Sarsina a seguito del collettamento sul sistema fognario del depuratore Pian dei Lupini scarico n. 26\_ID105108, di quello a servizio dell'agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna mediante intercettazione della condotta fognaria nel punto che sta tra l'attuale scolmatore di testa impianto e la fossa Imhoff; i reflui potranno afferire al depuratore per gravità e la fossa Imhoff scarico n. 8\_ID5101 sarà dismessa;
- la revoca dell'A.U.A. n. DET-AMB-2016-5023 del 14/12/2016 (Agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna Scarichi n. 8\_ID5101 e n. 22-ID6039, ad avvenuta realizzazione delle opere come da progetto finalizzate alla dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 8\_ID5101 a servizio dell'Agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna, a seguito del collettamento sul sistema fognario afferente all'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini;
- l'efficacia della revoca decorre dalla data di dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 8\_ID5101 citata, da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpa, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e al Comune di Sarsina; (...);

**Dato atto** che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- autorizzare l'ampliamento dell'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini Sarsina a seguito del collettamento sul sistema fognario del depuratore Pian dei Lupini scarico n. 26\_ID105108, di quello a servizio dell'agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna mediante intercettazione della condotta fognaria nel punto che sta tra l'attuale scolmatore di testa impianto e la fossa Imhoff; i reflui potranno afferire al depuratore per gravità e la fossa Imhoff scarico n. 8\_ID5101 sarà dismessa;
- rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale per il depuratore di acque reflue urbane ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini in Comune di Sarsina;
- revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con n. DET-AMB-2016-5023 del 14/12/2016 (Agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna Scarichi n. 8\_ID5101 e n. 22-ID6039, ad avvenuta realizzazione delle opere come da progetto finalizzate alla dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 8\_ID5101 a servizio dell'Agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna, a seguito del collettamento sul sistema fognario afferente all'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini;
- disporre che l'efficacia della revoca decorre dalla data di dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 8\_ID5101 citata, da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpa, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e al Comune di Sarsina;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. **Di autorizzare** l'ampliamento dell'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini Sarsina a seguito del collettamento sul sistema fognario del depuratore Pian dei Lupini scarico n. 26\_ID105108, di quello a servizio dell'agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna mediante intercettazione della condotta fognaria nel punto che sta tra l'attuale scolmatore di testa impianto e la fossa imhoff; i reflui potranno afferire al depuratore per gravità e la fossa imhoff scarico n. 8\_ID5101 sarà dismessa.
2. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Fognature e Depurazione Romagna, con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per il depuratore di acque reflue urbane ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini in Comune di Sarsina.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. **Di revocare** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con n. DET-AMB-2016-5023 del 14/12/2016 (Agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna Scarichi n. 8\_ID5101 e n. 22-ID6039, ad avvenuta realizzazione delle opere come da progetto finalizzate alla dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 8\_ID5101 a servizio dell'Agglomerato AFC0115\_Casetta di Campagna, a seguito del collettamento sul sistema fognario afferente all'Agglomerato AFC0400\_Pian dei Lupini;
8. **Di disporre** che l'efficacia della revoca decorre dalla data di dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 8\_ID5101 citata, da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpaee, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e al Comune di Sarsina.
9. **Di rilasciare** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
10. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaee ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
11. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaee è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
12. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
13. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non

espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Sarsina, all'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ad ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ad Arpaè- Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale- Presidio Territoriale di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**  
**AGGLOMERATO AFC400\_PIAN DEI LUPINI – Comune di Sarsina**

**A. PREMESSE**

Con l'istanza di AUA in oggetto HERA Spa richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, per il nuovo depuratore a biodischi scarico n. 26\_ID105108 a servizio dell'agglomerato AF0400\_Pian dei Lupini in Comune di Sarsina e la rete fognaria ad esso afferente;

Con la predetta istanza la Ditta chiede di autorizzare inoltre il collettamento al depuratore anche del sistema fognario di Casetta di Campagna, unificando il trattamento dei due distinti agglomerati AFC0400\_Pian dei Lupini e AFC0115\_Casetta di Campagna entrambi insistenti nel Comune di Sarsina; tale collettamento potrà realizzarsi mediante intercettazione della condotta fognaria nel punto che sta tra l'attuale scolmatore di testa impianto e la fossa imhoff; i reflui potranno afferire al depuratore per gravità e la fossa imhoff scarico n. 8\_ID2101 sarà dismessa;

Il funzionamento dell'impianto di depurazione di tipo biologico a massa adesa risulta essere il seguente:

- ingresso -sedimentazione primaria (con fosse Imhoff)– accumulo -sollevamento - ossidazione - nitrificazione a biodischi - sedimentazione secondaria – linea fanghi;
- l'impianto progettato è conforme a quanto previsto dall'Art. 7 della DGR 1053/03;
- nella rete fognaria afferente all'impianto non sono presenti scarichi di acque reflue industriali;
- i dati di progetto dell'impianto indicano una potenzialità di trattamento di 377 abitanti equivalenti;

In data 27/01/2021 con nota Prot. n. PG/2021/12447 è stato acquisito il rapporto tecnico di Arpae ST da cui non si rilevano motivi ostativi al rilascio della autorizzazione allo scarico in oggetto;

In data 17/12/2020 con nota Prot. n. PG/2020/883900 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Lo scarico del depuratore avviene nel Rio della Casetta afferente al Bacino idrico del Fiume Savio; con determinazione n° 2570 del 23/02/2016 è stato rilasciato il nulla osta idraulico dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna; lo scarico dello scolmatore n. 22\_ID6039 avviene in un fosso di montagna afferente al bacino idrico del Fiume Savio;

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, acquisita agli atti in data 16/12/2020 Prot. n. PG/2020/182439, ivi compresa la Planimetria della Rete Fognaria afferente al Depuratore di Pian dei Lupini, in scala 1:600, Aggiornamento dicembre 2020 (*allegata*).

### C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenente all'agglomerato AFC0400\_pian dei Lupini in Comune di Sarsina, autorizzati allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono quelli di seguito indicati:

- Scarico n° 26\_ID105108;
- Scarico n° 22\_ID6039.

### D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. I pozzetti e gli scolmatori devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
7. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (SAC e al Servizio Territoriale di Cesena di Arpae ) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
8. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo;
9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate:

<b>Scarico n° 26_ID105108</b>	
<b>Agglomerato</b>	AFC0400_Pian dei Lupini
<b>Ubicazione</b>	Via Careste Montalto – Loc. Pian dei Lupini - Sarsina
<b>Coordinate scarico</b>	751960 (UTM32 – X) – 4867289 (UTM32 - Y)
<b>Caratteristiche impianto</b>	Impianto di depurazione di acque reflue biologico a massa adesa
<b>Potenzialità impianto</b>	377 AE
<b>Utenza servita in AE</b>	78 (39 da Pian dei Lupini – 39 da Casetta di Campagna)
<b>Corpo idrico recettore</b>	Rio della Casetta
<b>Bacino idrico</b>	Fiume Savio

### PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 26\_ID105108

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti della Tabella 3 della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03 per la classe di consistenza 50<C<200.

**Scarico n° 22\_ID6039**

<b>Agglomerato</b>	AFC0400_Pian dei Lupini
<b>Ubicazione</b>	Via Casetta di Campagna – Loc. Pian dei Lupini - Sarsina
<b>Coordinate scarico</b>	751899 (UTM32 – X) – 486790 (UTM32 - Y)
<b>Caratteristiche impianto</b>	Scolmatore a gravità a soglia laterale
<b>AE Serviti</b>	39
<b>Portata nera media (Qn 24)</b>	0,09 l/s
<b>Portata nera di punta</b>	0,27 l/s
<b>Portata derivata (Qd)</b>	2,2 l/s
<b>Rapporto di diluizione</b>	24
<b>Corpo idrico recettore</b>	Fosso di montagna
<b>Bacino idrico</b>	Fiume Savio

**PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 22\_ID6039**

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità agli scolmatori al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**