

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1408 del 23/03/2021
Oggetto	Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003, con determina n° 2581 del 28/10/2011, per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biomasse legnose ubicato in comune di Zola Predosa, via dello Sport n° 101 alla SIME ENERGIA Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1424 del 22/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003, con determina n° 2581 del 28/10/2011, per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biomasse legnose ubicato in comune di Zola Predosa, via dello Sport n° 101 alla SIME ENERGIA Srl

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Aggiorna l'autorizzazione unica atto n° 2581 del 28/10/2011 PG n°166557/2011, rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003, alla SIME ENERGIA Srl, vista la richiesta di modifica non sostanziale presentata in data 31/12/2020², consistente nella sostituzione, per manutenzione straordinaria, dell'impianto di abbattimento delle polveri per il punto di emissione E2 Caldaia a biomassa.
2. Aggiorna l'allegato sub B) all'autorizzazione unica che costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera PG n° 154232/2011, richiamato in prescrizione n. 29 dell'allegato sub A) dell'autorizzazione unica. L'allegato sub B) è modificato limitatamente all'impianto di abbattimento del punto di emissione E2 – caldaia a biomassa: le parole "Impianto di abbattimento: multiciclone - filtro elettrostatico" sono sostituite da:

Impianto di abbattimento: multiciclone – filtro a maniche.

E' prescritto quanto segue:

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di segnalazione con allarme acustico e/o visivo e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

A conclusione dell'intervento di manutenzione straordinaria e dell'installazione del nuovo impianto di abbattimento il primo controllo periodico programmato e prescritto al punto 7) dell'atto

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PG n° 190029 del 31/12/2020 pratica Sinadoc n°9043/2021

PG 154232/2011 dovrà essere inviato, dal gestore di impianto, a questa ARPAE nel termine di 30 giorni dall'effettivo prelievo.

3. La prescrizione n.30 dell'allegato sub A) dell'autorizzazione unica e l'atto PG 145040 del 16/09/2011 ivi richiamato, che costituisce allegato sub c) dell'autorizzazione unica, sono soppressi in quanto lo scarico di acque reflue meteoriche non è in gestione alla SIME ENERGIA Srl.
4. Restano confermate tutte le altre prescrizioni contenute in Autorizzazione Unica rilasciata con determina della Provincia di Bologna n° 2581 del 28/10/2011 PG n°166557/2011, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003 ed in particolare il tempo di validità dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, confermato al 27/10/2026 come indicato al punto 5) dell'allegato sub B) dell'autorizzazione unica.
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SIME ENERGIA Srl è autorizzata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (combustione di biomasse legnose non costituenti rifiuti) con determina n° 2581 del 28/10/2011 PG n° 166557/2011 rilasciata dalla Provincia di Bologna.

In data 31/12/2020³ la SIME ENERGIA Srl ha inviato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica vigente⁴ consistente nell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria alla linea fumi della centrale a biomassa - punto di emissione E2⁵.

L'intervento di manutenzione programmato consiste nella sostituzione di alcuni componenti del multiciclone, dismissione del filtro elettrostatico e sostituzione di questo, per l'abbattimento delle polveri in emissioni, con filtro a maniche con pulizia automatica a scuotimento ad aria compressa in controcorrente. Si prescrive l'installazione di un manometro istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con segnalazione posizionata in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto. Si prescrive inoltre che dovrà essere inviata a questa Agenzia il

³ Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PG n° 190029 del 31/12/2020 pratica Sinadoc n°9043/2021

⁴ Autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/03 atto n° 2581 del 28/10/2011 PG n. 166557/2011 rilasciata alla società Zola Predosa Teleriscaldamento Srl e successiva voltura a SIME ENERGIA Srl atto di determina n. 3080/2011 PG n° 196442 del 28/12/2011

⁵ Punto di emissione E2 autorizzato ai sensi della Parte Quinta del Dlgs 152/2006 con atto PG n° 154232 del 06/10/2011 richiamato alla prescrizione n. 29 dell'allegato A) dell'autorizzazione unica e che costituisce allegato sub B) dell'autorizzazione unica

primo controllo analitico programmato dopo l'intervento descritto, di verifica dei limiti massimi di concentrazione ammessa per il punto di emissione E2.

In occasione dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica in oggetto, si dà atto di quanto dichiarato dall'azienda SIME ENERGIA Srl in data 15/12/2016⁶, ossia che la totalità degli scarichi idrici presenti nel sito "Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Zola Predosa" sono tutti di proprietà e pertinenza della società Zola Predosa Teleriscaldamento Srl. Dalla planimetria allegata generale degli scarichi⁷ si evince che le acque meteoriche dei coperti presenti nell'area di impianto in gestione alla Sime Energia Srl sono convogliate all'interno della rete fognaria di Zola Predosa Teleriscaldamento Srl. Tale dichiarazione è confermata dal documento di sopralluogo del Servizio territoriale di ARPAE-APAM effettuato in data 23/05/2019 ai sensi del regolamento EMAS: SIME ENERGIA Srl risulta gestore della sola emissione in atmosfera E2 (centrale a biomassa).

L'aggiornamento dell'autorizzazione unica quindi comprende la soppressione dell'autorizzazione allo scarico PG 145040/2011, allegato sub C) e della prescrizione n.30 dell'allegato A) della determina n. 2581 del 28/10/2011 PG n° 166557/2011.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 39,00 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica cod. tariffa 12.9.6.5).

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Documento agli atti di ARPAE con PG n. 22999 del 15/12/2016

⁷ File denominato "2_planimetria dello stato di fatto scarichi idrici.pdf" rev. Dicembre 2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.