

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2353 del 13/05/2021
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta RETE FERROVIARIA ITALIANA - RFI SPA, per l'insediamento "Sottostazione elettrica di Beneceto" ubicato in comune di Parma (PR) - Adozione AUA - Rif. SUAP 3584/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2444 del 13/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici MAGGIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 114882 del 22.07.2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/106485 del 23.07.2020), presentata dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI S.P.A., nella persona del Sig. Vincenzo Cefaliello in qualità di Responsabile tecnico e Gestore, con sede legale nel comune di Roma (RM), in Piazza della Croce Rossa n. 1 – CAP 00161, ed insediamento denominato “Sottostazione elettrica di Beneceto” ubicato nel comune di Parma (PR), in Strada Provinciale n. 73 – CAP 43122, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche in corpo idrico superficiale;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato il documento “Valutazione di Impatto Acustico” datato 03.07.2020 e firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che con invio del SUAP del Comune di Parma prot. n. 139745 del 06.09.2020 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2020/127705 del 07.09.2020) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/115311 del 10.08.2020;
- che alla data del 07.09.2020 l’istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l’istanza in esame riguarda un insediamento esistente per il quale è presentato un progetto di aggiornamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“Trasformazione dell’energia elettrica presente nell’insediamento per l’alimentazione delle linee di trazione elettrica dell’Alta Velocità”*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EVIDENZIATO nel merito della matrice scarichi idrici:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'AUA in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "poco vulnerabile" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che nell'istanza pervenuta si richiede l'autorizzazione per lo scarico "...S1: scarico in acque superficiali delle acque meteoriche esenti dall'ambito di applicazione di cui DGR 1860/2006 che insistono su una parte del piazzale della sottostazione elettrica esistente e uno scarico parziale di progetto costituito da acque meteoriche non contaminate raccolte nella vasca fondazione del trasformatore (...) il sistema prevede la formazione di uno scarico discontinuo previa verifica e controllo della qualità delle acque raccolte. In caso di presenza di olio il sistema di scarico non si attiva. Le acque sono così confinate all'interno della vasca esistente e gestite come rifiuto speciale...";
- che nella documentazione d'istanza si legge in particolare che: "...è presente un servizio igienico le cui acque reflue domestiche non sono convogliate in uno scarico terminale. Infatti tali acque, previo trattamento in fossa Imhoff, sono raccolte in un pozzetto di accumulo esistente che non presenta alcuna connessione alla rete fognaria interna della sottostazione. All'occorrenza si procederà allo svuotamento delle stesse tramite ditta autospurghi autorizzata e le acque reflue saranno gestite come rifiuto...";

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/11611 del 26.01.2021 e nota prot. n. PG/2021/11619 del 26.01.2021:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. n. 1269 del 09.02.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/20446 del 09.02.2021), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) – Sede di Parma con nota prot. n. PG/2021/35625 del 08.03.2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), che al contempo classifica lo scarico S1 come “*acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico*”;
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 55971 del 30.03.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/49648 del 30.03.2021), così come integrato con PEC prot. n. 72044 del 22.04.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/63321 del 23.04.2021), comprensivo dei pareri rilasciati per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) di Parma in merito alla matrice rumore con nota prot. n. PG/2021/3913 del 12.03.2021 ed in merito alla matrice scarichi idrici con nota prot. n. PG/2021/43007 del 19.03.2021 così come sostituita dal parere di Arpae – APAO di Parma acquisito al prot. com.le n. 70528 del 20.04.2021 cui si rimanda per le prescrizioni del caso, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta RETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI S.P.A., nella persona del Sig. Vincenzo Cefaliello in qualità di Responsabile tecnico e Gestore, con sede legale nel comune di Roma (RM), in Piazza della Croce Rossa n. 1 – CAP 00161, ed insediamento denominato “Sottostazione elettrica di Beneceto” ubicato nel comune di Parma (PR), in Strada Provinciale n. 73 – CAP 43122, relativo all'esercizio dell'attività di *“Trasformazione dell'energia elettrica presente nell'insediamento per l'alimentazione delle linee di trazione elettrica dell'Alta Velocità”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla “S1” nella documentazione pervenuta, come di seguito richiamato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento raccolte nella vasca fondazione del trasformatore, nonché acque meteoriche che insistono su una parte del piazzale della sottostazione elettrica esistente, previo trattamento in impianto di sedimentazione con filtro disoleatore;
- corpo idrico ricettore: Cavo Botte di Casaltone;
- bacino: T. Enza;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 1269 del 09.02.2021 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – APAO – Sede di Parma prot. n. PG/2021/35625 del 08.03.2021 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 4) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 5) il Titolare dell'AUA provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae;

- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;
- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dell'AUA, riguardante il funzionamento dei sistemi di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi;
- 10) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'AUA dovrà garantire l'assoluta non interferenza del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;
- 11) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e APAO di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento;

dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

- 12) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma prot. n. 55971 del 30.03.2021, comprensivo del parere di Arpae – APAO prot. n. PG/2021/3913 del 12.03.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, Comune di Parma e Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, e smi è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 2020-20148

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

All. 1



Spett.le
RFI SPA
rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it
c.o.
Giuseppe Sermasi
ufficio@pec.imtechsrl.com

Spett.le
Comune di Parma SUAP
Alla c.a. Marco Giubilini
protocollo@postacert.comune.parma.pr.it

Spett.le
Arpae Sac
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif Suap 3584/2020. AUA per l'insediamento "sottostazione elettrica" in Comune di Parma – Fraz. Beneceto. Nulla osta idraulico.

Con riferimento alla documentazione acquisita agli atti con prot. n. 893 in data 28/01/2021, quanto in oggetto, valutata la relazione tecnica e portato a termine i necessari accertamenti, si dichiara quanto segue:

la rete fognaria della sottostazione elettrica scarica indirettamente nel reticolo di bonifica (Fosso Botte di Casaltone), mentre la parte idraulica dell'area "invarianza" rientra nel progetto complessivo di alta velocità TAV, pertanto, già autorizzata in sede di approvazione dell'intero progetto della rete ferroviaria medesima.

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, **parere idraulico favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- Il fosso privato di collegamento tra la rete fognaria della sottostazione e il canale di Bonifica dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza idraulica;
- Il collettore di scarico finale dovrà essere dotato di un sistema antirigurgito al fine di scongiurare eventuali rigurgiti provenienti dal sistema di scolo territoriale.

Il presente parere non esime i richiedenti dall'acquisizione di ogni altro parere o autorizzazione di competenza degli organismi territoriali pubblici allo scopo preposti.



Il presente nulla osta è subordinato al versamento delle spese d'istruttoria di € 300,00.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente codice IBAN BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT 63 G 05696 12700 0000 25 000 X29.

La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere inviata via **PEC** al seguente indirizzo protocollo@pec.bonifica.pr.it, anticipandola all'indirizzo di posta elettronica ordinaria larduini@bonifica.pr.it "Ufficio Autorizzazioni e Concessioni".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useli)



LA/JL
P.A. Arduini Luigi
Dott. Lauri Jacopo
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

1_datiprotocollazione.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>cbp_</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>1</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0001269</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2021-02-09</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">10:10:42</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@pec.bonifica.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Consorzio di Bonifica Parmense</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Ufficio Concessioni</Denominazione>
            <Persona>
              <Denominazione>Ilaria Coelli</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione/>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Consorzio di Bonifica Parmense</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>RFI SPA </Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ufficio@pec.imtechsrl.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>GIUSEPPE SERMASI</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
  </Intestazione>
</Segnatura>
```

1_datiprotocollazione.xml

```
<Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.parma.pr.it</IndirizzoTelematico>
  <Destinatario>
    <Denominazione>COMUNE DI PARMA SUAP C.A. MARCO GIUBILINI</Denominazione>
    <IndirizzoPostale>
      <Denominazione/>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
<Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
  <Destinatario>
    <Denominazione>ARPAE SAC</Denominazione>
    <IndirizzoPostale>
      <Denominazione/>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>RIF SUAP 3584/2020. AUA PER L&#8217;INSEDIAMENTO
&#8220;SOTTOSTAZIONE ELETTRICA&#8221; IN COMUNE DI PARMA &#8211; FRAZ. BENECETO.
NULLA OSTA IDRAULICO. </Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="doc07844220210209095514.pdf" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>DOC07844220210209095514</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>
```

All. 2

Rif Sinadoc 20148/2020

Spettle Arpae SAC
Area Autorizzazioni e Concessioni
Posta interna

Oggetto: Istanza di autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/20103 e s.m.i.- ditta RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I. S.p.A. per l'insediamento sottostazione elettrica in Comune di Parma - Fraz. Beneceto.
Rif. SUAP 3584/2020

Fa seguito all'istanza di AUA presentata dalla ditta in oggetto e pervenuta ad Arpae in data 28/01/2021 con prot. n.13795/2021.

Il progetto prevede lo scarico in corpo idrico delle acque meteoriche che dilavano i due trasformatori presenti nella sottostazione in oggetto; gli stessi sono collocati all'aperto senza alcuna protezione.

Al momento dette acque si accumulano all'interno di una vasca di raccolta, sono gestite come rifiuto e conferite a ditte autorizzate.

La relazione tecnica allegata all'istanza illustra le seguenti modifiche:

- realizzazione di una vasca di raccolta centrale delle acque meteoriche zona trasformatori;
- inserimento nella vasca di sensori di controllo livello e qualità fluidi attraverso il riconoscimento di un liquido non conduttivo (olio isolante);
- inserimento di una pompa sommersa collegata a sensori in grado d'impedire la vuotatura della vasca in caso di presenza di olio;
- realizzazione di un impianto di sedimentazione con filtro disoleatore per il trattamento dei reflui convogliati al corpo idrico tramite la condotta di scarico S1.

Al punto 2.2 della stessa relazione, la società descrive in modo esaustivo il protocollo interno di gestione delle emergenze suddiviso in quattro livelli di gravità.

Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,

vista la D.G.R. 286/05 ,

visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Parmense.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime parere favorevole alla richiesta. Lo scarico indicato agli atti come S1 si classifica "acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico", dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni :

1. rispetto della tab.3 all.5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ;
2. manutenzione periodica dell'impianto di trattamento da annotare su apposito registro che dovrà essere mantenuto a disposizione dell'ente di controllo e compilato secondo le indicazioni di cui al punto B della Delibera di G.P. n.703/2011 ;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva di tutti gli interventi fatti all'impianto di trattamento reflui e degli interventi ordinari e straordinari svolti sui dispositivi di controllo; detta relazione dovrà essere inserita nel registro di cui al punto 2 e ;
4. tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione agli impianti e dalla normale attività dovranno essere smaltiti nel rispetto dei dettami del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il Tecnico
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3



Comune di Parma

**Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia**

Class. 2020.VI/9.5/30

ARPAE SAC
Via PEC

Sinadoc n.2020/20148

VBG 3584/2020

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Rete Ferroviaria Italiana SPA per l'insediamento "sottostazione elettrica" in Comune di Parma S.P.73– Fraz. Beneceto.
Parere definitivo scarichi e rumore

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in capo alla Rete Ferroviaria Italiana SPA in "sottostazione elettrica" in Comune di Parma S.P.73– Fraz. Beneceto.- acquisita con Prot. 110616 del 15/07/2020 e successiva integrazione;
- la richiesta pareri Arpae Prot. 11611 del 26/1/2021 acquisita con Prot.14984 del 26/1/2021 per l'espressione di parere, altresì, del Comune di Parma per matrici Scarichi e Rumore;
- il parere a supporto tecnico Arpae ST Prot. 39013 del 12/3/2021 (in allegato);
- il parere a supporto tecnico Arpae ST Prot.43007 del 19/03/2021 (in allegato);

Considerato favorevoli i pareri espressi nel procedimento si comunica con la presente il nostro parere positivo per le matrici Scarichi e Rumore.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Marco Giubilini

rif. Arpae prot. PG/2021/13795 del 28/01/2021

Sinadoc: 20148/2021

Spett.le

COMUNE di PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive

c.a. del Responsabile dei Procedimenti Ambientali di Sportello Unico
Marco Giubilini

inviata con PEC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 110616 del 15/07/2020 - società "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI" IN SIGLA "RFI S .P.A." impianto sottostazione elettrica ubicato in Parma, Località BENECETO S.P.73;

Parere relativo agli aspetti inerenti la matrice rumore.

Fa seguito alla Vs istanza del 27/01/2021, Cod Istanza 3584/2020, acquisita da questi Uffici con protocollo PG/2021/13795 del 28/01/2021.

Si prende atto di quanto descritto nella valutazione di impatto acustico (doc. RFI_Beneceto_AMB21_200702.doc), redatta il 03/07/2020 dalla IM.TECH Srl a firma dei TCA PI Narciso Barison e PI Stefano Boschi, dalla quale vengono dedotte tutte le seguenti considerazioni.

- Trattasi di realizzazione di una sottostazione elettrica;
- L'impianto è inserito nella classe acustica IV^ secondo la ZAC di Parma;
- Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 459/1998 la sottostazione elettrica rientra nella definizione di "infrastruttura" ferroviaria e deve rispettare i valori limite assoluti per la fascia di pertinenza (65 dB(A) Diurno e 55 dB(A) Notturno);

- Al fine della verifica dei sopra citati valori di pressione sonora i TCA hanno eseguito, in data 22 e 25 giugno 2020, rilievi fonometrici;
- Nelle conclusioni i TCA dichiarano il rispetto dei valori limite assoluti per la fascia di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.

Alla luce di quanto nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ref. Arpae prot. PG/2021/13795 del 28/01/2021
Sinadoc: 20148/2020

Spett.le
COMUNE di PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive

inviata con PEC

e p.c. Spett.le Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Posta Interna

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 110616 del 15/07/2020 - società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - impianto sottostazione elettrica ubicato in Parma, Località Beneceto S.P.73.

Il presente sostituisce integralmente il parere acque reflue domestiche relativo alla società in oggetto con Prot. Arpae n. PG/2021/43007 del 19/03/2021.

Come descritto nella relazione in allegato all'istanza, presso la sottostazione in oggetto non viene svolta alcuna attività lavorativa che preveda la continua presenza di personale. I reflui scaricati derivano esclusivamente da un servizio igienico in uso alle maestranze, presenti in loco per svolgere le operazioni di manutenzione agli impianti.

Nella scheda A.8. della domanda di AUA la ditta indica quale modalità di gestione di detti reflui l'accumulo in vasca a tenuta con vuotatura periodica tramite autosurgito.

Vista la Tab. A della Delibera G.R. 09/06/03, n.1053, tale sistema di raccolta e smaltimento reflui domestici è consentito esclusivamente in edifici destinati ad uso saltuario o in edifici ove non sia disponibile un corpo ricettore idoneo.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati, considerato che presso la sottostazione non è prevista la presenza di personale in modo continuativo, nulla osta al sistema di contenimento adottato, con le seguenti prescrizioni:

- l'asportazione del liquame dovrà avvenire tramite ditta autorizzata, lo smaltimento è consentito esclusivamente mediante conferimento all'impianto di trattamento acque reflue urbane o altro impianto di trattamento autorizzato;
- la documentazione attestante le operazioni di smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo

Distinti saluti

Il tecnico
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato n. 2 | Cap 43125 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

testoemail_4278196.txt

Protocollo: 0072044 22/04/2021 Con la presente si trasmette la rettifica del parere ARPAE ST che facciamo nostra ad integrazione del parere già espresso da questo Comune di Parma con Prot. 55971 del 30/3/2021. SUAPE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.