

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2842 del 07/06/2021
Oggetto	Rif. SUAP 80/2020. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CARPILEASING SpA per insediamento di Berceto. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2946 del 07/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette GIUGNO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Berceto con nota del 24.12.2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 187806 del 24.12.2020), presentata dalla ditta CARPILEASING S.P.A., nella persona del Sig. Luca Sillingardi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Parma, in via Bellini n. 2, e stabilimento ubicato in Berceto, in S.P. 114 in loc. Cattaia, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI ALTRESI'

il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 1264 del 11/01/2021 (prot. Arpae n. PG 3376 del 12/01/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

che con invio del SUAP Comune di Berceto del 18/03/2021 prot. 1719 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PG 43192 del 19/03/2021) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 2857 del 11/01/2021;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 10636 del 25/01/2021 e con note prot. n. PG 70645 e prot. n. PG 70646 del 05/05/2021;

- parere favorevole in merito alla classificazione di *“come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art.216 del TULLSS, visto i punti 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994”* espresso per quanto di competenza dal Comune di Berceto con nota prot. n. 1719 del 18/03/2021 (prot. Arpae n. PG 43192 del 19/03/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Berceto con nota prot. n.2749 del 05/05/2021 (prot. Arpae n. PG 71560 del 06/05/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la nota inviata dal Comune di Berceto con nota prot. n. 2927 del 12/05/2021 (prot. Arpae n. PG 75861 del 13/05/2021), con cui si dichiara, in merito alla matrice impatto acustico, che *“...con la presente si chiarisce che non si è provveduto ad attivare Arpae - ST di Parma e Azienda USL perché si è ritenuto non fosse necessario...”;*
- relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. n. PG 88523 del 07/06/2021, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale “Approfondimento in materia di tutela delle Acque”) della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come “vulnerabili”;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- la Ditta ha dichiarato nel corso dell'istruttoria di AUA che *"...L'area strettamente legata al rifornimento dei veicoli quindi maggiormente a rischio, sarà pavimentata in cls, sarà interamente delimitata da canalette di raccolta acque, che a loro volta convoglieranno le acque di prima pioggia nell'impianto di trattamento, a mezzo di tubazioni in PVC. L'impianto di trattamento sarà composto da un primo pozzetto e/o scolmatore, da un successivo bacino di raccolta dotato di valvola anti riflusso e da ulteriore pozzetto di separatore oli."*;

- considerato che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CARPILEASING S.P.A., nella persona del Sig. Luca Sillingardi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Parma, in via Bellini n. 2, e stabilimento ubicato in Berceto, in S.P. 114 in loc. Cattaia, relativo all'esercizio dell'attività di *"Distribuzione carburante"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: Rio del Bacher;
- bacino: Taro;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 88523 del 07/06/2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, l'attivazione dello scarico S.

2) Il Titolare dello scarico provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP, a fornire Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma i valori del volume annuo scaricato e della portata massima per lo scarico S.

3) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una

richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni

riportate nel parere del Comune di Berceto con nota prot. n.2749 del 05/05/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Berceto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Berceto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Berceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Berceto e a AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Berceto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 32517/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BERCETO
suap@postacert.comune.berceto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Pratica SUAP 80-2020 PdC 6-2020 con AUA - Stazione di distribuzione carburanti in località Cattaia di Valbona, Berceto.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Berceto, prot 7424 del 23.12.2020 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta CARPILEASING SPA con sede legale in Parma, via Bellini 2, per la realizzazione di una stazione di servizio distribuzione carburante in località Cattaia di Valbona in comune di Berceto. Pratica SUAP 80/2020.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificata che l'AUA riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di prima pioggia di dilavamento del piazzale, in acque superficiali, dell'area di servizio dell'impianto di distribuzione carburanti.

Si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica in particolare che l'area di rifornimento dei veicoli sarà pavimentata in calcestruzzo e interamente delimitata da canalette di raccolta acque, che a loro volta convogliano le acque di prima pioggia nell'impianto di trattamento.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Visto quanto sopra riportato, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime parere favorevole alla richiesta di AUA presentata.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi



COMUNE DI
BERCETO
Provincia di Parma

Via Marconi, 18
43042 BERCETO PR
C.F. e P.IVA 00202280343
Tel. 0525 629211 - Fax 0525 60293
www.comune.berceto.pr.it
e-mail: *tecnico@comune.berceto.pr.it*

Spett.le **ARPAE SAC**
Piazzale della Pace 1
43121 - PARMA

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010.

**Pratica SUAP 80/2020 - Permesso di Costruire n. 6/2020 per costruzione
stazione di servizio per la distribuzione di carburante a Berceto (PR) in località
Cattaia di Valbona. Ditta: CARPILEASING SPA
PARERE PER DITTA INSALUBRE**

In riferimento alla pratica in oggetto il sottoscritto Luigi Lucchi, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Berceto, in merito alla richiesta di codesta spettabile ARPAE SAC pervenuta in data 25/01/2021 Prot. num. 10636/2021 (prot. comunale n. 439 del 25/01/2021)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**all'insediamento produttivo in loc. Cattaia di Valbona per l'attività svolta dalla ditta
CARPILEASING SPA "classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art.
216 del TULLSS, visto i punti 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5
settembre 1994..."**

Berceto, 17/03/2021

*- Il Sindaco Luigi Lucchi-
documento firmato digitalmente*



Comune di Berceto Provincia di Parma

Via Marconi n.18
43042 BERCETO

C.F. e P.IVA : 00202280343
Tel. uffici. 0525/629211
telefax 0525/60293
pec:protocollo@postacert.comune.berceto.pr.it
e-mail:tecnico@comune.berceto.pr.it

Prot. 2749

Berceto, 05.05.2021

Al S.U.A.P. Comune di Berceto
c/o sede Comune di Berceto

Oggetto : D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
DITTA Carpileasing Spa per l'insediamento in Comune di Berceto SP 114 in loc.
Cattaia di Valbona (pratica SUAP n. 80/2020).
Parere in riferimento ad impatto acustico.

In relazione a nota da parte dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - (ARPAE) prot. PG/2020/187806 del 05.05.2021 (rif. Sinadoc n.: 2020/32517) pervenuta via pec, ed all'oggetto in riferimento all'Istanza di A.U.A. presentata da parte della ditta Carpileasing S.p.a. in data 23/12/2020, vista la documentazione presentata e integrata, e in particolare vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma del tecnico competente in acustica Dott. Andrea Nicola, si esprime parere favorevole in riferimento all'impatto acustico, dando atto che dovranno essere interamente recepite eventuali indicazioni e/o prescrizioni in merito che potranno essere impartite da parte di ARPAE e Azienda USL.

Si rimane in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni in merito e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

(Armani geom. Paolo)





Rif. Arpa: Prot. n° PG 2020/32517

Inviata tramite PEC

Spett.e
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Arpae Parma

OGGETTO: SUAP 80/2020 – CARPILEASING SpA Istanza AUA per insediamento in comune di Berceto SP 114 loc. Cattaia di Valbona. Relazione tecnica.

Con riferimento alla domanda di AUA in oggetto, esaminata la documentazione a disposizione, compresi gli elaborati integrativi pervenuti con PG/2021/43192 del 19/03/2020, di seguito si esprime la valutazione a riguardo della matrice scarichi idrici come da Vs richiesta.

Trattasi di ipotesi di realizzazione di nuova stazione di servizio di tipo automatizzato e non presidiato per distribuzione carburanti in loc. Cattaia di Valbona in Comune di Berceto in fregio alla SP 114 Berceto - Valbona. Risulta prevista l'installazione di due serbatoi interrati rispettivamente da 30 mc e 4 mc, piccola tettoia a copertura degli erogatori a colonnina, dell'accettatore banconote e del box prefabbricato contenente gli impianti tecnologici (quadro elettrico, centrale videosorveglianza, impianto controllo a distanza dati livelli impianto).

Dagli elaborati emerge che l'area strettamente interessata dall'attività di erogazione carburanti ha una superficie di 180 mq circa delimitata da griglia di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale impermeabilizzato. Le acque di dilavamento sono raccolte in condotta interrata ed avviate inizialmente in pozzetto di raccolta dotato di scolmatore per l'avvio in acque superficiale delle acque di seconda pioggia mentre le acque di prima pioggia sono avviate in vasca di accumulo collegata alla successiva vasca per il trattamento dotata di filtro a coalescenza. I reflui così trattati sono avviati in acque superficiali in Rio Bacher.



Premesso che nella specifica tecnica della ditta incaricata per la redazione degli elaborati tecnici (fg. n°8 - agg.to 15/3/2021 - 75 mq) non si trova corrispondenza con la superficie di dilavamento riportata nella planimetria elaborato Standard n°19877_0 - per superfici fino a 200 mq), da calcolo d'ufficio emerge che il sistema di trattamento indicato nella suddetta tavola è sufficientemente dimensionato per la superficie impermeabilizzata e ipoteticamente interessata dagli eventuali sversamenti durante le operazioni di rifornimento di cui all'impianto di distribuzione in oggetto.

Catastalmente l'area prescelta per la realizzazione dell'intervento descritto nella presente istanza risulta, da modulo di asseverazione tecnica, è regolato da RUE/PUG come zona agricola.

Preso atto di quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi, la verifica della congruità urbanistica del sito e di quanto gli altri Enti coinvolti nella valutazione dell'istanza in questione dovranno prescrivere, per quanto di competenza si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto descritta con le seguenti prescrizioni:

1. il punto di scarico in acque superficiali dovrà essere oggetto di periodica manutenzione in particolare a riguardo di eventuali fenomeni di erosione spondale e rimozione della vegetazione spontanea in corrispondenza dello scarico;
2. considerato che il sito non è presidiato, si provveda a verifiche in loco in particolare all'indomani di eventi meteorici importanti al fine di verificare la necessità di procedere alla rimozione dei fanghi di supero dai sistemi di trattamento depurativo in progetto e idoneo smaltimento in centri autorizzati che comunque dovrà avvenire con cadenza non inferiore all'annualità fatte salve frequenze più ravvicinate, come sopra accennato, ritenute opportune in sede di verifiche da parte degli addetti alla manutenzione.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico referente e istruttore matrice scarichi idrici: R. Zuccheri

SINADOC 32517/2020



agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | Cap | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.