

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3142 del 22/06/2021
Oggetto	Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1766 del 03/09/2019) e già aggiornato con DET-AMB2020-1847 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 622 del 07/05/2020) con scadenza di validità in data 02/09/2034, per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola e sito in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11, intestato alla società CANTINA COLLI ROMAGNOLI SOC.COOP.AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3270 del 22/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1766 del 03/09/2019) e già aggiornato con DET-AMB-2020-1847 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 622 del 07/05/2020) con scadenza di validità in data 02/09/2034, per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola e sito in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11, intestato alla società CANTINA COLLI ROMAGNOLI SOC.COOP.AGRICOLA.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'**aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla CANTINA COLLI ROMAGNOLI SOC.COOP.AGRICOLA (C.F. 00081230393 e P.IVA 00081230393) per l'impianto destinato ad attività di attività di Cantina Vitivinicola e sito in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019, con scadenza di validità in data 02/09/2034, rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1766 del 03/09/2019, già aggiornato con DET-AMB-2020-1847 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 622 del 07/05/2020) intestato alla società medesima, per necessità di prorogare ulteriormente il termine prescritto per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente in merito alla matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel **Allegato A** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La CANTINA COLLI ROMAGNOLI SOC.COOP.AGRICOLA (C.F. 00081230393 e P.IVA 00081230393) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11, per l'impianto sito in Comune di Imola, via Bicocca n. 11, ha presentato, nella persona del suo Legale Rappresentante, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 23/03/2021 (Prot. n. 9375) una ulteriore richiesta di proroga del limite utile per l'esecuzione degli adeguamenti impiantistici dei sistemi di trattamento dei reflui prima della loro immissione nella pubblica fognatura così come indicati nell'allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1847 adottata da ARPAE AACM in data 23/04/2020 e rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con proprio Atto Monocratico n. 622 in data 07/05/2020.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 10063 del 29/03/2020 (pratica SUAP n. 140/2013), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2021 al PG/2021/48411 e confluito nella **Pratica SINADOC 10365/2021**, ha trasmesso la richiesta pervenuta ad ARPAE, HERA e Comune di Imola, richiedendo contestualmente l'espressione dei pareri di competenza necessari al fine di precedere al rilascio della proroga richiesta.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 11728 del 12/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/04/2021 al PG/2021/56688, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in data 08/04/2021 alla richiesta di proroga inoltrata.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 13527 del 27/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/04/2021 al PG/2021/65481, ha trasmesso la rettifica della documentazione integrativa inviata dalla società in data 23/04/2021 alla richiesta di proroga inoltrata.
- HERA Spa con propria nota Prot. n. 48800 del 20/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/05/2021 al PG/2021/80315, ha trasmesso parere favorevole condizionato alla concessione della proroga del termine ultimo di ultimazione della Fase 1, così come descritta al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 18127 del 03/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/06/2021 al PG/2021/87649, ha espressamente richiesto ad HERA una precisazione sul parere espresso in merito alla Sostanzialità o meno delle modifiche presentate unitamente alla richiesta di proroga.
- HERA Spa con propria nota Prot. n. 58107 del 18/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/06/2021 al PG/2021/95729, ribadendo il parere favorevole alla proroga ha evidenziato che le modifiche progettuali relative alla Fase 2 sono da considerarsi sostanziali rispetto a quanto già autorizzato e pertanto valutabili solo a seguito della presentazione di una Domanda di Modifica dell'AUA vigente.
- Il Comune di Imola con proprio Atto Monocratico n. 1248 del 18/06/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/06/2021 al PG/2021/96781, ha trasmesso l'accoglimento condizionato della richiesta di proroga dei termini di adeguamento così come richiesta dalla Società.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri espressi dagli Enti competenti (Comune di Imola, HERA S.p.A., ARPAE APAM) e di quanto in essi riportato e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell' Allegato A, del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 e DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 02/09/2034** . Non sono dovuti oneri istruttori in quanto trattasi di provvedimento assunto a seguito di motivi e ragioni indipendenti dalla volontà del titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Bologna, data di redazione 22/06/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP. AGR.
Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Colombarotto classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque Industriali” provenienti dall'attività di lavorazione e vinificazione Uve dei soci della cooperativa.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico in fosso interpodereale di acque meteoriche di seconda pioggia originate dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a servizio dell'impianto (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato B).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visti anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 74100 del 29/07/2019 e 79050 del 12/08/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, n. 1667 del 16/08/2019 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/08/2019 al PG/2019/128398.

Nonchè di quelle impartite dal Comune di Imola con Atto Monocratico n.1248 del 18/06/2021, visti anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 58107 del 18/06/2021 e prot.n. 48800 del 20/05/2021, riguardanti una ulteriore proroga dei tempi di realizzazione delle Fasi 1 e 2 di adeguamento dello scarico in pubblica fognatura, già prorogati con DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020 rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico n. 622 del 07/05/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Imola in data 28/02/2019 al PG 7091 e successive eventuali integrazioni documentali
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga presentata al SUAP del Comune di Imola in data 25/02/2020 al PG 6431 e successive eventuali integrazioni documentali
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga presentata al SUAP del Comune di Imola in data 23/03/2021 al PG 9375 e successive eventuali integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 10365/2021

Documento redatto in data 22/06/2021



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1248 del 18/06/2021

OGGETTO: AUA 2021 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA - CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI VIA BICOCCA N.11 - NULLA OSTA A PROROGA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 dell'Agazia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, rilasciato all'intestatario CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agr. (C.F. 00081230393) con Atto Monocratico n. 1766 del 03/09/2019 del Comune di Imola;

- il provvedimento di aggiornamento dell'A.U.A. adottato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020 dell'Agazia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, rilasciato con Atto Monocratico n. 622 del 07/05/2020 del Comune di Imola;

Vista la richiesta trasmessa da Cantina dei Colli Romagnoli Sca, pervenuta al Prot. Gen. 9375 del 23/03/2021, tendente ad ottenere ulteriore proroga al 31/12/2022 dei termini per la realizzazione lavori di adeguamento impianto previsti nell'A.U.A. sopra richiamata;

Richiamate le integrazioni volontarie pervenute al Prot. Gen. 11279 del 08/04/2021 e Prot. Gen. 13058 del 23/04/2021;

Visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 0048800/21 del 20/05/2021, pervenuta al Prot. Gen. 16538 del 21/05/2021, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, esprime parere favorevole fino massimo al 31/07/2022 alla proroga Fase 1, trattamento reflui con impianto temporaneo e scarico con parametri quali-quantitativi in deroga, condizionato al rispetto delle prescrizioni/condizioni precedentemente espresse;

Dato atto che, nel parere sopra richiamato, Hera Spa segnala la presenza, nella documentazione presentata da Cantina dei Colli Romagnoli Sca, di modifiche al progetto definitivo dell'impianto di trattamento dei reflui produttivi – Fase 2;

Vista la nota Hera Spa, Prot. n. 0058107 del 18/06/2021, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene specificato che le modifiche progettuali per la Fase 2 siano da considerarsi sostanziali.

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integrazioni;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto che con Atto del Sindaco n. 1 del 23/09/2020 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio e con atto del Sindaco n. 38 del 28/12/2020 l'incarico è stato prorogato;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

alla proroga fino massimo al 31/07/2022, a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali e domestiche, a Imola in via Bicocca 11, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 16538 del 21/05/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Relativamente alle modifiche progettuali che la ditta Cantina dei Colli Romagnoli Sca intende apportare all'assetto definitivo impianto – Fase 2, esse dovranno essere oggetto di istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. vigente, da presentarsi, con il dovuto anticipo, secondo le modalità previste dal DPR 59/2013 art. 6.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 18/06/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 18 giugno 2021
Prot.n. 0058107/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa_Parere Prot.n.48800/21 del 20/05/2021
Prot. Pratica n.31137 del 29/03/2020
Pa&S n. 11/2021

Oggetto: AUA Ditta **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agr. – Via Bicocca nc.11 IMOLA (BO)**

Risposta a richiesta Suap di specifiche sul parere Tecnico rilasciato per ulteriore proroga termini realizzazione lavori adeguamento impianto comprensiva di modifiche progetto.

Con riferimento alla richiesta inviata dallo Suap del Comune Città di Imola, assunta da Hera Spa con Prot.n.53955/21 del 04/06/2021.

- Visti gli atti autorizzativi Det-Amb-2019-3940 del 27/08/2019 e Det-Amb-2020-1847 del 23/04/2020;
- Richiamato il Parere Tecnico già espresso dalla scrivente Hera spa, Prot.n.48800/21 del 20/05/202;
- Visto il DPR 59/2013;
- Considerato che l'istanza presentata dalla ditta "CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI" non è comprensiva solo di proroga dei termini di realizzazione lavori adeguamento, ma anche di modifiche dell'assetto definitivo impianto /fase ② con richiesta di deroghe dei parametri di scarico.
-

Per quanto sopra, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza della scrivente Hera Spa in qualità di Gestore SII, configurandosi per lo stato definitivo del progetto uno scarico qualitativamente peggiorativo rispetto a quanto attualmente autorizzato sussistono gli elementi per delineare una modifica sostanziale.

La presente nota si intende espressa fatte salve le valutazioni e indicazioni formulate da ARPAE in qualità di autorità competente (ai sensi DPR 59/2013 art.6 comma 3).

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Sede legale
Viale Carlo Berti Pichat 2/4
40127 Bologna

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei -
Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.:
ARPAE Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SCA
PEC: colliomagnoli@legalmail.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 20 maggio 2021
Prot. n. 0048800/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.31137 del 29/03/2020

Pa&S n. 11/2021

e precedenti

Prot.n.74100 del 29/07/2019

Prot.n.79050 del 12/08/2019

Prot.n. 25993 del 13/03/2020

Pa&S n. 14/2019

Oggetto: AUA Società **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop.Agr. – Via Bicocca nc.11 IMOLA (BO)** - Richiesta ulteriore proroga “fase ①” comprensiva di modifiche progetto impianto definitivo “fase ②”.

Parere tecnico per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

Con riferimento all'istanza in oggetto, concernente l'ottenimento da parte della Società CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Sca di ulteriore proroga della Fase ①, trattamento reflui con impianto temporaneo, trasmessaci dallo SUAP del Comune di Imola assunta da Hera Spa con Prot.n.31137/21 del 29/03/2021.

- Responsabile dello scarico: **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agr. nella figura di Zortea Maddalena in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via Bicocca nc.11 P.Iva: 00081230393**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Bicocca nc.11.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Stabilimento Enologico - lavorazione e vinificazione delle uve conferite dai soci**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: reflui produttivi da attività di lavorazione vinicola, acque reflue industriali di raffreddamento, acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature, acque di prima pioggia e dilavamento piazzali;**
 - **Reflui civili;**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (rete nera) di Via Colombarotto**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Gambellara – Via Molino Rosso**

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei -
Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e

ARPAE Emilia-Romagna
- Area Autorizzazioni Concessioni
Metropolitana
- Distretto Imolese
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Visti i pareri allo Scarico di HERA Spa Prot.n.74100 del 29/07/2019, Prot.n.79050 del 12/08/2019 e Prot.n.25993 del 13/03/2020 rilasciati a nome della ditta medesima e relativi all'insediamento produttivo di cui sopra;

Richiamati:

- l'atto AUA n.DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 rilasciato dal Comune di Imola con Atto Monocratico n.1766 del 03/09/2019 a nome della società in oggetto relativo all'insediamento produttivo di cui sopra "modifica impianto trattamento acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura";
- ed il successivo atto n. DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020 "Aggiornamento proroga limite utile lavori adeguamento impiantistico / fase ① al 30/06/2021";

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.35382/21 del 13/04/2021 comprensive di:

- Allegato A - Relazione Dati analitici scarichi 2020 "Etra Srl";
- Relazione riprogettazione
- Allegato B - Elaborato grafico tavola di comparazione particolare impianto trattamento Progetto 2019/Progetto 2021
- Allegato C - Elaborato grafico "P&I" schema a blocchi nuovo impianto;
- Allegato D - crono programma "programma lavori preliminare

Vista la rettifica pervenuta "Allegato D - cronoprogramma" - Rev.1 del 22/04/2021, assunta da Hera Spa con Prot.n.40653 del 28/04/2021;

- Preso atto dalla documentazione integrativa presentata che la proroga della fase ① si è resa necessaria a seguito della rivalutazione con modifiche del progetto definitivo dell'impianto di trattamento dei reflui produttivi - fase ②;
- Evidenziato che il nuovo progetto impiantistico definitivo / fase ② prevede:
 1. grigliatura con rotostaccio, vasca di accumulo/omogeneizzazione con correzione del pH, rimozione solidi sospesi mediante sistema DAF (dissolved air flotation), processo depurativo biologico aerobico (n.2 vasche MBBR e n.1 vasca di ossidazione tradizionale), vasca di chiarificazione/ sedimentazione;inoltre, che
 2. viene richiesto, diversamente dal progetto precedente, il mantenimento delle deroghe qualitative anche per la fase ②/ impianto definitivo, così come attualmente autorizzate per la fase ①;

Considerato che la gestione dello scarico dei reflui produttivi per la "fase ①" come disposto dagli atti autorizzativi vigenti non ha evidenziato/determinato problemi agli impianti principali ed accessori (rete pubblica fognatura e Impianto di depurazione) in gestione alla scrivente Hera Spa, ovvero:

- controllo strumentale in campo
- monitoraggio giornaliero per i parametri COD e SST
- nel caso in cui risultasse che la qualità dello scarico finale non fosse conforme ai limiti di emissione previsti la ditta deve immediatamente interrompere lo scarico alla pubblica fognatura provvedendo allo smaltimento dei liquami presenti nella vasca di accumulo-equalizzazione tramite ditta autorizzata;

Con il presente parere si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, quanto segue:

➤ **Relativamente al cronoprogramma Fase ①**

1) **PARERE FAVOREVOLE** alla **proroga Fase ①** fino massimo al 31/07/2022 - trattamento reflui con impianto temporaneo e scarico con parametri quali-quantitativi in deroga con validità dalla data di rilascio del titolo da parte dell'Amministrazione territorialmente competente, **condizionato al rispetto delle prescrizioni/condizioni già espresse, ovvero:**

- a) controllo strumentale in campo;
- b) monitoraggio giornaliero per i parametri COD e SST;
- c) nel caso in cui risultasse che la qualità dello scarico finale non fosse conforme ai limiti di emissione previsti la ditta deve immediatamente interrompere lo scarico alla pubblica fognatura provvedendo allo smaltimento dei liquami presenti nella vasca di accumulo-equalizzazione tramite ditta autorizzata;
- d) lo scarico dei reflui industriali al punto S1 deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 - colonna scarico in rete fognaria eccetto i seguenti parametri quali-quantitativi:

Parametro	Unità di misura	Valore
Portata massima oraria	mc/h	8,3
Volume giornaliero massimo	mc/giorno	200
Volume massimo annuo	mc/anno	16.000
BOD5 (come O2)	mg/l	3.000
COD (come O2)	mg/l	5.000
Solidi Sospesi Totali	mg/l	750
Solfiti (come SO2)	mg/l	4
pH		5,0 – 9,0

Il controllo avverrà nel punto di campionamento temporaneo acque di processo (contraddistinto in planimetria "PC");

Relativamente al cronoprogramma Fase ②

2) **PARERE FAVOREVOLE** **avvio Fase ②** inderogabilmente entro il 01/08/2022 - trattamento reflui con nuovo impianto definitivo e scarico con parametri quali-quantitativi in deroga, **condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:**

- a) Lo scarico dei reflui industriali al punto S1 deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 - colonna scarico in rete fognaria eccetto i seguenti parametri quali-quantitativi:

Parametro	Unità di misura	Valore
Portata massima oraria	mc/h	8,3
Volume giornaliero massimo	mc/giorno	200
Volume massimo annuo	mc/anno	16.000
BOD5 (come O2)	mg/l	3.000
COD (come O2)	mg/l	5.000
Solidi Sospesi Totali	mg/l	750
Solfiti (come SO2)	mg/l	4
pH		5,0 – 9,0

Il controllo avverrà nel punto di campionamento acque di processo (contraddistinto in planimetria "PC1");

- b) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori ed avvio impianto definitivo si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia corredata da planimetria generale aggiornata con evidenziate tutte le reti fognarie presenti (acque di processo, servizi igienici, meteoriche e di dilavamento piazzali ecc.), dei punti di prelievo/pozzetti campionamento e del relativo punto di scarico in fognatura; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- c) *in relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;*
- d) *nel caso in cui risultasse che la qualità dello scarico finale non fosse conforme ai limiti di emissione previsti la ditta deve immediatamente interrompere lo scarico alla pubblica fognatura provvedendo allo smaltimento dei liquami presenti nella vasca di accumulo-equalizzazione tramite ditta autorizzata.*
- 3) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 4) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
- 5) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia -Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 6) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei sistemi di trattamento delle acque reflue a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) per la misura quantitativa delle acque scaricate in fognatura sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico. Ogni eventuale disservizio dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera S.p.A. comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili. (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- 9) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 10) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

- 11) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 12) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 13) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.