

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3459 del 08/07/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VALCONCA SERVIZI DI BUCCI MARCO & C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO 6, VIA INDIPENDENZA 645 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO 6, VIA INDIPENDENZA 645.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3579 del 08/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto LUGLIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VALCONCA SERVIZI DI BUCCI MARCO & C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO – VIA INDIPENDENZA 645 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO – VIA INDIPENDENZA 645.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Montescudo-Monte Colombo in data 30/03/2021 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 49245 del 30/03/2021 (pratica ARPAE n. 10303), dalla Ditta **Valconca Servizi di Bucci Marco & C. Sas** (C.F./P.IVA 03719840401), avente sede legale e sede dell'attività in Comune di Montescudo-Monte Colombo, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/56252 del 13/04/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 72272 del 07/05/2021, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 40594 del 27/04/2021, favorevole allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con prescrizioni;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 106315 del 07/07/2021 l'atto di assenso del Comune di Montescudo - Monte Colombo, in qualità di ente competente, prot. n. 5942 del 07/07/2021 che, sulla base del sopra citato parere espresso da Hera Spa, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Montescudo - Monte Colombo, in qualità di ente competente, non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta **Valconca Servizi di Bucci Marco & C. Sas**, avente sede legale in Comune di Montescudo-Monte Colombo, Via Indipendenza 645 (C.F. 03719840401) per **l'impianto un cui si esercita l'attività di distribuzione carburanti**, sito in Comune di Montescudo-Monte Colombo, Via Indipendenza 645;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*atto di assenso del Comune di Montescudo - Monte Colombo prot n. 5942 del 07/07/2021*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative quantitative dello scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Montescudo - Monte Colombo, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Allegato A

Prot. n.: *vedi segnature.xml*

Montescudo - Monte Colombo, li 07.07.2021

Spett.li

Arpae Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Rimini
Via Settembrini 17/D
47922 - Rimini (RN)
aoorn@cert.arpa.emr.it

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80
41122 Modena
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

e, p.c.

SUAP Unione Valconca
unionevalconca@legalmail.it

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Pratica SUAP Rif. 03719840401-19032021-1834 - Prot. n. 7829 del 23/03/2021
Ditta: Valconca Servizi di Bucci Marco & C. Sas Comune di Montescudo-Monte Colombo - Via Indipendenza 645
D.lgs. n. 152/2006 - L.R. n. 13/2015 - D.P.R. n. 59/2013
L. n. 241/1990 - Conferenza dei Servizi in forma SEMPLIFICATA modalità ASINCRONA - Atto di Assenso

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA-EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata dall'Agenzia Regionale in indirizzo - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, con lettera recepita con prot. n. 3413 del 13.04.2021, relativamente a domanda presentata al SUAP da parte della ditta:

- VALCONCA SERVIZI di Bucci Marco & C. S.a.s. con sede in Montescudo-Monte Colombo Via Indipendenza 645

intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ex art. 3 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, relativa all'impianto di distribuzione carburanti, ubicato in comune di Montescudo-Monte

Colombo, **Via Indipendenza 645**, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montescudo-Monte Colombo alla **Sezione B, Foglio 14, mappale 588**, per i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione allo scarico in fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, di acque di prima pioggia - di competenza comunale;
- b) comunicazione in materia di impatto acustico ex L. 447/95 di competenza comunale;

Vista la documentazione agli atti relativamente all'attività edilizia presentata dalla Ditta VALCONCA SERVIZI di Bucci Marco & C. S.a.s. con sede in Montescudo-Monte Colombo Via Indipendenza 645, consistente in:

- **ISTANZA DI RILASCIO Autorizzazione Unica Ambientale** presentata allo SUAP/SUE Unione Valconca prot. n. 3413 del 13.04.2021;
- **Relazione Valutazione di Impatto Acustico** ai sensi del DPR 227/2011, della L.R.15/2001 e della DGR 673/2004 Emilia-Romagna del 22.03.2021 a firma del Sig. Bucci Marco titolare dell'Attività VALCONCA SERVIZI di BUCCI MARCO & C. S.a.s., asseverata ai sensi art. dell'art. 47 DPR 445/2000 da tecnico abilitato: geom. Filippo Cupioli, allegata alla suddetta AUA;

Visto il parere tecnico favorevole prot. 40594 del 27.04.2021 di HERA, in qualità di Gestore del Servizio di Fognatura Pubblica, con riferimento all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto; **viste tutte le prescrizioni in esso inserite**;

Visti:

- il D.Lgs. D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.P.R. n. 59/2013;
- la legge 441 del 1995;
- la L.R. 9 Maggio 2001, n. 15;
- il vigente PRG/V - Monte Colombo;
- il Piano di Classificazione acustica;
- la Legge 241/1990

Tutto ciò valutato e premesso, in ordine al rilascio dell'AUA in oggetto, esprime **parere favorevole** e rilascia per quanto di competenza di questo Comune il proprio **atto di assenso** con riferimento ai seguenti **titoli abilitativi**:

- a) autorizzazione allo scarico in fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, di acque di prima pioggia - di competenza comunale;
- b) comunicazione in materia di impatto acustico ex L. 447/95 di competenza comunale;

fatte salve tutte le condizioni di cui al suddetto parere tecnico prot. 40594 del 27.04.2021 del Gestore del Servizio di Fognatura pubblica come di seguito riportate:

1. **È ammesso unicamente lo scarico derivante da: acque di prima pioggia piazzale (100 mq);**
2. **Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
3. **Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;**
4. **Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque di prima pioggia: pozzetto deviatore; sedimentatore/disoleatore con filtro a coalescenza; vasca prima pioggia (1,10 mc); pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o**

- altro sistema equivalente; sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
5. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
 6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec;
 7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
 9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 10. Il Gestore del Servizio Fognature può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
 11. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
 13. Il Titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Fognature denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), provvedendo alla quantificazione dei volumi delle acque di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura utilizzando la formula: $\text{Volume} = \text{Volume Vasca di Prima Pioggia (mc)} \times n$. Eventi meteorici nell'anno di riferimento. Il Gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi;
 14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto parere, il Comune, sentito il Gestore del Servizio Fognature, si riserva la facoltà di revocare l'Autorizzazione allo scarico.

N.B. si informano gli enti in indirizzo che la corretta e verificata ubicazione dell'impianto è quella riportata nel presente atto, pertanto è opportuno che l'istanza AUA e il relativo parere HERA siano aggiornati di conseguenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Gabriele Gaviani

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.