

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3882 del 04/08/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 10049 del 03/06/2016) con scadenza di validità in data 02/06/2031, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Ecocity e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Coppi n. SNC, intestato alla società HERA Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3948 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 10049 del 03/06/2016) con scadenza di validità in data 02/06/2031, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Ecocity e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Coppi n. SNC, intestato alla società **HERA Spa**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** per aggiornamento del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società HERA Spa (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Ecocity e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Coppi n. SNC, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Coppi n. SNC, con scadenza di validità in data 25/05/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 180565 del 26/05/2016, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito a concessione di deroga ai limiti di accettabilità allo scarico per il parametro cloruri, in occasione delle attività di rigenerazione delle resine, come da parere Hera Prot. n°64004 del 07/07/2021 e Parere favorevole del Comune di Casalecchio di Reno Prot.n. F.08/03-2015-76 del 07/07/2021, uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale i cui contenuti costituiscono

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

aggiornamento delle prescrizioni per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui Allegato B del provvedimento AUA vigente.

2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA Spa (C.F. e P. IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Ecocity e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Coppi n. SNC, ha presentato ad ARPAE AACM in data 10/06/2021 (PG/2021/91099) e confluito nella **Pratica SINADOC 17383/2021**, una comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, per richiesta di deroga al limite di emissione dei cloruri prescritti per lo scarico autorizzato con AUA vigente, in occasione delle attività di rigenerazione delle resine.
- ARPAE AACM con propria nota PG/2021/97807 del 22/06/2020, ha trasmesso la documentazione pervenuta a Comune di Casalecchio di Reno e ad HERA Spa richiedendo l'espressione di specifici pareri sulla modifica non sostanziale di AUA necessari al rilascio della deroga richiesta.
- HERA Spa con propria nota Prot. n. 64004 del 07/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/106233, ha trasmesso parere favorevole alla concessione della deroga richiesta, con conferma delle altre prescrizioni così come espresse in precedente parere.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con propria nota Prot. n. 17927 del 07/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/106832, ha trasmesso⁴ il parere favorevole ad autorizzare la modifica nell'ambito dell'AUA della matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁴ insieme al su citato parere HERA Spa Prot. n. 24385 del 10/03/2020

titolo ambientale, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione ed i pareri pervenuti, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con concessione della deroga richiesta per la matrice scarico in pubblica fognatura di cui all'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/05/2031**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26.

Bologna, data di redazione 26/07/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁶

Allegati:

- *Nulla osta del SUAP del Comune di Casalecchio Prot.n 17927 del 07/07/2021*
- *Parere favorevole condizionato di Hera Spa Prot.n. 64004 del 07/07/2021*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento**



Addì, 07/07/2021

F. 08/03-2015-76

INOLTRO A MEZZO PEC

Gruppo Hera Spa
DIREZIONE.INGEGNERIA@PEC.GRUPPOHERA.IT

p.c. ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Via S. Felice 25
40138 Bologna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA MZZFRZ63H24A944C-202105200909-2218406. Codice sportello di riferimento: BO_1038. Richiedente: GRUPPO HERA. - Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente della centrale Ecocity per il progetto di revamping della sezione cogenerativa di centrale - HERA S.P.A. via Coppi. – Parere

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Gruppo Hera Spa relativa all'impianto sito in via F.Coppi snc in Casalecchio di Reno, relativa alla richiesta di deroga al valore limite di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura del parametro cloruri.

Visto il parere Favorevole alla concessione della deroga espresso da Hera S.p.a., del 7/7/2021 ricevuto con PEC pg. 17827 del 07/07/2021, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla deroga al valore limite di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura del parametro cloruri relativa alla ditta “**GRUPPO HERA**” per l'impianto sito in Casalecchio di Reno via F.Coppi sna, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 17827 del 07/07/2021).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
Servizio Parchi Rifiuti Energia
Inquinamento
Geom. Andrea Passerini
FIRMATO DIGITALMENTE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 luglio 2021
Prot. n. 0064004/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
**Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione
Ambientale**
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 25/06/2021 Num. prot.: 60342
PA&S 63/2021

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "HERA SPA" – Centrale di Cogenerazione Ecocity .
sita in Via Fausto Coppi snc - Comune di Casalecchio di Reno(BO).
Pratica SINADOC n. 17383/2021
*Richiesta di deroga al valore limite di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura
del parametro cloruri.*

In merito all'istanza in oggetto matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fausto Ferraresi in qualità di rappresentante legale della Ditta "HERA SpA" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in viale B. Pichat 2/4 Bologna (BO) inerente la "Centrale di Cogenerazione Ecocity" esercente l'attività di produzione di calore ed energia elettrica sita in via Fausto Coppi snc - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA e verificato che;

- ✓ trattasi di richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016 rilasciata dal SUAP di Casalecchio di Reno con P.G. n. 17998 del 10/06/2016 per l'impianto della società HERA SPA "Centrale Cogenerazione ECOCITY", sito in Comune di Casalecchio di Reno, in Via Coppi
- ✓ preso atto della richiesta contenuta nella comunicazione del 08 giugno 2021 relativa alla deroga per il limite allo scarico del:
 - parametro Cloruri:
 - Limite richiesto 15.000 mg/l
 - Limite attuale 1.200 mg/l
- ✓ verificato che lo scarico delle acque provenienti dalla Centrale di Cogenerazione sono immesse nella pubblica fognatura di tipo misto di via Fausto Coppi in Comune di Casalecchio di Reno afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, impianto attualmente dotato della necessaria capacità depurativa residua.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DELLA DEROGA RICHIESTA CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 11 novembre 2013 prot. gen. Hera 141383 che è parte integrante del vigente atto.

- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione della deroga relativa ai parametri di seguito riportato:

- Cloruri 15.000 mg/l Cl⁻

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.