

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3883 del 04/08/2021
Oggetto	: Modifica non sostanziale per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 861/2015 Pgn.48544 del 13/04/2015 IP 1523/2015 del 13/04/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 109967 del 20/04/2015) con scadenza di validità in data 19/04/2030, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione COGENBARCA e sito in Comune di Bologna (BO), Via Paolo Nanni Costa n. 10, intestato alla società HERA Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3949 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 861/2015 Pgn.48544 del 13/04/2015 IP 1523/2015 del 13/04/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 109967 del 20/04/2015) con scadenza di validità in data 19/04/2030, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione COGENBARCA e sito in Comune di Bologna (BO), Via Paolo Nanni Costa n. 10, intestato alla società **HERA Spa**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** per aggiornamento del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società HERA Spa (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione COGENBARCA e sito in Comune di Bologna (BO), Via Paolo Nanni Costa n. 10, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 861/2015 Pgn.48544 del 13/04/2015 IP 1523/2015 del 13/04/2015, con scadenza di validità in data 19/04/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 109967 del 20/04/2015, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito a concessione di deroga ai limiti di accettabilità allo scarico per il parametro cloruri, in occasione delle attività di rigenerazione delle resine, come da parere Hera Prot. n°63984 del 07/07/2021 e Parere favorevole del Comune di Bologna Prot.n. 318476 del 12/07/2021, uniti al presente atto quale parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- integrante e sostanziale i cui contenuti costituiscono aggiornamento delle prescrizioni per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui Allegato B del provvedimento AUA vigente.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
 4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA Spa (C.F. e P. IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione COGENBARCA e sito in Comune di Bologna (BO), Via Paolo Nanni Costa n. 10,, ha presentato ad ARPAE AACM in data 10/06/2021 (PG/2021/91115) e confluito nella **Pratica SINADOC 17390/2021**, una comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, per richiesta di deroga al limite di emissione dei cloruri prescritti per lo scarico autorizzato con AUA vigente, in occasione delle attività di rigenerazione delle resine.
- ARPAE AACM con propria nota PG/2021/97816 del 22/06/2020, ha trasmesso la documentazione pervenuta a Comune di Bologna e ad HERA Spa richiedendo l'espressione di specifici pareri sulla modifica non sostanziale di AUA necessari al rilascio della deroga richiesta.
- HERA Spa con propria nota Prot. n. 63984 del 07/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/106191, ha trasmesso parere favorevole alla concessione della deroga richiesta, con conferma delle altre prescrizioni così come espresse in precedente parere.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. n. 318476 del 12/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/108697, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare la modifica nell'ambito dell'AUA della matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura titolo ambientale,

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione ed i pareri pervenuti, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con concessione della deroga richiesta per la matrice scarico in pubblica fognatura di cui all'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. 861/2015 Pgn.48544 del 13/04/2015 IP 1523/2015 del 13/04/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/04/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26.

Bologna, data di redazione 26/07/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵

Allegati:

- *Nulla osta del SUAP del Comune di Bologna Prot.n 318476 del 12/07/2021*
- *Parere favorevole condizionato di Hera Spa Prot.n. 63984 del 07/07/2021*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	318476/2021
Data protocollazione:	12/07/2021
Oggetto :	parere
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Ferraresi Fausto		
Impresa :	HERA S.P.A.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA PAOLO NANNI COSTA	10	Reno	

Documentazione informatica

Nome File : **1992 2014 parere.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 457c151e4d59223fadded787a0ec1e85222b0c8f5a8b564b2ee44baf3ad1a593

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 1992 / 2014 – Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Ditta richiedente: “HERA SPA” – Centrale Cogenerazione COGENBARCA sita in via Nanni Costa 10 - Comune di Bologna (BO).
RILASCIO PARERE.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, relativa all’attività in oggetto;

Preso atto della richiesta relativa alla deroga per il limite allo scarico di cloruri, è pervenuto parere favorevole alla concessione di tale deroga, espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 07/07/2021 prot 63984/2021;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla modifica non sostanziale di AUA vigente, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell’allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il Dirigente dell’Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 luglio 2021
Prot. n. 0063984/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 25/06/2021	Num. prot.: 60355
	Data prot.: 01/07/2021	Num. prot.: 62069
	PA&S 65/2021	

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "HERA SPA" – Centrale Cogenerazione COGENBARCA.
sita in via Nanni Costa 10 - Comune di Bologna (BO).
ratifica SINADOC n. 17390/2021
*Richiesta di deroga al valore limite di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura
del parametro cloruri.*

In merito all'istanza in oggetto matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fausto Ferraresi in qualità di rappresentante legale della Ditta "HERA SpA" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in viale B. Pichat 2/4 Bologna (BO) inerente la "Centrale Cogenerazione COGENBARCA" esercente l'attività di produzione di calore ed energia elettrica sita in via Nanni Costa 10 - Comune di Bologna (BO).

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA e verificato che;

- ✓ trattasi di richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale N. 2615 del 15/09/2014 rilasciata dal SUAP di Bologna con P.G. n. 262637 del 18/09/2014 così come modificata con Determina Dirigenziale IP 1523 N. 861 PG 48544 del 13/04/2015 rilasciata dal Comune di Bologna con P.G. n. 109967 del 20/04/2015 per l'impianto della società HERA SPA "Centrale Cogenerazione COGENBARCA", sito in Comune di Bologna, in Via Nanni Costa n. 10;
- ✓ preso atto della richiesta contenuta nella comunicazione del 08 giugno 2021 relativa alla deroga per il limite allo scarico del:
 - parametro Cloruri:
 - Limite richiesto 15.000 mg/l
 - Limite attuale 1.200 mg/l
- ✓ considerato che le acque reflue scaricate dalla centrale di cogenerazione sono immesse nella pubblica fognatura di Via Stalingrado afferente al depuratore IDAR - Bologna, impianto attualmente dotato della necessaria capacità depurativa residua.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DELLA DEROGA RICHIESTA CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 13 luglio 2015 prot. gen. Hera 81888 - PA&S 97/2015 che è parte integrante del vigente atto.

➤ **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione della deroga relativa ai parametri di seguito riportato:**

- **Cloruri 15.000 mg/l Cl⁻**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.