

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3906 del 04/08/2021
Oggetto	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Impianto elettrico a 132/15 kV soggetto ad autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. denominato: "Ampliamento Cabina Primaria di BOLOGNA NORD" - Via Ferrarese, in Comune di Bologna (Rif. AUT_ 2306484-356/3529) rilasciata a E-distribuzione s.p.a. - Legge Regionale 22.2.1993 n. 10 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4032 del 04/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹
Unità Autorizzazioni complesse ed energia**

DETERMINAZIONE

Oggetto:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Impianto elettrico a 132/15 kV soggetto ad autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. denominato: "Ampliamento Cabina Primaria di BOLOGNA NORD" - Via Ferrarese, in Comune di Bologna (Rif. AUT_ 2306484-356/3529) rilasciata a E-distribuzione s.p.a. - Legge Regionale 22.2.1993 n. 10 e s.m.i.

IL RESPONSABILE

I.F. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Decisione

- Autorizza² E-distribuzione s.p.a.³ - con sede in Bologna Via Carlo Darwin, 4 (CF e PI 05779711000) - a costruire e ad esercire la seguente opera elettrica: *Impianto elettrico a 132/15 kV soggetto ad autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. denominato: "Ampliamento Cabina Primaria di BOLOGNA NORD" - Via Ferrarese - Comune di Bologna (Rif. AUT_ 2306484 356/3529)*, come descritta in motivazione e nella Relazione Tecnica allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- Stabilisce le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità previste negli elaborati di E-distribuzione s.p.a. **Rif. 356/3529⁴**, e tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
 - l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in conferenza di servizi e contenute nei nullaosta⁵ e consensi acquisiti ed elencati in motivazione e riportati

¹ Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto è trasferita a ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna, che dal 1/1/2019 diventa ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 "Norma in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i..

³ Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a.

⁴ Acquisiti in atti con PG 65134/2021 del 27/04/2021: Disegni n. BOL-107, n. BOL-105, n. BOL-914, n. BOL-914B, n. TAV.A07, n. TAV.A08, n. TAV.A09, n. BOL-950; Relazione Agronomica; Calcolo RIE; Elaborato e relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica AMB1 - BOL; Elaborato Fascicolo Informazioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 e s.m.i. AMB2-BOL;

⁵ Ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

nella **Relazione Tecnica allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale**, per cui E-distribuzione s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

- E-distribuzione s.p.a. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
 - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere trasmessa a questa Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana entro 3 mesi da quando questa è avvenuta;
 - la realizzazione di modifiche all'opera autorizzata, non preventivamente concordate, qualora vengano qualificate come varianti sostanziali da questa Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, comporteranno l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, di cui all'art. 8 della L.R. 10/93 e del conseguente procedimento di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 12 della stessa legge;
 - l'impianto dovrà essere collaudato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/93 e s.m.i. e il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana per la conferma;
 - in caso di esito negativo, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana procederà all'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, di cui all'art. 8 della L.R. 10/93 e del conseguente procedimento di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 12 della stessa legge;
- Precisa che:
 - Tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico di E-distribuzione s.p.a. a norma della Legge Regionale 22.2.1993 n. 10 e successive modificazioni;
 - Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Motivazione

E-distribuzione s.p.a. in data 27/04/2021 ha presentato alla Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE) – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) istanza⁶, corredata di relazione tecnica e di disegni, per il rilascio dell'autorizzazione⁷ alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: *Impianto elettrico a 132/15 kV soggetto ad autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. denominato: "Ampliamento Cabina Primaria di BOLOGNA NORD" - Via Ferrarese, in Comune di Bologna (Rif. AUT_ 2306484 356/3529).*

La linea elettrica avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

- tensione di esercizio: 132/15 kV;
- frequenza: 50 Hz;
- Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV.

⁶ Acquisita con PG n. 65134/2021 del 27/04/2021 (pratica Sinadoc 12666/2021).

⁷ Ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i..

E-distribuzione s.p.a. ha dichiarato che l'intervento è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Bologna e ricade in area interamente di proprietà della stessa E-Distribuzione (Comune di Bologna Foglio 78 mappale 780).

L'intervento non è inserito nel Programma annuale degli interventi per l'anno 2021, pertanto E-Distribuzione ha provveduto a pubblicare nel BURERT n. 137 del 12/05/2021 l'avviso di integrazione al Programma annuale degli interventi 2021.

E-distribuzione ha inoltre inviato⁸ la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Responsabile del Procedimento in data 28/04/2021 ha comunicato⁹ l'avvio del procedimento amministrativo a E-distribuzione s.p.a. e per conoscenza al Comune di Bologna.

In data 04/05/2021¹⁰ ARPAE-AACM ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona¹¹ al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nullaosta necessari al rilascio dell'autorizzazione¹².

L'avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - che dà atto dell'indizione della Conferenza di Servizi e dei termini perentori per l'espressione delle determinazioni - è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna n. 137 del 12/05/2021 e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data, ed è stato inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bologna per 40 giorni consecutivi, dal 12/05/2021 al 21/06/2021.

Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURERT¹³, pertanto il termine scade il 08/11/2021.

Il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli aventi diritto è scaduto il 21/06/2021 e **non sono pervenute osservazioni**¹⁴.

Nel corso della Conferenza di Servizi, entro i termini di legge¹⁵, non sono pervenute **richieste integrazioni** da parte degli Enti coinvolti.

Entro i termini stabiliti per la conclusione della Conferenza di Servizi si sono espressi tutti gli Enti coinvolti, come sottoriportati, con le **prescrizioni dettagliate nella Relazione Tecnica** allegata alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale:

- **ARPAE-AACM - Unità Valutazioni Ambientali**, nulla osta minerario PG n. 72987/2021 del 10/05/2021;
- **ARPAE Servizio Sistemi Ambientali**, valutazioni tecniche favorevoli, in atti con PG n. 81615/2021 del 24/05/2021 - acquisito il parere sanitario favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna prot. 46676 del 6/05/2021 in atti con PG n. 72042/2021 del 06/05/2021 - che ha valutato l'impianto in oggetto conforme con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici in bassa frequenza, nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla valutato ai recettori;
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna**, nulla osta definitivo alla costruzione Prot. n. 71753 del 10/05/2021 in atti con PG 74246/2021 del 11/05/2021;

⁸ In atti con PG n. 65112/2021 del 27/04/2021.

⁹ Con PG n. 66130/2021 del 28/04/2021.

¹⁰ Con PG n. 70323/2021 del 04/05/2021.

¹¹ Ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.

¹² Come previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 10/93 e dall'art. 52-quater comma 1 del DPR n. 327/2001.

¹³ Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 10/93.

¹⁴ Come da comunicazione inviata a E-Distribuzione s.p.a. e al Comune di Bologna con PG n. 99931/2021 del 25/06/2021.

¹⁵ Art. 14-bis comma 2 lettera b) della L. 241/90 e s.m.i.

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, assenso Prot. 11009 del 11/05/2021 in atti con PG 74880/2021 del 12/05/2021;
- **Comando Militare Esercito E.R.** nulla osta n. 236-2021 del 17/06/2021 in atti con PG n. 96093/2021 del 18/06/2021;
- **Aeronautica Militare** nulla osta Prot. 12596 del 17/06/2021 in atti con PG n. 95261/2021 del 17/06/2021;
- **Comune di Bologna**, parere favorevole prot. 317672 del 12/07/2021 in atti con PG n. 108527/2021 del 12/07/2021 che specifica *“Il progetto in oggetto per la localizzazione dell'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, non è necessario l'apposizione del vincolo espropriativo ma il progetto individua delle differenti distanze di prima approssimazione poiché la riorganizzazione della cabina determina una modifica di quelle attuali quindi, a seguito dell'autorizzazione, si procederà con l'aggiornamento della Tavola dei Vincoli serie “Elettromagnetismo”* A questo proposito, il Comune ha trasmesso la **Delibera Consiliare (N. Proposta DC/PRO/2021/83 - N. Repertorio DC/2021/70 - PG N. 309467/2021)** che esprime parere favorevole all'intervento con conseguente presa d'atto dell'**adeguamento alla tavola dei vincoli per la modifica delle distanze di prima approssimazione (DPA)**; l'aggiornamento della cartografia sarà efficace con il rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con **esito favorevole**, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG n. 119600/2021 del 30/07/2021, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate¹⁶, ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

E-distribuzione, con nota in atti con PG n. 121020/2021 del 03/08/2021 ha trasmesso la dichiarazione di accettazione delle modalità di esecuzione incluse nei nulla-osta e consensi, dettate dagli Enti per la realizzazione dell'impianto in oggetto e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.¹⁷, in modo virtuale (Aut. AdE n. 133874/99).

L'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha predisposto la Relazione Tecnica che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28/12/1995 “Attribuzione all'ENEL s.p.a., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale.”¹⁸;

¹⁶ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

¹⁷ Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

¹⁸ ENEL Distribuzione s.p.a., in qualità di gestore delle reti di distribuzione, ha cambiato la denominazione in E-Distribuzione s.p.a. a seguito del Decreto Legislativo 93/2011 e della delibera 296/2015/R/COM con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva le “Disposizioni in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas (TIUF)”.

- la Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante “norme in materia di opere relative alle linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.”;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 di proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31/10/2019;
- la Determinazione del Dirigente della Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 873/2019 del 29/10/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio e di conferimento incarichi di funzione per il triennio 2019-2022.

Allegati

Allegato n. 1: Relazione tecnica.

I.F. Autorizzazioni Complesse ed energia

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Pratica Sinadoc n. 12666/2021

RELAZIONE TECNICA

Proponente: E-distribuzione s.p.a..

Oggetto: Impianto elettrico a 132/15 kV soggetto ad autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. denominato: “Ampliamento Cabina Primaria di BOLOGNA NORD” - Via Ferrarese, in Comune di Bologna - Rif. **AUT_ 2306484-356/3529**.

Istanza: E-DIS-26/04/2021-0347502 in atti con PG n. 65134/2021 del 27/04/2021.

Descrizione intervento:

L'intervento in progetto, che interessa il Comune di Bologna, prevede l'ampliamento del perimetro dell'esistente Cabina Primaria a 132/15 kV “BOLOGNA NORD” oltre l'attuale recinzione, posta sul lato sud dell'area, in corrispondenza di Via Ferrarese.

Il lotto interessato, di circa 8.040 mq, è contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Bologna al Foglio 78 - Mappale 780, e risulta interamente di proprietà di E-distribuzione s.p.a..

L'intervento, che ha carattere permanente, fisso e inamovibile, ricomprende:

- la realizzazione, su piazzale all'aperto, di un nuovo stallo di Alta Tensione (AT) con nuovo trasformatore AT/MT (132/15 kV) da 40 MVA, denominato TR Giallo;
- la posa di nuove apparecchiature elettromeccaniche AT e MT (modulo ibrido, scaricatori di sovratensione, trasformatori di misura per corrente e tensione, ecc.);
- la posa di nuove apparecchiature ausiliarie (Bobine di Petersen, batterie di condensatori, IMS);
- la posa di n. 2 terne di cavi di potenza MT in uscita dal TR Giallo;
- la realizzazione di un nuovo reparto Media Tensione (MT) all'interno di apposito container (comparto metallico mobile, predisposto per ospitare gli scomparti per l'alimentazione e la disalimentazione delle linee MT e le relative parti di impianto);
- la realizzazione di una nuova recinzione a chiusura dell'ampliamento, sul lato sud del lotto.

L'ampliamento dell'attuale CP “BOLOGNA NORD” - che, connessa alla Rete di Trasmissione Nazionale di TERNA, garantisce la distribuzione sul territorio dell'energia elettrica in alta (132 kV) - media (15 kV) e bassa tensione (380-220 V) – si rende necessario per:

- far fronte all'incremento di fabbisogno energetico dell'area circostante, dovuto ai nuovi insediamenti del TECNOPOLO, in corso di completamento;
- potenziamento della trasformazione 132/15 kV e dei cavi di distribuzione a 15 kV;
- miglioramento della qualità e del livello di continuità del servizio;
- adeguare l'impiantistica elettrica della cabina primaria AT/MT mediante la realizzazione di una struttura razionale e funzionale che integri le apparecchiature elettriche preesistenti;
- garantire la piena contro-alimentazione della rete MT;
- ridurre la durata delle interruzioni del servizio elettrico;
- mantenere costanti i livelli di tensione.

Il gestore dichiara che:

- le DPA determinate per il nuovo intervento rimangono all'interno della recinzione dell'impianto Cabina Primaria; inoltre essendo l'impianto completamente telecomandato ed esercito a distanza da apposito centro di manovra, non c'è presenza stabile di personale, fatti salvi i lavori di manutenzione che si rendono eventualmente necessari;

- le linee elettriche interrato, in uscita dal nuovo container, sono realizzate in cavo cordato ad elica visibile, pertanto determinano campi magnetici trascurabili ed in base alle vigenti norme di legge non determinano Dpa.

Interferenze:

Non risultano interferenze con opere o altre infrastrutture di pubblico interesse.

Nulla osta - Pareri e prescrizioni:

Nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria¹, indetta per l'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari per il rilascio dell'autorizzazione, sono pervenuti i pareri e nulla osta richiesti, di seguito elencati:

- **Ministero dello Sviluppo Economico** - Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, nulla osta definitivo alla costruzione Prot. n. 71753 del 10/05/2021, in atti con PG n. 74246/2021 del 11/05/2021, subordinato alle seguenti condizioni: "(...)
1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto presentato nella Dichiarazione di impegno n° 2306484 356/3529 del 21 aprile 2021, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dall'ampliamento della Cabina primaria in oggetto.
2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica n° AMB1-BO con Planimetria scala 1:2000 n° 3 foglio 78 di aprile 2021, nella Planimetria generale BOL-914 del 21/04/2021 e nel disegno Sezioni impianto n° BOL-105 del marzo 2021 (prot. mise. AOO AT.Registro Ufficiale.I.0152017 del 14/12/2020).";
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Prot. n. 11009 del 11/05/2021 in atti con PG n. 74880/2021 del 12/05/2021, nota di assenso all'intervento con le seguenti specificazioni "(...)
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime la propria determinazione in termini di assenso, in quanto l'impatto sull'eventuale stratigrafia archeologica sepolta si ravvisa come irrilevante.
Si specifica che eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.
Si ritiene comunque opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs.22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.";
- **Comando Militare Esercito E.R.** nulla osta n. 236-21 del 17/06/2021 in atti con PG n. 96093/2021 del 18/06/2021;
- **Aeronautica Militare** nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali Prot. n. 12596 del 17/06/2021 in atti con PG n. 95261/2021 del 17/06/2021;
- **Comune di Bologna** parere favorevole al progetto Prot. n. 317672/2021 del 12/07/2021 in atti con PG n. 108527/2021 del 12/07/2021, che specifica quanto segue: "(...) *Il progetto in oggetto per la localizzazione dell'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, non è necessario l'apposizione del vincolo espropriativo ma il progetto individua delle differenti distanze di prima approssimazione poiché la riorganizzazione della cabina determina una modifica di quelle attuali quindi, a seguito dell'autorizzazione, si procederà con l'aggiornamento della Tavola dei Vincoli serie "Elettromagnetismo". (...) Si trasmette pertanto il presente parere favorevole sul progetto in esame, quale valutazione di accompagnamento alla delibera Consiliare (N. Proposta DC/PRO/2021/83 - N. Repertorio DC/2021/70 – PG.N. 309467/2021) (...)*";
- **ARPAE - Attività Minerarie**, nulla osta minerario PG n. 72987/2021 del 10/05/2021;

¹ Indetta con PG n. 70323/2021 del 04/05/2021, con esito positivo PG n. 119600/2021 del 30/07/2021.

- **ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali**, valutazioni tecniche, in atti con PG n. 81615/2021 del 24/05/2021 - acquisito il parere sanitario favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna competente per territorio, Prot. n. 46676 del 06/05/2021 in atti con PG n. 72042/2021 del 06/05/2021 - che ha valutato gli impianti in oggetto: “(...) *conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici in bassa frequenza, nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla valutato ai recettori. (...)*”.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.