

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4401 del 03/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET- AMB-2016-2295 del 13/07/2016 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0099_Cento in Comune di Roncofreddo
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4516 del 02/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0099_Cento in Comune di Roncofreddo

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo scarico afferente all'impianto ID105107 (Cento) del Comune di Roncofreddo”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 4241 del 21/07/2016, così come successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-24 del 04/01/2017 notificata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 356 del 20/01/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE”*, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”*;
- il *“Piano di Tutela della Acque”* approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”*;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, HERA S.P.A. in data 30/06/2021 ha presentato ad Arpae istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita da Arpae al PG/2021/103123, con riferimento a:

- modifica del sistema fognario afferente al depuratore;
- aggiornamento del numero di AE serviti dal depuratore e le sue coordinate geografiche;
- autorizzazione del nuovo scarico di emergenza dell'impianto ID106135;
- autorizzazione dello scolmatore di rete ID6031.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 05/07/2021 con Nota Arpae PG/2021/104611;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa;

Preso atto che nulla è pervenuto dagli Enti coinvolti;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/09/2021 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A specificando in particolare quanto segue: (...) **Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta:
- la sostituzione integrale del vigente Allegato A conseguente:
- alla modifica del sistema fognario in quanto verrà trasferita parte dei reflui fognari afferenti al depuratore di Roncofreddo ID5048 a quello di Cento ID105107 che presenta un'ampia capacità residua;
- all'aggiornamento del numero di AE serviti che da 6 (carico attuale) passa a 176 AE a seguito del trasferimento di 170 AE dal depuratore di Roncofreddo ID5048 e delle sue coordinate geografiche;
- all'autorizzazione del nuovo scarico di emergenza ID106135 a servizio del depuratore al quale è stato attribuito il nr 29 del catasto scarichi;
- all'autorizzazione dello scolmatore di rete ID6031 in quanto, ad avvenuta realizzazione delle modifiche all'assetto fognario, sarà a servizio del depuratore Cento ID10510 appartenente all'agglomerato AFC0099_Cento;
- resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, "Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti". (...);

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo scarico afferente all'impianto ID105107 (Cento) del Comune di Roncofreddo", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 4241 del 21/07/2016, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A vigente, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambienta-

le per nuovo scarico afferente all'impianto ID105107 (Cento) del Comune di Roncofreddo", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 4241 del 21/07/2016, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
 3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016.
 4. Resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, "Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti".
 5. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 6. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Roncofreddo, ATERSIR, Arpae- Presidio Territoriale di Cesena, AUSL Romagna, Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0099_Cento – Comune di Roncofreddo

A. PREMESSE

Con nota del 21/07/2016 Prot. Com.le 4241 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo ha rilasciato l' Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2295 del 13/07/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo scarico afferente all'impianto ID105107 (Cento) del Comune di Roncofreddo", a "HERA spa", con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-24 del 04/01/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 356 del 20/01/2017;

Con l'istanza presentata in data 30/06/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/103123 Hera S.p.A. richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata relativamente a:

1. modifica del sistema fognario afferente al depuratore;
2. aggiornamento del numero di AE serviti dal depuratore e le sue coordinate geografiche;
3. autorizzazione del nuovo scarico di emergenza dell'impianto ID106135;
4. autorizzazione dello scolmatore di rete ID6031.

A.1 Modifica del sistema fognario afferente al depuratore

Considerato che il depuratore di Cento ID105107 presenta una notevole capacità residua (potenzialità 250 AE serviti 6 AE) mentre quello di Roncofreddo ID5048 risulta sovraccarico per i reflui che sta trattando (potenzialità 300 AE serviti 520 AE), si è ravvisato l'opportunità di ridistribuire i carichi dei reflui afferenti ai rispettivi depuratori apportando così notevoli migliorie gestionali e dell'efficienza depurativa per entrambi i depuratori. Tale soluzione sarà attuata utilizzando un tratto del nuovo collettore realizzato nell'ambito dei lavori di adeguamento dell'agglomerato, derivando così dal depuratore di Roncofreddo a quello di Cento n. 170 AE (140 AE serviti dalla FM afferente allo scolmatore ID6031 e n. 30 AE serviti dalla FM di Via della Repubblica e del primo tratto di Via Giovanni XXIII).

A.2 Aggiornamento del numero di AE serviti dal depuratore e sue coordinate geografiche

Derivando dal depuratore di Roncofreddo D1_ID5048 sito in Via Paderno al depuratore di Cento ID105107 sito in Via Doccia i reflui corrispondenti a n. 170 AE (n. 30 AE da Via della Repubblica e n. 140 AE da Via Giovanni XXIII dal comparto servito dallo scolmatore ID6031), verrà aumentato il carico da trattare che da 6 AE (carico attuale) passerà a 176 AE apportando così una notevole miglioria dell'efficienza depurativa. Inoltre si è ritenuto aggiornare nel sistema ETRS 1989 UTM 32N le coordinate geografiche dell'impianto di depurazione e del suo scarico come di seguito indicate:

- Depuratore di Cento X 766517 Y 4883393
- Scarico depuratore X 766442 Y 4883353

A.3 Autorizzazione del nuovo scarico di emergenza dell'impianto ID106135

Hera S.p.A. comunica che a servizio del depuratore sarà attivato un nuovo scarico di emergenza ID106135 che sarà collegato al pozzo del sollevamento interno del depuratore e la sua funzione, in caso di fermo accidentale del sollevamento, sarà quella di evitare il possibile allagamento della vicina area abitata. Lo scarico finale confluirà in un fosso campestre, parzialmente intubato, a pochi metri a valle di quello del depuratore.

L'autorizzazione di tale scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del Catasto degli Scarichi, verrà pertanto ricompresa nell'AUA in esame oggetto di modifica relativa all'agglomerato AFC0099_Cento.

E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 06/07/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/105427. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole.

È stato inoltre espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 04/08/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/122217.

A.4 Autorizzazione dello scolmatore di rete ID6031

- Lo scolmatore di rete n. 13_ID6031 ex fossa Imhoff attualmente a servizio dell'agglomerato AFC0100_Roncofreddo, a seguito dei lavori di adeguamento degli agglomerati sopra descritti, diventerà a servizio dell'agglomerato AFC0099_Cento;
- Lo scarico finale confluirà in un fosso afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone.
- E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 06/07/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/105427. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole.

È stato inoltre espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 04/08/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/122217.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita:

- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata in allegato alla istanza di AUA al SUAP del Comune di Roncofreddo PGFC/2016/7737 (pratica sinadoc 2016/16502) e la documentazione integrativa presentata in data 21/06/2016 PGFC/2016/9196;
- dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza di modifica sostanziale acquisita in data 30/06/2021 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/103123.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0099_Roncofreddo autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. ID105107 depuratore di Cento;
2. 13_ID6031 scolmatore di rete;
3. 29_ID6135 scarico di emergenza.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico ID105107	
Identificativo del GSII	105107
Caratteristiche impianto	Impianto di depurazione di acque reflue urbane
Località	Via Doccia – Cento - Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X 766517 Y 4883393
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X 766442 Y 4883353
Agglomerato	AFC0099_Cento
Potenzialità impianto	250 AE
Utenza servita	176 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso interpodereale
Bacino idrico	Fiume Rubicone

Prescrizioni specifiche scarico ID105107:

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. Devono essere eseguiti almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
5. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
6. I pozzetti devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
7. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti o altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente ovvero nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico 13_ID6031 (Scheda Tecnica dicembre 2016)	
Identificativo del GSII	ID6031
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia laterale con paratoia manuale
Trattamento	nessuno
Località	Via Kennedy – Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	765752 - 4882009
Agglomerato	AFC0099_Cento
Corpo idrico ricettore:	Fosso
Bacino idrico	Rubicone

Dati tecnici:

AE serviti	140
Dotazione idrica/AE	200
Portata nera media (Qn24)	0,32 l/sec
Portata nera di punta (Qnp)	3 Qn24 = 0,96 l/sec
Portata nera di punta (Qnp) + 30% Qnp	Qnp + 30% Qnp = 1,23 l/sec
Portata di sfioro	1,8 l/sec
Diametro del tubo derivatore	200 mm circolare in PVC
Altezza massima di riempimento del derivatore	5 cm

Scarico 29_ID6135 (Scheda Tecnica maggio 2021)	
Identificativo del GSII	ID6032
Provenienza	Scarico di emergenza
Località:	Via Doccia – Cento - Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	766513 - 4883374
Agglomerato	AFC0099_Cento
Corpo idrico ricettore	Fosso campestre
Bacino idrico	Rubicone

Prescrizioni specifiche per lo scarico 13_ID6031 e lo scarico 29_ID6135

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, allo scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Lo scarico dello scolmatore potrà essere attivato solo in caso di aumenti di portata dovuti a cause meteorologiche;
4. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da coperture in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli;

5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al SAC di Arpae di guasti, malfunzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di Arpae e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
8. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate ogni qualvolta vengono effettuate le varie operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari; tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
9. in caso di attivazione dello scarico di emergenza dovranno essere messe in atto tutte le azioni previste nella relativa procedura "Relazione di gestione delle emergenze";
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.