ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4620 del 17/09/2021
Oggetto	Rif. SUAP 2017.VI/9.8/15. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IREN ENERGIA SpA per insediamento di Parma, St Nuova Naviglio c/o linea ferroviaria "TAV". Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4764 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciasette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 6293 del 10.01.2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR 534 del 11.01.2018), presentata dalla società IREN ENERGIA SpA, nella persona del Sig. Enrico Maria Basso in qualità di Procuratore e Gestore, con sede legale nel comune di Torino, in Corso Svizzera n. 95, ed insediamento ubicato nel comune di Parma, in Strada Nuova Naviglio c/o linea ferroviaria "TAV", per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
    - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
    - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- la richiesta di documentazione a completamento dell'istanza inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PGPR 1215 del 18.01.2018 e successive note di sollecito prot. n. PGPR 8618 del 23.04.2018 ed aggiornamento prot. n. PGPR 17971 del 28.08.2018;
- la nota prot. n. 22626 del 29.01.2018 (prot. Arpae n. PGPR 2052 del 30.01.2018) con cui il SUAP ha fornito comunicazione in merito alla pratica in esame;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 90694 del 27.04.2018 (prot. Arpae n. PGPR 9102 del 02.05.2018 e con nota del 07.09.2018 (prot. Arpae n. PGPR 18793 del 10.09.2018);
- che con invio del SUAP prot. n. 191335 del 14.09.2018 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PGPR 19185 del 14.09.2018) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con le note di cui sopra;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di pareri invata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR 19414 del 19.09.2018 (successivamente sollecitati con richieste di aggiornamento

prot. n. PG 148492 del 26.09.2019, prot. n. PG 148495 del 26.09.2019 e prot. n. PG 116258 del 11.08.2020) e richiesta di relazione tecnica ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PGPR 19416 del 19.09.2018:

- relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 22498 del 18.10.2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- la nota della Ditta del 27/09/2019 (pervenuta ad Arpae in data 27/09/2019 prot PG 149139) inviata al SUAP Comune di Parma, Arpae e Consorzio Bonifica P.se;
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. n. 5944 del 01.10.2019 (acquisito al prot. Arpae n. PG 150593 del 01.10.2019), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la nota del SUAP del 11/11/2019 prot 211637 (pervenuta ad Arpae in data 12/11/2019 prot PG 174183);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 17202 del 13.03.2019 (trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 141503 del 19.08.2021 ed acquisito al prot. Arpae n. PG 129186 del 19.08.2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole, *subordinato all'approvazione definitiva del progetto dagli Enti competenti,* espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 150515 del 06.09.2021 (prot. Arpae n. PG 137493 del 06.09.2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"…la rete di trasporto del teleriscaldamento della città di Parma, di cui fa parte il tratto...oggetto del procedimento in corso, non presenta emissioni in atmosfera di tipo convogliate, diffuse e fuggitive..."*;

RILEVATO:

- che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...L'istanza di Autorizzazione Unica*

Ambientale (AUA) in questione riguarda uno specifico tratto della rete di teleriscaldamento di Parma, posta lungo Strada Nuova Naviglio, nel punto in cui attraversa la linea ferroviaria TAV Milano-Bologna...In caso di perdita di acqua dalle suddette tubazioni a causa di fessurazione/rottura, oppure in presenza di infiltrazioni di acqua piovana, la stessa viene raccolta nel manufatto in calcestruzzo armato nei due punti estremi...In condizioni normali di funzionamento della rete di teleriscaldamento (assenza di perdite/rotture delle tubazioni) gli scarichi in questione risultano essere con portata nulla…";

- che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato inoltre che la modalità di scarico prevista, per entrambi gli scarichi in esame, è *"...Di emergenza...Solo in caso di perdita/rottura delle tubazioni interrate di attraversamento della trincea ferroviaria TAV MI-BO…"*;
- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta IREN ENERGIA SpA, nella persona del Sig. Enrico Maria Basso in qualità di Procuratore e Gestore, con sede legale in Torino, in Corso Svizzera n. 95, ed insediamento ubicato in Parma, in Strada Nuova Naviglio c/o linea ferroviaria "TAV", relativo

all'esercizio dell'attività di *"Trasporto e distribuzione energia termica per teleriscaldamento"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici *di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma*, come di seguito individuati:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione d'istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di emergenza provenienti dalla rete di teleriscaldamento di Parma posto lungo Strada Nuova Naviglio, *solo in caso di perdita/rottura delle tubazioni interrate di attraversamento della trincea ferroviaria TAV MI-BO* (così come dichiarato dalla Ditta nella domanda AUA sopra richiamata);
- corpo idrico ricettore: Canale Naviglio Navigabile;
- bacino: Parma;
- portata massima: 1.000 m3/h;

Scarico S2 (come indicato nella documentazione d'istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di emergenza provenienti dalla rete di teleriscaldamento di Parma posto lungo Strada Nuova Naviglio, *solo in caso di perdita/rottura delle tubazioni interrate di attraversamento della trincea ferroviaria TAV MI-BO* (così come dichiarato dalla Ditta nella domanda AUA sopra richiamata);
- corpo idrico ricettore: Canale Naviglio Navigabile;

- bacino: Parma;
- portata massima: 1.000 m3/h;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR 22498 del 18.10.2018, nel parere di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica prot 17202 del 13/03/2019 e nel parere del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 5944 del 01.10.2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 e S2:

1. il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se l'attivazione degli scarichi S1 ed S2;
2. I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
3. Il Titolare degli scarichi provvederà, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP, a fornire Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma i seguenti dati:
   - verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011) comunicando il risultato di quanto verificato;
   - certificazione della presenza o meno di punti di captazione e/o di derivazione acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 metri di raggio dai punti di scarico;
   - comunicazione in merito alla presenza dei pozzetti di prelievo e di ispezione su ogni singola linea di scarico a monte dell'immissione nel corpo ricettore.
4. La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto

e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

5. Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per gli scarichi S1 e S2, nel caso di attivazione dei rispettivi scarichi così come dichiarato dalla Ditta nella domanda AUA sopra richiamata. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.

6. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

7. Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

8. La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria e dello scarico.

9. La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria e sullo scarico:
   a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
   b) date di inizio e fine dell'intervento.

   Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

10. La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente . Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate.
11. Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
12. In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 150515 del 06.09.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si ricorda che, così come indicato nel parere del Comune di Parma prot. n. 150515 del 06.09.2021 (parte integrante e sostanziale del presente atto), il parere favorevole del Comune è subordinato all'approvazione definitiva del progetto dagli Enti competenti,

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Parma, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2018-2627

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

prot. PGPR 22498 del 18/10/18

Rif. Prot. PGPR/2018/19416
SinaDoc N° 2627/2018

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Arpae – Parma
(Documento inviato con Posta Interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA IREN ENERGIA SPA – per l'insediamento in Comune di Parma - Strada Nuova Naviglio Tav – Relazione Tecnica.

Vista la documentazione acquisita in data 19/09/2018 prot. PGPR/2018/19416 allegata all'istanza in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni.
La richiesta di AUA riguarda uno specifico tratto della rete di teleriscaldamento di Parma, posta lungo Strada Nuova Naviglio, nel punto in cui attraversa la linea ferroviaria TAV Milano_Bologna.
L'attraversamento è costituito da un manufatto in calcestruzzo armato, interrato e posizionato al di sotto della sede ferroviaria, in cui scorrono, al suo interno, due tubazioni (mandata e ritorno) di acciaio preisolate. In caso di perdita di acqua dalle due tubazioni a causa di fessurazione/rottura, oppure in presenza di acqua piovana, la stessa viene raccolta nel manufatto di calcestruzzo armato. Da questa struttura si originano le due tubazioni interrate, identificate come **S1** ed **S2** di collegamento tra il manufatto e l'adiacente canale Naviglio. Tale sistema consente di allontanare l'acqua con una portata max di 1.000 m^3/h.
Da quanto illustrato nell'elaborato "ALL_5 RELAZIONE TECNICA" si desume che, in condizioni normali di esercizio, gli scarichi S1 ed S2 risultano essere di portata nulla, infatti la loro attivazione è conseguente a situazioni emergenziali.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti:

il Dlgs 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
il DPR 13 marzo 2013 n° 59;
la Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005 n° 286;
la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
il Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione – ATO2 Parma;
l'allegato 4 al PTCP (variante 2008);

questo Servizio, nei limiti delle proprie competenze, e fatti salvi i diritti di terzi, ritiene che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale indicata in oggetto.
Classificazione dello scarico: acque reflue industriali.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Corpo idrico ricettore: acque superficiali (Canale Naviglio).

Si sottopone all'attenzione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae – Parma la possibilità che, in occasione dell'attivazione dello scarico, l'Ente gestore della rete di teleriscaldamento, debba darne comunicazione agli enti competenti per il controllo.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Francesca Ferrari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente)

CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE

prot. n. 5944
del 01/10/19

Spett.le
Comune di Parma
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
Largo Torello De strada, 11/a
43121 Parma
Alla c.a. di Marco Giubilini
Alla c.a. di Grazia Maria Baracchi
PEC: comunediparma@postemailcertificata.it

Spett.le
ARPAE SAC
Alla c.a. di Francesco Piccio
PEC - aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Iren Energia Spa per l'Impianto di Teleriscaldamento di Parma in strada Nuova Naviglio TAV- area PAIP Parma. Parere Favorevole

***

Richiamato il ns. precedente parere prot. 1394 del 08/03/2019 con richiesta di integrazioni, si invia copia della concessione in corso di validità esprimendo parere favorevole alla chiusura del procedimento AUA.

Distinti saluti.

Ufficio Concessioni
Elisa Trombi / Arduini Luigi

Consorzio Bonifica Parmense
Ufficio Irriguo/Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-10-01 11:43:44.0, PG/2019/150593

CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE

Uffici:
Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 Parma
Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni
Telefax (0521) 381309
Email: larduini@bonifica.pr.it
Cod. Fisc. N. 92025940344
C.C. Post. N. 1403443

IL CONCESSIONARIO

Iren Energia Spa
Corso Svizzera, 95 10143 Torino
CF/PI: 09357630012

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA
LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004

CONCESSIONE: 28/2019 **PROT.** 4472 **DATA** 05/07/2019

DITTA CONCESSIONARIA: Iren Energia Spa

CANALE: NAVIGLIO NAVIGABILE (Canale)

UBICAZIONE: Presso area PAI, viadotto TAV in destra idraulica

LAVORI AUTORIZZATI: Manufatti per scarico diretto di emergenza

DURATA: dal 04/07/2019 al 03/07/2038

PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, della L.R. n° 7 del 14/02/2004 e del Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n° 9 del 28/06/2018, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario o gestore delle opere, in tal caso il subentrante si farà obbligo di osservare gli impegni assunti mediante formale accettazione del disciplinare di concessione o esplicita citazione del medesimo negli atti notarili conseguenti.

Art. 8° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile dell'opera concessionata.

Art. 9° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 10° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 11° - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

Art. 12° - Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

€ 100,00 (cento/00)

Il pagamento avverrà secondo le modalità e tempistiche previste per le riscossioni dei contributi ordinari di bonifica.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico di emergenza delle acque dell'impianto del teleriscaldamento, direttamente sul canale Consorziale Naviglio Navigabile. Le acque, in termini di qualità, dovranno essere rispettose dei parametri di legge vigenti.

Art. 14° - Caratteristiche tecniche degli scarichi:

- denominazione cartografica degli scarichi S1-S2;
- tubazioni in cemento diametro dn 200 mm;
- quota assoluta di scarico 39.18 m s.l.m.;
- valovole antirigurgito.

Art. 15° - Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la realizzazione di opere quali difese spondali o opere similari qualora, a proprio insindacabile giudizio, gli scarichi autorizzati provochino effetti erosivi e di smottamento delle rive del canale.

Art. 16° - Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere modifiche al sistema di scarico, nel caso in cui le portate scaricate in emergenza risultassero incompatibili con la buona regimazione idraulica del canale ricettore.

Art. 17° - Il Consorzio scrivente si riserva il diritto di esercitare la competente sorveglianza sull'esercizio dello scarico in argomento, ferma restando la facoltà di imporre d'autorità l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere manutentorio, che si rendessero necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento idraulico dello scarico medesimo.

Art. 18° - La concessionaria in indirizzo solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per possibili danni riconducibili all'intrusione delle acque dal canale Naviglio nella rete del Teleriscaldamento.

Art. 19° - La concessionaria in indirizzo solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni, alle aree urbane sottese allo scarico, riconducibili o derivanti dall'esercizio dello scarico durante l'uso sia idraulico che irriguo del canale Consortile "Naviglio Navigabile" e dei suoi corsi d'acqua affluenti.

Art. 20 - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

UFFICIO CONCESSIONI
CD/ET/LA

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useri)

LA DITTA CONCESSIONARIA

IREN ENERGIA S.p.A.
Il Direttore Teleriscaldamento
(dott. ing. Enrico Basso)

prot PG 129186
del 19/08/21

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

prot 17202
del 13/03/19

Comune Di Parma
comunediparma@postemailcertificata.it

OGGETTO: Risposta a: Invio documentazione registrata in uscita con protocollo n. 43024/2019 del 01/03/2019 alle ore 11:46 - D.P.R. n.59/2013 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta IREN ENERGIA SPA per l'insediamento in Comune di Parma, Strada Nuova Naviglio TAV. Richiesta di pareri. Sollecito.

Il riferimento all'oggetto, valutata la documentazione tecnica pervenuta, non emergendo criticità a valenza igienico sanitaria si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot PG 137493
del 06/09/21

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Marco Giubilini

Comune di Parma

prot. 150515
del 06/09/21

Class. 2017.VI/9.8/15

Sinadoc n.2018/2627

Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. IREN ENERGIA SPA l'insediamento in Comune di Parma - Strada Nuova Naviglio TAV. Parere definitivo matrice rumore

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento della Società IREN ENERGIA SPA per l'insediamento in Comune di Parma - Strada Nuova Naviglio TAV acquisita con Prot. 243878 del 22/11/2017 e successive integrazioni documentali Prot. 73658 del 4/4/2018, Prot.190310 del 13/09/2018, Prot. 139618 del 5/9/2020;

Visto le richieste Arpae acquisite con Prot. 203040 del 28/9/2018 , Prot. 208442 dell'01/10/2018 e Prot. 140780 del 08/09/2020;

Considerato che come dichiarato dalla documentazione agli atti di questo SUAPE con Prot. 1454 del 3/4/2018 della Società Iren Energia SpA ovvero *"....si precisa che il tratto di tubazioni del teleriscaldamento di Strada Nuova Naviglio, che attraversano la linea ferroviaria TAV, sono posizionate al di sotto del piano stradale (interrate) . I due punti terminale di scarico nel Canale Naviglio, essendo destinati al recapito solo in caso di emergenza (rottura delle tubazioni) non consentono l'effettuazione di una valutazione di impatto acustico con scarico attivo"*.

Si comunica con la presente il nostro parere positivo per la matrice rumore dell'AUA subordinata all'approvazione definitiva del progetto dagli Enti competenti.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Dott.Marco Giubilini

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.