

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5016 del 08/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014 intestata a CELLI GIULIANO S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Gatteo, Via Rigossa (S.P. n. 108 al Km 3+028 dx).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5176 del 08/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014 intestata a CELLI GIULIANO S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Gatteo, Via Rigossa (S.P. n. 108 al Km 3+028 dx).

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – CELLI GIULIANO S.R.L. con sede legale in Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 43 – Protocollo istanza del Comune di Gatteo Prot. Gen. n. 3721 del 08/04/2014. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti, GPL e metano da realizzarsi in Gatteo, Via Rigossa (S.P. n. 108 al Km 3+028 dx)."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 28/06/2014 con Atto Prot. Com.le 6906, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì - Cesena n. 1480 del 04/06/2015 Prot. Prov.le 52148 del 05/06/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 05/06/2015 con Atto Prot. Com.le n. 52148;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A "SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA", l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpi idrici superficiali;
- all'Allegato B "SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE", l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gatteo in data 30/07/2021 ed acquisita al Prot. Com.le n. 11588 e da Arpa al PG/2021/122994 del 05/08/2021, da **CELLI GIULIANO S.R.L.** nella persona di Zaccaria Simone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con specifico all'inserimento dell'attività di autolavaggio, comprensiva pertanto di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali (nuovo titolo abilitativo);
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 13218 del 31/08/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/134296, formulata dal SUAP del Comune di Gatteo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le 14929 del 28/09/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/150740, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta CELLI GIULIANO s.r.l., pervenuta il 30.07.2021 ed acquisita al prot. com.le n. 11588 del 30.07.2021, si prende atto di quanto dichiarato dai tecnici competenti in acustica, geom. Marcello Biguzzi e geom. Zaccaria Simone, nella valutazione di impatto acustico in data 27 Luglio 2021 e presentata a questo Comune contestualmente all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, che nelle conclusioni dichiarano:*

“1. i Livelli Continui Equivalenti di pressione sonora [LAeq in db(A)] che si presumono di ottenere all'interno dell'area, in entrambi i periodi di riferimento, saranno pertanto inferiori ai valori limite assoluti di immissione previsti per la fascia di pertinenza acustica della S.P. n° 108;

2. i Livelli Continui Equivalenti di pressione sonora [LAeq in db(A)] che si presumono di ottenere nelle aree adiacenti, in entrambi i periodi di riferimento, saranno pertanto inferiori ai valori limite assoluti di immissione previsti per la Classe di loro appartenenza (Classe III);

3. si afferma che il criterio differenziale valutato presso i ricettori sensibili sarà rispettato in entrambi i periodi di riferimento, anche nel caso di contemporaneità di tutte le sorgenti sonore.

Poiché tra calcoli previsionali e rilievi in situ ci possono essere differenze si consiglia di effettuare un collaudo nel notturno dell'autolavaggio una volta installato ”

Si dà atto inoltre che, sulla valutazione di impatto acustico suddetta, si è chiesto il parere di ARPAE che, con nota (Pratica Sinadoc: 2021/25996) pervenuta in data 22.09.2021 ed assunta al protocollo comunale al n. 14594 del 23.09.2021, si è così espressa:

“... viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività con le modifiche all'impianto oggetto di richiesta, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata.

Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali- Rapporto istruttorio acquisito in data 15/09/2021;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – **CELLI GIULIANO S.R.L.** con sede legale in Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 43 – Protocollo istanza del Comune di Gatteo Prot. Gen. n. 3721 del 08/04/2014. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti, GPL e metano da realizzarsi in Gatteo, Via Rigossa (S.P. n. 108 al Km 3+028 dx).”, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 28/06/2014 con Atto Prot. Com.le 6906, come segue:

- **Introduzione dell' “ALLEGATO C e relativa Planimetria”** riguardante l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – **CELLI GIULIANO S.R.L.** con sede legale in Savignano sul Rubicone, Via E. Mattei n. 43 – Protocollo istanza del Comune di Gatteo Prot. Gen. n. 3721 del 08/04/2014. Adozione Autorizzazione

Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti, GPL e metano da realizzarsi in Gatteo, Via Rigossa (S.P. n. 108 al Km 3+028 dx).”, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 28/06/2014 con Atto Prot. Com.le 6906, come segue:

- **Introduzione dell' “ALLEGATO C e relativa Planimetria” riguardante l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena 1666 del 06/06/2014, Prot. Prov.le 58785/2014. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta richiede modifica sostanziale della Determina dirigenziale n. 1666 del 06/06/2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 28/06/2014, con Atto Prot. Com.le n. 58785/2014 e s.m.i., relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Nello specifico la Ditta richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale derivante da attività di autolavaggio, così come di seguito specificato;
- La potenzialità dell'insediamento viene stimata pari a 10 mc/h;
- Le acque reflue, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono trattate in monoblocco a tre comparti (vol. tot. = 14,72 m³) costituito da: vasca di sedimentazione/separazione, vasca di biofiltrazione e vasca di recupero acque filtrate;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza, è da considerarsi quello posto subito a valle del relativo sistema di trattamento (monoblocco a tre comparti) e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque di prima pioggia;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Rubicone;
- È stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Forlì, con nota del 10/08/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/125372. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 02/09/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/135943;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dati relativi alla tipologia e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data 05/08/2021 al Prot. n. PG/2021/122994;
- Tavola comprensiva dello schema fognario, in scala 1:200, datata Giugno 2021, a firma del Geom. Zaccaria Simone, acquisita agli atti in data 05/08/2021 al Prot. n. PG/2021/122994 (*allegata*);

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via S.P. n. 108 - Rigossa Km. 3+028, Comune di Gatteo
Destinazione dell'insediamento	Autolavaggio
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità insediamento	10 mc/h
Sistemi di trattamento prima dello scarico	monoblocco a tre comparti (vol.tot. = 14,72 m ³) costituito da: - vasca di sedimentazione/separazione - vasca di biofiltrazione - vasca di recupero acque filtrate
Ubicazione pozzetto fiscale di campionamento	Posto subito a valle del relativo sistema di trattamento (monoblocco a tre comparti) e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque di prima pioggia
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale deve intendersi quello posto immediatamente a valle dei sistemi di trattamento (monoblocco a tre comparti) e prima dell'immissione nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque di prima pioggia. Lo stesso dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dei vari comparti costituenti il sistema di trattamento. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alla specifica normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. La documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione/pulizia dell'impianto e rilasciati dalla ditta specializzata dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
6. **Entro il 31/12/2022 dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali. L'esito analitico di tale autocontrollo dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza,**

per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.