

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5086 del 12/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SANDONI s.r.l. per impianto destinato ad attività di distributore carburanti aziendale ubicato in Via Emilia n. 84, Comune di Anzola dell'Emilia (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5203 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SANDONI s.r.l. per impianto destinato ad attività di distributore carburanti aziendale ubicato in Via Emilia n. 84, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SANDONI s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti aziendale sito a Anzola dell'Emilia, in via Emilia n. 84, c.a.p. 40011, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la SANDONI s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SANDONI s.r.l., C.F. 01794021202 P. IVA 02591991209, con sede legale a Anzola dell'Emilia, in via Emilia n. 84, c.a.p. 40011, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale di SANDONI s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 7/7/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota del 7/7/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 109923 del 14/7/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 20684/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota del 27/7/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 119422 del 30/7/2021, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota del 18/8/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 149303 del 29/9/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 7/10/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SANDONI s.r.l. ubicato in Via Emilia n. 84, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 71143 del 29/7/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 20121 del 18/8/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPae - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 7/7/2021.

Pratica Sinadoc 20684/2021

Documento redatto in data 7/10/2021



**Area Tecnica Lavori Pubblici
Ambiente e Manutenzioni**

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia
tel 051/6502111
fax 051/731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm.AOO:ANZOLAEM

Spettabile

SUAP
sede

protocollo numero 2021/0020121

data: 18/08/2021

***oggetto: PARERE SERVIZIO AMBIENTE – PRATICA AUA DITTA SANDONI PER
L'INSTALLAZIONE DI NUOVO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI***

IL DIRETTORE

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E MANUTENZIONI

In merito all'istanza in oggetto presentata dalla Signora Carlotta Sandoni in qualità di amministratore unico della ditta "SANDONI SRL" con sede legale e stabilimento produttivo in Comune di Anzola dell'Emilia, in Via Emilia n. 84 relativa all'insediamento esercente l'attività di autotrasporto merci, per l'installazione di un distributore carburante ad uso privato per il rifornimento della flotta aziendale.

Visto il parere, prot. n. 00711143/21 del 29/07/2021, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 30/07/2021 prot. n. 18785, favorevole condizionato esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- è stata individuata dal proponente l'istanza un'area in prossimità del fabbricato ad uso portineria per l'installazione del distributore singolo di gasolio;
- è prevista la realizzazione di un sistema di trattamento delle acque meteoriche di piazzale nella zona di rifornimento di circa 10 mq e nella piazzola in cemento ove andrà ubicata la cisterna del gasolio della superficie di 36 mq;
- la cisterna, del tipo a doppia parete, verrà interrata in conformità con la documentazione tecnica trasmessa con l'istanza;
- le acque meteoriche ricadenti nell'area del distributore saranno raccolte da una griglia perimetrale e da un caditoia per essere avviate all'impianto di trattamento di tipo continuo composto da un sedimentatore/disoleatore opportunamente dimensionato;
- il refluo dopo il trattamento di sedimentazione/disoleazione viene immesso tramite un nuovo allaccio alla pubblica fognatura delle acque miste di via Emilia per afferire all'impianto di trattamento finale di Anzola dell'Emilia- capoluogo, previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e controllo sito subito a valle dell'uscita dell'impianto di trattamento;
- le acque reflue in uscita dal trattamento di cui sopra, assumono la classificazione di acque industriali;



- a valle del pozzetto di campionamento e controllo sarà installata una valvola a saracinesca in grado di bloccare lo scarico in caso di eventi accidentali;

Rispetto delle condizioni e indicazioni sotto riportate:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, le acque reflue industriali in precedenza identificate, rispettando i limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno/intercettazione;
 - derivanti dai processi produttivi delle seguenti attività:
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2; dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivati dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010.
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;



- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

ESPRIME

parere favorevole condizionato ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta SANDONI SRL per l'installazione di un nuovo distributore di carburanti nell'area di competenza della ditta Sandono SRL posta in Anzola dell'Emilia, Via Emilia, 84 al rilascio dell'A.U.A:

- **Stabilimento sito in:** Via Emilia, 84;

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:** tratto tra il nodo 69 e il nodo 70, coordinate EPSG 3857 – 1246651, 5550002;

- **SCARICO FINALE:** Depuratore di Anzola dell'Emilia – Capoluogo;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue,
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti: il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole condizionato è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE E MANUTENZIONI
Ing. Antonio Nicastro

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 29 luglio 2021
Prot. n. 0071143/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

PEC: comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa

Data prot.: **14/07/2021**
PA&S 75/2021

Num. prot.: **66471**

Oggetto: PRATICA AUA DITTA SANDONI PER INSTALLAZIONE NUOVO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI.

Stabilimento Sandoni srl in Anzola dell'Emilia, Via Emilia 84.

Pratica numero AUA 05/2021

Protocollo numero: 2021/0017340 data: 13/07/2021

In merito all'istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Signora Carlotta Sandoni in qualità amministratore unico della Ditta "**SANDONI SRL**" con sede legale e stabilimento produttivo in Comune di Anzola dell'Emilia in via Emilia n° 84 relativa all'insediamento esercente l'attività di autotrasporto merci per l'installazione di un distributore carburante ad uso privato.

Esaminata la documentazione allegata l'istanza e verificato che;

- ✓ la richiesta consegue l'intenzione del proponente l'istanza di installare nell'area di competenza della Sandoni srl un distributore di carburanti per il rifornimento della flotta aziendale;
- ✓ con tale finalità è stata individuata dal proponente l'istanza un'area in prossimità del fabbricato ad uso portineria, per l'installazione di un distributore singolo di gasolio;
- ✓ è prevista la realizzazione di un sistema di trattamento delle acque meteoriche di piazzale nella zona di rifornimento di circa 10 m² e nella piazzola in cemento ove andrà ubicata la cisterna del gasolio della superficie di circa 36 m²;
- ✓ la cisterna, del tipo a doppia parete, verrà interrata in conformità con la documentazione tecnica trasmessa con l'istanza;
- ✓ le acque meteoriche ricadenti nell'area del distributore saranno raccolte da una griglia perimetrale e da una caditoia per esser avviate all'impianto di trattamento di tipo continuo composto da un sedimentatore/disoleatore opportunamente dimensionato;
- ✓ il refluo dopo trattamento di sedimentazione/disoleazione viene immesso tramite un nuovo allaccio alla pubblica fognatura delle acque miste di via Emilia per afferire all'impianto di trattamento finale di Anzola dell'Emilia - Capoluogo, previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e controllo sito subito a valle dell'uscita dell'impianto di trattamento;
- ✓ le acque reflue in uscita dal trattamento in precedenza descritto, assumono la classificazione di acque reflue industriali;
- ✓ a valle del pozzetto di campionamento e controllo sarà installata una valvola a saracinesca in grado di bloccare lo scarico in caso di eventi accidentali;

- ✓ in funzione delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, è ritenuto congruente l'esecuzione delle attività di controllo, mediante prelievo manuale di tipo istantaneo in concomitanza con eventi meteorici nel pozzetto identificato precedentemente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue industriali in precedenza identificate;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.