

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5217 del 20/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. CONSORZIO VIA ANCONA-VIA SAVIO avente sede legale in Comune di Cesena, Via Uberti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche provenienti da nuova urbanizzazione residenziale (PUA 05/16 San Mauro) sita in Comune di Cesena, Via Ancona-Via Savio
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5388 del 20/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. CONSORZIO VIA ANCONA-VIA SAVIO avente sede legale in Comune di Cesena, Via Uberti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche provenienti da nuova urbanizzazione residenziale (PUA 05/16 San Mauro) sita in Comune di Cesena, Via Ancona-Via Savio

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";
- L.R. 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti" pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 29/07/2021, acquisita al Prot. Unione 28434 e da Arpae al PG/2021/128815 del 18/08/2021, da **CONSORZIO VIA ANCONA-VIA SAVIO** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa agli scarichi di acque meteoriche derivanti dalla nuova urbanizzazione residenziale (PUA 05/16 San Mauro) sita in Comune di Cesena, Via Ancona-Via Savio, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento (acque bianche) da urbanizzazione in acque superficiali.

Atteso che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata al SUAP a seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte del SUE del Comune di Cesena per il rilascio di Permesso di Costruire n. 56/PRAT/2021 attivato con nota Prot. Com.le 92639 in data 01/07/2021;

Dato atto pertanto che il presente procedimento è parte integrante del procedimento principale 56/PRAT/2021 che si svolge mediante Conferenza dei Servizi in modalità semplificata ed asincrona;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 32875 del 09/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/139532, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Dato atto che in data 13/09/2021, la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Unione 33099-33274 e da Arpae ai PG/2021/140460-144498 del 13/09/2021 e 20/09/2021;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 135493/63 del 24/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/148031 del 27/09/2021, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: "*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e valutata l'assenza di impianti e attrezzature che comportino impatto acustico, se non il semplice gocciolamento dell'acqua, non si procederà all'emissione di parere o nulla osta.*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento (acque bianche) da urbanizzazione in acque superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 14/10/2021.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di

dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del **CONSORZIO VIA ANCONA-VIA SAVIO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore del CONSORZIO VIA ANCONA-VIA SAVIO** (C.F./P.IVA 03757650407) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Uberti n. 14, **per lo scarico di acque meteoriche provenienti da nuova urbanizzazione residenziale (PUA 05/16 San Mauro) sita in Comune di Cesena, Via Ancona Via Savio**;
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento (acque bianche) da urbanizzazione in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, al Consorzio di Bonifica ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO (ACQUE BIANCHE) IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA la ditta Consorzio Via Ancona Via Savio chiede l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento (di tipo "bianca") provenienti da una nuova urbanizzazione residenziale sita in Comune di Cesena (FC) Via Ancona Via Savio – PUA 05/16 San Mauro;
- Lo scarico di che trattasi, attraverso il sistema di raccolta della rete bianca, previa laminazione, confluirà in corpo idrico superficiale (Fiume Savio);
- Lo scarico è ubicato in sponda sinistra del Fiume Savio a monte di Ponte Vecchio, catastalmente individuato al foglio 146 antistante il mappale 2549 del Comune di Cesena, mediante condotta scatolare di dimensioni 1100x1600 in calcestruzzo;
- Sarà realizzata un'opera di difesa dalla erosione della scarpata e della gola a valle dello scarico mediante rivestimento in massi naturali cementati;
- Lo scarico è ricompreso nell'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Il sistema di raccolta delle acque meteoriche in oggetto (rete bianca) è a servizio di un comparto prevalentemente residenziale.
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha espresso per tale scarico il parere di compatibilità idraulico favorevole ai sensi della DGR n. 569/19 con nota acquisita agli atti di Arpae in data 06/10/2021 al Prot. n. PG/2021/154013, nella quale si riporta quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta di parere di competenza in merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, pervenuta da:

- Unione dei Comuni Valle del Savio con nota PGN 30580 del 19/08/2020 registrata al prot. 27/08/2021.45871 e che cita nell'oggetto “Trasmissione ai sensi dell'art. 4 DPR 59/2013”

- Arpae con nota prot. n. 129894 del 20/08/2021 registrata al prot. 20/08/2021 44766 E

- Unione dei Comuni Valle del Savio con nota PGN 32875 del 09/09/2021 registrata al prot. 09/09/2021 47926 E che cita nell'oggetto “Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/90”;

Con la presente si comunica che questa Agenzia, a seguito di richiesta da parte del Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello unico Edilizia PGN 77060 del 03/06/2021, acquisita al prot. 03/06/2021.30221.E con Determinazione Dirigenziale n. 2990 del 27/08/2021 ha rilasciato, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione idraulica di competenza per l'esecuzione di un nuovo scarico di acqua meteorica in sinistra idraulica del fiume Savio, con funzione di scolmatore del canale consorziale Ancona 1°, all'interno del procedimento finalizzato al rilascio di permesso di costruire per opere di urbanizzazione PUA 05/16 San Mauro – Via Ancona – Via Savio.

Lo scarico in argomento è pertanto già stato asserito da questa Agenzia e dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati grafici trasmessi unitamente alla richiesta e integrati con nota PGN 109208 del 03/08/2021 acquisita al protocollo 03/08/2021.42022

L'Autorizzazione idraulica rilasciata con DD n. 2990 del 27/08/2021 (che si allega alla presente) è da ritenersi valida anche quale parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 569/2019 per l'AUA in oggetto.”

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Documentazione oggetto della domanda di AUA acquisita al Prot. n. PG/2021/128815 del 18/08/2021 e le successive integrazioni acquisite al prot. Arpae n. PG/2021/140460 del 13/09/2021.

CONDIZIONI:

- **Località:** Via Ancona Via Savio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Savio
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori principali in cemento vibrocompresso
- **Diametro collettori:** = diametri vari
- **Tipologia del Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** come da planimetria
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico (WGS84) Latitudine = 44,42776 Longitudine 11,22951**

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione all'autorità competente di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.