

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5323 del 25/10/2021
Oggetto	D.Lgs. 387/03 - L. 241/90: autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "Porte della città" di potenza nominale pari a 959,85 kWp e opere accessorie in loc. Campore a Salsomaggiore Terme (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5487 del 25/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

la L.241/1990;
il D.Lgs. 152/2006;
il D.Lgs. 387/2003;
la L.R. 26/2004;
il D.M. 10/09/2010
la D.A.L. Emilia-Romagna 28/2010;
il D.Lgs 28/2011;
la L.R. 13/2015;
la L.R. 4/2018;

PREMESSO:

che la società DROPER s.r.l. con sede legale in Torri di Quartesolo (VI), via Brescia 33, C.F. e P.IVA 04154580247, iscritta al Registro Impresa della CCIAA di Vicenza al n. 04154580247, R.E.A. n° VI-383367, ha presentato istanza di avvio del procedimento unico di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "Porte della città" di potenza nominale pari a 996,3 kWp e opere accessorie, da posizionarsi a terra, in fregio alla S.P. 359R in loc. Campore a Salsomaggiore Terme (PR);

che l'istanza di cui sopra, completa di progetto definitivo e allegati, è pervenuta ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, in data 28/05/2021, con note acquisite ai protocolli PG.2021.84537, 84538, 84540, 84541, 84542, 85275, integrata successivamente con nota acquisita al prot. ARPAE n° PG.2021.90496 del 9/06/2021;

che la Ditta istante ha la disponibilità dell'area di progetto per l'installazione del campo fotovoltaico e dei terreni privati interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto, come risultante dalla certificazione rilasciata in data 25/10/2021 dal dr. Marco Tottolo, notaio in Castelfranco Veneto, con studio in via Garibaldi 35, nella quale si attesta l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà da parte della società Droper S.r.l. sui terreni censiti al catasto del Comune di Salsomaggiore Terme al foglio 11, particelle 478 e 67;

che, per tale motivo, la Ditta istante non ha richiesto la dichiarazione di Pubblica Utilità e l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01;

che il Comune di Salsomaggiore Terme, con nota del 23/4/2021, ha comunicato che l'area individuata dal progetto per la realizzazione del campo fotovoltaico rientra nella casistica prevista dal punto 2 lettera C dell'allegato I alla Delibera di Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n° 28/2010, ovvero facente parte di *"territorio urbanizzato destinato ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali"*. In

particolare l'area in esame rientra nei poli funzionali, così come da variante 2020 al P.S.C. approvata con Delibera di C.C. n° 68 del 29/12/2020 e variante 2020 al R.U.E. approvata con Delibera di C.C. n° 3 del 28/01/2021, Art. 6.12 delle N.T.A. Per tale motivo non sono necessarie ulteriori varianti agli strumenti urbanistici comunali;

che ARPAE con nota prot. PG.2021.91591 del 10/6/2021 ha indetto Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/90 invitando a parteciparvi le Amministrazioni interessate al rilascio di autorizzazioni/pareri/nulla osta nell'ambito del procedimento unico ex D.Lgs 387/03;

che a seguito della nota di cui al punto precedente sono pervenute ad ARPAE due richieste di integrazioni documentali rispettivamente da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. (prot. PG.2021.92454 del 14/6/2021) e da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza (prot. PG.2021.100777 del 28/6/2021);

che in data 6/7/2021 con prot. PG/2021/106113, ARPAE, in riscontro alla nota di richiesta di integrazione documentali inviata da SNAM RETE GAS S.p.A., ha trasmesso richiesta di chiarimento e specifica in quanto *"...si richiedono, quali integrazioni documentali, diversi elaborati in realtà già presentati dal proponente in allegato all'istanza di autorizzazione....dovendo lo scrivente ufficio inoltrare alla ditta proponente la richiesta completa delle integrazioni documentali necessarie ai fini del proseguimento del procedimento, si chiede di riformulare la richiesta di integrazioni precisando esattamente quali documenti, non già presentati dalla ditta, occorrono al Vs. Ente per poter istruire correttamente la pratica ed adottare successivamente entro i termini di Legge la determinazione di competenza"*

che in data 19/7/2021 Droper S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie a riscontro delle succitate richieste di integrazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza;

che in data 20/7/2021 con nota prot. PG.2021.113609 ARPAE ha trasmesso a tutti gli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi le integrazioni documentali volontarie pervenute dal proponente Droper S.r.l. per l'assunzione delle determinazioni di competenza;

che alla nota di ARPAE PG/2021/106113 del 6/7/2021 SNAM RETE GAS S.p.a. non ha trasmesso nessun riscontro e solo in data 16/8/2021, informalmente tramite mail, ha comunicato che è stato eseguito in loco, in data 23/06/2021, il picchettamento in contraddittorio con la ditta Droper S.r.l. ai fini del rilevamento della posizione e profondità delle tubazioni del gasdotto presente in prossimità dell'area destinata ad ospitare l'impianto fotovoltaico, a seguito di ciò si richiede l'aggiornamento dei documenti progettuali con l'inserimento del tracciato del metanodotto esistente;

che per quanto sopra ai fini di una disamina congiunta dello stato del procedimento e ai fini del rispetto dei tempi per la conclusione del procedimento, con nota prot. PG.2021.128173 del 17/8/2021 ARPAE ha convocato un incontro della C.d.S. in modalità sincrona mediante videoconferenza, per il giorno 26 agosto 2021 chiamandovi a partecipare, alla luce dei nodi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

procedimentali ancora da sciogliere, il Comune di Salsomaggiore terme, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza, SNAM RETE GAS S.p.A. oltre alla Ditta proponente Droper S.r.l.;

che in data 26 agosto 2021 alle ore 11,00 si è tenuta la riunione in modalità sincrona mediante videoconferenza cui hanno partecipato il Comune di Salsomaggiore Terme e la ditta Droper S.r.l., risultando assenti, pur se regolarmente convocati, SNAM RETE GAS S.p.a. e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza.

che in esito all'incontro di cui al punto precedente Droper S.r.l., in accoglimento delle richieste di SNAM RETE GAS S.p.a. ha trasmesso apposito elaborato progettuale riportante l'impianto fotovoltaico, sia su catastale che su ortofoto, e il tracciato del gasdotto esistente con evidenziate le distanze da questi e la recinzione di confine del campo fotovoltaico e dalle estremità dei pannelli fotovoltaici;

che in data 21/9/2021 con nota prot. PG.2121.144913 ARPAE ha trasmesso l'elaborato di cui sopra a SNAM RETE GAS S.p.a.

che in data 22/10/2021 con nota acquisita al prot. ARPAE PG.2021.163266 Droper S.r.l. ha comunicato un affinamento in riduzione della potenza dell'impianto fotovoltaico in istanza che passa da 996,3 kWp a 959,85 KWp dichiarando contestualmente che tale variazione non modifica in nessun modo il layout dell'impianto e relative opere connesse;

DATO ATTO

che il procedimento unico di autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs 387/03 comprende, per il progetto in esame, i titoli (autorizzazioni, provvedimenti, pareri, nulla osta) come riportati nella tabella seguente:

Procedimento unico di autorizzazione impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 12 D.Lgs. 387/03 -	
Titoli ricompresi:	
Autorizzazione/Provvedimento/Parere/nulla osta	Autorità Competente
Permessi di costruire convenzionato L.R. 24/2017 Autorizzazione Paesaggistica Art. 146 D.Lgs. 42/2004 Parere interferenza opere accessorie con viabilità comunale	Comune di Salsomaggiore Terme
Nulla Osta archeologico D.Lgs. 42/2004	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio province di Parma e Piacenza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parere per rilascio autorizzazione paesaggistica Art. 146 D.Lgs. 42/2004	
Nulla osta minerario Art. 120 del RD 1775/1933.	Mi.S.E. Sezione UNMIG (autocertificazione della ditta istante)
Nulla osta Forze armate per servitù militari Art. 12 c.9 D.LGS 387/03	Comando Esercito Emilia-Romagna Aeronautica Militare 1 ^a Reg. Aerea Comando Marittimo Nord
Nulla osta interferenza con linee di comunicazione Art. 95 del Dlgs 259/2003	Mi.S.E. - Comunicazioni, Ispettorato Emilia-Romagna (sostituito da attestazione Ditta istante)
Nulla Osta idraulico interferenza con Torrente Ghiara	Agenzia Regionale sicurezza e protezione civile Servizio di Parma
Parere interferenza opere acquedottistiche - fognarie-depurative	Emiliambiente S.p.a.
Parere igienico sanitario	AUSL di Parma Distretto di Fidenza
Parere interferenza metanodotti	SNAM RETE GAS S.p.a.
Parere interferenza linee telefoniche	TELECOM S.p.a.
Parere interferenza opere accessorie con viabilità provinciale	Provincia di Parma

CONSIDERATO CHE:

nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/90 sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati in ordine di arrivo:

1. Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza e Protezione Civile: Parere idraulico Favorevole condizionato per interferenza Torrente Ghiara prot. 34344, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.97433 del 22/6/2021 (allegato 1);
2. Comando Marittimo Nord: Nulla Osta prot. M_D MARNORD0019982, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.98157 del 23/6/2021 (allegato 2);
3. Emiliambiente S.p.a.: Parere Favorevole condizionato prot. 5801, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.119784 del 30/7/2021 (allegato 3);
4. Aeronautica Militare: Nulla Osta prot. M_D AMI001 REG2021 0015783, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.121538 del 3/8/2021 (allegato 4);
5. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza: Nulla Osta archeologico prot. 7845, acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.128826 del 18/8/2021 (allegato 5);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza: Parere favorevole condizionato per gli aspetti paesaggistici prot. PR-BN/75, acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.131726 (allegato 6);
7. Comune di Salsomaggiore Terme: Autorizzazione Paesaggistica condizionata n° 2021/11 acquisita al prot. ARPAE n° PG.2021.142552 del 16/9/2021 (allegato 7);
8. Comune di Salsomaggiore Terme: parere Favorevole in merito all'interferenza dell'elettrodotto interrato con la strada comunale, acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.142552 del 16/9/2021 (allegato 8);
9. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna: Nulla Osta n. 378/2021 acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.158085 del 13/10/2021; (allegato 9);

che il Comune di Salsomaggiore Terme con Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 29 giugno 2021 ha autorizzato il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato definendo che la copertura delle strutture relative all'impianto fotovoltaico (da intendersi quale proiezione al suolo dei pannelli fotovoltaici) non dovrà superare il 26% dell'occupazione delle aree di intervento;

che il medesimo Ente, con nota acquisita al prot. ARPAE n° PG.2021.142552 del 16/9/2021, ha comunicato che risulta concluso l'iter istruttorio per il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato che sarà perfezionato al momento della stipula dell'Atto di Convenzione di cui alla Delibera di C.C. 35/2021;

che vengono acquisiti per silenzio-assenso i pareri favorevoli dei seguenti Enti invitati alla Conferenza dei Servizi ma che non sono intervenuti o che non hanno espresso le proprie determinazioni conclusive nei tempi di Legge: Provincia di Parma, AUSL di Parma Distretto di Fidenza, Telecom S.p.a., SNAM RETE GAS S.p.a.

DATO ATTO:

che in data 6/9/2021 è stata acquisita da parte del Ministero dell'Interno comunicazione prot. PR_VIUTG_Ingresso_0084040_20210902 attestante che a carico della Droper srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011.

RITENUTO:

per quanto tutto sopra esposto di poter concludere positivamente la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 per per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "Porte della città" di potenza nominale pari a 959,85 kWp e opere accessorie, da posizionarsi a terra, in fregio alla S.P. 359R in loc. Campore a Salsomaggiore Terme (PR).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e conseguentemente di autorizzare, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la Società DROPER S.r.l. con sede legale in Torri di Quartesolo (VI), via Brescia 33, C.F. e P.IVA 04154580247, iscritta al Registro Impresa della CCIAA di Vicenza al n. 04154580247, R.E.A. n° VI-383367 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "Porte della città" di potenza nominale pari a 959,85 kWp e opere accessorie, da posizionarsi a terra, in fregio alla S.P. 359R in loc. Campore a Salsomaggiore Terme (PR);

di stabilire che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo approvato dalla Conferenza Dei Servizi come indicato in premesse, il proponente ed i progettisti firmatari sono pienamente ed esclusivamente responsabili del Progetto Definitivo debitamente firmato;

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere accessorie e della linea elettrica di collegamento alla rete elettrica di distribuzione è **soggetta alle condizioni e prescrizioni** qui riportate per estratto ed espresse dagli Enti competenti negli atti/nulla osta/pareri indicati nelle premesse e allegati al presente atto quale parti integranti, fatte propri da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica:

- 1) **Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile:** prescrizioni acquisite al prot. ARPAE n° PG.2021.97433 del 22/6/2021:
 - *mantenere, ai sensi del T.U. 523/1904, per le opere fisse una distanza non inferiore a 10 m dal confine del demanio idrico di pertinenza del Torrente Ghiara comprese eventuali recinzioni fisse. Eventuali recinzioni rimovibili (rete su paletti infissi nel terreno) potranno essere collocate a distanza non inferiore a 5 m dal confine demaniale,*
 -
 - *l'ente gestore dell'impianto di produzione di energia elettrica dovrà garantire la pulizia dell'intera fascia di rispetto (10 m dal confine demaniale) dalla vegetazione con sfalci con cadenza almeno annuale".*
 -
- 2) **Emiliambiente S.p.a.** prescrizioni acquisite al prot. ARPAE PG.2021.119784 del 30/7/2021:
 - *rispetto ed osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione vigente,*
 - *rispetto ed osservanza del Regolamento di acquedotto vigente,*
 - *i cavidotti dell'elettrodotta da posare, fatto salvo le specifiche norme di settore, dovranno essere collocati ad una distanza minima di 1 m. dalle condotte di fognature ed acquedotto al fine di consentire i necessari interventi di manutenzione, in caso di intersezione il nuovo cavidotto dovrà essere posato ad una quota inferiore rispetto a quella dei servizi già in essere e opportunamente segnalato".*
- 3) **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza,** prescrizioni acquisite al prot. ARPAE n° PG.2021.131726:
 - *considerato che da progetto proposto il perimetro del sedime risulterà interamente piantumato con alberi e arbusti secondo le specie e le altezze di sviluppo indicate nella relazione paesaggistica, ai fini della schermatura alla vista dell'impianto e degli annessi, si prescrive che si proceda da subito alla messa a dimora delle piante per assicurarne l'adeguato attecchimento e sviluppo. Dato che il sito è particolare in*

quanto ricade in ambito che precede le propaggini collinari e il capoluogo comunale, tale cura dovrà essere assicurata per tutto il periodo di presenza dell'impianto.

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere accessorie e della linea elettrica di collegamento alla rete elettrica di distribuzione è **soggetta alle ulteriori condizioni e prescrizioni** qui di seguito descritte:

- nel caso di utenze proprie direttamente alimentate dall'impianto (uso proprio) sarà necessario presentare all'Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell'inizio di attività dell'impianto (art. 53 del DLgs n. 504/1995 smi) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio. Mentre, in caso di assenza di autoconsumi, l'impianto, ai sensi dell'art. 53-bis del medesimo DLgs, sarà soggetto esclusivamente alla presentazione di una comunicazione di attivazione dell'impianto presso l'Ufficio delle Dogane che rilascerà apposito codice ditta;
- nel caso di installazione, in fase esecutiva, di macchine elettriche, come ad esempio trasformatori, con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativo superiore ad 1 m³, si configura l'attività 48 del DPR 151/2011 e, pertanto, dovranno essere avviate le procedure di cui allo stesso DPR 151/2011;
- Droper S.r.l. dovrà perfezionare, con il Comune di Salsomaggiore e con la Provincia di Parma, gli atti successivi al presente provvedimento ovvero la stipula della Convenzione prevista dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 35/2021 e le concessioni per l'attraversamento delle strade comunali e provinciali con la linea elettrica interrata di connessione;
- porre particolare attenzione durante la fase di cantiere al fine di evitare disagi alla popolazione, in particolare durante la posa dell'elettrodotto interrato, evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni poste nelle vicinanze del tracciato, si dovrà inoltre osservare scrupolosamente il D.LGS.81/2008 per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e, se del caso, richiedere, in fase di cantiere, la deroga per attività rumorose temporanee ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 1197/2020;

di stabilire inoltre che:

la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è pari alla vita attesa dell'impianto stesso oltre ai tempi di ripristino dello stato dei luoghi;

Droper s.r.l. è tenuta a dare inizio e terminare i lavori in base a quanto stabilito dal permesso di Costruire convenzionato rilasciato dal Comune di Salsomaggiore Terme;

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S., elencate in premesse e allegate al presente atto quali parti integranti, per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

Droper S.r.l. è tenuta a presentare ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione di data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prima dell'inizio dei lavori Droper s.r.l. è tenuta a emettere apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: Arpae - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370, autorità competente al rilascio della presente autorizzazione unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae; la garanzia finanziaria dovrà:

- essere di importo commisurato all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato;
- coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile ;
- Droper s.r.l. dovrà comunicare ad Arpae la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

di comunicare che:

Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, delegato con Determinazione Dirigenziale n. 871 del 29/10/2019;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Ditta richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza e Protezione Civile: Parere idraulico Favorevole condizionato per interferenza Torrente Ghiara prot. 34344, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.97433 del 22/6/2021;
2. Comando Marittimo Nord: Nulla Osta prot. M_D MARNORD0019982, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.98157 del 23/6/2021;
3. Emiliambiente S.p.a.: Parere Favorevole condizionato prot. 5801, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.119784 del 30/7/2021;
4. Aeronautica Militare: Nulla Osta prot. M_D AMI001 REG2021 0015783, acquisito al prot. ARPAE PG.2021.121538 del 3/8/2021;
5. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza: Nulla Osta archeologico prot. 7845, acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.128826 del 18/8/2021;
6. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza: Parere favorevole condizionato per gli aspetti paesaggistici prot. PR-BN/75, acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.131726;
7. Comune di Salsomaggiore Terme: Autorizzazione Paesaggistica condizionata n° 2021/11 acquisita al prot. ARPAE n° PG.2021.142552 del 16/9/2021;
8. Comune di Salsomaggiore Terme: parere Favorevole in merito all'interferenza dell'elettrodotto interrato con la strada comunale, acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.142552 del 16/9/2021;
9. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna: Nulla Osta n. 378/2021 acquisito al prot. ARPAE n° PG.2021.158085 del 13/10/2021.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.