

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5845 del 22/11/2021
Oggetto	Pratica Nro. 17122 del 2021 - Attività Nro. 11: AUTORIZZAZIONE - D. LGS. 115/08 SMI - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA IN ASSETTO COGENERATIVO ALIMENTATO DA FONTI CONVENZIONALI DA UBICARSI IN COMUNE DI TORRILE (PR), STRADA PROVINCIALE ASOLANA N.90, LOC. SAN POLO - DITTA GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5967 del 17/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i. sancisce all'art.11 comma 7 che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/44/CE";
- la Legge Regionale N.26 del 23/12/2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia" che aveva attribuito alla Provincia di Parma (art.3 comma 1 lettera b) la competenza del rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

VISTA:

- l'istanza di autorizzazione unica energetica ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. acquisita ai protocolli

Arpae n. PG/2021/42271, PG/2021/42272, PG/2021/42279 e PG/2021/42280 del 18.03.2021.

- Che la suddetta istanza è stata presentata da parte della Ditta GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. avente sede legale in Comune di Verona (VR), in Viale dell'Agricoltura n.7 – CAP 37135, nella persona di Felicetti Francesco in qualità di Legale Rappresentante (Procuratore Speciale) ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali presso lo stabilimento ubicato in Comune di Torrile (PR), Strada Provinciale Asolana n. 90 - loc. San Polo - CAP 43056;
- la successiva documentazione inviata dalla Ditta ed acquisita ai protocolli Arpae n. PG/2021/91450, PG/2021/91451, PG/2021/91452, PG/2021/91454 del 10.06.2021, a fronte di quanto evidenziato da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/52039 del 02.04.2021 al fine di poter consentire l'avvio del procedimento e dell'iter istruttorio;

VISTA INOLTRE:

- la correlata e contestuale istanza di modifica sostanziale di AUA;

RILEVATO CHE:

a fronte di tutta la documentazione pervenuta dalla Ditta e di quanto riportato nella relazione di Arpae – APAO - ST di Parma – Distretto di Parma prot. n. PG/2021/163900 del 25.10.2021 risulta che l'intervento in progetto di realizzazione presso lo stabilimento produttivo della Ditta GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. sito in Comune di Torrile (PR), Strada Provinciale Asolana n. 90 - loc. San Polo - CAP 43056, prevede:

- la sostituzione di n° 2 cogeneratori a gas metano attualmente presenti, con n° 1 impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano (potenza termica introdotta di 5'979 kW, corrispondente ad una portata di metano pari a 629 Nm3/h) accoppiato ad un generatore sincrono (potenza elettrica nominale ai morsetti pari 2'676 kWe e potenza termica nominale recuperata 2'600 kWt);

VISTO CHE :

- il procedimento amministrativo è stato avviato da Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Parma con nota prot. n. PG/2021/97212 del 22.06.2021, a seguito della documentazione fornita dalla Ditta ed acquisita in data 10.06.2021;

RILEVATO INOLTRE CHE:

in base a quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione complessivamente fornita nel corso del procedimento:

- tutta l'energia elettrica e termica prodotte mediante il nuovo cogeneratore sono destinate ad autoconsumo presso lo stabilimento;
- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in base alle normative e prescrizioni vigenti, l'intervento previsto non richiede variante allo strumento urbanistico comunale né verifica di compatibilità paesaggistica;

la Ditta ha fornito come documentazione:

- una dichiarazione asseverativa, predisposta a firma del tecnico progettista, di assenza di ostacoli o pericoli per la Navigazione aerea E.N.A.C.;
- una dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze (in sostituzione del Nulla Osta dell'amministrazione mineraria UNMIG previsto dal T.U. n. 1775/1933, art. 120);
- il preventivo di connessione alla rete di MT di e-distribuzione S.p.A. (Cod. rintracciabilità 279126050) e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione in data 03/03/2021;
- Una valutazione dei campi elettromagnetici generati dal nuovo impianto di cogenerazione e relativa dichiarazione di assenza di interferenze elettriche dovute all'installazione di nuove condutture di energia elettrica;

VISTI:

- quanto emerso nel corso della **Conferenza di Servizi**, convocata ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., relativa alla domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali e contestuale istanza di modifica sostanziale di AUA, tenutasi in prima seduta in modalità video-conferenza sincrona in data 07.07.2021 (convocata da Arpae – SAC di Parma con nota prot n. PG/2021/97212 del 22.06.2021) e conclusasi in seconda ed ultima seduta in modalità video-conferenza sincrona in data 16.09.2021 (convocata da Arpae – SAC di Parma con nota prot n. PG/2021/132462 del 26.08.2021), i cui verbali sono allegati alla presente quale parte integrante (Allegati 1 e 2);
- il documento prot. n. 149015 del 24/06/2021, trasmesso dal **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - USTIF - Ufficio trasporti ad impianti fissi - Bologna** (registrato al prot. Arpae PG/2021/98963 del 24/06/2021 - allegato quale parte integrante al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 07.07.2021) nel quale si legge: “... *nel caso in oggetto non risulta necessario il*

Nulla Osta/assenso tecnico di questo U.S.T.I.F., in quanto l'intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione di questo Ufficio.”;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da **AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA** mediante prot. n. 47538 del 06/07/2021 (registrato al prot. Arpae PG/2021/105792 del 06/07/2021 - allegato quale parte integrante al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 07.07.2021) e confermato mediante prot. n. 62486 del 15/09/2021 (registrato al prot. Arpae PG/2021/142090 del 15/09/2021 - allegato quale parte integrante al verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16.09.2021);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da **Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Parma** mediante il documento “*Valutazione progetto - Pratica VV.F. n° 8791 - PROG. 04/2021*” (trasmesso dalla Ditta in sede di istanza) e confermato in sede di prima e seconda seduta di Conferenza di Servizi;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da **Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di Parma** in sede di prima seduta di Conferenza di Servizi del 07.07.2021;
- la **documentazione integrativa** registrata a protocollo Arpae n. PG/2021/125282 del 10.08.2021, (fornita dalla Ditta a seguito della richiesta formulata da Arpae – SAC di Parma con nota prot n. PG/2021/111914 del 16.07.2021 a fronte di quanto emerso in sede di prima seduta di Conferenza di Servizi del 07.07.2021), trasmessa a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi mediante nota prot. PG/2021/132462 del 26.08.2021;
- il documento prot. 21/597 del 26/08/2021, trasmesso da **RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna** (registrato al prot. Arpae PG/2021/132404 del 26/08/2021 - allegato quale parte integrante al verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16.09.2021) nel quale si legge: “... *si comunica che questa Direzione operativa Infrastrutture Territoriale non ha impianti ferroviari nel comune di Torrile..*”;
- il documento prot. n. 107357/2021 del 31/08/2021, trasmesso da **ENAV S.p.A.** (registrato al prot. Arpae PG/2021/134402 del 31/08/2021 - allegato quale parte integrante al verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16.09.2021);
- I pareri favorevoli con prescrizioni espressi per quanto di competenza da **Comune di Torrile** mediante prot. n. 11388 del 16/09/2021, (registrato al prot. Arpae PG/2021/142673 del 16/09/2021 - allegato quale parte integrante al verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16.09.2021) in riferimento alle “*matrici ambientali di competenza*” e dal punto di vista urbanistico ed edilizio;
- il parere favorevole e relativo nulla osta a quanto richiesto dalla Ditta espresso per quanto di competenza da **EmiliAmbiente S.p.A.** in sede di seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16.09.2021;
- la **documentazione fornita dalla Ditta come integrazione volontaria** registrata a protocollo Arpae n. PG/2021/144988 del 21.09.2021, necessaria per poter svolgere la verifica antimafia;

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di **Arpae – APAO - ST di Parma – Distretto di Parma** prot. n. PG/2021/163900 del 25.10.2021, inerente le emissioni in atmosfera ed il bilancio emissivo, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la **documentazione fornita dalla Ditta come integrazione volontaria** registrata a protocollo Arpae n. PG/2021/164414 del 25.10.2021, contenente le dichiarazioni della Ditta in merito all'assolvimento del pagamento e annullamento delle marche da bollo per il rilascio degli atti finali da parte di questo SAC ed in merito all'avvenuta accettazione del preventivo formulato da e-distribuzione S.p.A. per la connessione alla rete di MT del nuovo impianto di produzione;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5758 del 17/11/2021 emessa da Arpae – SAC di Parma avente per oggetto: “AUTORIZZAZIONE - DPR 59/2013 SMI – DITTA GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TORRILE (PR), STRADA PROVINCIALE ASOLANA N. 90, LOC. SAN POLO - MODIFICA SOSTANZIALE E VOLTURA AUA” allegata alla presente quale parte integrante;

CONSIDERATO CHE:

E' stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A. e per la società GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (Socio Unico della precedente), inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 23.09.2021 mediante Prot. N. “PR_VRUTG_Ingresso_0081278_20210923”, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.

Sono state pertanto acquisite con prot. PG/2021/174256 del 12.11.2021 e prot. PG/2021/176149 del 16.11.2021, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

RITENUTO, pertanto di poter procedere al rilascio della presente Decisione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. avente sede legale in Comune di Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n.7 –

CAP 37135 e stabilimento sito in Comune di Torrice (PR), Strada Provinciale Asolana n. 90 - loc. San Polo - CAP 43056, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia in assetto cogenerativo alimentato da gas metano (potenza termica introdotta di 5,979 MW, corrispondente ad una portata di metano pari a 629 Nm³/h), accoppiato ad un generatore sincrono (potenza elettrica nominale ai morsetti pari 2,676 MWe e e potenza termica nominale recuperata 2,600 MWt).

DI PRESCRIVERE CHE:

- devono essere rispettate nel dettaglio le condizioni e prescrizioni dell'AUA (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5758 del 17/11/2021, emessa da Arpae – SAC di Parma), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e rispettose della specifica normativa di settore in termini sanzionatori, nonché dei pareri ed autorizzazioni citati in premessa;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata ad Arpae – SAC di Parma copia digitale/telematica del progetto esecutivo dell'impianto comprensivo del cronoprogramma dei lavori che indichi anche la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto. Dovrà inoltre essere comunicato l'inizio e la fine dei lavori, accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative;
- è fatta salva ogni altra condizione e prescrizione del provvedimento Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5758 del 17/11/2021;
- ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dall'Autorità Competente;
- in fase di gestione di terre e rocce da scavo si dovrà osservare quanto disposto dal D.P.R. 120/2017 e s.m.i. in merito a dichiarazione di utilizzo, piano di utilizzo, documentazione di trasporto e dichiarazione di avvenuto utilizzo, previo coinvolgimento di Arpae – APAO – ST di Parma.

Altri materiali aventi qualifica di rifiuto dovranno essere avviati ad impianti di recupero e smaltimento ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

DI PRESCRIVERE altresì:

- il rispetto delle prescrizioni e condizioni dettate dalla Conferenza di Servizi e dai vari Enti/Organi nei propri pareri di competenza ed autorizzazioni richiamati in narrativa ed alla presente allegati;
- che, comunque, in caso di dismissione degli impianti, il soggetto esercente ha l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi;

DI PRECISARE CHE:

- il presente atto si intende accordato fatti salvi i diritti di terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti/Organi interessati, per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti di terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto, sollevando Arpae – SAC di Parma da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge;
- come riportato all'art.19 della L.R. 26/04, *"... le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile ..."*;
- in riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo si rimanda a quanto indicato nell'AUA (Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5758 del 17/11/2021 emessa da Arpae – SAC di Parma) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI INFORMARE CHE:

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro tale provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso ed informazione come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N. 241 e s.m.i..
- L'Autorità emanante è: Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1 - 43121 Parma.
- il Responsabile del procedimento amministrativo è: Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento: Lorenzo Vallone

Rif. Sinadoc: 2021-17122

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.